



	mesures corrigées à 11% d'O2-IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	2,48	0,21	5,06	16,75	0,00	68,75	0,49	2,63	0,34	0,11	0,01	0,23	0,77	0,00	3,15	0,02	2,48	0,0154	1091
01:00	3,93	0,19	5,08	15,00	0,00	66,40	0,54	4,18	0,38	0,19	0,01	0,24	0,71	0,00	3,14	0,03	4,05	0,0177	1107
01:30	3,08	0,18	4,92	14,50	0,00	69,36	0,53	3,22	0,19	0,14	0,01	0,23	0,68	0,00	3,25	0,02	3,15	0,0089	1086
02:00	3,20	0,18	4,99	13,69	0,00	64,85	0,45	3,31	0,15	0,15	0,01	0,23	0,64	0,00	3,02	0,02	3,25	0,0072	1091
02:30	4,34	0,19	5,88	15,50	0,00	58,14	0,51	4,55	0,13	0,20	0,01	0,28	0,73	0,00	2,74	0,02	4,45	0,0062	1079
03:00	2,45	0,19	5,36	11,37	0,00	62,07	0,49	2,56	0,12	0,11	0,01	0,24	0,52	0,00	2,83	0,02	2,43	0,0056	1082
03:30	2,78	0,17	5,58	11,01	0,00	64,92	0,48	2,91	0,23	0,13	0,01	0,26	0,50	0,00	2,97	0,02	2,78	0,0104	1097
04:00	3,64	0,17	4,57	9,09	0,00	61,44	0,52	3,79	0,40	0,17	0,01	0,21	0,42	0,00	2,85	0,02	3,68	0,0185	1107
04:30	3,63	0,17	5,13	12,44	0,00	63,52	0,45	3,74	0,65	0,17	0,01	0,24	0,58	0,00	2,94	0,02	3,67	0,0300	1097
05:00	3,79	0,17	23,30	32,75	0,01	60,77	0,42	3,94	1,28	0,18	0,01	1,09	1,53	0,00	2,84	0,02	3,86	0,0595	1086
05:30	3,38	0,16	4,50	5,20	0,00	61,69	0,46	3,50	0,12	0,16	0,01	0,21	0,24	0,00	2,86	0,02	3,42	0,0055	1105
06:00	3,90	0,18	4,69	11,18	0,00	60,22	0,49	4,00	0,39	0,18	0,01	0,22	0,51	0,00	2,76	0,02	3,91	0,0179	1094
06:30	3,84	0,16	5,13	16,04	0,00	62,49	0,54	3,96	0,45	0,18	0,01	0,24	0,74	0,00	2,90	0,02	3,88	0,0208	1085
07:00	3,58	0,22	6,66	11,60	0,00	58,56	0,40	5,83	0,33	0,17	0,01	0,31	0,55	0,00	2,76	0,02	5,73	0,0156	1087
07:30	2,94	0,29	4,74	6,42	0,00	52,49	0,30	7,37	0,14	0,14	0,01	0,23	0,31	0,00	2,50	0,01	7,23	0,0067	1084
08:00	2,50	0,30	5,57	15,11	0,00	51,88	0,31	7,29	0,48	0,12	0,01	0,26	0,71	0,00	2,44	0,01	7,10	0,0226	1057
08:30	2,95	0,24	5,91	9,37	0,00	57,66	0,38	6,00	0,25	0,14	0,01	0,27	0,43	0,00	2,66	0,02	5,86	0,0116	1070
09:00	3,98	0,19	6,21	13,80	0,00	54,27	0,50	3,95	0,40	0,17	0,01	0,27	0,59	0,00	2,32	0,02	3,71	0,0170	1027
09:30	4,97	0,16	4,80	8,80	0,00	62,39	0,49	5,23	0,18	0,22	0,01	0,21	0,38	0,00	2,71	0,02	4,71	0,0079	1053
10:00	2,41	0,15	3,97	9,06	0,00	63,91	0,52	2,53	0,23	0,10	0,01	0,17	0,39	0,00	2,77	0,02	2,28	0,0101	1089
10:30	2,80	0,17	7,21	14,42	0,00	58,99	0,52	2,94	0,49	0,12	0,01	0,32	0,63	0,00	2,60	0,02	2,69	0,0215	1064
11:00	4,01	0,15	6,17	14,12	0,00	56,16	0,47	4,32	2,67	0,17	0,01	0,26	0,60	0,00	2,39	0,02	3,71	0,1133	1060
11:30	2,21	0,14	4,07	4,85	0,00	67,11	0,47	2,37	0,32	0,09	0,01	0,17	0,21	0,00	2,87	0,02	2,06	0,0137	1090
12:00	3,99	0,14	4,03	9,60	0,00	62,23	0,54	4,26	0,31	0,17	0,01	0,18	0,42	0,00	2,71	0,02	3,79	0,0135	1124
12:30	6,30	0,14	5,60	13,64	0,00	61,24	0,53	6,66	0,53	0,29	0,01	0,26	0,62	0,00	2,80	0,02	6,27	0,0241	1134
13:00	4,96	0,15	4,72	9,21	0,00	60,55	0,54	5,17	0,34	0,22	0,01	0,21	0,42	0,00	2,75	0,02	4,90	0,0154	1081
13:30	3,38	0,15	4,94	8,37	0,00	66,10	0,52	3,46	0,16	0,15	0,01	0,22	0,38	0,00	2,99	0,02	3,33	0,0073	1091
14:00	3,33	0,15	5,55	10,40	0,00	60,12	0,59	3,37	0,68	0,15	0,01	0,25	0,47	0,00	2,73	0,03	3,30	0,0308	1103
14:30	6,67	0,15	5,42	9,52	0,01	62,29	0,56	6,84	0,82	0,31	0,01	0,25	0,44	0,00	2,86	0,03	6,70	0,0376	1114
15:00	4,54	0,16	4,94	12,07	0,00	59,95	0,50	4,65	0,49	0,21	0,01	0,23	0,55	0,00	2,75	0,02	4,54	0,0223	1066
15:30	3,33	0,25	5,55	7,97	0,00	50,12	0,35	6,28	0,28	0,17	0,01	0,28	0,40	0,00	2,49	0,02	6,03	0,0140	1050
16:00	2,94	0,27	5,46	9,18	0,00	56,49	0,25	7,37	0,34	0,15	0,01	0,28	0,47	0,00	2,89	0,01	6,93	0,0173	1062
16:30	3,13	0,22	6,70	5,66	0,00	59,25	0,32	5,89	0,16	0,15	0,01	0,32	0,27	0,00	2,85	0,02	5,62	0,0075	1073
17:00	4,61	0,15	4,58	5,62	0,00	62,66	0,51	4,75	0,06	0,21	0,01	0,21	0,26	0,00	2,86	0,02	4,58	0,0027	1082
17:30	4,31	0,26	4,91	7,39	0,00	50,21	0,31	7,24	0,17	0,21	0,01	0,24	0,36	0,00	2,44	0,01	6,92	0,0083	1064
18:00	3,11	0,24	5,51	8,91	0,00	60,80	0,40	6,23	0,19	0,15	0,01	0,27	0,44	0,00	3,01	0,02	5,99	0,0095	1087
18:30	3,16	0,19	5,18	9,14	0,00	51,84	0,42	3,47	0,22	0,15	0,01	0,24	0,43	0,00	2,44	0,02	3,24	0,0101	1049
19:00	3,16	0,25	5,13	8,44	0,00	61,85	0,40	5,69	0,14	0,15	0,01	0,24	0,40	0,00	2,93	0,02	5,32	0,0067	1077
19:30	2,14	0,31	5,29	8,13	0,00	50,14	0,29	7,40	0,12	0,10	0,01	0,25	0,38	0,00	2,34	0,01	6,89	0,0058	1053
20:00	2,51	0,32	5,36	7,42	0,00	57,46	0,29	7,40	0,14	0,12	0,01	0,25	0,34	0,00	2,67	0,01	6,92	0,0064	1071
20:30	2,76	0,31	6,47	13,75	0,00	53,71	0,31	7,48	0,32	0,13	0,01	0,31	0,65	0,00	2,56	0,01	7,14	0,0155	1067
21:00	2,48	0,31	5,81	10,82	0,00	53,29	0,27	7,42	0,27	0,12	0,01	0,28	0,52	0,00	2,54	0,01	7,14	0,0130	1063
21:30	2,47	0,30	5,25	12,38	0,00	55,20	0,31	7,37	0,15	0,12	0,01	0,25	0,60	0,00	2,66	0,01	7,21	0,0071	1056
22:00	4,16	0,34	5,20	6,80	0,00	47,03	0,31	7,05	0,08	0,19	0,02	0,24	0,31	0,00	2,17	0,01	6,86	0,0038	1051
22:30	2,13	0,34	5,50	9,93	0,00	54,24	0,26	7,11	0,15	0,10	0,02	0,25	0,45	0,00	2,47	0,01	6,73	0,0068	1034
23:00	1,64	0,23	5,22	9,60	0,00	56,02	0,25	3,89	0,19	0,07	0,01	0,24	0,44	0,00	2,54	0,01	3,50	0,0088	1055
23:30	2,33	0,18	5,13	10,23	0,00	63,60	0,22	2,62	0,16	0,10	0,01	0,23	0,46	0,00	2,86	0,01	2,28	0,0071	1078
00:00	1,75	0,16	5,54	10,78	0,00	63,46	0,19	1,98	0,21	0,08	0,01	0,26	0,50	0,00	2,92	0,01	1,75	0,0096	1098
Min	1,64	0,14	3,97	4,85	0,00	47,03	0,19	1,98	0,06	0,07	0,01	0,17	0,21	0,00	2,17	0,01	1,75	0,0027	1027
Max	6,67	0,34	23,30	32,75	0,01	69,36	0,59	7,48	2,67	0,31	0,02	1,09	1,53	0,00	3,25	0,03	7,23	0,1133	1134
	3,38	0,21	5,68	10,98	0,00	59,33	0,42	4,90	0,35	0,17	0,01	0,26	0,50	0,00	2,92	0,01	1,75	0,0096	1098

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO_10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NO _x	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				10:50				00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				98,60						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,91						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	1	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.