

	mesures corrigées à 11% d'O2-IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	1,76	0,30	6,10	10,45	0,00	50,16	0,15	7,46	0,24	0,08	0,01	0,29	0,49	0,00	2,37	0,01	7,09	0,0113	1061
01:00	1,91	0,30	4,85	7,60	0,00	55,43	0,16	7,55	0,41	0,09	0,01	0,23	0,36	0,00	2,65	0,01	7,21	0,0197	1085
01:30	1,58	0,32	5,46	12,22	0,00	53,64	0,13	7,49	0,63	0,08	0,02	0,26	0,58	0,00	2,55	0,01	7,18	0,0301	1088
02:00	2,67	0,32	5,67	7,88	0,00	55,71	0,15	7,51	0,58	0,13	0,02	0,27	0,38	0,00	2,69	0,01	7,38	0,0281	1088
02:30	3,29	0,36	5,80	10,96	0,00	52,69	0,15	7,45	0,82	0,16	0,02	0,28	0,53	0,00	2,54	0,01	7,31	0,0398	1087
03:00	3,88	0,34	6,38	8,51	0,01	52,64	0,16	7,45	0,33	0,19	0,02	0,31	0,41	0,00	2,55	0,01	7,31	0,0160	1076
03:30	2,46	0,36	5,28	9,74	0,00	53,45	0,15	7,37	0,22	0,12	0,02	0,25	0,47	0,00	2,57	0,01	7,24	0,0107	1066
04:00	3,75	0,36	6,48	18,15	0,00	51,47	0,14	7,43	0,57	0,18	0,02	0,31	0,86	0,00	2,45	0,01	7,19	0,0271	1052
04:30	1,50	0,34	5,53	8,58	0,00	52,91	0,17	7,60	0,34	0,07	0,02	0,26	0,40	0,00	2,48	0,01	7,11	0,0158	1082
05:00	1,19	0,35	4,90	8,23	0,00	54,42	0,14	7,56	0,23	0,05	0,02	0,23	0,38	0,00	2,51	0,01	7,02	0,0107	1080
05:30	1,39	0,33	6,02	13,19	0,00	54,33	0,16	7,48	0,71	0,06	0,01	0,27	0,60	0,00	2,47	0,01	6,91	0,0323	1079
06:00	2,82	0,26	5,38	11,36	0,00	55,66	0,19	6,72	0,69	0,13	0,01	0,26	0,54	0,00	2,65	0,01	6,40	0,0329	1087
06:30	3,04	0,19	6,03	16,02	0,00	59,50	0,16	3,34	0,83	0,15	0,01	0,29	0,77	0,00	2,84	0,01	3,17	0,0395	1072
07:00	1,93	0,30	5,54	14,35	0,00	57,89	0,28	5,00	0,58	0,09	0,01	0,26	0,66	0,00	2,67	0,01	4,61	0,0267	1071
07:30	2,47	0,34	4,49	9,26	0,00	54,73	0,34	7,64	0,31	0,11	0,02	0,21	0,43	0,00	2,53	0,02	7,02	0,0144	1080
08:00	2,28	0,38	5,64	8,71	0,00	53,66	0,32	7,65	0,29	0,11	0,02	0,27	0,42	0,00	2,56	0,02	7,24	0,0136	1101
08:30	2,50	0,37	5,50	12,78	0,00	53,33	0,35	7,50	0,45	0,12	0,02	0,26	0,60	0,00	2,49	0,02	7,07	0,0210	1075
09:00	3,84	0,31	5,86	14,86	0,00	54,93	0,32	7,23	0,59	0,18	0,01	0,28	0,70	0,00	2,59	0,01	6,75	0,0276	1072
09:30	2,92	0,18	4,95	14,31	0,00	62,48	0,23	3,26	0,44	0,14	0,01	0,24	0,70	0,00	3,07	0,01	3,12	0,0215	1100
10:00	2,38	0,17	5,26	9,42	0,00	61,41	0,19	2,59	0,27	0,11	0,01	0,25	0,45	0,00	2,96	0,01	2,50	0,0129	1071
10:30	3,22	0,17	5,37	7,04	0,00	61,56	0,25	3,52	0,33	0,15	0,01	0,26	0,34	0,00	2,94	0,01	3,35	0,0157	1074
11:00	2,78	0,16	4,71	8,63	0,00	60,72	0,18	3,07	0,20	0,13	0,01	0,23	0,42	0,00	2,94	0,01	2,94	0,0097	1081
11:30	6,32	0,17	6,91	13,24	0,00	55,48	0,18	7,03	0,40	0,30	0,01	0,33	0,63	0,00	2,66	0,01	6,60	0,0193	1055
12:00	23,51	1,10	4,14	7,64	0,00	63,89	0,18	25,97	0,23	1,09	0,05	0,19	0,35	0,00	2,96	0,01	23,67	0,0106	1076
12:30	1,72	0,16	5,65	13,45	0,00	59,73	0,14	1,92	0,38	0,08	0,01	0,26	0,63	0,00	2,79	0,01	1,76	0,0178	1070
13:00	1,95	0,16	5,67	11,97	0,00	62,81	0,19	2,17	0,28	0,09	0,01	0,27	0,56	0,00	2,94	0,01	1,99	0,0133	1066
13:30	1,84	0,16	5,05	10,17	0,00	61,30	0,14	2,02	0,15	0,09	0,01	0,23	0,47	0,00	2,84	0,01	1,86	0,0068	1060
14:00	2,07	0,16	6,55	13,40	0,00	56,82	0,21	2,28	0,26	0,10	0,01	0,31	0,63	0,00	2,68	0,01	2,13	0,0124	1080
14:30	1,70	0,17	4,41	6,35	0,00	67,26	0,23	1,88	0,66	0,08	0,01	0,20	0,29	0,00	3,10	0,01	1,71	0,0027	1071
15:00	13,25	0,18	5,32	16,99	0,00	65,21	0,20	14,99	0,44	0,62	0,01	0,25	0,80	0,00	3,07	0,01	13,61	0,0208	1064
15:30	2,64	0,16	5,31	19,04	0,00	68,46	0,17	2,95	0,60	0,12	0,01	0,25	0,89	0,00	3,20	0,01	2,69	0,0278	1072
16:00	2,45	0,17	4,94	14,02	0,00	69,29	0,16	2,71	0,32	0,11	0,01	0,23	0,66	0,00	3,24	0,01	2,50	0,0151	1069
16:30	3,83	0,16	5,16	16,16	0,00	63,76	0,19	4,29	0,39	0,19	0,01	0,25	0,78	0,00	3,09	0,01	4,04	0,0189	1092
17:00	3,42	0,17	5,16	11,99	0,00	65,70	0,19	3,77	0,29	0,16	0,01	0,25	0,57	0,00	3,13	0,01	3,55	0,0139	1060
17:30	3,24	0,17	5,31	16,44	0,00	66,34	0,17	3,59	0,21	0,15	0,01	0,25	0,78	0,00	3,17	0,01	3,38	0,0102	1061
18:00	6,39	0,17	5,76	13,88	0,00	50,16	0,20	7,04	0,15	0,30	0,01	0,27	0,66	0,00	2,38	0,01	6,61	0,0069	1052
18:30	6,62	0,16	4,35	11,93	0,00	59,89	0,21	7,42	0,13	0,32	0,01	0,21	0,58	0,00	2,89	0,01	6,97	0,0065	1086
19:00	5,53	0,24	5,47	19,07	0,00	60,53	0,21	8,47	0,65	0,27	0,01	0,27	0,93	0,00	2,96	0,01	8,12	0,0320	1085
19:30	2,95	0,23	5,60	13,68	0,00	63,03	0,21	5,49	0,50	0,14	0,01	0,27	0,65	0,00	3,00	0,01	5,23	0,0239	1070
20:00	6,19	0,16	4,22	11,34	0,00	71,56	0,34	6,68	0,34	0,29	0,01	0,20	0,54	0,00	3,41	0,02	6,42	0,0160	1067
20:30	3,82	0,17	5,95	15,21	0,00	64,78	0,25	4,15	0,38	0,18	0,01	0,29	0,74	0,00	3,13	0,01	4,03	0,0182	1069
21:00	3,55	0,17	5,23	9,66	0,00	65,81	0,25	3,83	0,21	0,17	0,01	0,25	0,46	0,00	3,13	0,01	3,69	0,0100	1068
21:30	3,65	0,17	5,02	12,38	0,00	66,70	0,28	4,00	0,22	0,18	0,01	0,24	0,60	0,00	3,23	0,01	3,85	0,0106	1078
22:00	4,70	0,17	5,45	11,73	0,00	65,91	0,29	5,18	0,27	0,23	0,01	0,27	0,58	0,00	3,24	0,01	5,04	0,0130	1094
22:30	3,30	0,25	5,82	12,96	0,00	65,17	0,28	3,60	0,31	0,16	0,01	0,28	0,62	0,00	3,14	0,01	3,47	0,0152	1075
23:00	3,22	0,33	4,78	10,81	0,00	69,40	0,28	3,51	0,23	0,16	0,02	0,23	0,52	0,00	3,34	0,01	3,38	0,0109	1068
23:30	4,44	0,40	5,25	15,55	0,00	65,58	0,26	4,89	0,35	0,22	0,02	0,25	0,76	0,00	3,19	0,01	4,71	0,0170	1077
00:00	3,81	0,40	6,31	16,12	0,00	67,81	0,25	4,19	0,29	0,19	0,02	0,31	0,78	0,00	3,30	0,01	4,04	0,0143	1077
Min	1,19	0,16	4,14	6,35	0,00	50,16	0,13	1,88	0,06	0,05	0,01	0,19	0,29	0,00	2,37	0,01	1,71	0,0027	1052
Max	23,51	1,10	6,91	19,07	0,01	71,56	0,35	25,97	0,83	1,09	0,05	0,33	0,93	0,00	3,41	0,02	23,67	0,0398	1101
	3,78	0,26	5,42	12,24	0,00	60,11	0,21	5,49	0,38	8,64	0,60	12,37	27,96	0,00	137,28	0,48	268,12	0,8612	1075
Données moyennes																			

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hq	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	10:50							00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel	99,86									
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	1	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.