

	mesures corrigées à 11% d'O2-IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	3,51	0,34	4,49	10,76	0,00	68,76	0,29	3,85	0,09	0,17	0,02	0,22	0,53	0,00	3,37	0,01	3,75	0,0042	1094
01:00	7,76	0,43	4,64	12,85	0,00	65,38	0,34	8,49	0,48	0,38	0,02	0,23	0,63	0,00	3,22	0,02	8,33	0,0235	1113
01:30	7,65	0,34	5,27	10,62	0,02	67,35	0,31	8,29	0,71	0,37	0,02	0,26	0,52	0,00	3,28	0,02	8,13	0,0347	1103
02:00	6,79	0,21	5,37	12,19	0,00	66,91	0,32	7,48	0,75	0,34	0,01	0,27	0,60	0,00	3,31	0,02	7,34	0,0372	1105
02:30	7,45	0,20	5,17	10,19	0,00	66,04	0,31	8,13	0,62	0,37	0,01	0,25	0,50	0,00	3,24	0,02	7,98	0,0304	1101
03:00	6,97	0,29	5,68	10,76	0,00	65,66	0,30	7,60	0,25	0,34	0,01	0,28	0,53	0,00	3,21	0,01	7,44	0,0121	1098
03:30	5,45	0,28	5,13	9,55	0,00	65,32	0,31	5,96	0,11	0,27	0,01	0,25	0,47	0,00	3,18	0,02	5,79	0,0051	1087
04:00	6,29	0,36	5,18	10,61	0,00	64,98	0,27	6,89	0,32	0,31	0,02	0,25	0,52	0,00	3,16	0,01	6,67	0,0153	1084
04:30	5,86	0,39	5,90	13,54	0,00	65,64	0,25	6,43	0,61	0,28	0,02	0,29	0,66	0,00	3,18	0,01	6,20	0,0296	1079
05:00	3,79	0,25	5,31	14,01	0,00	66,91	0,31	4,18	0,45	0,18	0,01	0,25	0,67	0,00	3,20	0,01	3,96	0,0213	1071
05:30	3,56	0,20	4,99	13,54	0,00	67,90	0,24	3,96	0,26	0,17	0,01	0,24	0,65	0,00	3,27	0,01	3,74	0,0126	1098
06:00	4,90	0,35	5,29	13,81	0,00	65,10	0,28	5,36	0,30	0,24	0,02	0,26	0,67	0,00	3,15	0,01	5,18	0,0144	1080
06:30	4,60	0,26	5,21	15,29	0,00	68,13	0,30	5,05	0,36	0,22	0,01	0,25	0,74	0,00	3,30	0,01	4,86	0,0172	1072
07:00	5,60	0,27	5,24	11,42	0,00	63,92	0,27	6,81	0,42	0,27	0,01	0,25	0,54	0,00	3,04	0,01	6,63	0,0202	1072
07:30	5,77	0,34	5,60	10,28	0,00	56,34	0,21	7,32	0,14	0,27	0,02	0,26	0,48	0,00	2,66	0,01	7,06	0,0066	1067
08:00	4,43	0,32	5,25	9,86	0,00	57,77	0,19	7,45	0,06	0,21	0,01	0,25	0,46	0,00	2,71	0,01	7,04	0,0030	1079
08:30	5,20	0,38	5,43	11,47	0,00	57,86	0,21	7,42	0,12	0,25	0,02	0,26	0,55	0,00	2,76	0,01	7,15	0,0059	1085
09:00	6,77	0,45	5,17	10,76	0,00	61,97	0,17	7,92	0,39	0,32	0,02	0,25	0,51	0,00	2,94	0,01	7,57	0,0185	1071
09:30	25,72	0,33	8,11	27,08	0,00	56,52	0,13	28,50	1,09	1,22	0,02	0,38	1,28	0,00	2,68	0,01	26,36	0,0517	1059
10:00	5,94	0,23	4,69	12,55	0,00	67,44	0,16	6,63	0,54	0,28	0,01	0,22	0,59	0,00	3,18	0,01	6,12	0,0253	1049
10:30	3,51	0,21	5,10	15,10	0,00	66,27	0,12	3,89	0,59	0,16	0,01	0,24	0,71	0,00	3,10	0,01	3,58	0,0276	1068
11:00	3,97	0,19	5,20	13,50	0,00	68,33	0,13	4,45	0,44	0,19	0,01	0,25	0,64	0,00	3,24	0,01	4,11	0,0209	1060
11:30	2,22	0,18	4,47	10,72	0,00	67,85	0,09	2,47	0,23	0,10	0,01	0,21	0,50	0,00	3,17	0,00	2,27	0,0107	1070
12:00	3,08	0,18	5,53	13,90	0,00	66,18	0,12	3,40	0,36	0,15	0,01	0,26	0,66	0,00	3,13	0,01	3,18	0,0171	1069
12:30	5,78	0,17	5,21	11,92	0,00	69,43	0,16	6,37	0,27	0,28	0,01	0,25	0,58	0,00	3,38	0,01	6,14	0,0132	1094
13:00	7,04	0,17	4,87	12,57	0,00	67,34	0,24	7,76	0,54	0,35	0,01	0,24	0,62	0,00	3,31	0,01	7,55	0,0267	1097
13:30	9,27	0,18	5,69	14,14	0,00	65,81	0,15	9,98	0,62	0,45	0,01	0,27	0,68	0,00	3,17	0,01	9,76	0,0301	1075
14:00	7,19	0,18	5,21	14,07	0,00	61,95	0,21	7,67	0,49	0,34	0,01	0,24	0,66	0,00	2,91	0,01	7,39	0,0232	1083
14:30	5,71	0,17	5,74	20,16	0,00	63,36	0,13	6,28	0,75	0,27	0,01	0,27	0,97	0,00	3,03	0,01	5,97	0,0360	1084
15:00	5,94	0,15	4,84	16,81	0,00	61,07	0,22	6,63	0,62	0,29	0,01	0,24	0,83	0,00	3,02	0,01	6,41	0,0305	1090
15:30	7,88	0,17	5,15	16,89	0,00	56,95	0,12	8,52	0,41	0,38	0,01	0,25	0,81	0,00	2,74	0,01	8,27	0,0199	1073
16:00	8,27	0,18	5,47	16,37	0,00	63,67	0,19	9,01	0,36	0,40	0,01	0,27	0,80	0,00	3,10	0,01	8,77	0,0174	1070
16:30	8,60	0,16	5,02	17,99	0,00	61,89	0,14	9,37	0,50	0,42	0,01	0,25	0,88	0,00	3,03	0,01	9,17	0,0242	1087
17:00	7,07	0,17	5,74	15,39	0,00	59,75	0,15	7,70	0,48	0,34	0,01	0,27	0,74	0,00	2,86	0,01	7,39	0,0232	1068
17:30	6,09	0,18	5,11	18,00	0,00	60,39	0,12	6,64	0,45	0,29	0,01	0,24	0,85	0,00	2,85	0,01	6,28	0,0212	1078
18:00	3,86	0,17	5,15	13,51	0,00	60,92	0,17	4,17	0,12	0,18	0,01	0,24	0,62	0,00	2,81	0,01	3,88	0,0056	1067
18:30	4,04	0,18	4,51	13,58	0,00	63,21	0,16	4,36	0,09	0,19	0,01	0,21	0,62	0,00	2,90	0,01	4,04	0,0042	1080
19:00	6,07	0,26	6,43	19,93	0,00	57,13	0,15	8,08	0,72	0,28	0,01	0,30	0,92	0,00	2,64	0,01	7,51	0,0332	1083
19:30	3,31	0,31	5,96	14,80	0,00	55,97	0,21	7,43	0,52	0,16	0,01	0,28	0,70	0,00	2,64	0,01	7,03	0,0246	1089
20:00	4,42	0,31	6,21	12,31	0,00	52,32	0,20	7,45	0,56	0,21	0,02	0,30	0,60	0,00	2,53	0,01	7,20	0,0271	1088
20:30	6,90	0,30	5,03	14,90	0,01	54,97	0,24	7,53	1,10	0,34	0,01	0,25	0,74	0,00	2,73	0,01	7,39	0,0544	1095
21:00	8,28	0,30	7,58	14,78	0,02	53,77	0,23	7,33	0,67	0,40	0,01	0,37	0,72	0,00	2,61	0,01	7,20	0,0325	1088
21:30	3,95	0,28	4,44	5,36	0,00	55,76	0,21	7,40	0,05	0,19	0,01	0,22	0,26	0,00	2,71	0,01	7,24	0,0022	1085
22:00	8,81	0,21	3,97	15,97	0,00	58,84	0,42	9,88	0,15	0,43	0,01	0,19	0,77	0,00	2,85	0,02	9,68	0,0071	1082
22:30	11,77	0,20	5,67	17,70	0,00	61,20	0,51	12,72	0,40	0,57	0,01	0,28	0,86	0,00	2,97	0,02	12,46	0,0196	1076
23:00	11,82	0,25	5,05	13,93	0,00	60,48	0,50	13,00	0,43	0,58	0,01	0,25	0,69	0,00	2,99	0,02	12,73	0,0214	1088
23:30	14,00	0,28	4,75	13,05	0,00	61,22	0,47	15,37	0,47	0,69	0,01	0,23	0,64	0,00	3,02	0,02	15,08	0,0233	1111
00:00	14,71	0,38	5,65	15,29	0,00	62,01	0,54	16,19	0,55	0,73	0,02	0,28	0,76	0,00	3,07	0,03	15,89	0,0274	1113
Min	2,22	0,15	3,97	5,36	0,00	52,32	0,09	2,47	0,05	0,10	0,01	0,19	0,26	0,00	2,53	0,00	2,27	0,0022	1049
Max	25,72	0,45	8,11	27,08	0,02	69,43	0,54	28,50	1,10	1,22	0,02	0,38	1,28	0,00	3,38	0,03	26,36	0,0544	1113
	6,82	0,26	5,33	13,83	0,00	62,58	0,24	7,37	0,44	15,82	0,59	12,31	31,93	0,00	144,61	0,55	360,85	1,0137	1083
Data Encrypted																			

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NO _x	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				10:50				00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,86						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	1	0	0	

Commentaires