

	mesures corrigées à 11% d'O2-IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	7.27	0.19	5.88	14.39	0.00	62.50	0.22	8.10	0.23	0.34	0.01	0.27	0.66	0.00	2.88	0.01	7.31	0.0105	1074
01:00	5.90	0.19	5.06	10.57	0.00	70.51	0.24	6.51	0.28	0.27	0.01	0.23	0.49	0.00	3.25	0.01	5.93	0.0128	1080
01:30	8.52	0.19	5.01	16.47	0.00	67.04	0.27	9.37	0.37	0.40	0.01	0.23	0.77	0.00	3.11	0.01	8.63	0.0171	1083
02:00	11.18	0.21	4.86	16.61	0.00	69.28	0.25	12.32	0.38	0.53	0.01	0.23	0.79	0.00	3.28	0.01	11.55	0.0179	1098
02:30	15.14	0.23	6.43	19.47	0.00	64.22	0.24	16.72	0.62	0.73	0.01	0.31	0.93	0.00	3.08	0.01	15.83	0.0296	1072
03:00	14.41	0.21	4.49	7.94	0.00	70.99	0.24	15.78	0.41	0.70	0.01	0.22	0.39	0.00	3.47	0.01	15.38	0.0199	1096
03:30	17.43	0.22	6.95	16.17	0.00	63.09	0.26	19.12	0.57	0.86	0.01	0.34	0.80	0.00	3.11	0.01	18.75	0.0280	1083
04:00	14.35	0.22	4.76	8.87	0.00	67.63	0.25	15.61	0.20	0.70	0.01	0.23	0.43	0.00	3.30	0.01	15.28	0.0100	1070
04:30	15.41	0.22	4.85	12.81	0.00	60.85	0.26	16.89	0.44	0.74	0.01	0.23	0.62	0.00	2.94	0.01	16.24	0.0215	1074
05:00	13.20	0.21	5.82	10.34	0.00	61.41	0.28	14.48	0.46	0.64	0.01	0.28	0.50	0.00	2.98	0.01	13.98	0.0224	1079
05:30	13.10	0.21	4.74	7.25	0.00	61.31	0.28	14.24	0.24	0.62	0.01	0.23	0.35	0.00	2.92	0.01	13.59	0.0112	1072
06:00	18.28	0.23	5.02	10.23	0.00	62.72	0.27	19.97	0.38	0.89	0.01	0.24	0.50	0.00	3.05	0.01	19.42	0.0187	1094
06:30	18.69	0.23	5.78	11.78	0.00	62.10	0.31	20.52	0.46	0.92	0.01	0.29	0.58	0.00	3.06	0.02	20.12	0.0226	1099
07:00	17.48	0.28	4.98	7.23	0.00	56.88	0.22	13.23	0.42	0.85	0.01	0.24	0.35	0.00	2.77	0.01	12.93	0.0202	1079
07:30	20.38	0.36	5.48	9.87	0.00	53.43	0.17	7.43	0.44	0.99	0.02	0.27	0.48	0.00	2.59	0.01	7.27	0.0216	1086
08:00	18.80	0.25	6.11	19.38	0.00	60.97	0.26	19.11	0.92	0.91	0.01	0.30	0.94	0.00	2.96	0.01	18.71	0.0445	1080
08:30	19.45	0.23	4.30	9.76	0.01	62.55	0.29	21.35	0.72	0.96	0.01	0.21	0.48	0.00	3.09	0.01	20.96	0.0357	1095
09:00	25.86	0.26	5.25	11.61	0.02	65.49	0.32	28.42	0.34	1.28	0.01	0.26	0.57	0.00	3.24	0.02	27.90	0.0166	1105
09:30	24.19	0.26	5.35	13.15	0.01	64.40	0.29	28.11	0.20	1.17	0.01	0.26	0.64	0.00	3.12	0.01	25.57	0.0099	1069
10:00	19.51	0.24	5.22	13.55	0.00	66.21	0.34	21.04	0.08	0.92	0.01	0.25	0.64	0.00	3.12	0.02	20.09	0.0036	1071
10:30	17.21	0.22	5.30	15.81	0.00	67.92	0.28	18.95	0.12	0.82	0.01	0.25	0.75	0.00	3.23	0.01	17.84	0.0056	1093
11:00	15.83	0.21	5.33	12.31	0.00	65.93	0.27	17.17	0.29	0.76	0.01	0.25	0.59	0.00	3.15	0.01	16.53	0.0139	1087
11:30	9.65	0.19	6.88	15.66	0.00	60.18	0.28	10.64	0.40	0.45	0.01	0.32	0.73	0.00	2.80	0.01	9.81	0.0187	1058
12:00	4.24	0.23	5.08	8.63	0.00	64.90	0.19	6.19	0.10	0.19	0.01	0.23	0.40	0.00	2.98	0.01	5.66	0.0047	1077
12:30	4.36	0.17	4.89	10.85	0.00	65.94	0.29	4.85	0.20	0.21	0.01	0.23	0.52	0.00	3.16	0.01	4.56	0.0097	1101
13:00	8.22	0.18	5.06	12.50	0.00	70.77	0.29	9.06	0.24	0.40	0.01	0.25	0.61	0.00	3.46	0.01	8.77	0.0118	1091
13:30	10.81	0.21	6.51	19.12	0.00	62.38	0.29	11.65	0.78	0.52	0.01	0.31	0.92	0.00	2.99	0.01	11.31	0.0376	1061
14:00	6.34	0.18	6.92	10.82	0.00	69.39	0.31	6.70	0.53	0.30	0.01	0.32	0.51	0.00	3.26	0.01	6.50	0.0248	1063
14:30	4.16	0.17	5.03	7.88	0.00	65.38	0.28	4.56	0.36	0.20	0.01	0.24	0.37	0.00	3.07	0.01	4.27	0.0171	1060
15:00	4.81	0.17	5.01	7.76	0.00	62.02	0.25	5.27	0.17	0.22	0.01	0.23	0.36	0.00	2.87	0.01	4.86	0.0081	1057
15:30	3.53	0.17	6.51	11.70	0.00	66.38	0.24	3.89	0.25	0.16	0.01	0.30	0.54	0.00	3.08	0.01	3.57	0.0114	1062
16:00	3.16	0.19	5.78	18.66	0.00	69.19	0.27	3.51	0.45	0.15	0.01	0.27	0.89	0.00	3.29	0.01	3.27	0.0216	1071
16:30	3.95	0.17	5.12	15.10	0.00	66.44	0.30	4.35	0.21	0.19	0.01	0.25	0.73	0.00	3.21	0.01	4.16	0.0102	1087
17:00	4.72	0.16	5.20	18.64	0.00	70.22	0.28	5.18	0.52	0.23	0.01	0.25	0.91	0.00	3.42	0.01	5.02	0.0252	1075
17:30	4.88	0.18	5.10	15.35	0.00	66.34	0.24	5.28	0.44	0.24	0.01	0.25	0.74	0.00	3.20	0.01	5.14	0.0211	1042
18:00	4.21	0.17	5.71	13.15	0.00	69.15	0.33	4.58	0.35	0.20	0.01	0.28	0.63	0.00	3.33	0.02	4.43	0.0167	1055
18:30	3.98	0.17	4.41	9.30	0.00	62.74	0.24	4.31	0.17	0.19	0.01	0.21	0.44	0.00	2.95	0.01	4.08	0.0082	1058
19:00	3.90	0.24	6.23	16.88	0.00	60.87	0.22	6.13	0.65	0.19	0.01	0.30	0.81	0.00	2.92	0.01	5.87	0.0310	1062
19:30	4.29	0.30	6.02	11.04	0.00	56.92	0.14	7.40	0.53	0.20	0.01	0.28	0.51	0.00	2.62	0.01	6.92	0.0245	1042
20:00	2.32	0.29	11.16	11.20	0.00	58.30	0.15	7.40	0.55	0.11	0.01	0.51	0.51	0.00	2.65	0.01	6.81	0.0252	1052
20:30	40.64	0.22	5.09	7.69	0.00	63.80	0.20	45.38	0.26	1.86	0.01	0.23	0.35	0.00	2.92	0.01	40.55	0.0121	1053
21:00	23.21	0.19	4.30	9.74	0.00	64.82	0.19	28.20	0.20	1.07	0.01	0.20	0.45	0.00	2.98	0.01	23.19	0.0092	1090
21:30	3.58	0.16	3.87	5.60	0.00	71.89	0.19	4.00	0.05	0.17	0.01	0.18	0.26	0.00	3.37	0.01	3.67	0.0024	1107
22:00	5.09	0.19	5.07	10.68	0.00	68.65	0.17	5.55	0.19	0.25	0.01	0.24	0.51	0.00	3.31	0.01	5.35	0.0093	1107
22:30	9.53	0.22	4.74	11.26	0.00	65.09	0.19	10.52	0.41	0.47	0.01	0.23	0.55	0.00	3.20	0.01	10.21	0.0201	1112
23:00	10.14	0.24	5.32	12.88	0.00	66.57	0.17	11.15	0.54	0.49	0.01	0.26	0.62	0.00	3.23	0.01	10.74	0.0260	1099
23:30	13.57	0.26	4.95	10.85	0.00	68.60	0.26	14.93	0.21	0.67	0.01	0.24	0.53	0.00	3.38	0.01	14.57	0.0105	1120
00:00	15.42	0.25	5.24	12.29	0.00	66.73	0.23	17.03	0.29	0.76	0.01	0.26	0.61	0.00	3.30	0.01	16.63	0.0145	1131
Min	2,32	0,16	3,87	5,60	0,00	53,43	0,14	3,51	0,05	0,11	0,01	0,18	0,26	0,00	2,59	0,01	3,27	0,0024	1042
Max	40,64	0,36	11,16	19,47	0,02	71,89	0,34	45,38	0,92	1,86	0,02	0,51	0,94	0,00	3,47	0,02	40,55	0,0445	1131
	11,76	0,22	5,46	12,31	0,00	64,81	0,25	10,96	0,37	27,07	0,50	12,51	28,26	0,00	148,66	0,57	579,72	0,8449	1080
Données moyennes																			

Synthèse des dépassements & indispos.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hq	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/	10:50							00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel	99,94									
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	1	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.