

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	3.65	0.24	5.39	6.15	0.00	60.16	0.12	7.49	0.04	0.17	0.01	0.25	0.29	0.00	2.83	0.01	7.12	0.0021	1083
01:00	3.14	0.23	5.43	8.03	0.00	59.52	0.12	7.39	0.06	0.15	0.01	0.25	0.38	0.00	2.79	0.01	7.10	0.0030	1093
01:30	3.30	0.23	6.90	13.30	0.00	58.08	0.13	7.42	0.05	0.16	0.01	0.33	0.64	0.00	2.78	0.01	7.25	0.0022	1089
02:00	3.05	0.24	5.00	7.70	0.00	57.47	0.11	7.25	0.04	0.14	0.01	0.24	0.36	0.00	2.71	0.01	7.09	0.0020	1080
02:30	3.28	0.25	6.30	14.28	0.00	59.04	0.08	7.39	0.05	0.15	0.01	0.30	0.67	0.00	2.79	0.00	7.18	0.0025	1070
03:00	2.25	0.24	6.98	21.20	0.00	54.68	0.11	7.44	0.13	0.11	0.01	0.33	1.00	0.00	2.58	0.01	7.16	0.0060	1076
03:30	2.35	0.24	4.58	7.39	0.00	63.79	0.15	6.60	0.04	0.11	0.01	0.21	0.34	0.00	2.95	0.01	6.31	0.0020	1088
04:00	2.44	0.24	5.01	13.46	0.00	62.13	0.24	2.49	0.04	0.11	0.01	0.22	0.59	0.00	2.74	0.01	2.34	0.0020	1078
04:30	3.70	0.25	4.93	8.91	0.00	63.93	0.24	3.85	0.04	0.17	0.01	0.22	0.40	0.00	2.86	0.01	3.61	0.0020	1087
05:00	4.99	0.24	5.32	11.32	0.00	71.42	0.27	5.17	0.06	0.23	0.01	0.22	0.51	0.00	3.22	0.01	4.91	0.0025	1079
05:30	3.45	0.24	4.78	9.31	0.00	70.00	0.24	3.53	0.04	0.15	0.01	0.21	0.42	0.00	3.14	0.01	3.38	0.0020	1084
06:00	10.16	0.25	7.74	14.32	0.00	62.49	0.27	10.22	0.05	0.46	0.01	0.35	0.65	0.00	2.82	0.01	9.99	0.0021	1092
06:30	5.95	0.25	7.88	14.10	0.00	61.03	0.24	6.14	0.05	0.27	0.01	0.36	0.65	0.00	2.80	0.01	5.96	0.0022	1081
07:00	6.83	0.25	4.76	5.20	0.00	63.71	0.20	9.11	0.06	0.31	0.01	0.22	0.24	0.00	2.89	0.01	8.73	0.0025	1072
07:30	2.22	0.24	4.91	9.26	0.00	61.56	0.13	7.41	0.04	0.10	0.01	0.23	0.43	0.00	2.83	0.01	6.99	0.0020	1087
08:00	2.13	0.25	5.04	7.36	0.00	57.35	0.12	7.31	0.04	0.10	0.01	0.23	0.34	0.00	2.63	0.01	7.00	0.0020	1090
08:30	2.86	0.27	6.44	11.90	0.00	53.96	0.12	7.40	0.05	0.13	0.01	0.30	0.55	0.00	2.51	0.01	7.07	0.0024	1078
09:00	1.60	0.25	4.66	2.28	0.00	64.82	0.11	7.23	0.08	0.07	0.01	0.21	0.10	0.00	2.98	0.01	6.96	0.0036	1093
09:30	2.27	0.24	4.33	4.94	0.00	56.98	0.11	7.26	0.05	0.10	0.01	0.20	0.23	0.00	2.63	0.00	7.02	0.0021	1101
10:00	2.34	0.24	5.95	11.67	0.00	56.88	0.13	7.35	0.05	0.11	0.01	0.28	0.55	0.00	2.66	0.01	7.16	0.0021	1093
10:30	3.68	0.27	5.87	9.12	0.01	55.91	0.13	7.36	0.06	0.17	0.01	0.28	0.43	0.00	2.64	0.01	7.20	0.0030	1096
11:00	5.11	0.26	7.24	13.33	0.00	48.65	0.13	7.43	0.17	0.24	0.01	0.34	0.62	0.00	2.26	0.01	7.06	0.0080	1079
11:30	3.56	0.23	4.87	2.35	0.00	62.35	0.08	7.30	0.08	0.16	0.01	0.22	0.11	0.00	2.84	0.00	6.89	0.0037	1093
12:00	2.39	0.23	3.68	3.30	0.00	52.15	0.11	7.34	0.34	0.11	0.01	0.17	0.15	0.00	2.43	0.00	6.98	0.0160	1100
12:30	2.77	0.25	5.86	12.27	0.00	55.03	0.10	7.29	0.31	0.13	0.01	0.27	0.57	0.00	2.58	0.00	6.92	0.0144	1086
13:00	3.33	0.25	6.87	15.46	0.00	59.71	0.09	7.47	0.21	0.16	0.01	0.32	0.72	0.00	2.79	0.00	7.09	0.0099	1079
13:30	3.15	0.24	5.18	10.60	0.00	62.69	0.16	5.68	0.08	0.14	0.01	0.23	0.47	0.00	2.80	0.01	5.33	0.0038	1089
14:00	3.29	0.23	4.20	6.95	0.00	61.49	0.23	3.28	0.17	0.14	0.01	0.18	0.30	0.00	2.69	0.01	3.13	0.0076	1064
14:30	3.35	0.24	5.22	11.46	0.00	68.82	0.23	3.44	0.11	0.15	0.01	0.23	0.50	0.00	3.03	0.01	3.22	0.0048	1080
15:00	4.49	0.24	5.37	10.89	0.00	60.21	0.23	4.67	0.15	0.20	0.01	0.24	0.49	0.00	2.69	0.01	4.37	0.0068	1081
15:30	3.21	0.24	5.25	9.27	0.00	64.27	0.16	3.28	0.05	0.14	0.01	0.23	0.41	0.00	2.82	0.01	3.07	0.0024	1081
16:00	12.29	0.24	5.84	11.43	0.00	66.15	0.18	12.68	0.05	0.54	0.01	0.25	0.50	0.00	2.89	0.01	11.67	0.0022	1077
16:30	3.32	0.22	5.90	11.40	0.00	60.06	0.20	3.51	0.04	0.14	0.01	0.25	0.49	0.00	2.59	0.01	3.12	0.0018	1092
17:00	104.57	0.46	4.77	12.12	0.00	52.32	0.20	108.75	0.37	4.70	0.02	0.21	0.55	0.00	2.35	0.01	96.33	0.0165	1098
17:30	2.65	0.21	4.38	5.32	0.00	66.00	0.25	2.77	0.06	0.12	0.01	0.19	0.23	0.00	2.90	0.01	2.54	0.0028	1111
18:00	5.77	0.22	5.39	6.20	0.00	62.83	0.23	5.98	0.05	0.25	0.01	0.24	0.27	0.00	2.76	0.01	5.53	0.0021	1093
18:30	8.16	0.22	5.45	5.51	0.00	67.22	0.19	8.44	0.05	0.36	0.01	0.24	0.24	0.00	2.95	0.01	7.79	0.0021	1084
19:00	3.42	0.23	5.34	4.80	0.00	66.23	0.15	5.93	0.06	0.15	0.01	0.24	0.21	0.00	2.96	0.01	5.50	0.0026	1098
19:30	1.75	0.21	5.34	3.56	0.00	57.37	0.08	7.52	0.04	0.08	0.01	0.25	0.17	0.00	2.69	0.00	7.13	0.0021	1111
20:00	2.26	0.23	5.73	7.21	0.00	55.45	0.07	7.45	0.04	0.10	0.01	0.27	0.33	0.00	2.57	0.00	7.02	0.0020	1100
20:30	1.61	0.23	5.36	5.41	0.00	60.56	0.07	7.43	0.04	0.07	0.01	0.25	0.25	0.00	2.79	0.00	6.98	0.0020	1103
21:00	2.80	0.24	5.54	5.04	0.00	53.36	0.06	7.55	0.09	0.13	0.01	0.25	0.23	0.00	2.46	0.00	6.96	0.0042	1097
21:30	2.87	0.23	5.58	5.42	0.00	60.41	0.07	7.60	0.09	0.13	0.01	0.26	0.25	0.00	2.79	0.00	7.00	0.0041	1102
22:00	2.17	0.23	5.12	4.28	0.00	56.61	0.05	7.43	0.06	0.10	0.01	0.23	0.20	0.00	2.59	0.00	6.89	0.0027	1096
22:30	4.02	0.23	6.05	7.07	0.00	53.66	0.05	7.61	0.05	0.19	0.01	0.28	0.33	0.00	2.47	0.00	6.94	0.0023	1089
23:00	2.82	0.25	6.00	8.02	0.00	59.54	0.06	7.59	0.12	0.13	0.01	0.27	0.37	0.00	2.72	0.00	6.88	0.0056	1093
23:30	1.67	0.24	5.36	5.56	0.00	59.77	0.03	7.48	0.05	0.08	0.01	0.24	0.25	0.00	2.71	0.00	6.84	0.0025	1096
00:00	1.08	0.23	5.53	7.24	0.00	61.01	0.05	7.50	0.07	0.05	0.01	0.26	0.34	0.00	2.84	0.00	7.08	0.0032	1111
Min	1.08	0.21	3.68	2.28	0.00	48.65	0.03	2.49	0.04	0.05	0.01	0.17	0.10	0.00	2.26	0.00	2.34	0.0018	1069
Max	104.57	0.46	7.88	21.20	0.01	71.42	0.27	108.75	0.37	4.70	0.02	0.36	1.00	0.00	3.22	0.01	96.33	0.0165	1111
Flux moyen (kg/h)	3.59	0.24	5.51	8.81	0.00	60.18	0.14	6.69	0.09	12.37	0.53	12.10	19.32	0.00	131.74	0.31	393.78	0.1907	1089
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hq	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				10:40			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel			100,00							
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel			89,88							
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.