Installation: **Veolia Saved**
Rapport: **mois R-EOT**
Rapport du: juillet 2025

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique										Process
Paramètre	CO_10	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S 10'
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	-	g/d	°C
VLE 10 et 30 min	150	20	60	200	30	400		0											
VLE max	150	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0	50	86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	850
01/07/2025	7,55	0,35	5,05	8,93	0,08	54,08	0,30	7,39	0,21	12,39	0,59	8,65	15,35	0,18	92,90	0,50	310,25	0,3420	1097
02/07/2025	8,57	0,29	5,37	10,01	0,15	57,94	0,18	7,34	0,31	22,81	0,57	10,65	20,32	0,32	114,63	0,35	286,39	0,6058	1111
03/07/2025	5,74	0,31	4,84	12,59	0,36	57,63	0,21	7,34	0,60	16,93	0,65	10,17	26,47	0,78	121,57	0,45	306,32	1,2714	1084
04/07/2025	2,66	0,31	4,74	12,81	0,45	58,47	0,19	7,18	0,57	5,70	0,66	10,12	27,34	0,97	124,92	0,40	311,18	1,2120	1075
05/07/2025	3,47	0,29	5,20	13,02	0,47	58,15	0,19	7,16	0,61	7,33	0,62	11,01	27,52	1,02	123,12	0,40	306,25	1,2824	1072
06/07/2025	2,67	0,25	4,47	12,90	0,47	58,34	0,21	7,20	0,69	5,47	0,52	9,31	26,95	0,98	120,74	0,44	294,32	1,4271	1081
07/07/2025	3,73	0,30	5,26	14,49	0,98	58,26	0,17	7,58	0,70	8,01	0,65	11,24	31,01	2,11	124,50	0,37	324,16	1,4887	1084
08/07/2025	4,87	0,32	5,17	18,19	0,88	60,75	0,22	6,50	0,80	10,09	0,67	10,80	37,92	1,88	126,64	0,45	304,30	1,6595	1088
09/07/2025	4,06	0,28	5,13	15,11	0,70	64,28	0,40	4,72	0,79	8,32	0,58	10,53	31,07	1,46	131,91	0,82	202,70	1,6279	1089
10/07/2025	4,56	0,33	5,02	21,43	0,59	63,05	0,25	5,02	0,93	9,29	0,69	10,32	43,75	1,22	129,57	0,51	217,42	1,8960	1079
11/07/2025	4,06	0,29	5,14	18,32	0,24	63,11	0,21	6,09	0,89	8,29	0,59	10,47	37,57	0,50	128,37	0,43	254,23	1,8170	1096
12/07/2025	6,97	0,36	5,20	14,91	0,12	62,81	0,25	6,05	0,75	13,58	0,71	10,24	29,39	0,26	123,69	0,48	348,94	1,4913	1086
13/07/2025	5,80	0,33	5,06	17,42	0,29	63,42	0,26	5,54	0,85	11,56	0,67	10,08	34,83	0,59	126,17	0,50	265,70	1,6966	1082
14/07/2025	3,48	0,23	5,29	14,25	0,73	63,88	0,24	5,17	0,79	7,09	0,47	10,84	29,08	1,50	130,56	0,48	220,81	1,6140	1076
15/07/2025	5,49	0,23	4,77	14,92	0,85	62,74	0,23	5,54	1,74	9,93	0,43	9,21	29,53	1,68	121,97	0,41	240,20	3,5135	1079
16/07/2025	7,12	0,32	5,26	13,10	1,21	62,74	0,23	6,49	5,21	14,63	0,67	10,90	27,00	2,50	129,82	0,47	342,16	10,7907	1081
17/07/2025	3,86	0,27	5,44	12,11	0,64	59,71	0,18	6,44	5,56	8,02	0,56	11,32	25,18	1,34	123,93	0,38	300,67	11,5521	1084
18/07/2025	14,19	0,38	5,57	16,18	0,34	56,65	0,15	7,26	1,95	30,17	0,78	11,41	33,23	0,70	115,94	0,31	295,80	4,1148	1088
19/07/2025	10,10	0,27	5,36	11,32	0,81	60,07	0,23	8,54	0,05	21,26	0,57	11,36	23,94	1,73	127,09	0,50	395,53	0,1003	1070
20/07/2025	9,08	0,25	5,11	14,13	1,16	58,28	0,21	7,89	0,04	17,61	0,50	10,32	28,75	2,35	118,13	0,42	352,45	0,0823	1074
21/07/2025	6,80	0,24	5,25	16,01	0,88	63,64	0,25	6,59	0,28	14,26	0,51	11,11	33,53	1,82	134,17	0,52	338,01	0,5794	1081
22/07/2025	6,10	0,26	5,15	15,47	0,01	59,62	0,22	7,10	0,11	13,52	0,58	11,38	34,06	0,02	131,70	0,48	348,64	0,2340	1070
23/07/2025	3,93	0,25	5,38	9,32	0,02	61,37	0,22	6,46	0,06	8,68	0,55	11,93	20,63	0,04	135,69	0,48	299,29	0,1379	1068
24/07/2025	3,68	0,32	5,58	8,26	0,03	58,56	0,23	7,09	0,07	8,27	0,73	12,52	18,53	0,07	131,50	0,51	326,61	0,1520	1082
25/07/2025	3,08	0,25	5,68	7,62	0,01	58,12	0,20	6,84	0,07	6,86	0,56	12,70	17,03	0,02	129,91	0,44	313,92	0,1502	1094
26/07/2025	2,95	0,26	5,17	9,12	0,02	58,43	0,13	5,07	0,07	6,46	0,56	11,28	19,80	0,03	126,97	0,21	233,97	0,1582	1098
27/07/2025	3,74	0,24	5,43	9,66	0,02	57,45	0,16	7,02	0,06	8,36	0,55	12,25	21,76	0,04	129,49	0,37	324,87	0,1407	1099
28/07/2025	4,19	0,30	5,34	8,51	0,03	57,96	0,19	6,22	0,20	9,07	0,67	11,63	18,53	0,06	126,05	0,41	288,43	0,4329	1088
29/07/2025	2,94	0,23	5,61	9,60	0,01	53,40	0,16	7,00	0,25	6,60	0,52	12,56	21,51	0,03	119,35	0,37	324,59	0,5595	1098
30/07/2025	3,09	0,23	5,52	13,87	0,00	60,71	0,20	6,15	0,21	6,76	0,50	12,09	30,21	0,01	132,71	0,43	278,18	0,4515	1099
31/07/2025	4,50	0,24	5,51	8,81	0,00	60,18	0,14	6,69	0,09	12,37	0,53	12,10	19,32	0,00	131,74	0,31	393,78	0,1907	1089
Min	**2,66**	**0,23**	**4,47**	**7,62**	**0,00**	**53,40**	**0,13**	**4,72**	**0,04**	**5,47**	**0,43**	**8,65**	**15,35**	**0,00**	**92,90**	**0,21**	**202,70**	**0,08**	**1068**
Max	**14,19**	**0,38**	**5,68**	**21,43**	**1,21**	**64,28**	**0,40**	**8,54**	**5,56**	**30,17**	**0,78**	**12,70**	**43,75**	**2,50**	**135,69**	**0,82**	**395,53**	**11,55**	**1111**
Moyenne mois /Flux mois	**5,25**	**0,28**	**5,23**	**12,98**	**0,41**	**59,80**	**0,21**	**6,60**	**0,82**	**349,7**	**18,4**	**340,5**	**841,1**	**26,2**	**3885,5**	**13,6**	**9350,1**	**52,7725**	**1085**
Total (hh:mm)																			

Légende:

Gris = Arrêt four
Jaune = moyenne invalide a cause de Défaut ou Maintenance ou < 2/3.
Rouge = moyenne en dépassement
Bleu = Correction avec Valeurs de substitution
Vert = Valeur Hors gamme

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

Installation: **Veolia Saved**
Rapport: **Mois R-EOT**
Rapport du: juillet 2025

Synthèse des dépass & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	**Global**
Compt. dépassement VLE 10 et 30 mensuel	60h/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nbr. dépass VLE Flux mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Compt. Indisponibilité AMS mensuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**02:40**						**00:00**	**00:30**	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**10:40**						**00:00**	**00:30**	
Dioxin / Furanes % mensuel	>85% en cumul annuel	**91,64**								
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel	**89,88**								
Nombre moyenne jour invalide par mois	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	