



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%								Flux massique										Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,71	0,19	4,97	12,99	0,00	63,79	0,42	4,07	0,34	0,17	0,01	0,23	0,60	0,00	2,95	0,02	3,74	0,0159	1059
01:00	5,23	0,17	3,18	5,45	0,00	67,31	0,43	5,85	0,05	0,25	0,01	0,15	0,26	0,00	3,22	0,02	5,45	0,0024	1107
01:30	3,42	0,17	4,64	11,97	0,00	64,30	0,41	3,86	0,32	0,16	0,01	0,22	0,57	0,00	3,08	0,02	3,58	0,0151	1084
02:00	2,74	0,18	4,89	10,56	0,00	69,33	0,45	3,02	0,39	0,13	0,01	0,22	0,49	0,00	3,19	0,02	2,74	0,0180	1077
02:30	4,58	0,18	5,43	11,86	0,00	69,77	0,40	5,03	0,73	0,21	0,01	0,25	0,54	0,00	3,20	0,02	4,58	0,0337	1083
03:00	2,93	0,17	3,51	5,47	0,00	63,31	0,35	3,24	0,08	0,14	0,01	0,17	0,26	0,00	3,01	0,02	3,04	0,0036	1091
03:30	2,28	0,17	4,47	10,26	0,00	65,49	0,41	2,53	0,14	0,11	0,01	0,21	0,48	0,00	3,05	0,02	2,32	0,0067	1073
04:00	2,81	0,18	4,90	10,78	0,00	68,39	0,38	3,12	0,22	0,13	0,01	0,23	0,50	0,00	3,15	0,02	2,82	0,0100	1083
04:30	2,43	0,17	4,42	10,27	0,00	65,60	0,42	2,74	0,25	0,11	0,01	0,21	0,48	0,00	3,07	0,02	2,48	0,0118	1102
05:00	10,46	0,33	4,37	10,01	0,00	63,35	0,46	11,80	0,21	0,49	0,02	0,20	0,47	0,00	2,95	0,02	10,61	0,0096	1097
05:30	23,83	0,43	4,76	12,23	0,00	55,74	0,47	26,67	0,39	1,12	0,02	0,22	0,58	0,00	2,63	0,02	24,49	0,0185	1095
06:00	28,43	0,36	3,40	5,50	0,00	56,96	0,45	31,48	0,07	1,34	0,02	0,16	0,26	0,00	2,69	0,02	29,32	0,0031	1102
06:30	29,48	0,32	3,58	7,80	0,00	57,36	0,46	32,91	0,06	1,41	0,02	0,17	0,37	0,00	2,75	0,02	30,86	0,0027	1090
07:00	29,23	0,38	4,72	9,76	0,00	53,18	0,38	20,64	4,69	1,38	0,02	0,22	0,46	0,00	2,51	0,02	19,50	0,0213	1097
07:30	28,80	0,43	5,06	7,96	0,00	46,73	0,25	7,43	0,64	1,37	0,02	0,24	0,38	0,00	2,21	0,01	7,12	0,0303	1079
08:00	29,21	0,42	5,28	8,44	0,00	49,23	0,27	7,49	1,93	1,37	0,02	0,25	0,39	0,00	2,30	0,01	7,05	0,0902	1062
08:30	29,92	0,42	5,39	11,26	0,00	50,17	0,25	7,31	0,42	1,39	0,02	0,25	0,52	0,00	2,33	0,01	6,98	0,0196	1061
09:00	26,85	0,37	6,85	13,15	0,00	49,25	0,29	16,48	0,52	1,26	0,02	0,32	0,62	0,00	2,30	0,01	15,75	0,0242	1061
09:30	26,09	0,28	4,89	11,66	0,00	51,89	0,33	28,43	0,37	1,22	0,01	0,23	0,54	0,00	2,42	0,02	26,52	0,0170	1040
10:00	23,47	0,28	4,79	10,85	0,00	61,56	0,37	25,77	0,20	1,09	0,01	0,22	0,50	0,00	2,86	0,02	23,82	0,0093	1073
10:30	41,84	3,90	3,99	11,99	0,01	69,27	0,33	8,43	0,25	1,71	0,16	0,16	0,49	0,00	2,83	0,01	6,79	0,0101	1094
11:00	64,26	3,89	7,04	18,95	0,00	24,31	0,32	45,72	0,74	2,78	0,17	0,31	0,82	0,00	1,05	0,01	37,84	0,0321	1093
11:30	72,74	0,51	5,31	1,87	0,00	8,29	0,23	24,63	0,06	2,91	0,02	0,21	0,07	0,00	0,33	0,01	20,35	0,0023	1053
12:00	15,15	0,28	4,31	0,55	0,00	40,06	0,27	7,19	0,04	0,60	0,01	0,17	0,02	0,00	1,58	0,01	5,89	0,0017	1079
12:30	5,37	0,29	5,02	1,93	0,00	56,42	0,29	7,08	0,04	0,24	0,01	0,23	0,09	0,00	2,57	0,01	6,70	0,0020	1107
13:00	5,62	0,27	5,31	3,43	0,05	55,77	0,29	7,42	0,11	0,27	0,01	0,26	0,17	0,00	2,71	0,01	7,28	0,0055	1111
13:30	21,15	0,36	5,71	3,81	0,24	57,88	0,32	7,34	0,20	1,02	0,02	0,28	0,18	0,01	2,79	0,02	7,21	0,0098	1103
14:00	31,02	0,35	4,81	3,77	0,24	57,71	0,36	7,09	0,15	1,44	0,02	0,22	0,17	0,01	2,67	0,02	6,96	0,0069	1087
14:30	29,63	0,34	6,34	10,34	0,04	55,80	0,30	7,18	0,43	1,39	0,02	0,30	0,49	0,00	2,62	0,01	7,05	0,0201	1058
15:00	23,37	0,30	6,83	6,94	0,07	59,34	0,28	7,28	0,17	1,12	0,01	0,33	0,33	0,00	2,83	0,01	7,14	0,0083	1068
15:30	25,32	0,29	4,60	1,93	0,16	58,88	0,31	7,21	0,05	1,20	0,01	0,22	0,09	0,01	2,79	0,01	7,08	0,0022	1080
16:00	30,78	0,33	5,20	6,01	0,29	59,29	0,30	7,19	0,25	1,46	0,02	0,25	0,28	0,01	2,81	0,01	7,06	0,0120	1071
16:30	28,56	0,35	5,74	7,68	0,09	57,50	0,30	6,94	0,47	1,30	0,02	0,26	0,35	0,00	2,61	0,01	6,81	0,0212	1023
17:00	25,58	0,33	5,13	8,51	0,05	59,03	0,28	7,29	0,33	1,21	0,02	0,24	0,40	0,00	2,80	0,01	7,15	0,0156	1045
17:30	28,42	0,36	4,82	8,92	0,03	58,10	0,32	7,25	0,47	1,35	0,02	0,23	0,42	0,00	2,76	0,01	7,11	0,0222	1058
18:00	17,19	0,28	4,40	5,96	0,05	58,81	0,33	9,47	0,24	0,81	0,01	0,21	0,28	0,00	2,79	0,02	9,29	0,0113	1073
18:30	7,32	0,17	3,15	7,01	0,05	65,89	0,39	7,95	0,07	0,36	0,01	0,15	0,34	0,00	3,22	0,02	7,81	0,0036	1088
19:00	5,14	0,21	3,64	6,30	0,04	64,84	0,28	6,50	0,16	0,25	0,01	0,17	0,30	0,00	3,11	0,01	6,38	0,0077	1078
19:30	4,30	0,25	4,88	4,50	0,07	57,40	0,14	6,93	0,07	0,20	0,01	0,22	0,21	0,00	2,64	0,01	6,80	0,0032	1057
20:00	17,20	0,75	4,88	6,54	0,06	55,31	0,13	7,13	0,20	0,81	0,04	0,23	0,31	0,00	2,60	0,01	7,00	0,0094	1066
20:30	5,32	0,24	4,84	5,59	0,06	60,00	0,12	7,15	0,12	0,25	0,01	0,23	0,26	0,00	2,83	0,01	7,02	0,0057	1064
21:00	4,38	0,25	4,77	5,35	0,05	59,17	0,11	7,02	0,12	0,20	0,01	0,22	0,25	0,00	2,75	0,01	6,89	0,0057	1069
21:30	4,54	0,21	4,61	7,05	0,03	59,68	0,12	5,61	0,08	0,21	0,01	0,22	0,33	0,00	2,82	0,01	5,49	0,0036	1058
22:00	5,89	0,16	4,01	7,44	0,00	69,72	0,14	6,45	0,06	0,29	0,01	0,20	0,37	0,00	3,43	0,01	6,32	0,0028	1106
22:30	6,11	0,21	4,57	9,17	0,00	66,74	0,07	6,60	0,11	0,30	0,01	0,22	0,44	0,00	3,22	0,00	6,44	0,0051	1084
23:00	40,18	0,99	3,74	7,54	0,00	62,52	0,17	43,75	0,21	1,95	0,05	0,18	0,37	0,00	3,03	0,01	42,33	0,0101	1077
23:30	27,18	0,41	3,27	7,34	0,00	64,73	0,13	29,52	0,21	1,30	0,02	0,16	0,35	0,00	3,09	0,01	28,33	0,0102	1066
00:00	28,70	0,35	3,27	7,97	0,00	67,78	0,13	31,48	0,72	1,37	0,02	0,16	0,38	0,00	3,24	0,01	29,89	0,0342	1065
Min	2,28	0,16	3,15	0,55	0,00	8,29	0,07	2,53	0,04	0,11	0,01	0,15	0,02	0,00	0,33	0,00	2,32	0,0017	1023
Max	72,74	3,90	7,04	18,95	0,29	69,77	0,47	45,72	4,69	2,91	0,17	0,33	0,82	0,01	3,43	0,02	42,33	0,0213	1111
Commentaire	19,54	0,46	4,74	7,97	0,03	57,98	0,30	7,56	0,38	43,14	1,00	10,60	17,86	0,08	130,42	0,67	551,21	0,8475	1077
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				10:50			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				99,62						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,93						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0		