

Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	6,93	0,29	4,48	18,59	0,00	57,92	0,29	7,53	0,54	0,33	0,01	0,22	0,90	0,00	2,79	0,01	7,28	0,0262	1095
01:00	6,35	0,30	4,75	12,46	0,00	56,11	0,27	6,69	0,29	0,30	0,01	0,22	0,58	0,00	2,62	0,01	6,48	0,0136	1072
01:30	6,27	0,30	4,34	10,94	0,00	54,58	0,28	6,80	0,19	0,30	0,01	0,21	0,52	0,00	2,59	0,01	6,50	0,0089	1084
02:00	5,15	0,28	6,86	14,12	0,00	59,29	0,31	5,51	0,31	0,24	0,01	0,32	0,65	0,00	2,74	0,01	5,18	0,0145	1074
02:30	5,98	0,29	4,15	7,52	0,00	59,16	0,33	6,37	0,16	0,28	0,01	0,19	0,35	0,00	2,74	0,02	6,04	0,0076	1113
03:00	9,74	0,37	4,90	14,04	0,00	55,78	0,30	10,70	0,44	0,47	0,02	0,24	0,68	0,00	2,71	0,01	10,29	0,0213	1100
03:30	6,91	0,30	6,06	14,51	0,00	54,05	0,28	7,51	0,53	0,33	0,01	0,29	0,68	0,00	2,54	0,01	7,10	0,0251	1074
04:00	5,93	0,27	4,85	6,03	0,00	61,01	0,29	6,29	0,13	0,28	0,01	0,23	0,28	0,00	2,84	0,01	6,03	0,0060	1110
04:30	4,76	0,21	4,87	7,19	0,00	56,74	0,30	5,12	0,19	0,23	0,01	0,23	0,34	0,00	2,70	0,01	4,93	0,0091	1107
05:00	4,13	0,20	5,46	10,21	0,01	56,50	0,34	4,40	0,19	0,20	0,01	0,26	0,49	0,00	2,71	0,02	4,31	0,0090	1097
05:30	3,50	0,20	5,00	9,22	0,00	54,22	0,30	3,70	0,12	0,17	0,01	0,24	0,44	0,00	2,57	0,01	3,62	0,0055	1063
06:00	9,32	0,20	5,15	9,85	0,00	57,43	0,33	9,89	0,19	0,43	0,01	0,24	0,46	0,00	2,67	0,02	9,43	0,0088	1069
06:30	3,69	0,20	5,63	12,83	0,00	55,42	0,29	4,03	0,25	0,17	0,01	0,27	0,61	0,00	2,62	0,01	3,81	0,0119	1097
07:00	4,42	0,30	5,34	7,71	0,00	54,66	0,25	5,48	0,24	0,21	0,01	0,25	0,37	0,00	2,59	0,01	5,26	0,0113	1102
07:30	4,55	0,31	4,69	2,19	0,00	48,94	0,30	7,29	0,11	0,21	0,01	0,22	0,10	0,00	2,27	0,01	6,99	0,0052	1104
08:00	6,62	0,31	9,07	20,28	0,00	46,53	0,28	7,69	0,85	0,33	0,02	0,45	1,00	0,00	2,29	0,01	7,46	0,0418	1126
08:30	4,71	0,28	5,88	6,88	0,00	51,43	0,29	7,44	0,31	0,23	0,01	0,28	0,33	0,00	2,48	0,01	7,28	0,0151	1092
09:00	3,61	0,26	2,15	0,00	0,00	46,61	0,25	7,36	0,06	0,17	0,01	0,10	0,00	0,00	2,19	0,01	7,06	0,0030	1096
09:30	6,91	0,29	2,73	3,83	0,00	49,90	0,30	7,42	0,11	0,33	0,01	0,13	0,18	0,00	2,40	0,01	7,21	0,0055	1111
10:00	6,77	0,31	3,58	2,29	0,03	56,76	0,32	7,27	0,18	0,32	0,01	0,17	0,11	0,00	2,70	0,02	7,14	0,0085	1120
10:30	6,86	0,34	7,11	21,52	0,02	56,00	0,28	7,15	0,78	0,32	0,02	0,33	1,00	0,00	2,61	0,01	7,00	0,0362	1074
11:00	5,78	0,29	4,49	18,00	0,00	59,88	0,27	7,22	0,34	0,27	0,01	0,21	0,84	0,00	2,79	0,01	7,03	0,0160	1077
11:30	29,89	0,26	5,21	22,89	0,00	46,77	0,26	7,59	0,38	1,39	0,01	0,24	1,07	0,00	2,18	0,01	6,99	0,0175	1088
12:00	14,73	0,25	5,44	8,14	0,00	58,24	0,26	7,57	0,19	0,67	0,01	0,25	0,37	0,00	2,63	0,01	6,78	0,0087	1102
12:30	1,95	0,23	5,22	13,13	0,00	56,87	0,25	7,68	0,17	0,09	0,01	0,24	0,60	0,00	2,59	0,01	6,91	0,0079	1124
13:00	7,97	0,26	6,93	13,38	0,00	60,44	0,29	6,89	0,39	0,36	0,01	0,31	0,61	0,00	2,74	0,01	6,27	0,0175	1112
13:30	4,18	0,18	3,83	6,35	0,00	64,31	0,45	4,55	0,05	0,20	0,01	0,18	0,30	0,00	3,02	0,02	4,29	0,0024	1111
14:00	3,95	0,19	6,08	17,21	0,00	68,42	0,49	4,19	0,15	0,19	0,01	0,29	0,82	0,00	3,24	0,02	4,08	0,0069	1110
14:30	6,24	0,20	6,25	17,91	0,00	65,05	0,42	6,55	0,28	0,29	0,01	0,29	0,84	0,00	3,07	0,02	6,42	0,0134	1090
15:00	6,61	0,26	3,77	10,96	0,01	67,93	0,44	7,12	0,13	0,32	0,01	0,18	0,53	0,00	3,29	0,02	6,99	0,0062	1101
15:30	6,08	0,27	5,61	21,22	0,00	65,93	0,40	6,49	0,35	0,29	0,01	0,27	1,02	0,00	3,16	0,02	6,35	0,0170	1090
16:00	6,04	0,26	3,86	9,43	0,00	65,54	0,43	6,52	0,27	0,28	0,01	0,18	0,44	0,00	3,07	0,02	6,17	0,0124	1078
16:30	5,82	0,26	3,80	7,67	0,00	65,13	0,41	6,32	0,08	0,27	0,01	0,18	0,36	0,00	3,07	0,02	5,97	0,0039	1089
17:00	5,22	0,26	3,39	5,26	0,00	68,96	0,41	5,61	0,03	0,25	0,01	0,16	0,25	0,00	3,25	0,02	5,36	0,0016	1088
17:30	6,05	0,29	4,95	16,43	0,03	67,76	0,39	6,51	0,08	0,29	0,01	0,24	0,78	0,00	3,23	0,02	6,29	0,0040	1079
18:00	5,84	0,29	4,73	11,44	0,00	66,98	0,42	6,25	0,05	0,28	0,01	0,23	0,55	0,00	3,21	0,02	6,11	0,0024	1086
18:30	6,49	0,30	5,24	15,17	0,03	66,39	0,41	6,95	0,14	0,31	0,01	0,25	0,73	0,00	3,20	0,02	6,83	0,0068	1082
19:00	8,14	0,35	4,77	12,30	0,01	62,42	0,39	8,94	0,29	0,39	0,02	0,23	0,59	0,00	2,98	0,02	8,77	0,0140	1094
19:30	5,31	0,31	5,37	8,45	0,01	59,29	0,28	7,37	0,18	0,26	0,02	0,26	0,41	0,00	2,86	0,01	7,23	0,0085	1092
20:00	5,36	0,31	5,23	5,14	0,00	56,45	0,27	7,28	0,10	0,26	0,01	0,25	0,25	0,00	2,69	0,01	7,15	0,0050	1082
20:30	4,94	0,31	5,43	5,92	0,00	57,82	0,28	7,24	0,12	0,23	0,01	0,26	0,28	0,00	2,74	0,01	7,10	0,0055	1090
21:00	4,42	0,28	4,80	6,58	0,00	56,80	0,31	7,34	0,09	0,21	0,01	0,23	0,31	0,00	2,72	0,01	7,19	0,0042	1112
21:30	4,60	0,29	5,42	9,57	0,00	58,58	0,26	7,20	0,07	0,22	0,01	0,26	0,45	0,00	2,76	0,01	7,06	0,0032	1104
22:00	5,27	0,27	5,14	7,03	0,05	58,71	0,29	7,01	0,08	0,24	0,01	0,24	0,32	0,00	2,71	0,01	6,88	0,0039	1107
22:30	5,43	0,28	5,84	14,24	0,02	57,24	0,26	7,15	0,19	0,25	0,01	0,27	0,66	0,00	2,67	0,01	7,02	0,0087	1101
23:00	17,70	0,69	5,44	10,08	0,01	56,43	0,23	7,14	0,17	0,82	0,03	0,25	0,47	0,00	2,62	0,01	6,94	0,0077	1096
23:30	5,37	0,30	3,99	1,97	0,00	59,60	0,26	7,04	0,05	0,24	0,01	0,18	0,09	0,00	2,70	0,01	6,75	0,0023	1100
00:00	13,39	0,29	6,72	12,16	0,00	56,42	0,28	7,07	0,26	0,62	0,01	0,31	0,56	0,00	2,62	0,01	6,92	0,0122	1099
Min	1,95	0,18	2,15	0,00	0,00	46,53	0,23	3,70	0,03	0,09	0,01	0,10	0,00	0,00	2,18	0,01	3,62	0,0016	1063
Max	29,89	0,69	9,07	22,89	0,05	68,96	0,49	10,70	0,85	1,39	0,03	0,45	1,07	0,00	3,29	0,02	10,29	0,0418	1126
Commentaire	6,79	0,28	5,08	10,84	0,00	58,40	0,32	6,80	0,23	15,33	0,64	11,50	24,57	0,01	132,19	0,72	314,25	0,5137	1095
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				10:50			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,93						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0		