



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	44,73	0,82	4,78	7,92	0,02	78,61	0,33	10,43	0,12	2,10	0,04	0,22	0,37	0,00	3,68	0,02	10,05	0,0055	1084
01:00	5,81	0,25	4,65	6,47	0,00	61,88	0,25	6,03	0,04	0,27	0,01	0,22	0,30	0,00	2,87	0,01	5,88	0,0019	1085
01:30	6,47	0,25	5,36	10,21	0,00	65,03	0,32	6,85	0,05	0,31	0,01	0,25	0,48	0,00	3,08	0,02	6,68	0,0025	1091
02:00	11,47	0,26	4,49	8,24	0,00	68,76	0,31	11,84	0,08	0,53	0,01	0,21	0,38	0,00	3,19	0,01	11,56	0,0035	1077
02:30	5,55	0,25	6,77	17,29	0,00	61,84	0,31	5,84	0,39	0,26	0,01	0,32	0,81	0,00	2,90	0,01	5,67	0,0182	1083
03:00	7,19	0,25	3,98	9,76	0,00	69,16	0,25	7,56	0,12	0,33	0,01	0,18	0,45	0,00	3,20	0,01	7,25	0,0054	1070
03:30	4,87	0,24	4,89	11,15	0,00	59,47	0,33	5,23	0,23	0,23	0,01	0,23	0,52	0,00	2,77	0,02	4,96	0,0106	1089
04:00	45,47	0,96	4,50	16,28	0,00	55,43	0,21	44,52	0,49	2,05	0,04	0,20	0,74	0,00	2,50	0,01	40,70	0,0219	1079
04:30	2,81	0,27	3,99	3,51	0,00	55,83	0,22	7,29	0,04	0,13	0,01	0,18	0,16	0,00	2,55	0,01	6,81	0,0019	1098
05:00	2,71	0,27	5,36	6,23	0,00	58,55	0,24	7,34	0,11	0,13	0,01	0,25	0,29	0,00	2,73	0,01	6,97	0,0049	1108
05:30	2,22	0,26	3,37	0,28	0,00	59,77	0,25	7,24	0,35	0,10	0,01	0,16	0,01	0,00	2,77	0,01	6,94	0,0162	1106
06:00	24,42	0,94	3,23	5,92	0,00	59,27	0,30	26,09	0,39	1,11	0,04	0,15	0,27	0,00	2,70	0,01	24,93	0,0177	1090
06:30	17,62	0,27	4,55	14,43	0,00	67,48	0,24	18,82	0,55	0,84	0,01	0,22	0,69	0,00	3,21	0,01	18,28	0,0260	1111
07:00	2,95	0,24	5,53	12,89	0,00	61,83	0,29	5,65	0,28	0,14	0,01	0,26	0,61	0,00	2,95	0,01	5,48	0,0132	1112
07:30	4,04	0,24	4,60	10,36	0,00	61,64	0,13	6,35	0,08	0,19	0,01	0,22	0,49	0,00	2,92	0,01	6,10	0,0039	1100
08:00	3,19	0,23	5,14	12,57	0,00	66,48	0,04	3,39	0,12	0,15	0,01	0,24	0,59	0,00	3,12	0,00	3,27	0,0055	1099
08:30	3,75	0,23	5,04	9,58	0,00	69,17	0,00	3,94	0,06	0,18	0,01	0,24	0,45	0,00	3,26	0,00	3,86	0,0030	1097
09:00	4,81	0,24	4,77	8,95	0,00	62,83	0,00	5,03	0,18	0,22	0,01	0,21	0,40	0,00	2,83	0,00	4,72	0,0079	1077
09:30	3,83	0,22	4,03	5,29	0,00	70,15	0,07	4,05	0,06	0,18	0,01	0,19	0,24	0,00	3,25	0,00	3,87	0,0029	1113
10:00	3,99	0,21	6,32	20,10	0,00	64,99	0,08	4,32	0,41	0,19	0,01	0,30	0,95	0,00	3,06	0,00	4,10	0,0194	1126
10:30	4,45	0,21	2,62	2,58	0,00	69,51	0,05	4,78	0,05	0,21	0,01	0,12	0,12	0,00	3,26	0,00	4,56	0,0023	1118
11:00	18,19	0,21	4,66	12,69	0,00	58,51	0,01	19,60	0,43	0,85	0,01	0,22	0,59	0,00	2,74	0,00	18,53	0,0200	1104
11:30	3,35	0,19	4,85	11,09	0,00	60,86	0,08	3,67	0,06	0,16	0,01	0,23	0,53	0,00	2,90	0,00	3,48	0,0027	1124
12:00	4,65	0,21	5,42	11,18	0,00	67,93	0,00	4,88	0,13	0,21	0,01	0,25	0,51	0,00	3,12	0,00	4,65	0,0058	1101
12:30	4,83	0,20	4,92	14,31	0,00	68,64	0,01	5,08	0,24	0,22	0,01	0,23	0,66	0,00	3,18	0,00	4,89	0,0110	1109
13:00	5,42	0,20	6,49	16,80	0,00	60,98	0,03	5,75	0,21	0,25	0,01	0,30	0,79	0,00	2,85	0,00	5,52	0,0098	1110
13:30	4,03	0,20	3,84	5,49	0,00	72,08	0,02	4,19	0,04	0,19	0,01	0,18	0,25	0,00	3,33	0,00	4,07	0,0020	1106
14:00	4,72	0,20	4,66	10,08	0,03	63,46	0,09	4,90	0,05	0,22	0,01	0,22	0,47	0,00	2,95	0,00	4,79	0,0023	1115
14:30	5,10	0,21	4,54	11,12	0,00	68,48	0,02	5,23	0,06	0,23	0,01	0,21	0,51	0,00	3,13	0,00	5,08	0,0028	1091
15:00	4,33	0,24	5,31	11,45	0,00	64,67	0,06	4,52	0,17	0,20	0,01	0,25	0,53	0,00	3,00	0,00	4,38	0,0078	1092
15:30	3,16	0,24	6,54	11,34	0,00	65,84	0,05	3,26	0,09	0,14	0,01	0,30	0,52	0,00	3,01	0,00	3,15	0,0041	1070
16:00	3,81	0,23	4,11	10,53	0,00	67,79	0,00	3,95	0,09	0,17	0,01	0,19	0,48	0,00	3,08	0,00	3,78	0,0042	1084
16:30	5,27	0,24	4,03	8,58	0,00	69,11	0,08	5,53	0,05	0,24	0,01	0,19	0,39	0,00	3,18	0,00	5,30	0,0023	1121
17:00	6,05	0,24	3,72	5,97	0,00	64,15	0,04	6,36	0,04	0,28	0,01	0,17	0,28	0,00	2,96	0,00	6,08	0,0018	1123
17:30	4,87	0,26	4,44	7,44	0,00	65,03	0,04	5,18	0,06	0,23	0,01	0,21	0,35	0,00	3,08	0,00	5,03	0,0026	1110
18:00	5,91	0,28	5,12	8,94	0,00	66,01	0,03	6,36	0,07	0,28	0,01	0,24	0,42	0,00	3,13	0,00	6,10	0,0031	1095
18:30	4,01	0,32	4,24	6,62	0,00	68,59	0,04	4,23	0,05	0,19	0,02	0,20	0,31	0,00	3,20	0,00	4,08	0,0022	1107
19:00	4,91	0,29	4,87	6,37	0,00	59,49	0,12	6,84	0,11	0,23	0,01	0,23	0,30	0,00	2,80	0,01	6,66	0,0051	1107
19:30	4,14	0,26	4,74	3,76	0,00	50,21	0,16	7,40	0,04	0,20	0,01	0,22	0,18	0,00	2,37	0,01	7,16	0,0020	1121
20:00	3,45	0,25	4,77	3,73	0,00	56,93	0,20	7,33	0,04	0,16	0,01	0,22	0,18	0,00	2,68	0,01	7,14	0,0020	1118
20:30	3,46	0,30	4,61	4,06	0,00	57,10	0,19	7,39	0,04	0,16	0,01	0,22	0,19	0,00	2,72	0,01	7,22	0,0021	1125
21:00	3,51	0,44	4,36	2,26	0,00	57,27	0,18	7,01	0,05	0,16	0,02	0,20	0,10	0,00	2,61	0,01	6,84	0,0024	1091
21:30	2,70	0,44	4,71	4,28	0,00	59,56	0,20	7,17	0,05	0,13	0,02	0,22	0,20	0,00	2,77	0,01	7,01	0,0021	1112
22:00	3,44	0,44	5,37	8,80	0,00	57,34	0,24	7,16	0,09	0,16	0,02	0,25	0,41	0,00	2,67	0,01	7,02	0,0042	1103
22:30	2,79	0,36	5,19	10,43	0,00	57,41	0,18	7,34	0,08	0,13	0,02	0,25	0,50	0,00	2,74	0,01	7,20	0,0038	1106
23:00	2,85	0,28	5,56	6,04	0,00	59,63	0,20	7,19	0,13	0,13	0,01	0,26	0,28	0,00	2,78	0,01	7,04	0,0061	1104
23:30	4,29	0,27	5,73	6,98	0,00	55,50	0,19	7,38	0,25	0,20	0,01	0,27	0,33	0,00	2,64	0,01	7,23	0,0117	1114
00:00	3,86	0,25	5,62	6,81	0,00	59,84	0,21	7,33	0,49	0,18	0,01	0,27	0,32	0,00	2,83	0,01	7,19	0,0231	1113
Min	2,22	0,19	2,62	0,28	0,00	50,21	0,00	3,26	0,04	0,10	0,01	0,12	0,01	0,00	2,37	0,00	3,15	0,0018	1070
Max	45,47	0,96	6,77	20,10	0,03	78,61	0,33	44,52	0,55	2,10	0,04	0,32	0,95	0,00	3,68	0,02	40,70	0,0260	1126
Commentaires	7,07	0,30	4,80	8,90	0,00	63,13	0,14	6,61	0,15	15,77	0,67	10,75	19,93	0,00	141,28	0,32	359,29	0,3438	1102
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				10:50			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,93						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0		