



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,80	0,26	5,16	5,33	0,01	57,48	0,24	7,15	0,71	0,18	0,01	0,24	0,25	0,00	2,66	0,01	7,02	0,0329	1106
01:00	3,19	0,26	5,39	6,38	0,00	57,38	0,20	7,09	0,20	0,15	0,01	0,25	0,29	0,00	2,64	0,01	6,94	0,0093	1095
01:30	2,67	0,24	5,71	6,86	0,01	58,14	0,23	7,38	0,04	0,13	0,01	0,27	0,33	0,00	2,77	0,01	7,23	0,0021	1118
02:00	2,19	0,25	5,55	5,68	0,00	58,14	0,18	7,19	0,05	0,10	0,01	0,26	0,26	0,00	2,68	0,01	6,97	0,0022	1098
02:30	2,28	0,26	5,99	9,79	0,00	57,76	0,20	7,31	0,08	0,10	0,01	0,27	0,45	0,00	2,65	0,01	6,97	0,0037	1107
03:00	1,51	0,25	5,60	5,91	0,00	56,49	0,21	7,37	0,22	0,07	0,01	0,26	0,27	0,00	2,59	0,01	6,94	0,0100	1111
03:30	1,26	0,25	4,33	3,93	0,00	59,11	0,21	7,38	0,10	0,06	0,01	0,20	0,18	0,00	2,72	0,01	6,96	0,0044	1130
04:00	2,31	0,26	5,79	8,28	0,00	59,41	0,21	7,37	0,28	0,11	0,01	0,27	0,38	0,00	2,76	0,01	7,07	0,0130	1116
04:30	1,75	0,27	5,98	13,03	0,00	58,51	0,20	7,42	0,37	0,08	0,01	0,28	0,60	0,00	2,70	0,01	7,03	0,0170	1110
05:00	1,47	0,27	5,37	12,28	0,00	55,39	0,18	7,34	0,25	0,07	0,01	0,24	0,56	0,00	2,51	0,01	6,85	0,0115	1101
05:30	1,27	0,26	6,04	12,13	0,00	61,30	0,20	7,32	0,11	0,06	0,01	0,27	0,55	0,00	2,78	0,01	6,86	0,0050	1119
06:00	3,33	0,25	5,53	8,15	0,00	58,86	0,30	5,82	0,06	0,15	0,01	0,25	0,38	0,00	2,71	0,01	5,62	0,0028	1104
06:30	3,57	0,25	4,72	8,81	0,00	66,72	0,38	3,76	0,06	0,17	0,01	0,22	0,42	0,00	3,14	0,02	3,67	0,0028	1106
07:00	4,09	0,28	5,99	9,63	0,00	64,18	0,29	6,24	0,15	0,19	0,01	0,28	0,45	0,00	2,97	0,01	6,05	0,0069	1100
07:30	4,35	0,32	3,93	2,18	0,00	58,03	0,19	7,00	0,05	0,20	0,01	0,18	0,10	0,00	2,65	0,01	6,84	0,0021	1093
08:00	4,98	0,28	5,62	10,68	0,00	56,73	0,17	7,17	0,06	0,23	0,01	0,26	0,50	0,00	2,67	0,01	7,04	0,0029	1086
08:30	3,80	0,27	6,44	8,83	0,01	58,30	0,15	7,20	0,12	0,18	0,01	0,30	0,41	0,00	2,73	0,01	7,03	0,0057	1086
09:00	4,57	0,27	5,00	5,41	0,00	58,27	0,17	7,27	0,06	0,21	0,01	0,23	0,25	0,00	2,73	0,01	7,07	0,0030	1102
09:30	2,61	0,27	5,51	6,59	0,00	57,82	0,17	7,21	0,06	0,12	0,01	0,26	0,31	0,00	2,70	0,01	7,02	0,0029	1099
10:00	2,32	0,26	5,76	5,48	0,00	55,34	0,18	7,18	0,05	0,11	0,01	0,27	0,26	0,00	2,60	0,01	7,01	0,0021	1094
10:30	2,57	0,27	4,93	3,44	0,00	60,02	0,16	7,21	0,05	0,12	0,01	0,23	0,16	0,00	2,81	0,01	6,96	0,0022	1090
11:00	2,26	0,30	5,79	7,25	0,00	57,40	0,17	7,23	0,14	0,11	0,01	0,27	0,34	0,00	2,68	0,01	6,99	0,0064	1096
11:30	1,78	0,29	6,46	5,15	0,00	60,18	0,19	7,16	0,05	0,08	0,01	0,30	0,24	0,00	2,78	0,01	6,94	0,0023	1103
12:00	2,68	0,27	5,55	7,80	0,00	56,82	0,18	7,40	0,08	0,13	0,01	0,26	0,37	0,00	2,70	0,01	7,15	0,0037	1109
12:30	2,46	0,31	4,76	7,17	0,00	58,55	0,20	7,25	0,05	0,11	0,01	0,22	0,33	0,00	2,73	0,01	7,03	0,0024	1094
13:00	2,74	0,34	5,41	8,34	0,00	57,71	0,20	7,29	0,14	0,13	0,02	0,26	0,39	0,00	2,73	0,01	7,09	0,0065	1111
13:30	1,83	0,27	5,55	6,79	0,00	57,86	0,20	6,26	0,05	0,08	0,01	0,26	0,31	0,00	2,67	0,01	6,06	0,0022	1092
14:00	2,38	0,24	3,74	5,05	0,00	67,83	0,34	2,40	0,05	0,11	0,01	0,17	0,23	0,00	3,03	0,02	2,32	0,0024	1091
14:30	2,36	0,21	2,96	6,17	0,00	65,08	0,29	2,48	0,04	0,11	0,01	0,13	0,28	0,00	2,94	0,01	2,33	0,0020	1092
15:00	1,71	0,20	3,16	7,82	0,00	66,59	0,21	1,81	0,06	0,08	0,01	0,14	0,35	0,00	2,99	0,01	1,68	0,0027	1095
15:30	2,15	0,21	4,01	10,41	0,00	67,57	0,23	2,27	0,09	0,10	0,01	0,18	0,48	0,00	3,09	0,01	2,15	0,0043	1104
16:00	2,79	0,20	4,82	10,16	0,00	68,07	0,26	2,93	0,17	0,13	0,01	0,23	0,48	0,00	3,19	0,01	2,86	0,0078	1095
16:30	2,19	0,19	4,67	9,83	0,00	61,11	0,18	2,32	0,12	0,10	0,01	0,22	0,45	0,00	2,83	0,01	2,21	0,0057	1109
17:00	1,81	0,18	2,70	2,31	0,00	65,67	0,34	1,94	0,03	0,08	0,01	0,12	0,10	0,00	2,96	0,02	1,78	0,0015	1127
17:30	2,28	0,19	3,21	8,34	0,00	68,99	0,28	2,46	0,04	0,10	0,01	0,15	0,38	0,00	3,15	0,01	2,27	0,0019	1124
18:00	2,50	0,19	3,30	6,52	0,00	63,96	0,26	2,66	0,04	0,11	0,01	0,15	0,30	0,00	2,91	0,01	2,48	0,0019	1117
18:30	2,41	0,20	4,15	10,98	0,00	68,29	0,24	2,57	0,05	0,11	0,01	0,19	0,50	0,00	3,13	0,01	2,41	0,0021	1106
19:00	2,04	0,21	4,88	10,54	0,00	62,33	0,26	4,82	0,33	0,09	0,01	0,22	0,48	0,00	2,87	0,01	4,52	0,0152	1104
19:30	1,83	0,23	5,96	11,58	0,00	58,14	0,24	7,39	0,48	0,09	0,01	0,28	0,55	0,00	2,75	0,01	7,11	0,0227	1119
20:00	2,96	0,24	4,62	6,54	0,00	58,02	0,24	7,34	0,59	0,14	0,01	0,21	0,30	0,00	2,70	0,01	7,03	0,0276	1102
20:30	2,61	0,22	4,95	12,57	0,00	64,44	0,34	5,19	0,88	0,12	0,01	0,23	0,59	0,00	3,02	0,02	4,99	0,0413	1102
21:00	3,03	0,24	5,20	16,88	0,00	62,44	0,42	3,22	0,48	0,14	0,01	0,24	0,78	0,00	2,88	0,02	3,05	0,0223	1091
21:30	2,80	0,25	6,33	13,73	0,00	65,86	0,38	3,00	0,58	0,13	0,01	0,29	0,63	0,00	3,04	0,02	2,81	0,0268	1095
22:00	5,49	0,25	4,83	12,87	0,00	67,15	0,36	5,89	0,57	0,25	0,01	0,22	0,60	0,00	3,11	0,02	5,55	0,0262	1103
22:30	2,83	0,21	5,31	15,02	0,00	65,56	0,39	3,10	0,63	0,13	0,01	0,25	0,70	0,00	3,06	0,02	2,88	0,0295	1110
23:00	3,17	0,21	5,08	11,25	0,00	68,43	0,37	3,42	0,25	0,15	0,01	0,24	0,52	0,00	3,19	0,02	3,22	0,0118	1105
23:30	2,95	0,21	5,91	15,46	0,00	65,54	0,39	3,16	0,35	0,14	0,01	0,27	0,71	0,00	3,02	0,02	2,97	0,0162	1098
00:00	3,57	0,21	5,63	13,37	0,00	63,74	0,36	3,89	0,27	0,17	0,01	0,27	0,63	0,00	3,01	0,02	3,68	0,0128	1096
Min	1,26	0,18	2,70	2,18	0,00	55,34	0,15	1,81	0,03	0,06	0,01	0,12	0,10	0,00	2,51	0,01	1,68	0,0015	1086
Max	5,49	0,34	6,46	16,88	0,01	68,99	0,42	7,42	0,88	0,25	0,02	0,30	0,78	0,00	3,19	0,02	7,23	0,0413	1130
Moyenne	2,70	0,25	5,07	8,72	0,00	61,39	0,25	5,48	0,20	6,00	0,55	11,27	19,39	0,00	136,32	0,55	252,70	0,4525	1103
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				10:50			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,93						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0		

Commentaires