



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	4,52	0,22	5,03	8,89	0,00	70,55	0,14	4,80	0,09	0,21	0,01	0,23	0,41	0,00	3,26	0,01	4,56	0,0040	1072
01:00	5,13	0,21	3,92	5,21	0,00	67,13	0,21	5,56	0,12	0,25	0,01	0,19	0,25	0,00	3,24	0,01	5,40	0,0056	1126
01:30	3,83	0,22	4,87	12,61	0,00	67,63	0,20	4,13	0,47	0,18	0,01	0,23	0,60	0,00	3,22	0,01	3,97	0,0223	1114
02:00	2,87	0,25	3,87	12,74	0,00	66,79	0,10	2,95	0,33	0,13	0,01	0,18	0,58	0,00	3,03	0,00	2,84	0,0148	1081
02:30	4,05	0,24	3,33	8,27	0,00	68,06	0,10	4,25	0,09	0,19	0,01	0,16	0,39	0,00	3,19	0,00	4,14	0,0042	1105
03:00	4,44	0,25	4,40	15,05	0,00	67,57	0,19	4,63	0,43	0,21	0,01	0,20	0,70	0,00	3,15	0,01	4,52	0,0202	1107
03:30	2,85	0,27	4,98	18,72	0,00	64,38	0,15	2,93	0,31	0,13	0,01	0,23	0,86	0,00	2,95	0,01	2,86	0,0143	1089
04:00	3,78	0,26	4,66	13,73	0,00	64,75	0,22	3,94	0,18	0,18	0,01	0,22	0,64	0,00	3,01	0,01	3,83	0,0082	1096
04:30	2,87	0,26	4,65	13,44	0,00	68,36	0,15	2,99	0,15	0,13	0,01	0,21	0,62	0,00	3,13	0,01	2,86	0,0067	1078
05:00	2,91	0,25	4,77	17,60	0,00	57,07	0,11	3,10	0,47	0,13	0,01	0,21	0,78	0,00	2,52	0,00	2,81	0,0209	1070
05:30	1,86	0,24	6,20	15,00	0,00	73,85	0,14	1,98	0,56	0,08	0,01	0,27	0,66	0,00	3,25	0,01	1,79	0,0247	1106
06:00	18,62	0,25	5,02	16,08	0,00	63,10	0,12	19,61	0,47	0,85	0,01	0,23	0,74	0,00	2,89	0,01	18,37	0,0217	1096
06:30	2,54	0,23	4,89	10,77	0,00	67,84	0,12	2,69	0,33	0,12	0,01	0,23	0,50	0,00	3,12	0,01	2,55	0,0151	1101
07:00	2,84	0,23	4,41	6,52	0,00	64,45	0,19	5,35	0,11	0,14	0,01	0,21	0,31	0,00	3,08	0,01	5,24	0,0051	1131
07:30	2,87	0,27	5,82	7,97	0,00	58,19	0,12	6,88	0,18	0,14	0,01	0,28	0,38	0,00	2,77	0,01	6,75	0,0084	1106
08:00	3,65	0,23	5,27	10,22	0,00	65,50	0,16	3,87	0,40	0,17	0,01	0,25	0,49	0,00	3,12	0,01	3,80	0,0190	1086
08:30	3,36	0,23	4,90	7,42	0,00	67,28	0,23	3,63	0,25	0,16	0,01	0,23	0,35	0,00	3,16	0,01	3,44	0,0116	1104
09:00	2,85	0,25	5,44	8,32	0,00	64,47	0,16	5,44	0,19	0,13	0,01	0,26	0,39	0,00	3,05	0,01	5,22	0,0088	1114
09:30	2,40	0,26	6,37	12,18	0,00	55,74	0,15	7,49	0,29	0,12	0,01	0,31	0,59	0,00	2,68	0,01	7,27	0,0138	1102
10:00	4,36	0,30	5,09	13,51	0,00	58,53	0,15	7,45	0,29	0,21	0,01	0,24	0,64	0,00	2,78	0,01	7,20	0,0140	1107
10:30	12,69	0,37	6,84	26,34	0,00	57,69	0,16	7,58	0,86	0,62	0,02	0,33	1,29	0,00	2,82	0,01	7,39	0,0419	1118
11:00	6,66	0,27	5,50	19,33	0,00	54,82	0,14	7,55	0,79	0,32	0,01	0,27	0,94	0,00	2,66	0,01	7,38	0,0385	1081
11:30	2,92	0,23	4,93	10,35	0,00	70,62	0,15	3,15	0,24	0,14	0,01	0,23	0,49	0,00	3,33	0,01	3,05	0,0112	1083
12:00	3,68	0,23	4,78	7,26	0,00	67,47	0,18	3,93	0,10	0,18	0,01	0,23	0,35	0,00	3,21	0,01	3,82	0,0046	1101
12:30	3,84	0,21	7,56	19,26	0,00	66,24	0,18	4,12	0,65	0,18	0,01	0,36	0,91	0,00	3,12	0,01	3,95	0,0308	1083
13:00	3,16	0,20	4,95	16,05	0,00	66,39	0,19	3,34	0,56	0,15	0,01	0,23	0,75	0,00	3,10	0,01	3,22	0,0263	1081
13:30	3,81	0,18	4,93	12,69	0,00	69,01	0,20	4,06	0,35	0,18	0,01	0,23	0,60	0,00	3,26	0,01	3,92	0,0165	1092
14:00	30,31	0,31	4,06	20,78	0,00	55,37	0,23	31,49	0,84	1,39	0,01	0,19	0,95	0,00	2,53	0,01	29,89	0,0386	1090
14:30	3,70	0,20	6,70	24,31	0,00	58,58	0,16	4,01	0,96	0,17	0,01	0,31	1,11	0,00	2,69	0,01	3,71	0,0438	1083
15:00	3,55	0,19	4,50	12,24	0,00	64,14	0,17	3,82	0,37	0,16	0,01	0,21	0,57	0,00	2,97	0,01	3,58	0,0172	1105
15:30	4,24	0,23	4,15	13,48	0,00	61,17	0,21	4,33	0,46	0,19	0,01	0,18	0,59	0,00	2,67	0,01	4,04	0,0200	1095
16:00	6,74	0,22	4,43	13,70	0,00	62,33	0,20	7,19	0,36	0,32	0,01	0,21	0,66	0,00	2,98	0,01	7,04	0,0172	1114
16:30	4,51	0,21	4,95	11,77	0,00	63,67	0,21	4,73	0,40	0,21	0,01	0,23	0,55	0,00	3,00	0,01	4,64	0,0186	1100
17:00	4,36	0,21	7,26	12,88	0,00	58,14	0,17	4,62	0,36	0,21	0,01	0,34	0,61	0,00	2,75	0,01	4,51	0,0172	1080
17:30	4,23	0,20	6,18	15,31	0,00	62,53	0,21	4,54	0,45	0,20	0,01	0,29	0,71	0,00	2,90	0,01	4,28	0,0210	1070
18:00	4,13	0,19	3,82	9,32	0,00	62,17	0,22	4,45	0,10	0,20	0,01	0,18	0,44	0,00	2,95	0,01	4,28	0,0047	1112
18:30	4,02	0,21	4,89	22,22	0,00	62,37	0,25	4,27	0,46	0,19	0,01	0,23	1,05	0,00	2,94	0,01	4,13	0,0219	1110
19:00	4,53	0,22	6,28	20,49	0,00	57,51	0,18	6,67	0,85	0,22	0,01	0,30	0,99	0,00	2,76	0,01	6,50	0,0408	1112
19:30	15,30	0,79	4,65	12,76	0,00	60,96	0,23	16,14	0,18	0,73	0,04	0,22	0,61	0,00	2,90	0,01	15,82	0,0087	1118
20:00	4,49	0,18	5,39	16,76	0,00	62,61	0,26	4,87	0,26	0,22	0,01	0,26	0,82	0,00	3,05	0,01	4,78	0,0125	1110
20:30	3,98	0,20	5,85	14,67	0,00	61,40	0,27	4,22	0,16	0,19	0,01	0,28	0,70	0,00	2,93	0,01	4,14	0,0076	1084
21:00	3,66	0,19	4,50	7,74	0,00	59,52	0,26	3,91	0,13	0,17	0,01	0,22	0,37	0,00	2,85	0,01	3,82	0,0064	1093
21:30	3,42	0,20	4,99	9,56	0,00	61,53	0,24	3,62	0,12	0,16	0,01	0,23	0,45	0,00	2,89	0,01	3,51	0,0058	1085
22:00	3,93	0,20	5,31	9,67	0,00	60,91	0,25	4,20	0,14	0,18	0,01	0,25	0,45	0,00	2,84	0,01	4,00	0,0065	1101
22:30	3,31	0,19	5,37	10,18	0,00	63,77	0,28	3,54	0,17	0,16	0,01	0,25	0,48	0,00	3,00	0,01	3,40	0,0079	1118
23:00	5,55	0,19	5,68	12,70	0,00	60,91	0,24	5,91	0,27	0,27	0,01	0,27	0,61	0,00	2,92	0,01	5,80	0,0130	1118
23:30	4,71	0,21	6,42	20,24	0,00	60,42	0,29	5,04	0,68	0,23	0,01	0,31	0,97	0,00	2,91	0,01	4,95	0,0328	1101
00:00	2,87	0,19	3,78	6,05	0,00	63,37	0,30	3,02	0,05	0,14	0,01	0,18	0,29	0,00	3,00	0,01	2,96	0,0026	1099
Min	1,86	0,18	3,33	5,21	0,00	54,82	0,10	1,98	0,05	0,08	0,01	0,16	0,25	0,00	2,52	0,00	1,79	0,0026	1070
Max	30,31	0,79	7,56	26,34	0,00	73,85	0,30	31,49	0,96	1,39	0,04	0,36	1,29	0,00	3,33	0,01	29,89	0,0438	1131
	5,10	0,24	5,14	13,38	0,00	63,27	0,19	5,12	0,35	11,50	0,54	11,59	30,14	0,00	142,55	0,43	261,92	0,7978	1098
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépasse. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				10:50			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,94						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0