



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,13	0,19	4,77	10,52	0,00	61,28	0,34	3,29	0,07	0,15	0,01	0,23	0,50	0,00	2,90	0,02	3,23	0,0033	1094
01:00	4,60	0,21	5,43	8,30	0,00	63,21	0,26	4,79	0,15	0,22	0,01	0,25	0,39	0,00	2,96	0,01	4,70	0,0069	1100
01:30	3,14	0,19	5,84	12,61	0,00	58,92	0,31	3,38	0,61	0,15	0,01	0,28	0,61	0,00	2,84	0,01	3,30	0,0296	1115
02:00	3,47	0,20	5,39	9,07	0,00	61,82	0,31	3,68	0,83	0,16	0,01	0,26	0,43	0,00	2,93	0,01	3,60	0,0394	1110
02:30	7,71	0,22	4,42	8,11	0,00	60,88	0,30	8,23	0,09	0,37	0,01	0,21	0,39	0,00	2,89	0,01	7,97	0,0042	1119
03:00	3,35	0,20	5,62	11,52	0,00	60,78	0,30	3,55	0,22	0,16	0,01	0,26	0,54	0,00	2,83	0,01	3,40	0,0105	1105
03:30	6,20	0,21	5,25	11,31	0,00	59,68	0,27	6,65	0,22	0,29	0,01	0,24	0,52	0,00	2,76	0,01	6,23	0,0101	1107
04:00	3,54	0,21	4,59	6,57	0,00	62,53	0,30	3,74	0,58	0,16	0,01	0,21	0,30	0,00	2,86	0,01	3,53	0,0264	1104
04:30	2,50	0,20	5,44	7,72	0,00	60,79	0,32	2,63	0,62	0,12	0,01	0,25	0,36	0,00	2,81	0,01	2,52	0,0286	1107
05:00	3,98	0,21	7,50	11,12	0,00	61,91	0,32	4,26	0,28	0,19	0,01	0,35	0,52	0,00	2,91	0,01	4,06	0,0134	1106
05:30	2,98	0,19	3,94	3,04	0,00	63,07	0,28	3,15	0,04	0,14	0,01	0,19	0,14	0,00	2,97	0,01	3,06	0,0020	1107
06:00	3,34	0,19	3,71	5,94	0,00	59,42	0,28	3,50	0,04	0,16	0,01	0,17	0,28	0,00	2,76	0,01	3,39	0,0020	1096
06:30	3,61	0,19	5,65	7,93	0,00	63,63	0,29	3,84	0,05	0,17	0,01	0,26	0,37	0,00	2,98	0,01	3,68	0,0021	1104
07:00	5,73	0,28	4,97	8,01	0,00	56,32	0,32	5,24	0,08	0,26	0,01	0,22	0,36	0,00	2,53	0,01	4,99	0,0035	1101
07:30	1,55	0,26	6,89	10,71	0,00	53,34	0,26	7,20	0,08	0,07	0,01	0,30	0,47	0,00	2,35	0,01	6,85	0,0037	1094
08:00	1,35	0,24	5,54	5,12	0,00	52,93	0,28	7,39	0,04	0,06	0,01	0,25	0,23	0,00	2,39	0,01	6,82	0,0019	1101
08:30	1,87	0,23	5,06	4,64	0,00	53,65	0,26	7,36	0,04	0,09	0,01	0,23	0,21	0,00	2,46	0,01	6,94	0,0020	1109
09:00	1,89	0,24	5,12	3,55	0,00	53,72	0,29	7,44	0,08	0,09	0,01	0,24	0,16	0,00	2,49	0,01	7,02	0,0037	1117
09:30	1,55	0,24	6,22	9,04	0,00	53,24	0,29	7,52	0,04	0,07	0,01	0,29	0,42	0,00	2,49	0,01	7,11	0,0019	1123
10:00	2,29	0,23	5,22	6,61	0,00	52,67	0,29	7,46	0,04	0,11	0,01	0,25	0,31	0,00	2,49	0,01	7,15	0,0021	1125
10:30	2,74	0,24	5,48	7,54	0,00	55,34	0,31	7,42	0,04	0,13	0,01	0,26	0,36	0,00	2,64	0,01	7,15	0,0020	1115
11:00	3,91	0,24	5,88	8,78	0,00	47,41	0,34	7,44	0,30	0,18	0,01	0,28	0,42	0,00	2,24	0,02	7,06	0,0143	1103
11:30	1,97	0,24	7,20	6,77	0,00	57,23	0,29	7,32	0,57	0,09	0,01	0,34	0,32	0,00	2,72	0,01	7,11	0,0272	1099
12:00	3,74	0,26	6,80	10,53	0,00	52,13	0,31	7,33	0,64	0,18	0,01	0,32	0,50	0,00	2,48	0,01	7,19	0,0306	1070
12:30	5,22	0,23	3,92	0,33	0,01	54,35	0,31	7,32	0,12	0,25	0,01	0,19	0,02	0,00	2,60	0,01	7,18	0,0057	1093
13:00	4,13	0,24	3,45	0,53	0,00	54,15	0,36	7,03	0,06	0,19	0,01	0,16	0,02	0,00	2,49	0,02	6,82	0,0027	1137
13:30	3,99	0,25	4,27	1,69	0,00	53,67	0,38	7,05	0,04	0,18	0,01	0,20	0,08	0,00	2,47	0,02	6,90	0,0020	1133
14:00	3,96	0,28	4,23	1,44	0,00	52,47	0,40	6,89	0,04	0,18	0,01	0,19	0,07	0,00	2,38	0,02	6,75	0,0019	1122
14:30	3,68	0,31	4,61	5,76	0,00	54,72	0,41	6,95	0,04	0,17	0,01	0,21	0,27	0,00	2,52	0,02	6,82	0,0020	1112
15:00	2,77	0,30	7,92	14,27	0,00	52,44	0,42	7,16	0,26	0,13	0,01	0,37	0,67	0,00	2,46	0,02	7,02	0,0123	1083
15:30	2,41	0,30	5,39	8,25	0,00	50,33	0,46	7,24	0,11	0,11	0,01	0,24	0,37	0,00	2,27	0,02	6,82	0,0052	1059
16:00	3,59	0,30	6,75	14,59	0,00	54,85	0,45	7,33	0,18	0,17	0,01	0,31	0,68	0,00	2,56	0,02	7,01	0,0086	1073
16:30	3,17	0,30	4,91	8,89	0,00	55,99	0,47	7,12	0,12	0,15	0,01	0,23	0,42	0,00	2,62	0,02	6,99	0,0057	1063
17:00	3,34	0,31	6,82	23,50	0,00	44,97	0,50	7,09	0,80	0,15	0,01	0,31	1,07	0,00	2,05	0,02	6,90	0,0363	1036
17:30	3,45	0,28	4,64	8,94	0,00	57,88	0,49	7,16	0,19	0,16	0,01	0,21	0,41	0,00	2,64	0,02	6,89	0,0087	1065
18:00	2,50	0,23	4,28	13,00	0,00	58,62	0,47	5,27	0,44	0,12	0,01	0,20	0,61	0,00	2,74	0,02	5,10	0,0204	1079
18:30	3,16	0,20	5,93	23,36	0,00	60,17	0,37	3,32	0,70	0,15	0,01	0,27	1,08	0,00	2,79	0,02	3,19	0,0326	1084
19:00	2,61	0,22	5,34	18,44	0,00	59,19	0,37	5,67	0,58	0,12	0,01	0,25	0,87	0,00	2,81	0,02	5,43	0,0275	1091
19:30	1,51	0,24	4,76	7,72	0,00	55,84	0,37	7,36	0,15	0,07	0,01	0,23	0,37	0,00	2,65	0,02	7,09	0,0071	1081
20:00	1,84	0,25	5,66	13,84	0,00	56,09	0,37	7,32	0,31	0,09	0,01	0,27	0,66	0,00	2,66	0,02	7,09	0,0147	1094
20:30	2,27	0,25	6,87	22,01	0,00	55,86	0,39	7,36	1,02	0,11	0,01	0,33	1,05	0,00	2,67	0,02	7,13	0,0486	1096
21:00	1,41	0,23	4,62	9,77	0,00	55,51	0,33	7,30	0,41	0,07	0,01	0,22	0,46	0,00	2,64	0,02	7,11	0,0195	1094
21:30	2,58	0,22	5,97	18,50	0,00	57,08	0,41	6,96	0,88	0,12	0,01	0,28	0,88	0,00	2,71	0,02	6,73	0,0416	1094
22:00	4,21	0,19	4,36	17,73	0,00	68,12	0,69	4,48	0,79	0,20	0,01	0,21	0,84	0,00	3,22	0,03	4,34	0,0374	1109
22:30	3,33	0,18	5,38	17,40	0,00	69,09	0,65	3,51	0,71	0,16	0,01	0,25	0,81	0,00	3,23	0,03	3,40	0,0330	1111
23:00	3,01	0,18	6,55	19,77	0,00	64,92	0,64	3,23	0,57	0,14	0,01	0,31	0,94	0,00	3,08	0,03	3,12	0,0271	1104
23:30	3,72	0,18	4,45	11,84	0,00	67,87	0,66	3,96	0,24	0,17	0,01	0,21	0,56	0,00	3,19	0,03	3,82	0,0112	1105
00:00	3,38	0,19	6,61	30,92	0,00	65,93	0,66	3,64	1,32	0,16	0,01	0,31	1,47	0,00	3,13	0,03	3,50	0,0627	1102
Min	1,35	0,18	3,45	0,33	0,00	44,97	0,26	2,63	0,04	0,06	0,01	0,16	0,02	0,00	2,05	0,01	2,52	0,0019	1036
Max	7,71	0,31	7,92	30,92	0,01	69,09	0,69	8,23	1,32	0,37	0,01	0,37	1,47	0,00	3,23	0,03	7,97	0,0627	1137
Commentaires	3,24	0,23	5,41	10,57	0,00	57,63	0,38	5,86	0,33	7,26	0,52	12,13	23,77	0,00	129,27	0,85	271,02	0,7459	1099
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				10:50			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,94						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0		