

	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,93	0,22	5,26	3,27	0,00	59,30	0,64	7,47	0,04	0,14	0,01	0,25	0,16	0,00	2,86	0,03	7,33	0,0020	1097
01:00	4,43	0,22	5,55	4,36	0,00	57,08	0,65	7,48	0,04	0,21	0,01	0,27	0,21	0,00	2,76	0,03	7,34	0,0021	1102
01:30	3,11	0,22	5,74	5,63	0,00	58,17	0,67	7,48	0,05	0,15	0,01	0,28	0,27	0,00	2,82	0,03	7,34	0,0027	1100
02:00	2,21	0,22	5,62	5,03	0,00	58,68	0,68	7,43	0,04	0,11	0,01	0,27	0,24	0,00	2,81	0,03	7,24	0,0021	1096
02:30	2,33	0,23	5,25	5,09	0,00	54,35	0,62	7,42	0,06	0,11	0,01	0,24	0,23	0,00	2,49	0,03	6,93	0,0025	1099
03:00	1,29	0,25	5,35	5,46	0,00	57,41	0,58	7,13	0,05	0,06	0,01	0,23	0,24	0,00	2,50	0,03	6,54	0,0022	1068
03:30	1,81	0,24	5,71	5,58	0,00	60,18	0,59	7,24	0,06	0,08	0,01	0,26	0,25	0,00	2,70	0,03	6,75	0,0028	1080
04:00	1,73	0,25	6,76	6,07	0,00	57,70	0,59	7,25	0,07	0,08	0,01	0,31	0,28	0,00	2,63	0,03	6,87	0,0032	1076
04:30	1,61	0,25	4,95	5,58	0,00	59,00	0,56	7,07	0,04	0,07	0,01	0,22	0,25	0,00	2,64	0,03	6,73	0,0020	1061
05:00	1,65	0,25	4,86	4,78	0,00	56,95	0,64	7,11	0,09	0,08	0,01	0,22	0,22	0,00	2,59	0,03	6,85	0,0039	1063
05:30	1,97	0,23	5,23	7,06	0,00	60,38	0,63	6,29	0,21	0,09	0,01	0,24	0,32	0,00	2,76	0,03	6,06	0,0097	1071
06:00	4,03	0,20	5,67	11,25	0,00	66,67	0,71	4,18	0,29	0,19	0,01	0,26	0,52	0,00	3,09	0,03	4,07	0,0134	1077
06:30	2,86	0,18	4,71	13,02	0,00	66,13	0,70	3,09	0,28	0,14	0,01	0,22	0,62	0,00	3,15	0,03	2,97	0,0134	1099
07:00	2,40	0,20	6,25	13,13	0,00	63,90	0,65	5,45	0,34	0,11	0,01	0,30	0,62	0,00	3,04	0,03	5,27	0,0162	1111
07:30	2,24	0,24	7,20	15,45	0,00	57,46	0,50	7,54	0,48	0,11	0,01	0,34	0,74	0,00	2,74	0,02	7,20	0,0230	1094
08:00	3,00	0,24	4,24	3,29	0,00	55,84	0,53	7,10	0,09	0,13	0,01	0,19	0,15	0,00	2,50	0,02	6,72	0,0042	1098
08:30	2,45	0,24	3,49	2,35	0,00	58,94	0,55	7,18	0,04	0,11	0,01	0,16	0,11	0,00	2,69	0,03	6,83	0,0019	1089
09:00	1,81	0,26	5,36	7,07	0,00	57,79	0,55	7,12	0,05	0,08	0,01	0,23	0,31	0,00	2,51	0,02	6,51	0,0023	1067
09:30	3,47	0,20	5,09	7,86	0,00	65,24	0,53	4,21	0,31	0,16	0,01	0,23	0,36	0,00	3,01	0,02	4,01	0,0145	1122
10:00	2,90	0,21	6,16	10,32	0,00	66,55	0,53	3,05	0,82	0,13	0,01	0,28	0,47	0,00	3,04	0,02	2,89	0,0377	1096
10:30	3,25	0,20	4,67	7,08	0,00	69,71	0,53	3,42	0,85	0,15	0,01	0,22	0,33	0,00	3,24	0,02	3,30	0,0394	1109
11:00	3,37	0,20	4,96	8,12	0,00	65,71	0,59	3,52	0,15	0,16	0,01	0,23	0,38	0,00	3,05	0,03	3,41	0,0068	1108
11:30	3,42	0,21	5,33	9,47	0,00	65,16	0,61	3,53	0,10	0,16	0,01	0,24	0,43	0,00	2,96	0,03	3,39	0,0044	1093
12:00	3,90	0,22	5,38	9,75	0,00	65,24	0,46	3,98	0,08	0,17	0,01	0,24	0,43	0,00	2,86	0,02	3,73	0,0033	1079
12:30	3,40	0,20	4,87	7,54	0,00	67,09	0,50	3,49	0,05	0,15	0,01	0,21	0,33	0,00	2,94	0,02	3,25	0,0024	1091
13:00	3,14	0,20	6,02	8,66	0,00	68,67	0,46	3,23	0,10	0,14	0,01	0,27	0,38	0,00	3,03	0,02	3,02	0,0045	1091
13:30	2,76	0,20	4,48	6,81	0,00	68,28	0,54	2,81	0,05	0,12	0,01	0,20	0,30	0,00	3,01	0,02	2,66	0,0021	1087
14:00	2,67	0,21	4,74	5,77	0,00	65,21	0,53	2,63	0,04	0,12	0,01	0,21	0,25	0,00	2,85	0,02	2,54	0,0019	1082
14:30	2,75	0,20	5,51	12,90	0,00	68,04	0,43	2,88	0,14	0,12	0,01	0,25	0,58	0,00	3,07	0,02	2,70	0,0062	1089
15:00	8,27	0,22	5,26	10,94	0,00	67,13	0,50	8,75	0,10	0,38	0,01	0,24	0,51	0,00	3,10	0,02	8,29	0,0044	1109
15:30	5,93	0,22	4,41	7,29	0,00	67,38	0,46	6,16	0,06	0,27	0,01	0,20	0,33	0,00	3,10	0,02	5,92	0,0026	1124
16:00	3,44	0,19	5,12	9,80	0,00	66,23	0,40	3,61	0,08	0,16	0,01	0,23	0,45	0,00	3,03	0,02	3,44	0,0039	1099
16:30	2,52	0,20	5,33	9,59	0,00	67,40	0,46	2,63	0,07	0,12	0,01	0,24	0,44	0,00	3,08	0,02	2,51	0,0031	1097
17:00	2,63	0,20	5,11	9,82	0,00	65,17	0,41	2,76	0,08	0,12	0,01	0,23	0,44	0,00	2,94	0,02	2,59	0,0036	1095
17:30	2,50	0,19	5,19	12,63	0,00	69,42	0,44	2,69	0,19	0,12	0,01	0,24	0,59	0,00	3,24	0,02	2,55	0,0089	1110
18:00	2,09	0,20	5,64	13,09	0,00	64,28	0,43	2,20	0,16	0,09	0,01	0,25	0,59	0,00	2,90	0,02	2,06	0,0072	1082
18:30	2,45	0,20	4,56	8,91	0,00	67,56	0,40	2,55	0,05	0,11	0,01	0,20	0,39	0,00	2,98	0,02	2,36	0,0021	1090
19:00	1,94	0,22	5,61	9,28	0,00	63,63	0,41	5,00	0,09	0,09	0,01	0,25	0,41	0,00	2,84	0,02	4,69	0,0041	1095
19:30	2,00	0,24	5,49	9,97	0,00	55,96	0,41	7,17	0,04	0,09	0,01	0,25	0,45	0,00	2,52	0,02	6,72	0,0019	1087
20:00	1,62	0,24	6,54	9,87	0,00	60,29	0,40	7,28	0,04	0,07	0,01	0,30	0,45	0,00	2,78	0,02	6,92	0,0019	1088
20:30	1,78	0,23	5,02	9,15	0,00	57,00	0,42	7,46	0,05	0,08	0,01	0,24	0,43	0,00	2,69	0,02	7,12	0,0022	1098
21:00	2,87	0,24	5,48	12,14	0,00	57,65	0,47	7,48	0,29	0,14	0,01	0,26	0,58	0,00	2,73	0,02	7,16	0,0136	1096
21:30	1,77	0,23	5,98	10,27	0,00	59,41	0,49	7,44	0,14	0,08	0,01	0,28	0,49	0,00	2,82	0,02	7,19	0,0068	1104
22:00	3,33	0,23	5,33	5,96	0,00	60,23	0,54	7,27	0,08	0,16	0,01	0,25	0,28	0,00	2,85	0,03	7,12	0,0038	1114
22:30	2,14	0,24	4,90	9,47	0,00	54,62	0,51	7,22	0,14	0,10	0,01	0,23	0,44	0,00	2,56	0,02	7,01	0,0066	1115
23:00	1,64	0,24	7,37	12,83	0,00	57,54	0,49	7,32	0,46	0,07	0,01	0,34	0,58	0,00	2,62	0,02	6,87	0,0208	1082
23:30	1,64	0,24	6,36	10,77	0,00	56,27	0,50	7,35	0,53	0,07	0,01	0,28	0,48	0,00	2,50	0,02	6,72	0,0237	1094
00:00	2,44	0,22	4,15	4,31	0,00	58,94	0,49	7,45	0,85	0,11	0,01	0,19	0,20	0,00	2,69	0,02	6,87	0,0387	1104
Min	1,29	0,18	3,49	2,35	0,00	54,35	0,40	2,20	0,04	0,06	0,01	0,16	0,11	0,00	2,49	0,02	2,06	0,0019	1061
Max	8,27	0,26	7,37	15,45	0,00	69,71	0,71	8,75	0,85	0,38	0,01	0,34	0,74	0,00	3,24	0,03	8,29	0,0394	1124
	2,75	0,22	5,36	8,41	0,00	62,02	0,53	5,57	0,18	6,05	0,48	11,79	18,51	0,00	136,28	1,17	254,57	0,3928	1093
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépasse. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				10:50			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,94						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0	0	