



	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%								Flux massique										Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,07	0,23	5,30	8,99	0,00	59,14	0,49	7,33	1,38	0,05	0,01	0,24	0,41	0,00	2,68	0,02	6,82	0,0626	1105
01:00	3,20	0,24	6,36	10,62	0,00	57,66	0,51	7,46	0,37	0,15	0,01	0,30	0,49	0,00	2,69	0,02	7,05	0,0172	1115
01:30	1,69	0,23	5,02	7,50	0,00	59,03	0,52	7,48	0,28	0,08	0,01	0,23	0,35	0,00	2,73	0,02	7,02	0,0128	1103
02:00	1,98	0,22	5,65	12,11	0,00	55,69	0,53	7,54	0,25	0,09	0,01	0,26	0,57	0,00	2,60	0,02	7,10	0,0118	1106
02:30	2,34	0,24	6,77	11,80	0,00	59,54	0,49	7,44	0,25	0,11	0,01	0,31	0,54	0,00	2,71	0,02	6,91	0,0113	1100
03:00	1,49	0,24	3,76	1,89	0,00	58,41	0,50	7,15	0,05	0,07	0,01	0,16	0,08	0,00	2,56	0,02	6,57	0,0020	1097
03:30	1,07	0,23	4,60	6,17	0,00	57,81	0,52	7,20	0,07	0,05	0,01	0,20	0,27	0,00	2,55	0,02	6,63	0,0029	1104
04:00	2,24	0,25	6,80	10,16	0,00	56,49	0,53	7,49	0,19	0,10	0,01	0,31	0,46	0,00	2,54	0,02	6,82	0,0087	1105
04:30	1,63	0,24	4,84	2,78	0,00	59,65	0,53	7,44	0,06	0,07	0,01	0,22	0,13	0,00	2,70	0,02	6,84	0,0026	1109
05:00	6,90	0,29	7,33	16,77	0,00	56,06	0,53	7,64	0,48	0,32	0,01	0,34	0,77	0,00	2,56	0,02	6,94	0,0221	1110
05:30	2,05	0,25	4,36	2,12	0,00	60,90	0,54	7,23	0,04	0,09	0,01	0,19	0,09	0,00	2,69	0,02	6,65	0,0019	1089
06:00	2,11	0,23	4,93	5,21	0,00	59,65	0,49	5,57	0,04	0,09	0,01	0,22	0,23	0,00	2,66	0,02	5,16	0,0018	1105
06:30	2,13	0,19	5,33	8,14	0,00	68,74	0,46	2,25	0,06	0,10	0,01	0,24	0,36	0,00	3,07	0,02	2,07	0,0025	1111
07:00	1,77	0,20	5,81	11,91	0,00	60,60	0,49	5,03	0,23	0,08	0,01	0,26	0,54	0,00	2,76	0,02	4,67	0,0106	1117
07:30	1,28	0,23	4,89	5,02	0,00	59,68	0,46	7,23	0,04	0,06	0,01	0,22	0,23	0,00	2,74	0,02	6,80	0,0019	1100
08:00	1,47	0,22	5,81	9,41	0,00	58,80	0,47	7,26	0,08	0,07	0,01	0,27	0,44	0,00	2,72	0,02	6,87	0,0038	1111
08:30	1,85	0,22	6,20	6,81	0,00	56,10	0,46	7,36	0,09	0,09	0,01	0,29	0,32	0,00	2,62	0,02	6,98	0,0042	1093
09:00	1,94	0,23	5,70	9,20	0,00	58,55	0,48	7,35	0,09	0,09	0,01	0,27	0,43	0,00	2,74	0,02	6,95	0,0042	1097
09:30	1,53	0,22	5,40	10,51	0,00	57,54	0,51	7,42	0,04	0,07	0,01	0,25	0,49	0,00	2,70	0,02	7,02	0,0019	1107
10:00	1,43	0,22	5,13	9,82	0,00	59,98	0,53	7,36	0,04	0,07	0,01	0,24	0,47	0,00	2,84	0,03	7,08	0,0019	1113
10:30	2,45	0,23	4,87	7,61	0,00	57,96	0,56	7,35	0,04	0,12	0,01	0,23	0,36	0,00	2,77	0,03	7,13	0,0019	1110
11:00	1,86	0,22	5,13	8,09	0,00	58,74	0,59	7,38	0,14	0,09	0,01	0,25	0,39	0,00	2,85	0,03	7,21	0,0069	1123
11:30	2,77	0,22	5,10	5,46	0,01	58,35	0,63	7,19	0,07	0,13	0,01	0,24	0,26	0,00	2,78	0,03	7,06	0,0032	1115
12:00	3,46	0,23	4,93	6,63	0,01	55,94	0,66	7,20	0,10	0,17	0,01	0,24	0,32	0,00	2,67	0,03	7,07	0,0019	1115
12:30	2,53	0,24	4,92	5,03	0,00	59,33	0,68	6,99	0,04	0,12	0,01	0,23	0,23	0,00	2,76	0,03	6,86	0,0019	1090
13:00	2,76	0,22	4,95	5,03	0,00	57,91	0,67	7,13	0,15	0,13	0,01	0,23	0,24	0,00	2,74	0,03	6,99	0,0070	1094
13:30	1,13	0,24	5,20	3,18	0,00	57,02	0,63	6,63	0,27	0,05	0,01	0,23	0,14	0,00	2,56	0,03	6,35	0,0119	1092
14:00	2,81	0,19	4,62	8,52	0,00	65,39	0,79	2,88	0,81	0,13	0,01	0,21	0,38	0,00	2,93	0,04	2,74	0,0361	1116
14:30	10,12	0,18	5,61	14,11	0,00	66,03	0,71	10,91	1,47	0,49	0,01	0,27	0,68	0,00	3,19	0,03	10,59	0,0710	1120
15:00	3,37	0,17	4,83	11,01	0,00	66,85	0,74	3,61	0,20	0,16	0,01	0,23	0,53	0,00	3,20	0,04	3,51	0,0097	1104
15:30	2,94	0,18	5,39	11,02	0,00	66,87	0,63	3,11	0,09	0,14	0,01	0,25	0,51	0,00	3,09	0,03	2,96	0,0041	1085
16:00	3,20	0,18	6,04	13,13	0,00	67,42	0,64	3,40	0,15	0,15	0,01	0,28	0,61	0,00	3,11	0,03	3,22	0,0071	1098
16:30	3,44	0,16	4,46	4,81	0,00	66,49	0,65	3,67	0,04	0,16	0,01	0,21	0,23	0,00	3,16	0,03	3,57	0,0019	1114
17:00	4,67	0,16	3,98	8,71	0,00	68,78	0,69	4,98	0,06	0,22	0,01	0,19	0,42	0,00	3,30	0,03	4,88	0,0029	1125
17:30	4,68	0,19	5,27	11,28	0,00	63,30	0,67	4,77	0,05	0,21	0,01	0,24	0,51	0,00	2,88	0,03	4,65	0,0022	1108
18:00	4,16	0,17	5,03	8,73	0,00	70,04	0,67	4,35	0,07	0,19	0,01	0,23	0,40	0,00	3,24	0,03	4,20	0,0033	1099
18:30	3,51	0,19	5,63	13,45	0,00	63,96	0,67	3,64	0,06	0,16	0,01	0,26	0,61	0,00	2,92	0,03	3,50	0,0028	1094
19:00	3,05	0,21	5,44	8,59	0,00	61,96	0,62	5,64	0,19	0,14	0,01	0,25	0,40	0,00	2,86	0,03	5,45	0,0088	1097
19:30	1,86	0,23	5,40	9,74	0,00	48,38	0,61	7,14	0,07	0,09	0,01	0,25	0,45	0,00	2,21	0,03	6,86	0,0031	1081
20:00	1,27	0,24	5,36	5,12	0,00	57,65	0,65	7,09	0,05	0,06	0,01	0,24	0,23	0,00	2,55	0,03	6,62	0,0020	1084
20:30	2,00	0,24	5,45	6,66	0,00	56,97	0,62	7,11	0,05	0,09	0,01	0,24	0,30	0,00	2,55	0,03	6,67	0,0024	1093
21:00	1,49	0,24	5,62	8,95	0,00	57,00	0,65	7,15	0,15	0,07	0,01	0,25	0,40	0,00	2,53	0,03	6,65	0,0067	1084
21:30	1,03	0,24	5,63	8,76	0,00	57,88	0,61	7,09	0,32	0,05	0,01	0,25	0,39	0,00	2,55	0,03	6,55	0,0139	1083
22:00	1,54	0,24	5,34	6,48	0,00	57,28	0,62	7,10	0,27	0,07	0,01	0,23	0,28	0,00	2,51	0,03	6,53	0,0118	1091
22:30	2,04	0,22	6,60	15,58	0,00	58,65	0,58	7,60	0,63	0,10	0,01	0,31	0,73	0,00	2,74	0,03	7,12	0,0295	1103
23:00	1,17	0,22	4,84	6,98	0,00	58,65	0,57	7,39	0,07	0,05	0,01	0,23	0,33	0,00	2,74	0,03	7,01	0,0031	1096
23:30	2,00	0,24	6,93	13,88	0,00	57,58	0,55	7,40	0,04	0,09	0,01	0,32	0,65	0,00	2,68	0,03	7,07	0,0020	1084
00:00	1,39	0,23	5,19	9,20	0,00	58,01	0,48	7,39	0,04	0,06	0,01	0,24	0,42	0,00	2,67	0,02	6,94	0,0018	1076
Min	1,03	0,16	3,76	1,89	0,00	48,38	0,46	2,25	0,04	0,05	0,01	0,16	0,08	0,00	2,21	0,02	2,07	0,0018	1076
Max	10,12	0,29	7,33	16,77	0,01	70,04	0,79	10,91	1,47	0,49	0,01	0,34	0,77	0,00	3,30	0,04	10,59	0,0710	1125
Commentaires	2,50	0,22	5,37	8,60	0,00	60,01	0,58	6,49	0,20	5,55	0,48	11,86	19,05	0,00	132,59	1,28	294,92	0,4526	1101
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				10:50			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,94						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.