



	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,95	0,22	5,46	7,41	0,00	69,17	0,25	4,20	0,13	0,19	0,01	0,26	0,35	0,00	3,28	0,01	4,08	0,0063	1118
01:00	4,25	0,22	5,73	5,89	0,00	65,86	0,20	4,45	0,10	0,20	0,01	0,27	0,28	0,00	3,08	0,01	4,33	0,0045	1100
01:30	3,79	0,21	4,43	4,22	0,00	68,22	0,27	3,98	0,05	0,18	0,01	0,21	0,20	0,00	3,22	0,01	3,90	0,0021	1115
02:00	4,83	0,22	5,95	6,62	0,00	66,43	0,29	5,09	0,06	0,23	0,01	0,28	0,31	0,00	3,14	0,01	4,99	0,0028	1117
02:30	30,02	0,23	6,83	9,58	0,00	62,93	0,27	32,12	0,23	1,45	0,01	0,33	0,46	0,00	3,04	0,01	31,50	0,0109	1088
03:00	4,30	0,22	3,63	1,96	0,00	69,12	0,30	4,46	0,04	0,20	0,01	0,17	0,09	0,00	3,21	0,01	4,36	0,0016	1111
03:30	4,20	0,22	4,49	5,88	0,00	66,76	0,26	4,34	0,07	0,20	0,01	0,21	0,27	0,00	3,11	0,01	4,26	0,0031	1103
04:00	4,95	0,22	6,36	11,55	0,00	66,50	0,27	5,25	0,18	0,24	0,01	0,30	0,55	0,00	3,18	0,01	5,16	0,0088	1106
04:30	3,86	0,23	5,91	19,07	0,00	66,25	0,26	4,05	0,48	0,18	0,01	0,28	0,90	0,00	3,12	0,01	3,97	0,0226	1101
05:00	5,98	0,23	4,04	15,24	0,00	67,71	0,28	6,25	0,51	0,28	0,01	0,19	0,72	0,00	3,18	0,01	6,13	0,0240	1103
05:30	4,00	0,21	4,43	15,39	0,00	66,14	0,24	4,23	0,32	0,19	0,01	0,21	0,73	0,00	3,15	0,01	4,15	0,0152	1114
06:00	5,40	0,22	5,76	11,35	0,00	57,87	0,30	5,65	0,19	0,25	0,01	0,27	0,53	0,00	2,73	0,01	5,54	0,0091	1090
06:30	3,94	0,23	5,35	8,32	0,00	58,85	0,27	4,14	0,49	0,18	0,01	0,25	0,39	0,00	2,76	0,01	4,03	0,0228	1098
07:00	3,22	0,23	7,29	7,24	0,00	50,40	0,23	5,49	0,11	0,16	0,01	0,35	0,35	0,00	2,45	0,01	5,37	0,0054	1105
07:30	5,13	0,25	5,44	4,65	0,00	43,21	0,29	7,51	0,06	0,24	0,01	0,26	0,22	0,00	2,06	0,01	7,12	0,0026	1088
08:00	5,44	0,25	5,42	3,83	0,00	51,35	0,26	7,57	0,05	0,26	0,01	0,25	0,18	0,00	2,41	0,01	7,08	0,0024	1095
08:30	1,63	0,25	5,52	5,64	0,00	51,74	0,26	7,51	0,08	0,08	0,01	0,26	0,26	0,00	2,41	0,01	7,06	0,0040	1109
09:00	24,24	0,50	5,14	11,53	0,00	45,72	0,28	7,68	0,46	1,14	0,02	0,24	0,54	0,00	2,16	0,01	7,13	0,0219	1102
09:30	3,03	0,28	5,13	6,22	0,00	56,88	0,31	7,58	0,17	0,14	0,01	0,24	0,30	0,00	2,70	0,01	7,15	0,0081	1106
10:00	2,69	0,29	4,30	3,22	0,00	60,48	0,29	7,43	0,05	0,13	0,01	0,20	0,15	0,00	2,84	0,01	7,09	0,0023	1110
10:30	2,37	0,33	6,08	5,39	0,00	60,06	0,29	7,37	0,07	0,11	0,02	0,29	0,26	0,00	2,84	0,01	7,14	0,0034	1112
11:00	8,28	0,35	6,65	8,13	0,00	48,50	0,28	7,48	0,24	0,40	0,02	0,32	0,39	0,00	2,35	0,01	7,24	0,0118	1084
11:30	2,55	0,29	6,45	4,77	0,00	62,24	0,29	7,32	0,20	0,12	0,01	0,30	0,22	0,00	2,93	0,01	7,07	0,0096	1092
12:00	2,42	0,31	6,01	3,57	0,00	57,83	0,31	7,41	0,17	0,12	0,01	0,29	0,17	0,00	2,75	0,01	7,21	0,0079	1106
12:30	3,61	0,31	4,70	4,16	0,00	59,20	0,32	7,13	0,17	0,17	0,01	0,22	0,20	0,00	2,83	0,02	7,00	0,0081	1106
13:00	5,38	0,25	4,63	9,80	0,00	65,91	0,19	5,71	0,23	0,26	0,01	0,22	0,47	0,00	3,14	0,01	5,60	0,0108	1112
13:30	6,15	0,27	7,66	22,89	0,00	66,12	0,25	6,49	0,77	0,29	0,01	0,36	1,09	0,00	3,14	0,01	6,36	0,0365	1077
14:00	8,79	0,24	4,05	11,39	0,00	64,61	0,31	9,16	0,21	0,41	0,01	0,19	0,54	0,00	3,04	0,01	9,00	0,0098	1102
14:30	5,84	0,23	4,58	17,41	0,00	68,80	0,25	6,26	0,33	0,28	0,01	0,22	0,84	0,00	3,30	0,01	6,12	0,0157	1097
15:00	3,96	0,23	6,31	19,78	0,00	66,81	0,23	4,20	0,60	0,19	0,01	0,30	0,94	0,00	3,17	0,01	4,10	0,0287	1083
15:30	4,10	0,22	4,54	14,90	0,00	68,72	0,27	4,37	0,36	0,20	0,01	0,22	0,72	0,00	3,30	0,01	4,29	0,0171	1105
16:00	5,79	0,23	7,44	24,22	0,00	65,29	0,27	6,24	1,13	0,28	0,01	0,36	1,17	0,00	3,16	0,01	6,12	0,0547	1119
16:30	5,11	0,21	4,11	10,17	0,00	64,45	0,20	5,43	0,39	0,24	0,01	0,20	0,49	0,00	3,08	0,01	5,32	0,0184	1087
17:00	4,21	0,22	5,33	17,00	0,00	67,59	0,23	4,49	0,50	0,20	0,01	0,25	0,81	0,00	3,22	0,01	4,38	0,0239	1091
17:30	4,43	0,23	5,24	18,17	0,00	69,33	0,21	4,70	0,46	0,21	0,01	0,25	0,86	0,00	3,28	0,01	4,58	0,0218	1098
18:00	4,23	0,21	3,63	12,64	0,00	66,19	0,24	4,51	0,19	0,20	0,01	0,17	0,60	0,00	3,17	0,01	4,42	0,0091	1100
18:30	3,81	0,22	5,76	17,89	0,00	66,31	0,19	4,02	0,35	0,18	0,01	0,27	0,84	0,00	3,13	0,01	3,92	0,0163	1093
19:00	8,06	0,24	7,13	24,13	0,00	60,93	0,23	6,02	0,72	0,38	0,01	0,34	1,14	0,00	2,87	0,01	5,79	0,0341	1082
19:30	16,31	0,26	5,07	25,70	0,00	63,58	0,27	7,38	0,76	0,78	0,01	0,24	1,23	0,00	3,05	0,01	7,06	0,0365	1088
20:00	3,35	0,22	4,83	23,71	0,00	65,56	0,23	3,64	0,53	0,16	0,01	0,22	1,10	0,00	3,04	0,01	3,39	0,0247	1092
20:30	3,45	0,22	6,00	29,22	0,00	68,30	0,29	3,77	0,90	0,16	0,01	0,28	1,37	0,00	3,21	0,01	3,54	0,0423	1101
21:00	2,89	0,21	5,12	29,06	0,00	66,94	0,25	3,12	1,22	0,13	0,01	0,24	1,35	0,00	3,12	0,01	2,94	0,0566	1100
21:30	6,42	0,21	4,98	44,21	0,00	65,06	0,29	7,00	1,88	0,30	0,01	0,24	2,10	0,00	3,08	0,01	6,64	0,0890	1101
22:00	5,00	0,22	4,04	27,71	0,00	65,98	0,26	5,35	1,16	0,23	0,01	0,19	1,29	0,00	3,07	0,01	5,08	0,0541	1087
22:30	5,88	0,22	4,69	29,03	0,00	69,01	0,28	6,20	1,36	0,27	0,01	0,22	1,34	0,00	3,18	0,01	5,88	0,0628	1112
23:00	7,70	0,23	5,19	49,22	0,00	67,33	0,24	8,19	2,52	0,35	0,01	0,24	2,24	0,00	3,07	0,01	7,60	0,1147	1112
23:30	4,01	0,23	4,26	41,55	0,00	65,62	0,22	4,27	1,71	0,18	0,01	0,19	1,84	0,00	2,91	0,01	3,88	0,0758	1101
00:00	3,40	0,21	3,69	27,98	0,00	58,57	0,26	3,69	1,23	0,16	0,01	0,17	1,29	0,00	2,70	0,01	3,41	0,0564	1119
Min	1,63	0,21	3,63	1,96	0,00	43,21	0,19	3,12	0,04	0,08	0,01	0,17	0,09	0,00	2,06	0,01	2,94	0,0016	1077
Max	30,02	0,50	7,66	49,22	0,00	69,33	0,32	32,12	2,52	1,45	0,02	0,36	2,24	0,00	3,30	0,02	31,50	0,1147	1119
	5,76	0,25	5,31	15,39	0,00	62,84	0,26	5,70	0,50	13,09	0,56	12,04	34,69	0,00	142,35	0,59	289,49	1,1312	1101
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				10:50			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,88						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0		

Commentaires :