

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	4.07	0.21	4.16	20.50	0.00	55.44	0.26	4.35	0.81	0.19	0.01	0.19	0.94	0.00	2.55	0.01	4.09	0.0372	1124
01:00	4.03	0.22	5.35	23.61	0.00	58.51	0.25	4.27	1.14	0.18	0.01	0.25	1.08	0.00	2.68	0.01	4.03	0.0525	1110
01:30	2.96	0.21	5.49	21.00	0.00	56.36	0.25	3.20	1.49	0.14	0.01	0.26	0.98	0.00	2.64	0.01	3.03	0.0696	1112
02:00	3.18	0.21	4.84	13.10	0.00	56.56	0.26	3.40	1.30	0.15	0.01	0.23	0.62	0.00	2.66	0.01	3.27	0.0615	1099
02:30	4.30	0.22	5.16	13.22	0.00	59.27	0.27	4.53	1.20	0.20	0.01	0.24	0.62	0.00	2.80	0.01	4.43	0.0566	1109
03:00	4.11	0.21	5.69	13.16	0.00	57.77	0.29	4.42	0.39	0.20	0.01	0.28	0.64	0.00	2.79	0.01	4.34	0.0187	1114
03:30	5.07	0.22	4.99	11.45	0.00	53.85	0.30	5.36	0.12	0.24	0.01	0.24	0.54	0.00	2.56	0.01	5.26	0.0057	1092
04:00	4.59	0.22	5.34	16.27	0.00	57.22	0.35	4.83	0.29	0.22	0.01	0.25	0.77	0.00	2.71	0.02	4.74	0.0140	1076
04:30	3.55	0.21	5.40	16.19	0.00	56.88	0.32	3.73	0.32	0.17	0.01	0.25	0.76	0.00	2.68	0.02	3.65	0.0152	1090
05:00	3.69	0.22	5.88	21.13	0.00	59.86	0.29	3.94	0.68	0.17	0.01	0.27	0.98	0.00	2.77	0.01	3.72	0.0314	1085
05:30	26.12	0.23	6.33	20.63	0.00	67.30	0.31	28.59	0.62	1.20	0.01	0.29	0.95	0.00	3.08	0.01	26.05	0.0286	1093
06:00	2.84	0.22	4.54	16.66	0.00	64.72	0.25	3.07	0.26	0.13	0.01	0.20	0.74	0.00	2.88	0.01	2.75	0.0115	1099
06:30	2.58	0.22	5.11	17.53	0.00	68.73	0.29	2.83	0.29	0.11	0.01	0.23	0.78	0.00	3.06	0.01	2.50	0.0129	1116
07:00	1.63	0.22	5.23	8.42	0.00	63.08	0.32	5.08	0.24	0.07	0.01	0.23	0.38	0.00	2.83	0.01	4.54	0.0108	1125
07:30	2.54	0.25	5.91	9.34	0.00	58.68	0.34	7.57	0.29	0.12	0.01	0.27	0.43	0.00	2.67	0.02	6.95	0.0132	1133
08:00	2.24	0.24	5.44	7.97	0.00	58.95	0.35	7.75	0.43	0.11	0.01	0.26	0.38	0.00	2.82	0.02	7.29	0.0205	1132
08:30	2.23	0.26	4.58	4.62	0.00	59.94	0.33	7.19	0.19	0.10	0.01	0.21	0.21	0.00	2.78	0.02	6.96	0.0090	1110
09:00	2.99	0.26	6.66	11.84	0.00	57.03	0.32	7.31	0.37	0.14	0.01	0.31	0.56	0.00	2.69	0.02	7.11	0.0172	1106
09:30	2.82	0.24	5.26	4.36	0.00	58.76	0.35	7.32	0.05	0.13	0.01	0.25	0.20	0.00	2.74	0.02	7.05	0.0022	1099
10:00	4.68	0.26	5.23	5.42	0.00	56.14	0.33	7.42	0.05	0.22	0.01	0.25	0.26	0.00	2.69	0.02	7.21	0.0022	1107
10:30	3.01	0.33	4.70	2.82	0.00	59.91	0.34	7.16	0.04	0.14	0.02	0.22	0.13	0.00	2.82	0.02	6.98	0.0020	1120
11:00	4.07	0.29	5.34	7.56	0.00	52.99	0.35	7.24	0.27	0.19	0.01	0.25	0.36	0.00	2.50	0.02	7.03	0.0128	1079
11:30	1.79	0.27	8.32	8.08	0.00	56.41	0.33	7.26	0.31	0.08	0.01	0.37	0.36	0.00	2.53	0.01	6.70	0.0140	1069
12:00	2.58	0.24	5.17	2.85	0.00	58.54	0.30	7.59	0.08	0.12	0.01	0.23	0.13	0.00	2.65	0.01	6.82	0.0036	1099
12:30	2.97	0.24	7.62	4.92	0.00	61.47	0.30	7.53	0.09	0.14	0.01	0.35	0.23	0.00	2.84	0.01	6.86	0.0041	1115
13:00	11.45	0.22	5.36	2.01	0.00	52.94	0.31	7.59	0.09	0.51	0.01	0.24	0.09	0.00	2.37	0.01	6.68	0.0042	1101
13:30	1.92	0.23	4.76	2.45	0.00	60.69	0.25	7.57	0.11	0.08	0.01	0.20	0.10	0.00	2.58	0.01	6.44	0.0045	1111
14:00	1.83	0.22	3.97	0.10	0.00	58.22	0.32	7.20	0.19	0.08	0.01	0.17	0.00	0.00	2.45	0.01	6.32	0.0082	1137
14:30	2.58	0.21	5.73	4.98	0.00	59.00	0.28	7.83	0.32	0.11	0.01	0.25	0.22	0.00	2.60	0.01	6.67	0.0140	1150
15:00	2.10	0.22	5.36	3.28	0.00	60.05	0.27	7.61	0.06	0.09	0.01	0.24	0.14	0.00	2.64	0.01	6.63	0.0025	1131
15:30	1.92	0.23	5.40	4.53	0.00	57.42	0.29	7.61	0.05	0.08	0.01	0.24	0.20	0.00	2.53	0.01	6.65	0.0021	1139
16:00	2.71	0.22	6.13	6.69	0.00	56.85	0.31	7.72	0.09	0.12	0.01	0.27	0.30	0.00	2.55	0.01	6.82	0.0041	1139
16:30	3.42	0.21	5.36	4.46	0.00	57.49	0.26	7.68	0.05	0.16	0.01	0.24	0.20	0.00	2.61	0.01	6.82	0.0023	1127
17:00	2.89	0.23	4.65	0.84	0.00	60.31	0.32	7.29	0.04	0.13	0.01	0.21	0.04	0.00	2.67	0.01	6.66	0.0017	1129
17:30	3.43	0.25	7.59	7.56	0.00	58.97	0.31	7.41	0.24	0.15	0.01	0.34	0.34	0.00	2.63	0.01	6.74	0.0109	1111
18:00	2.12	0.23	5.49	6.61	0.00	60.53	0.27	5.31	0.16	0.09	0.01	0.24	0.29	0.00	2.69	0.01	4.82	0.0069	1092
18:30	3.32	0.20	4.11	4.76	0.00	67.70	0.19	3.56	0.06	0.15	0.01	0.19	0.22	0.00	3.09	0.01	3.30	0.0026	1106
19:00	3.74	0.22	5.10	5.57	0.00	61.57	0.24	6.35	0.07	0.17	0.01	0.23	0.25	0.00	2.82	0.01	5.93	0.0033	1125
19:30	2.44	0.24	5.86	4.77	0.00	56.36	0.22	7.42	0.04	0.11	0.01	0.27	0.22	0.00	2.62	0.01	7.02	0.0021	1110
20:00	2.81	0.25	5.45	3.65	0.00	58.66	0.25	7.46	0.07	0.14	0.01	0.26	0.18	0.00	2.83	0.01	7.26	0.0035	1118
20:30	4.11	0.27	7.44	7.19	0.00	56.47	0.26	7.42	0.13	0.20	0.01	0.36	0.34	0.00	2.70	0.01	7.24	0.0063	1094
21:00	49.42	0.32	7.74	11.16	0.00	52.22	0.22	7.72	0.50	2.38	0.02	0.37	0.54	0.00	2.51	0.01	7.35	0.0242	1078
21:30	3.30	0.24	3.80	0.23	0.00	59.99	0.26	6.65	0.08	0.15	0.01	0.18	0.01	0.00	2.76	0.01	6.23	0.0039	1084
22:00	3.38	0.22	3.40	3.65	0.00	68.66	0.34	3.59	0.16	0.15	0.01	0.16	0.17	0.00	3.13	0.02	3.37	0.0072	1099
22:30	2.64	0.20	5.39	7.24	0.00	69.13	0.30	2.90	0.20	0.13	0.01	0.26	0.35	0.00	3.33	0.01	2.78	0.0098	1124
23:00	29.10	0.39	5.65	9.31	0.00	61.01	0.31	31.36	0.13	1.39	0.02	0.27	0.44	0.00	2.91	0.01	29.97	0.0061	1099
23:30	19.16	0.32	5.40	9.77	0.00	66.64	0.31	20.46	0.19	0.91	0.01	0.26	0.46	0.00	3.15	0.01	19.62	0.0090	1086
00:00	10.86	0.28	4.83	8.82	0.00	63.08	0.29	11.82	0.38	0.51	0.01	0.23	0.42	0.00	2.98	0.01	11.13	0.0179	1079
Min	1,63	0,20	3,40	0,10	0,00	52,22	0,19	2,83	0,04	0,07	0,01	0,16	0,00	0,00	2,37	0,01	2,50	0,0017	1069
Max	49,42	0,39	8,32	23,61	0,00	69,13	0,35	31,36	1,49	2,38	0,02	0,37	1,08	0,00	3,33	0,02	29,97	0,0696	1150
Flux moyen (g/h)	5,74	0,24	5,45	8,80	0,00	59,55	0,29	6,53	0,31	12,86	0,53	12,06	19,57	0,00	131,59	0,65	335,81	0,6842	1108
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hq	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				10:50			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel			100,00							
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel			99,88							
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.