



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%								Flux massique										Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,26	0,22	6,36	7,86	0,00	50,09	0,24	7,48	0,14	0,11	0,01	0,30	0,37	0,00	2,37	0,01	7,17	0,0066	1119
01:00	2,68	0,23	5,09	7,95	0,00	47,44	0,22	7,52	0,29	0,13	0,01	0,24	0,38	0,00	2,25	0,01	7,23	0,0139	1124
01:30	2,63	0,22	5,13	10,16	0,00	51,39	0,27	7,54	0,47	0,13	0,01	0,25	0,49	0,00	2,49	0,01	7,35	0,0227	1116
02:00	3,96	0,23	5,85	11,29	0,00	52,22	0,25	7,49	0,48	0,19	0,01	0,28	0,54	0,00	2,51	0,01	7,33	0,0230	1097
02:30	6,23	0,24	5,70	13,15	0,00	54,64	0,26	7,48	0,42	0,30	0,01	0,27	0,63	0,00	2,63	0,01	7,30	0,0202	1099
03:00	2,20	0,23	5,89	10,10	0,00	53,97	0,28	7,44	0,22	0,10	0,01	0,28	0,48	0,00	2,58	0,01	7,27	0,0107	1093
03:30	2,43	0,23	5,55	8,82	0,00	52,75	0,27	7,49	0,15	0,12	0,01	0,27	0,42	0,00	2,54	0,01	7,31	0,0073	1102
04:00	2,95	0,24	5,04	6,15	0,00	53,11	0,27	7,43	0,08	0,14	0,01	0,24	0,29	0,00	2,53	0,01	7,24	0,0040	1105
04:30	2,52	0,23	5,93	9,71	0,00	54,76	0,34	7,49	0,39	0,12	0,01	0,28	0,47	0,00	2,63	0,02	7,33	0,0187	1106
05:00	3,05	0,23	4,91	5,94	0,00	54,58	0,31	7,47	0,12	0,15	0,01	0,24	0,29	0,00	2,63	0,02	7,33	0,0060	1118
05:30	2,41	0,23	5,76	5,60	0,00	51,89	0,35	7,40	0,22	0,12	0,01	0,28	0,27	0,00	2,49	0,02	7,25	0,0104	1115
06:00	3,75	0,22	5,07	8,01	0,00	60,40	0,42	6,45	0,26	0,18	0,01	0,24	0,38	0,00	2,85	0,02	6,32	0,0125	1119
06:30	3,28	0,21	5,22	9,99	0,00	67,92	0,50	3,46	0,32	0,16	0,01	0,25	0,47	0,00	3,22	0,02	3,40	0,0152	1104
07:00	2,54	0,22	5,72	9,16	0,00	61,22	0,45	5,36	0,22	0,12	0,01	0,27	0,44	0,00	2,93	0,02	5,26	0,0107	1093
07:30	3,61	0,24	6,01	6,94	0,00	58,02	0,44	7,31	0,13	0,17	0,01	0,29	0,33	0,00	2,80	0,02	7,17	0,0062	1094
08:00	2,61	0,23	5,42	6,69	0,01	59,46	0,45	7,38	0,15	0,13	0,01	0,26	0,33	0,00	2,89	0,02	7,25	0,0074	1114
08:30	2,77	0,23	5,14	4,66	0,01	57,52	0,46	7,34	0,09	0,13	0,01	0,25	0,23	0,00	2,78	0,02	7,20	0,0044	1109
09:00	3,63	0,24	5,70	10,15	0,00	56,65	0,46	7,28	0,31	0,17	0,01	0,27	0,49	0,00	2,72	0,02	7,14	0,0147	1106
09:30	3,07	0,23	5,47	3,82	0,00	60,30	0,48	7,27	0,11	0,15	0,01	0,26	0,18	0,00	2,88	0,02	7,13	0,0053	1107
10:00	3,87	0,21	4,53	7,24	0,00	63,12	0,46	4,81	0,06	0,18	0,01	0,22	0,34	0,00	3,01	0,02	4,72	0,0030	1103
10:30	4,00	0,21	5,22	7,73	0,01	65,93	0,42	4,17	0,07	0,19	0,01	0,25	0,36	0,00	3,10	0,02	4,10	0,0034	1110
11:00	3,20	0,20	5,24	8,37	0,00	65,54	0,42	3,38	0,13	0,15	0,01	0,25	0,40	0,00	3,11	0,02	3,31	0,0062	1095
11:30	2,67	0,20	5,83	8,70	0,00	70,12	0,41	2,80	0,09	0,13	0,01	0,27	0,41	0,00	3,30	0,02	2,75	0,0043	1096
12:00	4,34	0,20	4,89	8,27	0,00	66,02	0,41	4,59	0,05	0,20	0,01	0,23	0,39	0,00	3,12	0,02	4,47	0,0023	1099
12:30	3,17	0,19	5,09	7,84	0,00	66,56	0,35	3,39	0,05	0,15	0,01	0,24	0,38	0,00	3,20	0,02	3,32	0,0026	1118
13:00	4,15	0,20	5,32	8,51	0,00	64,72	0,39	4,46	0,06	0,20	0,01	0,26	0,41	0,00	3,12	0,02	4,37	0,0031	1112
13:30	3,00	0,20	5,16	8,70	0,00	66,76	0,43	3,21	0,20	0,14	0,01	0,25	0,42	0,00	3,19	0,02	3,13	0,0095	1112
14:00	2,76	0,21	5,52	14,76	0,00	65,37	0,45	2,87	0,38	0,13	0,01	0,26	0,69	0,00	3,04	0,02	2,80	0,0177	1112
14:30	3,86	0,22	5,24	17,89	0,00	67,65	0,40	4,17	0,56	0,19	0,01	0,25	0,86	0,00	3,24	0,02	4,04	0,0269	1103
15:00	2,80	0,21	5,06	15,50	0,00	67,58	0,38	3,00	0,40	0,13	0,01	0,24	0,74	0,00	3,25	0,02	2,94	0,0194	1104
15:30	3,63	0,22	5,06	14,52	0,00	67,29	0,35	3,86	0,36	0,17	0,01	0,24	0,69	0,00	3,21	0,02	3,78	0,0170	1093
16:00	4,50	0,21	6,90	18,92	0,00	63,80	0,38	4,85	0,56	0,22	0,01	0,33	0,91	0,00	3,08	0,02	4,74	0,0271	1103
16:30	3,66	0,21	4,58	13,58	0,00	69,57	0,41	3,89	0,26	0,17	0,01	0,22	0,64	0,00	3,30	0,02	3,79	0,0122	1100
17:00	3,09	0,21	3,98	12,62	0,00	66,53	0,39	3,28	0,30	0,15	0,01	0,19	0,60	0,00	3,17	0,02	3,21	0,0144	1108
17:30	3,62	0,22	6,64	18,05	0,00	64,98	0,31	3,86	0,63	0,17	0,01	0,31	0,85	0,00	3,05	0,01	3,70	0,0295	1093
18:00	2,92	0,22	6,11	16,78	0,00	64,01	0,35	3,13	0,54	0,13	0,01	0,28	0,77	0,00	2,92	0,02	2,90	0,0248	1096
18:30	2,34	0,22	4,88	11,29	0,00	65,50	0,32	2,54	0,37	0,11	0,01	0,22	0,51	0,00	2,99	0,01	2,33	0,0167	1098
19:00	2,23	0,24	4,96	9,39	0,00	63,48	0,29	5,65	0,37	0,10	0,01	0,23	0,43	0,00	2,91	0,01	5,15	0,0171	1105
19:30	1,51	0,24	4,83	8,58	0,00	58,41	0,31	7,60	0,44	0,07	0,01	0,23	0,40	0,00	2,75	0,01	7,10	0,0208	1113
20:00	2,28	0,24	5,94	10,07	0,00	58,29	0,31	7,43	0,26	0,11	0,01	0,28	0,48	0,00	2,79	0,01	7,19	0,0126	1108
20:30	5,43	0,25	6,13	13,29	0,00	56,83	0,33	7,55	0,37	0,26	0,01	0,29	0,64	0,00	2,73	0,02	7,23	0,0178	1090
21:00	2,58	0,23	4,57	6,52	0,00	59,25	0,33	6,10	0,28	0,12	0,01	0,22	0,31	0,00	2,82	0,02	5,85	0,0133	1102
21:30	3,18	0,23	7,71	15,00	0,00	68,04	0,45	3,40	0,62	0,15	0,01	0,36	0,69	0,00	3,15	0,02	3,21	0,0288	1087
22:00	4,03	0,22	3,67	3,65	0,00	64,90	0,43	4,26	0,10	0,18	0,01	0,17	0,17	0,00	2,97	0,02	4,03	0,0045	1107
22:30	3,41	0,22	4,90	11,95	0,00	66,75	0,42	3,68	0,60	0,16	0,01	0,23	0,55	0,00	3,09	0,02	3,44	0,0277	1100
23:00	5,71	0,25	4,57	9,75	0,00	65,72	0,41	6,15	0,18	0,26	0,01	0,21	0,45	0,00	3,04	0,02	5,77	0,0082	1117
23:30	8,27	0,28	5,28	13,73	0,00	64,78	0,44	9,13	0,27	0,40	0,01	0,26	0,67	0,00	3,17	0,02	8,84	0,0134	1124
00:00	2,60	0,25	5,99	14,25	0,00	67,86	0,37	2,79	0,28	0,12	0,01	0,29	0,68	0,00	3,23	0,02	2,71	0,0136	1083
Min	1,51	0,19	3,67	3,65	0,00	47,44	0,22	2,54	0,05	0,07	0,01	0,17	0,17	0,00	2,25	0,01	2,33	0,0023	1083
Max	8,27	0,28	7,71	18,92	0,01	70,12	0,50	9,13	0,63	0,40	0,01	0,36	0,91	0,00	3,30	0,02	8,84	0,0295	1124
	3,36	0,22	5,39	10,24	0,00	61,33	0,37	5,50	0,28	7,68	0,51	12,30	23,34	0,00	139,78	0,85	255,87	0,6376	1105
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépasse. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				11:00			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,88						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0