

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	3.42	0.26	4.25	7.44	0.00	67.68	0.42	3.64	0.05	0.16	0.01	0.20	0.35	0.00	3.21	0.02	3.53	0.0022	1095
01:00	4.14	0.29	4.93	13.66	0.00	63.54	0.47	4.45	0.24	0.20	0.01	0.24	0.65	0.00	3.04	0.02	4.31	0.0114	1088
01:30	3.38	0.31	4.93	11.35	0.00	62.99	0.46	3.61	0.14	0.16	0.01	0.24	0.54	0.00	3.01	0.02	3.52	0.0065	1103
02:00	2.81	0.27	5.43	12.70	0.00	62.17	0.38	2.98	0.13	0.13	0.01	0.26	0.60	0.00	2.96	0.02	2.92	0.0060	1101
02:30	3.69	0.24	5.08	10.48	0.00	61.52	0.47	3.93	0.05	0.18	0.01	0.24	0.50	0.00	2.95	0.02	3.85	0.0023	1099
03:00	2.76	0.23	4.63	10.94	0.00	59.35	0.43	2.96	0.14	0.13	0.01	0.22	0.53	0.00	2.86	0.02	2.90	0.0069	1096
03:30	2.72	0.23	5.10	10.10	0.00	60.86	0.40	2.91	0.12	0.13	0.01	0.24	0.48	0.00	2.89	0.02	2.82	0.0058	1093
04:00	2.88	0.22	5.60	10.37	0.00	62.07	0.41	3.06	0.15	0.14	0.01	0.26	0.49	0.00	2.93	0.02	2.96	0.0069	1105
04:30	3.03	0.21	4.92	9.41	0.00	63.89	0.42	3.20	0.07	0.14	0.01	0.23	0.45	0.00	3.03	0.02	3.13	0.0031	1089
05:00	1.95	0.21	4.75	8.86	0.00	67.94	0.45	2.06	0.15	0.09	0.01	0.22	0.42	0.00	3.20	0.02	2.00	0.0073	1105
05:30	3.71	0.20	5.28	11.34	0.00	65.36	0.46	4.00	0.43	0.18	0.01	0.25	0.55	0.00	3.16	0.02	3.91	0.0209	1115
06:00	4.26	0.22	4.95	10.87	0.00	61.22	0.46	4.49	0.44	0.20	0.01	0.23	0.51	0.00	2.90	0.02	4.40	0.0206	1105
06:30	3.15	0.21	5.25	11.64	0.00	61.73	0.47	3.36	0.50	0.15	0.01	0.25	0.56	0.00	2.96	0.02	3.30	0.0242	1111
07:00	2.61	0.23	5.48	9.25	0.00	57.36	0.35	5.28	3.41	0.12	0.01	0.26	0.44	0.00	2.72	0.02	5.19	0.1620	1091
07:30	2.42	0.26	5.21	3.96	0.00	53.81	0.26	7.14	2.79	0.11	0.01	0.25	0.19	0.00	2.54	0.01	7.01	0.1319	1096
08:00	1.94	0.25	5.76	2.16	0.00	54.04	0.30	7.14	0.04	0.09	0.01	0.27	0.10	0.00	2.54	0.01	7.01	0.0019	1098
08:30	3.75	0.24	4.87	9.69	0.01	58.25	0.38	5.10	0.10	0.18	0.01	0.23	0.46	0.00	2.79	0.02	5.01	0.0047	1099
09:00	3.62	0.25	5.25	7.67	0.00	61.04	0.30	3.79	0.12	0.17	0.01	0.25	0.36	0.00	2.88	0.01	3.72	0.0058	1084
09:30	3.24	0.25	3.97	5.44	0.00	61.06	0.34	3.40	0.04	0.15	0.01	0.19	0.26	0.00	2.88	0.02	3.34	0.0019	1091
10:00	3.95	0.27	4.83	6.45	0.00	61.25	0.38	4.02	0.04	0.18	0.01	0.22	0.29	0.00	2.80	0.02	3.94	0.0020	1087
10:30	4.79	0.27	5.14	7.92	0.00	63.32	0.33	4.86	0.04	0.22	0.01	0.23	0.36	0.00	2.88	0.02	4.76	0.0020	1087
11:00	5.63	0.27	4.82	7.49	0.00	59.11	0.36	5.46	0.16	0.24	0.01	0.21	0.32	0.00	2.55	0.02	5.30	0.0070	1059
11:30	4.26	0.25	5.21	8.40	0.00	63.42	0.35	4.24	0.05	0.19	0.01	0.23	0.37	0.00	2.80	0.02	4.11	0.0020	1069
12:00	3.73	0.23	5.39	7.62	0.00	63.11	0.32	3.92	0.11	0.17	0.01	0.25	0.36	0.00	2.96	0.02	3.81	0.0051	1096
12:30	2.93	0.21	4.56	6.03	0.00	61.62	0.32	3.09	0.27	0.14	0.01	0.22	0.29	0.00	2.92	0.01	3.03	0.0127	1106
13:00	3.19	0.22	5.89	12.99	0.00	59.70	0.37	3.40	0.22	0.15	0.01	0.28	0.62	0.00	2.86	0.02	3.34	0.0105	1084
13:30	3.98	0.22	5.27	6.84	0.00	62.51	0.36	4.13	0.18	0.19	0.01	0.25	0.32	0.00	2.92	0.02	4.06	0.0084	1082
14:00	3.99	0.27	7.13	9.20	0.00	55.94	0.37	6.68	0.47	0.30	0.01	0.31	0.40	0.00	2.41	0.02	6.53	0.0201	1027
14:30	5.42	0.25	3.80	4.32	0.00	64.93	0.27	5.66	0.36	0.25	0.01	0.17	0.20	0.00	2.95	0.01	5.37	0.0162	1035
15:00	4.68	0.21	3.62	5.47	0.00	68.12	0.31	5.01	0.05	0.22	0.01	0.17	0.25	0.00	3.15	0.01	4.72	0.0024	1087
15:30	3.42	0.21	4.51	13.46	0.00	67.71	0.32	3.71	0.04	0.16	0.01	0.20	0.61	0.00	3.08	0.01	3.39	0.0018	1103
16:00	2.60	0.23	5.95	17.70	0.00	65.58	0.33	2.83	0.04	0.12	0.01	0.27	0.80	0.00	2.96	0.02	2.57	0.0018	1108
16:30	5.01	0.22	7.13	17.50	0.00	63.94	0.24	5.51	0.08	0.22	0.01	0.32	0.77	0.00	2.83	0.01	4.83	0.0037	1093
17:00	2.55	0.21	4.64	15.61	0.00	68.98	0.26	2.80	0.16	0.11	0.01	0.20	0.68	0.00	3.02	0.01	2.44	0.0068	1117
17:30	4.09	0.21	4.58	22.16	0.00	68.02	0.26	4.44	0.17	0.18	0.01	0.20	0.97	0.00	2.98	0.01	3.92	0.0072	1136
18:00	5.91	0.23	4.40	22.96	0.00	62.03	0.31	6.17	0.12	0.25	0.01	0.19	0.97	0.00	2.61	0.01	5.46	0.0049	1114
18:30	18.89	0.31	4.63	23.74	0.00	55.58	0.27	20.96	0.22	0.93	0.02	0.23	1.16	0.00	2.72	0.01	20.06	0.0105	1156
19:00	3.90	0.24	6.20	22.04	0.00	63.18	0.28	6.60	0.36	0.18	0.01	0.29	1.04	0.00	2.97	0.01	6.40	0.0170	1105
19:30	6.20	0.25	4.84	14.71	0.00	56.41	0.34	7.35	0.04	0.29	0.01	0.23	0.69	0.00	2.66	0.02	7.14	0.0019	1104
20:00	2.00	0.25	5.23	8.07	0.00	59.87	0.34	7.11	0.04	0.09	0.01	0.24	0.37	0.00	2.71	0.02	6.85	0.0019	1082
20:30	3.16	0.27	5.90	13.45	0.00	58.50	0.31	7.27	0.04	0.15	0.01	0.27	0.62	0.00	2.70	0.01	7.00	0.0019	1088
21:00	1.44	0.26	5.28	10.81	0.00	53.01	0.28	7.37	0.05	0.07	0.01	0.24	0.50	0.00	2.43	0.01	6.95	0.0025	1082
21:30	4.07	0.29	6.30	11.68	0.00	61.48	0.32	7.42	0.07	0.18	0.01	0.29	0.53	0.00	2.79	0.01	6.86	0.0030	1088
22:00	2.52	0.28	4.21	3.94	0.00	57.26	0.29	7.31	0.09	0.12	0.01	0.20	0.18	0.00	2.65	0.01	7.02	0.0043	1087
22:30	3.41	0.28	5.46	15.55	0.00	56.23	0.29	7.40	0.12	0.16	0.01	0.25	0.73	0.00	2.63	0.01	7.08	0.0056	1085
23:00	2.14	0.27	4.62	6.95	0.00	61.27	0.31	7.40	0.16	0.10	0.01	0.22	0.33	0.00	2.88	0.01	7.10	0.0076	1094
23:30	3.79	0.26	4.73	6.41	0.00	58.42	0.36	7.37	0.04	0.18	0.01	0.22	0.30	0.00	2.77	0.02	7.17	0.0020	1110
00:00	2.50	0.27	7.20	19.59	0.00	55.61	0.30	7.46	0.04	0.12	0.01	0.33	0.91	0.00	2.58	0.01	7.08	0.0020	1090
Min	1,44	0,20	3,62	2,16	0,00	53,01	0,24	2,06	0,04	0,07	0,01	0,17	0,10	0,00	2,41	0,01	2,00	0,0018	1027
Max	18,89	0,31	7,20	23,74	0,01	68,98	0,47	20,96	3,41	0,93	0,02	0,33	1,16	0,00	3,21	0,02	20,06	0,1620	1156
Flux moyen (kg/h)	3,89	0,25	5,15	10,97	0,00	61,29	0,35	5,28	0,27	8,67	0,55	11,47	24,38	0,00	136,62	0,78	243,13	0,6073	1095
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hq	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				11:00			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel			100,00							
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel			99,92							
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.