



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	4,73	0,26	5,27	10,99	0,00	68,09	0,17	4,97	0,04	0,22	0,01	0,25	0,52	0,00	3,22	0,01	4,88	0,0020	1100
01:00	6,39	0,28	5,18	17,90	0,00	64,62	0,18	6,77	0,10	0,31	0,01	0,25	0,85	0,00	3,08	0,01	6,65	0,0046	1117
01:30	7,51	0,25	4,04	10,84	0,00	66,01	0,18	7,98	0,04	0,36	0,01	0,19	0,52	0,00	3,17	0,01	7,84	0,0020	1113
02:00	5,05	0,24	5,76	13,53	0,01	67,41	0,13	5,31	0,04	0,24	0,01	0,27	0,64	0,00	3,19	0,01	5,22	0,0021	1095
02:30	4,98	0,24	5,07	12,95	0,01	65,91	0,20	5,18	0,07	0,23	0,01	0,24	0,61	0,00	3,08	0,01	5,08	0,0031	1087
03:00	4,81	0,24	5,57	14,41	0,00	66,23	0,18	5,10	0,44	0,23	0,01	0,27	0,69	0,00	3,16	0,01	5,00	0,0208	1098
03:30	5,83	0,29	3,42	4,57	0,00	65,13	0,19	6,13	0,04	0,28	0,01	0,16	0,22	0,00	3,08	0,01	6,01	0,0020	1120
04:00	4,75	0,28	7,37	16,43	0,00	67,55	0,19	5,00	0,04	0,22	0,01	0,35	0,77	0,00	3,19	0,01	4,89	0,0020	1101
04:30	4,13	0,27	4,85	7,38	0,00	67,47	0,19	4,37	0,04	0,19	0,01	0,23	0,35	0,00	3,18	0,01	4,25	0,0020	1101
05:00	3,73	0,25	3,95	7,26	0,00	65,53	0,15	4,01	0,15	0,18	0,01	0,19	0,35	0,00	3,12	0,01	3,89	0,0070	1110
05:30	3,18	0,23	4,98	12,28	0,00	62,83	0,19	3,39	0,17	0,15	0,01	0,24	0,58	0,00	2,98	0,01	3,29	0,0080	1115
06:00	2,82	0,23	5,49	11,86	0,00	63,00	0,19	2,99	0,08	0,13	0,01	0,26	0,55	0,00	2,94	0,01	2,87	0,0038	1107
06:30	3,50	0,22	4,16	7,65	0,00	55,97	0,22	3,80	0,28	0,17	0,01	0,20	0,36	0,00	2,66	0,01	3,62	0,0132	1119
07:00	1,63	0,25	3,51	5,42	0,00	40,04	0,14	5,50	0,04	0,11	0,02	0,23	0,36	0,00	2,66	0,01	5,27	0,0027	1118
07:30	1,67	0,27	4,60	7,52	0,00	47,14	0,13	7,55	0,02	0,14	0,02	0,39	0,64	0,00	4,01	0,01	7,20	0,0016	1118
08:00	2,05	0,28	4,48	3,93	0,00	49,89	0,12	7,07	0,02	0,17	0,02	0,38	0,34	0,00	4,26	0,01	6,85	0,0016	1108
08:30	8,91	0,66	3,63	2,96	0,00	56,60	0,17	6,63	0,02	0,70	0,05	0,28	0,23	0,00	4,42	0,01	6,40	0,0020	1125
09:00	4,00	0,23	5,36	7,24	0,00	63,54	0,24	4,28	0,15	0,19	0,01	0,25	0,34	0,00	2,99	0,01	4,10	0,0071	1099
09:30	5,13	0,23	5,69	14,31	0,00	59,32	0,25	5,56	0,04	0,24	0,01	0,26	0,66	0,00	2,74	0,01	5,17	0,0018	1081
10:00	4,15	0,22	4,55	6,28	0,00	61,40	0,27	4,41	0,04	0,19	0,01	0,21	0,29	0,00	2,80	0,01	4,13	0,0019	1110
10:30	7,61	0,21	5,14	8,14	0,00	60,22	0,29	8,29	0,04	0,36	0,01	0,24	0,39	0,00	2,86	0,01	7,89	0,0020	1105
11:00	4,39	0,22	6,78	8,11	0,00	59,35	0,25	4,71	0,04	0,21	0,01	0,32	0,39	0,00	2,83	0,01	4,57	0,0021	1109
11:30	21,69	0,26	4,33	5,36	0,00	57,95	0,26	22,83	0,04	1,01	0,01	0,20	0,25	0,00	2,69	0,01	21,95	0,0020	1069
12:00	6,81	0,25	6,47	26,52	0,00	58,55	0,26	7,27	0,04	0,31	0,01	0,29	1,20	0,00	2,65	0,01	6,74	0,0018	1068
12:30	9,04	0,23	5,13	17,23	0,00	59,59	0,24	9,98	0,07	0,42	0,01	0,24	0,79	0,00	2,74	0,01	9,05	0,0030	1080
13:00	12,48	0,23	6,21	20,94	0,00	58,43	0,23	14,05	0,35	0,57	0,01	0,28	0,96	0,00	2,68	0,01	12,49	0,0162	1082
13:30	7,65	0,23	4,74	10,94	0,00	66,80	0,26	8,25	0,04	0,34	0,01	0,21	0,49	0,00	3,00	0,01	7,47	0,0018	1096
14:00	3,90	0,22	5,03	12,43	0,00	59,65	0,31	4,12	0,04	0,18	0,01	0,23	0,56	0,00	2,71	0,01	3,87	0,0019	1113
14:30	4,97	0,21	7,17	25,48	0,00	60,55	0,31	5,52	0,04	0,23	0,01	0,33	1,19	0,00	2,83	0,01	5,06	0,0021	1106
15:00	2,89	0,21	4,43	23,10	0,00	59,59	0,27	3,18	0,17	0,13	0,01	0,20	1,04	0,00	2,68	0,01	2,84	0,0076	1091
15:30	3,28	0,20	4,46	21,26	0,00	63,20	0,27	3,62	0,33	0,15	0,01	0,20	0,97	0,00	2,88	0,01	3,26	0,0151	1101
16:00	4,73	0,20	6,12	17,84	0,00	61,39	0,28	5,20	0,52	0,22	0,01	0,28	0,82	0,00	2,83	0,01	4,76	0,0240	1115
16:30	2,56	0,43	5,01	7,88	0,00	55,39	0,18	6,98	0,77	0,12	0,02	0,23	0,36	0,00	2,56	0,01	6,40	0,0357	1122
17:00	1,71	0,47	6,05	11,34	0,00	49,20	0,14	7,30	0,28	0,08	0,02	0,27	0,51	0,00	2,21	0,01	6,67	0,0126	1091
17:30	1,79	0,46	7,01	6,49	0,00	56,78	0,14	7,35	0,16	0,08	0,02	0,32	0,29	0,00	2,56	0,01	6,69	0,0072	1091
18:00	2,57	0,37	4,96	8,18	0,00	56,55	0,31	5,27	0,24	0,11	0,02	0,22	0,36	0,00	2,50	0,01	4,78	0,0106	1091
18:30	3,55	0,27	5,12	8,82	0,00	62,43	0,40	3,66	0,36	0,15	0,01	0,22	0,38	0,00	2,72	0,02	3,37	0,0158	1084
19:00	3,19	0,37	4,19	2,50	0,00	59,05	0,22	5,83	0,06	0,15	0,02	0,19	0,11	0,00	2,69	0,01	5,50	0,0027	1103
19:30	6,05	0,56	4,72	4,88	0,00	55,22	0,15	7,37	0,04	0,29	0,03	0,22	0,23	0,00	2,61	0,01	7,05	0,0020	1106
20:00	1,90	0,46	6,53	6,56	0,00	53,10	0,13	7,33	0,04	0,09	0,02	0,31	0,31	0,00	2,51	0,01	7,06	0,0020	1102
20:30	2,71	0,46	7,10	6,16	0,00	52,45	0,14	7,40	0,04	0,13	0,02	0,34	0,30	0,00	2,53	0,01	7,14	0,0021	1097
21:00	3,37	0,47	5,29	4,86	0,00	48,85	0,15	7,33	0,04	0,16	0,02	0,25	0,23	0,00	2,35	0,01	7,07	0,0018	1084
21:30	3,06	0,49	5,34	3,45	0,00	56,40	0,14	7,21	0,04	0,14	0,02	0,25	0,16	0,00	2,67	0,01	6,94	0,0020	1086
22:00	5,21	0,51	5,92	10,53	0,00	54,41	0,11	7,20	0,04	0,25	0,02	0,28	0,50	0,00	2,60	0,01	6,99	0,0020	1097
22:30	2,93	0,47	5,43	5,93	0,00	54,13	0,13	7,24	0,04	0,14	0,02	0,26	0,28	0,00	2,59	0,01	7,05	0,0020	1086
23:00	3,07	0,48	4,76	2,08	0,01	55,10	0,17	7,18	0,04	0,15	0,02	0,23	0,10	0,00	2,61	0,01	7,04	0,0019	1097
23:30	13,92	0,48	5,25	7,22	0,00	45,99	0,14	7,41	0,04	0,68	0,02	0,25	0,35	0,00	2,23	0,01	7,21	0,0019	1092
00:00	1,95	0,46	6,16	6,91	0,00	57,07	0,17	7,37	0,04	0,09	0,02	0,30	0,33	0,00	2,75	0,01	7,22	0,0020	1095
Min	1,63	0,20	3,42	2,08	0,00	40,04	0,11	2,99	0,02	0,08	0,01	0,16	0,10	0,00	2,21	0,01	2,84	0,0016	1068
Max	21,69	0,66	7,37	26,52	0,01	68,09	0,40	22,83	0,77	1,01	0,05	0,39	1,20	0,00	4,42	0,02	21,95	0,0357	1125
max dépassement	4,96	0,32	5,25	10,35	0,00	58,77	0,20	6,51	0,12	11,58	0,76	12,29	23,76	0,00	138,03	0,47	296,74	0,2750	1100
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépasse. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				11:00			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,92						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0