



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,88	0,65	4,90	10,95	0,00	59,35	0,45	4,07	0,04	0,18	0,03	0,23	0,52	0,00	2,79	0,02	3,98	0,0020	1086
01:00	4,87	0,65	5,00	11,29	0,00	60,77	0,43	5,19	0,07	0,23	0,03	0,24	0,54	0,00	2,89	0,02	5,05	0,0034	1089
01:30	4,18	0,62	5,53	11,52	0,00	58,01	0,45	4,54	0,04	0,20	0,03	0,27	0,55	0,00	2,79	0,02	4,38	0,0020	1092
02:00	3,01	0,65	4,84	8,62	0,00	66,38	0,45	3,22	0,08	0,14	0,03	0,23	0,41	0,00	3,12	0,02	3,09	0,0036	1101
02:30	4,17	0,67	5,42	9,54	0,00	61,09	0,45	4,50	0,11	0,20	0,03	0,26	0,46	0,00	2,92	0,02	4,35	0,0051	1103
03:00	2,67	0,65	6,68	19,59	0,00	60,48	0,37	2,88	0,13	0,13	0,03	0,32	0,94	0,00	2,90	0,02	2,79	0,0064	1095
03:30	20,02	0,68	5,47	23,65	0,00	58,36	0,42	21,59	0,04	0,98	0,03	0,27	1,16	0,00	2,85	0,02	21,05	0,0020	1098
04:00	3,51	0,70	4,41	15,92	0,00	64,77	0,43	3,75	0,04	0,17	0,03	0,21	0,76	0,00	3,11	0,02	3,67	0,0020	1086
04:30	3,03	0,70	6,17	36,37	0,00	58,69	0,42	3,27	0,06	0,15	0,03	0,30	1,75	0,00	2,82	0,02	3,18	0,0031	1085
05:00	8,35	0,67	4,65	50,36	0,00	56,73	0,37	9,05	0,56	0,40	0,03	0,22	2,42	0,00	2,72	0,02	8,73	0,0269	1087
05:30	3,42	0,66	4,66	32,03	0,00	62,98	0,34	3,66	0,05	0,16	0,03	0,22	1,48	0,00	2,92	0,02	3,46	0,0024	1088
06:00	11,79	0,67	5,16	21,33	0,00	58,72	0,34	12,64	0,04	0,54	0,03	0,24	0,98	0,00	2,69	0,02	11,78	0,0019	1083
06:30	6,09	0,65	5,44	15,71	0,00	64,03	0,36	6,65	0,04	0,28	0,03	0,25	0,73	0,00	2,98	0,02	6,16	0,0020	1091
07:00	1,85	0,53	5,66	13,69	0,00	59,08	0,32	5,12	0,15	0,09	0,02	0,26	0,64	0,00	2,75	0,01	4,76	0,0070	1099
07:30	1,41	0,44	5,38	9,39	0,00	55,75	0,34	7,41	0,04	0,06	0,02	0,25	0,43	0,00	2,56	0,02	6,94	0,0020	1104
08:00	1,23	0,43	6,72	13,22	0,00	54,51	0,31	7,51	0,04	0,06	0,02	0,32	0,62	0,00	2,56	0,01	7,10	0,0020	1098
08:30	1,45	0,42	6,44	11,09	0,00	52,93	0,33	7,43	0,04	0,07	0,02	0,30	0,52	0,00	2,50	0,02	7,11	0,0020	1083
09:00	3,03	0,45	5,43	13,33	0,00	48,84	0,29	7,40	0,09	0,14	0,02	0,25	0,62	0,00	2,26	0,01	6,99	0,0042	1070
09:30	2,59	0,41	5,48	7,09	0,00	51,11	0,31	7,52	0,04	0,12	0,02	0,26	0,33	0,00	2,39	0,01	7,04	0,0020	1066
10:00	5,17	0,41	3,86	7,85	0,00	57,95	0,30	7,36	0,06	0,24	0,02	0,18	0,37	0,00	2,73	0,01	7,01	0,0028	1078
10:30	9,41	0,44	8,01	41,64	0,00	51,24	0,33	7,53	0,21	0,44	0,02	0,38	1,96	0,00	2,41	0,02	7,17	0,0101	1077
11:00	4,23	0,42	5,45	22,41	0,00	54,61	0,28	7,44	0,63	0,20	0,02	0,26	1,06	0,00	2,58	0,01	7,17	0,0297	1081
11:30	2,56	0,40	4,34	6,18	0,00	55,95	0,29	7,44	0,04	0,12	0,02	0,21	0,29	0,00	2,64	0,01	7,17	0,0020	1085
12:00	3,43	0,42	6,96	12,31	0,00	54,28	0,33	7,37	0,05	0,16	0,02	0,33	0,59	0,00	2,58	0,02	7,19	0,0022	1085
12:30	14,76	0,42	7,01	19,00	0,00	52,26	0,33	7,47	0,05	0,71	0,02	0,34	0,92	0,00	2,53	0,02	7,33	0,0023	1078
13:00	3,20	0,41	4,79	9,91	0,01	53,17	0,34	7,23	0,18	0,15	0,02	0,22	0,46	0,00	2,49	0,02	7,07	0,0083	1067
13:30	3,86	0,45	4,93	13,91	0,00	55,13	0,35	6,97	0,04	0,18	0,02	0,23	0,66	0,00	2,62	0,02	6,83	0,0021	1081
14:00	4,49	0,58	4,47	15,91	0,02	63,17	0,48	4,69	0,04	0,21	0,03	0,21	0,75	0,00	2,96	0,02	4,60	0,0020	1106
14:30	5,32	0,56	6,08	17,83	0,00	61,76	0,43	5,68	0,05	0,25	0,03	0,29	0,85	0,00	2,96	0,02	5,55	0,0022	1077
15:00	4,96	0,55	6,72	15,78	0,00	59,37	0,43	5,28	0,14	0,24	0,03	0,32	0,75	0,00	2,82	0,02	5,14	0,0066	1072
15:30	4,02	0,54	3,39	4,32	0,00	58,28	0,39	4,27	0,04	0,19	0,03	0,16	0,20	0,00	2,71	0,02	4,08	0,0020	1079
16:00	5,29	0,54	3,50	9,01	0,00	66,37	0,42	5,66	0,05	0,25	0,03	0,17	0,43	0,00	3,15	0,02	5,48	0,0025	1092
16:30	24,58	1,95	5,08	14,44	0,00	60,61	0,40	26,17	0,16	1,17	0,09	0,24	0,69	0,00	2,90	0,02	25,48	0,0075	1108
17:00	4,41	0,55	5,98	12,07	0,00	62,64	0,46	4,72	0,22	0,21	0,03	0,29	0,58	0,00	3,01	0,02	4,63	0,0108	1104
17:30	7,68	0,56	5,33	12,74	0,00	59,73	0,46	8,13	0,04	0,37	0,03	0,25	0,61	0,00	2,85	0,02	7,98	0,0020	1086
18:00	5,71	0,55	4,65	8,73	0,00	62,38	0,46	6,03	0,04	0,27	0,03	0,22	0,41	0,00	2,96	0,02	5,92	0,0020	1082
18:30	10,07	0,55	5,12	7,70	0,00	62,31	0,43	10,57	0,04	0,48	0,03	0,24	0,36	0,00	2,94	0,02	10,36	0,0020	1077
19:00	4,97	0,46	6,43	5,47	0,00	59,21	0,40	6,96	0,06	0,24	0,02	0,31	0,26	0,00	2,81	0,02	6,83	0,0027	1109
19:30	4,74	0,50	5,36	7,54	0,00	54,23	0,39	5,32	0,05	0,22	0,02	0,25	0,35	0,00	2,55	0,02	5,19	0,0024	1080
20:00	4,03	0,57	5,31	10,21	0,00	62,67	0,43	4,21	0,05	0,18	0,03	0,24	0,47	0,00	2,87	0,02	4,02	0,0021	1082
20:30	4,32	0,57	4,59	8,37	0,00	62,05	0,37	4,50	0,05	0,20	0,03	0,21	0,38	0,00	2,84	0,02	4,32	0,0021	1089
21:00	3,35	0,57	6,68	11,98	0,00	60,64	0,42	3,48	0,13	0,15	0,03	0,30	0,54	0,00	2,74	0,02	3,31	0,0060	1091
21:30	3,00	0,62	4,75	7,05	0,00	62,17	0,40	3,11	0,04	0,13	0,03	0,21	0,31	0,00	2,77	0,02	2,92	0,0020	1086
22:00	3,48	0,63	4,85	9,09	0,00	59,98	0,43	3,64	0,04	0,16	0,03	0,22	0,41	0,00	2,71	0,02	3,44	0,0020	1092
22:30	2,51	0,60	5,78	11,20	0,00	64,41	0,38	2,64	0,05	0,11	0,03	0,26	0,50	0,00	2,89	0,02	2,46	0,0021	1089
23:00	3,20	0,58	8,09	14,70	0,00	59,32	0,40	3,42	0,10	0,15	0,03	0,37	0,67	0,00	2,71	0,02	3,19	0,0047	1092
23:30	3,61	0,61	3,97	2,63	0,00	62,49	0,41	3,86	0,04	0,17	0,03	0,18	0,12	0,00	2,88	0,02	3,63	0,0019	1101
00:00	3,46	0,64	3,68	7,72	0,00	62,50	0,40	3,65	0,04	0,16	0,03	0,17	0,35	0,00	2,86	0,02	3,45	0,0019	1091
Min	1,23	0,40	3,39	2,63	0,00	48,84	0,28	2,64	0,04	0,06	0,02	0,16	0,12	0,00	2,26	0,01	2,46	0,0019	1066
Max	24,58	1,95	8,09	50,36	0,02	66,38	0,48	26,17	0,63	1,17	0,09	0,38	2,42	0,00	3,15	0,02	25,48	0,0297	1109
Commentaire	5,30	0,58	5,39	14,22	0,00	59,03	0,39	6,09	0,09	12,02	1,31	12,15	32,17	0,00	133,02	0,87	300,53	0,2111	1088
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00			00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00			00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				11:00			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,92						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0	0	