Rapport DREAL journalier: 28/09/2025

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	CO2	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,91	0,51	5,06	12,79	0,00	61,17	0,37	3,07	0,05	0,13	0,02	0,23	0,58	0,00	2,80	0,02	2,90	0,0021	1068
01:00	15,12	0,53	5,35	14,86	0,00	62,80	0,41	16,22	0,20	0,72	0,03	0,26	0,71	0,00	3,00	0,02	15,69	0,0098	1076
01:30	5,67	0,50	5,05	13,36	0,03	59,69	0,37	6,04	0,04	0,27	0,02	0,24	0,63	0,00	2,83	0,02	5,85	0,0019	1074
02:00	4,84	0,59	5,82	15,07	0,00	61,67	0,38	5,13	0,04	0,23	0,03	0,27	0,71	0,00	2,89	0,02	4,95	0,0019	1075
02:30	4,52	0,63	4,59	12,67	0,00	62,17	0,36	4,81	0,05	0,21	0,03	0,21	0,59	0,00	2,91	0,02	4,61	0,0022	1078
03:00	2,94	0,56	5,33	13,90	0,00	63,02	0,42	3,12	0,15	0,14	0,03	0,25	0,65	0,00	2,96	0,02	3,02	0,0068	1083
03:30	3,23	0,56	5,82	14,04	0,00	60,87	0,37	3,43	0,04	0,15	0,03	0,27	0,66	0,00	2,84	0,02	3,30	0,0020	1070
04:00	3,61	0,56	4,36	9,62	0,00	60,51	0,35	3,86	0,04	0,17	0,03	0,21	0,45	0,00	2,86	0,02	3,72	0,0020	1078
04:30	3,15	0,52	5,53	12,55	0,00	61,91	0,35	3,37	0,19	0,15	0,02	0,26	0,59	0,00	2,92	0,02	3,24	0,0091	1078
05:00	3,13	0,52	5,04	9,91	0,00	61,34	0,38	3,37	0,11	0,15	0,02	0,24	0,47	0,00	2,92	0,02	3,25	0,0052	1085
05:30	2,95	0,51	5,29	10,43	0,00	63,43	0,37	3,14	0,04	0,14	0,02	0,25	0,49	0,00	2,95	0,02	3,00	0,0020	1075
06:00	3,67	0,51	5,37	10,39	0,00	60,69	0,37	3,92	0,05	0,17	0,02	0,25	0,49	0,00	2,86	0,02	3,77	0,0023	1094
06:30	4,13	0,54	5,35	12,43	0,00	61,68	0,33	4,45	0,07	0,20	0,03	0,25	0,59	0,00	2,93	0,02	4,28	0,0033	1081
07:00	24,48	3,41	4,88	8,32	0,00	58,86	0,32	5,21	0,20	1,15	0,16	0,23	0,39	0,00	2,76	0,02	5,07	0,0096	1092
07:30	3,93	0,46	5,10	5,91	0,01	54,64	0,31	7,26	0,04	0,19	0,02	0,24	0,28	0,00	2,61	0,01	7,13	0,0021	1097
08:00	2,30	0,42	6,00	8,20	0,00	53,79	0,29	7,27	0,04	0,11	0,02	0,29	0,39	0,00	2,56	0,01	7,12	0,0021	1086
08:30	2,74	0,39	5,91	4,67	0,00	51,04	0,33	7,19	0,05	0,13	0,02	0,28	0,22	0,00	2,40	0,02	7,06	0,0023	1075
09:00	7,82	0,39	5,15	6,70	0,00	51,56	0,34	7,38	0,09	0,37	0,02	0,24	0,32	0,00	2,44	0,02	7,09	0,0043	1071
09:30	2,31	0,37	5,94	8,01	0,00	56,14	0,30	7,36	0,04	0,11	0,02	0,28	0,38	0,00	2,63	0,01	7,02	0,0020	1090
10:00	2,71	0,38	5,01	4,24	0,00	52,51	0,36	7,11	0,04	0,12	0,02	0,23	0,19	0,00	2,41	0,02	6,82	0,0020	1091
10:30	16,63	0,64	7,24	9,48	0,00	51,60	0,37	7,27	0,04	0,76	0,03	0,33	0,43	0,00	2,36	0,02	6,80	0,0020	1074
11:00	25,83	0,39	5,15	11,15	0,00	50,14	0,35	7,58	0,06	1,20	0,02	0,24	0,52	0,00	2,33	0,02	6,98	0,0027	1092
11:30	1,12	0,35	4,88	7,08	0,00	56,18	0,34	7,50	0,04	0,05	0,02	0,23	0,33	0,00	2,61	0,02	6,99	0,0020	1098
12:00	2,38	0,35	6,52	10,43	0,00	55,29	0,37	7,52	0,07	0,11	0,02	0,31	0,49	0,00	2,61	0,02	7,09	0,0032	1097
12:30	1,48	0,34	5,63	6,09	0,00	52,70	0,36	7,43	0,14	0,07	0,02	0,26	0,29	0,00	2,47	0,02	7,03	0,0064	1101
13:00	1,01	0,36	6,80	10,33	0,00	52,98	0,37	7,32	0,09	0,05	0,02	0,31	0,48	0,00	2,44	0,02	6,86	0,0044	1082
13:30	22,39	0,38	4,57	8,88	0,00	50,02	0,37	7,37	0,04	1,04	0,02	0,21	0,41	0,00	2,33	0,02	6,92	0,0020	1087
14:00	1,08	0,35	6,40	7,99	0,00	52,14	0,34	7,18	0,04	0,05	0,02	0,30	0,37	0,00	2,41	0,02	6,84	0,0020	1095
14:30	8,83	0,35	5,86	14,66	0,00	52,75	0,36	7,49	0,05	0,41	0,02	0,27	0,68	0,00	2,46	0,02	6,98	0,0022	1080
15:00	1,07	0,34	4,80	7,83	0,00	55,16	0,39	7,41	0,15	0,05	0,02	0,22	0,36	0,00	2,54	0,02	6,87	0,0070	1088
15:30	0,55	0,33	4,73	11,48	0,00	54,11	0,35	7,48	0,04	0,03	0,02	0,22	0,53	0,00	2,48	0,02	6,85	0,0019	1104
16:00	1,47	0,34	5,77	11,88	0,00	55,48	0,38	7,34	0,04	0,07	0,02	0,28	0,57	0,00	2,65	0,02	7,10	0,0021	1101
16:30	0,59	0,33	5,81	11,09	0,00	53,08	0,39	7,32	0,05	0,03	0,02	0,28	0,53	0,00	2,52	0,02	7,08	0,0023	1094
17:00	1,25	0,33	5,68	12,56	0,00	53,99	0,37	7,31	0,21	0,06	0,02	0,27	0,60	0,00	2,56	0,02	7,06	0,0097	1095
17:30	1,23	0,34	5,56	12,78	0,00	53,24	0,40	7,26	0,04	0,06	0,02	0,26	0,60	0,00	2,49	0,02	6,93	0,0020	1084
18:00	1,85	0,37	6,28	15,14	0,00	55,68	0,46	5,30	0,04	0,09	0,02	0,30	0,72	0,00	2,65	0,02	5,04	0,0019	1095
18:30	2,64	0,42	5,16	13,95	0,00	57,83	0,55	2,87	0,04	0,12	0,02	0,24	0,65	0,00	2,70	0,03	2,69	0,0019	1092
19:00	7,16	0,37	5,97	13,81	0,00	57,77	0,45	7,80	0,11	0,35	0,02	0,29	0,67	0,00	2,80	0,02	7,38	0,0055	1100
19:30	12,49	0,35	5,38	10,67	0,00	53,60	0,39	7,59	0,04	0,60	0,02	0,26	0,51	0,00	2,58	0,02	7,19	0,0020	1094
20:00	1,29	0,34	5,37	12,17	0,00	57,07	0,40	7,40	0,04	0,06	0,02	0,25	0,58	0,00	2,71	0,02	7,09	0,0020	1089
20:30	2,20	0,33	6,46	14,77	0,00	52,86	0,40	7,58	0,04	0,11	0,02	0,32	0,72	0,00	2,58	0,02	7,34	0,0020	1102
21:00	1,81	0,32	4,66	4,50	0,00	54,75	0,38	7,43	0,06	0,09	0,02	0,23	0,22	0,00	2,65	0,02	7,26	0,0028	1105
21:30	1,83	0,34	5,13	12,44	0,00	52,90	0,38	7,37	0,04	0,09	0,02	0,25	0,60	0,00	2,53	0,02	7,23	0,0021	1090
22:00	4,65	0,37	6,22	19,06	0,00	52,75	0,39	8,20	0,04	0,23	0,02	0,30	0,92	0,00	2,55	0,02	8,04	0,0021	1090
22:30	6,89	0,43	6,58	19,94	0,00	61,85	0,38	7,33	0,24	0,33	0,02	0,31	0,95	0,00	2,95	0,02	7,18	0,0116	1076
23:00	3,43	0,42	4,44	10,50	0,00	62,23	0,40	3,67	0,08	0,16	0,02	0,21	0,50	0,00	2,97	0,02	3,58	0,0036	1077
23:30	4,32	0,43	5,16	10,37	0,00	62,63	0,33	4,61	0,04	0,20	0,02	0,24	0,49	0,00	2,95	0,02	4,43	0,0021	1088
00:00	4,09	0,41	4,70	13,16	0,00	61,96	0,40	4,41	0,08	0,20	0,02	0,23	0,63	0,00	2,97	0,02	4,28	0,0039	1086
Min	**0,55**	**0,32**	**4,36**	**4,24**	**0,00**	**50,02**	**0,29**	**2,87**	**0,04**	**0,03**	**0,02**	**0,21**	**0,19**	**0,00**	**2,33**	**0,01**	**2,69**	**0,0019**	**1068**
Max	**25,83**	**3,41**	**7,24**	**19,94**	**0,03**	**63,43**	**0,55**	**16,22**	**0,24**	**1,20**	**0,16**	**0,33**	**0,95**	**0,00**	**3,00**	**0,03**	**15,69**	**0,0116**	**1105**
Moyenne jour Flux jour	**5,16**	**0,49**	**5,48**	**11,09**	**0,00**	**56,71**	**0,37**	**6,36**	**0,08**	**11,66**	**1,10**	**12,39**	**25,13**	**0,00**	**128,34**	**0,84**	**291,98**	**0,1707**	**1087**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00						00:00	00:00		
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	11:00						00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	99,92									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.