

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	4.60	0.19	4.77	7.83	0.00	69.43	0.28	5.03	0.61	0.21	0.01	0.22	0.35	0.00	3.14	0.01	4.53	0.0275	1074
01:00	4.94	0.18	4.24	6.63	0.00	67.39	0.30	5.49	0.34	0.23	0.01	0.20	0.31	0.00	3.13	0.01	4.99	0.0157	1098
01:30	3.39	0.18	5.13	8.43	0.00	66.82	0.27	3.78	0.86	0.16	0.01	0.24	0.40	0.00	3.14	0.01	3.47	0.0402	1108
02:00	2.84	0.17	5.17	7.83	0.00	66.07	0.30	3.14	0.81	0.13	0.01	0.24	0.37	0.00	3.09	0.01	2.90	0.0379	1111
02:30	5.87	0.19	4.75	6.88	0.00	68.30	0.29	6.47	0.78	0.28	0.01	0.23	0.33	0.00	3.26	0.01	6.12	0.0374	1099
03:00	9.78	0.20	6.17	10.18	0.00	66.14	0.31	10.66	0.66	0.47	0.01	0.30	0.49	0.00	3.21	0.01	10.33	0.0322	1092
03:30	9.26	0.21	8.14	28.30	0.00	73.02	0.27	10.22	1.25	0.45	0.01	0.39	1.36	0.00	3.51	0.01	9.71	0.0601	1071
04:00	8.71	0.19	3.92	7.88	0.00	61.57	0.29	9.59	0.06	0.41	0.01	0.19	0.37	0.00	2.91	0.01	8.98	0.0030	1067
04:30	4.64	0.18	4.60	10.02	0.00	67.44	0.23	5.10	0.12	0.22	0.01	0.22	0.48	0.00	3.20	0.01	4.80	0.0058	1082
05:00	4.38	0.18	6.53	14.01	0.00	63.47	0.27	4.81	0.46	0.21	0.01	0.31	0.67	0.00	3.02	0.01	4.54	0.0217	1070
05:30	33.44	0.26	5.18	8.71	0.00	71.77	0.26	36.44	0.15	1.58	0.01	0.24	0.41	0.00	3.39	0.01	34.25	0.0069	1067
06:00	5.86	0.19	4.80	7.00	0.00	70.04	0.26	6.33	0.05	0.28	0.01	0.23	0.33	0.00	3.32	0.01	6.06	0.0023	1073
06:30	9.10	0.20	4.85	10.18	0.00	63.66	0.28	9.96	0.09	0.44	0.01	0.23	0.49	0.00	3.08	0.01	9.60	0.0046	1072
07:00	9.25	0.26	4.83	6.23	0.00	63.93	0.27	8.08	0.45	0.45	0.01	0.24	0.30	0.00	3.13	0.01	7.89	0.0219	1100
07:30	25.77	0.38	7.52	11.86	0.00	53.96	0.20	7.36	0.65	1.23	0.02	0.36	0.57	0.00	2.58	0.01	7.15	0.0311	1073
08:00	4.99	0.31	5.96	4.30	0.00	58.77	0.21	7.21	0.20	0.24	0.01	0.28	0.20	0.00	2.77	0.01	7.03	0.0092	1065
08:30	4.72	0.31	5.06	5.77	0.00	56.33	0.18	7.17	0.13	0.22	0.01	0.24	0.27	0.00	2.66	0.01	6.98	0.0063	1057
09:00	7.93	0.33	5.23	6.55	0.00	57.42	0.20	7.30	0.22	0.38	0.02	0.25	0.31	0.00	2.74	0.01	7.10	0.0103	1044
09:30	9.08	0.32	6.18	17.62	0.00	59.73	0.20	7.44	0.40	0.43	0.02	0.29	0.83	0.00	2.82	0.01	7.07	0.0191	1046
10:00	9.74	0.34	4.04	6.09	0.00	59.31	0.22	7.46	0.13	0.47	0.02	0.19	0.29	0.00	2.85	0.01	7.19	0.0063	1073
10:30	14.80	0.37	6.09	22.40	0.00	55.48	0.19	7.39	0.69	0.69	0.02	0.28	1.05	0.00	2.59	0.01	6.96	0.0324	1049
11:00	10.74	0.31	5.71	8.41	0.00	52.27	0.19	7.47	0.59	0.51	0.01	0.27	0.40	0.00	2.46	0.01	6.94	0.0278	1065
11:30	10.96	0.31	6.59	10.19	0.00	61.25	0.18	7.40	0.39	0.51	0.01	0.31	0.48	0.00	2.87	0.01	6.96	0.0184	1062
12:00	15.54	0.31	7.73	25.49	0.00	58.57	0.20	7.57	1.02	0.74	0.01	0.37	1.22	0.00	2.80	0.01	7.19	0.0486	1064
12:30	8.35	0.28	4.12	6.28	0.00	58.55	0.22	7.57	0.27	0.41	0.01	0.20	0.30	0.00	2.84	0.01	7.32	0.0132	1099
13:00	11.15	0.33	5.21	20.35	0.00	57.81	0.20	7.39	0.74	0.53	0.02	0.25	0.97	0.00	2.74	0.01	7.15	0.0351	1061
13:30	11.67	0.32	4.91	7.44	0.00	60.56	0.20	7.62	0.29	0.55	0.02	0.23	0.35	0.00	2.88	0.01	7.38	0.0140	1065
14:00	16.17	0.24	5.60	18.24	0.00	63.62	0.36	17.45	0.71	0.77	0.01	0.27	0.87	0.00	3.04	0.02	16.84	0.0338	1074
14:30	7.93	0.21	5.42	24.48	0.00	68.99	0.36	8.74	0.96	0.38	0.01	0.26	1.17	0.00	3.29	0.02	8.26	0.0458	1076
15:00	8.42	0.20	4.61	18.97	0.00	64.08	0.28	9.27	0.58	0.40	0.01	0.22	0.89	0.00	3.02	0.01	8.66	0.0272	1074
15:30	8.45	0.19	5.38	14.94	0.00	65.28	0.31	9.33	0.23	0.39	0.01	0.25	0.70	0.00	3.04	0.01	8.59	0.0105	1065
16:00	10.37	0.19	6.92	14.40	0.00	61.56	0.29	11.74	0.29	0.48	0.01	0.32	0.67	0.00	2.87	0.01	10.56	0.0136	1067
16:30	6.54	0.16	3.03	1.56	0.00	65.42	0.26	7.42	0.04	0.31	0.01	0.14	0.07	0.00	3.10	0.01	6.75	0.0017	1090
17:00	16.70	0.20	2.76	4.04	0.00	67.34	0.32	18.49	0.09	0.79	0.01	0.13	0.19	0.00	3.19	0.02	17.27	0.0042	1100
17:30	26.92	0.25	3.07	6.03	0.00	68.36	0.36	29.80	0.53	1.32	0.01	0.15	0.30	0.00	3.36	0.02	28.87	0.0259	1121
18:00	23.72	0.23	3.45	6.48	0.00	67.15	0.37	26.27	0.98	1.17	0.01	0.17	0.32	0.00	3.32	0.02	25.61	0.0486	1124
18:30	24.37	0.24	3.51	5.95	0.00	65.58	0.33	26.23	1.07	1.17	0.01	0.17	0.29	0.00	3.16	0.02	25.61	0.0515	1091
19:00	23.96	0.31	4.57	9.06	0.00	58.40	0.32	18.07	0.34	1.15	0.01	0.22	0.43	0.00	2.80	0.02	17.28	0.0164	1067
19:30	20.33	0.35	5.01	7.23	0.00	56.67	0.28	7.45	0.55	0.94	0.02	0.23	0.34	0.00	2.63	0.01	6.89	0.0255	1060
20:00	18.37	0.34	5.41	7.13	0.00	61.94	0.27	7.51	0.66	0.83	0.02	0.25	0.32	0.00	2.81	0.01	6.79	0.0300	1101
20:30	20.86	0.35	5.65	9.29	0.00	56.71	0.27	7.56	0.68	0.97	0.02	0.26	0.43	0.00	2.64	0.01	6.93	0.0317	1109
21:00	15.22	0.34	5.04	4.44	0.00	58.17	0.24	7.45	0.16	0.71	0.02	0.24	0.21	0.00	2.72	0.01	6.95	0.0074	1087
21:30	8.16	0.31	5.24	5.96	0.00	57.63	0.24	7.42	0.07	0.39	0.01	0.25	0.28	0.00	2.73	0.01	7.00	0.0033	1079
22:00	13.53	0.23	4.73	9.01	0.00	68.53	0.22	15.01	0.19	0.65	0.01	0.23	0.43	0.00	3.29	0.01	14.51	0.0090	1090
22:30	20.15	0.23	5.48	14.22	0.00	66.81	0.25	22.24	0.37	0.99	0.01	0.27	0.70	0.00	3.27	0.01	21.55	0.0182	1077
23:00	21.23	0.24	4.92	11.04	0.00	67.76	0.26	23.14	0.27	1.03	0.01	0.24	0.54	0.00	3.29	0.01	22.51	0.0130	1085
23:30	24.55	0.24	5.39	11.61	0.00	68.19	0.27	26.99	0.28	1.21	0.01	0.27	0.57	0.00	3.37	0.01	26.45	0.0136	1107
00:00	24.16	0.24	5.23	10.96	0.00	64.66	0.25	26.39	0.27	1.18	0.01	0.26	0.54	0.00	3.17	0.01	25.82	0.0134	1087
Min	2,84	0,16	2,76	1,56	0,00	52,27	0,18	3,14	0,04	0,13	0,01	0,13	0,07	0,00	2,46	0,01	2,90	0,0017	1044
Max	33,44	0,38	8,14	28,30	0,00	73,02	0,37	36,44	1,25	1,58	0,02	0,39	1,36	0,00	3,51	0,02	34,25	0,0601	1124
Flux moyen journalier	12,95	0,26	5,16	10,58	0,00	63,16	0,26	9,13	0,45	29,68	0,58	11,78	24,16	0,00	144,22	0,60	530,28	1,0331	1080
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hq	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				10:50			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel			100,00							
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel			99,94							
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.