Installation: **Veolia Saved**

Rapport: **mois R-EOT**

Rapport du: août 2025

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique										Process
Paramètre	CO_10	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg		T2S 10'
																				Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	-	g/d		°C
VLE 10 et 30 min	150	20	60	200	30	400		0												
VLE max	150	20			150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0	50	86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00		850
01/08/2025	4,47	0,27	5,46	10,13	0,00	61,78	0,18	6,01	0,22	9,91	0,60	12,08	22,43	0,00	136,24	0,40	276,59	0,4851		1086
02/08/2025	4,83	0,34	5,49	10,84	0,00	61,14	0,20	6,40	0,16	10,63	0,75	12,25	24,15	0,00	136,22	0,44	342,52	0,3506		1096
03/08/2025	3,12	0,26	5,27	13,31	0,00	63,59	0,22	4,75	0,13	6,89	0,57	11,55	29,15	0,00	139,11	0,49	218,20	0,2887		1091
04/08/2025	3,31	0,29	5,43	9,21	0,01	57,70	0,18	6,20	0,28	7,32	0,64	11,87	20,17	0,02	125,97	0,40	282,82	0,6167		1097
05/08/2025	3,92	0,25	5,29	8,89	0,01	62,12	0,23	4,28	0,13	8,40	0,54	11,35	19,04	0,01	133,10	0,50	217,72	0,2870		1085
06/08/2025	5,94	0,52	3,96	6,97	0,00	43,23	0,57	5,61	1,12	7,45	0,62	5,14	9,07	0,00	56,42	0,61	180,48	1,2011		1092
07/08/2025	4,94	0,37	5,49	8,46	0,00	58,42	0,34	5,61	0,27	8,43	0,61	9,36	14,85	0,00	100,86	0,57	228,05	0,4809		1087
08/08/2025	5,24	0,34	5,35	9,28	0,00	58,10	0,24	5,19	0,27	11,15	0,73	11,50	19,92	0,01	124,92	0,51	308,15	0,5862		1080
09/08/2025	2,65	0,30	5,35	9,36	0,00	58,03	0,19	4,81	0,19	5,50	0,64	11,23	19,61	0,00	121,61	0,40	213,18	0,3965		1085
10/08/2025	3,11	0,33	5,29	10,27	0,00	62,39	0,22	4,58	0,21	6,56	0,69	11,15	21,62	0,01	131,41	0,47	205,05	0,4493		1088
11/08/2025	3,96	0,39	5,25	9,11	0,00	57,52	0,21	5,62	0,19	8,26	0,83	11,03	18,93	0,01	120,45	0,45	254,72	0,3988		1090
12/08/2025	4,68	0,37	5,43	7,48	0,00	59,16	0,23	5,97	0,20	10,13	0,81	11,76	16,28	0,00	127,45	0,50	272,14	0,4239		1092
13/08/2025	4,45	0,35	5,28	9,14	0,00	61,08	0,29	4,40	0,16	9,30	0,73	11,21	19,35	0,00	129,56	0,61	243,40	0,3382		1096
14/08/2025	3,88	0,29	5,28	12,68	0,00	60,49	0,23	4,83	0,33	8,24	0,61	11,23	26,94	0,00	128,20	0,49	238,85	0,6908		1086
15/08/2025	3,41	0,22	5,33	10,73	0,00	58,63	0,18	4,26	0,19	6,80	0,45	10,75	21,68	0,00	118,63	0,37	181,32	0,3680		1077
16/08/2025	3,65	0,22	5,30	10,41	0,00	60,17	0,20	4,61	0,26	7,74	0,47	11,19	21,95	0,00	127,13	0,42	202,07	0,5423		1072
17/08/2025	2,82	0,29	5,28	12,82	0,00	57,74	0,28	3,68	0,26	6,00	0,62	11,13	27,00	0,00	121,70	0,59	162,18	0,5396		1074
18/08/2025	4,60	0,31	5,69	10,73	0,00	59,24	0,36	5,49	0,43	9,89	0,66	12,27	23,17	0,01	127,51	0,77	250,11	0,9382		1077
19/08/2025	3,91	0,26	5,40	9,45	0,00	58,49	0,35	5,85	0,32	8,63	0,57	11,92	20,76	0,00	128,91	0,76	268,12	0,7148		1090
20/08/2025	3,83	0,25	5,41	11,76	0,00	59,39	0,43	5,63	0,30	8,45	0,54	11,95	25,89	0,01	130,76	0,95	257,68	0,6618		1085
21/08/2025	3,38	0,21	5,68	10,98	0,00	59,33	0,42	4,90	0,35	7,48	0,46	12,61	24,35	0,00	131,49	0,93	223,98	0,7746		1079
22/08/2025	3,37	0,22	5,68	13,59	0,00	59,39	0,17	5,16	0,79	7,72	0,49	12,95	30,94	0,00	135,57	0,39	234,05	1,8106		1076
23/08/2025	3,79	0,26	5,42	12,24	0,00	60,11	0,21	5,49	0,38	8,64	0,60	12,37	27,96	0,00	137,28	0,48	268,12	0,8612		1075
24/08/2025	6,82	0,26	5,33	13,83	0,00	62,58	0,24	7,37	0,44	15,82	0,59	12,31	31,93	0,00	144,61	0,55	360,85	1,0137		1083
25/08/2025	9,79	0,31	5,40	12,01	0,00	62,96	0,28	10,48	0,54	22,16	0,68	12,13	27,16	0,00	141,44	0,64	496,33	1,2078		1074
26/08/2025	15,35	0,28	5,40	10,84	0,00	61,32	0,22	9,90	0,28	35,13	0,64	12,34	24,80	0,00	140,20	0,50	535,55	0,6416		1071
27/08/2025	11,79	0,22	5,46	12,31	0,00	64,81	0,25	10,96	0,37	27,07	0,50	12,51	28,26	0,00	148,66	0,57	579,72	0,8449		1080
28/08/2025	12,03	0,26	5,53	10,51	0,00	60,98	0,21	9,13	0,52	27,40	0,58	12,58	24,01	0,00	138,84	0,47	530,21	1,1745		1098
29/08/2025	12,96	0,26	5,16	10,58	0,00	63,16	0,26	9,13	0,45	29,68	0,58	11,78	24,16	0,00	144,22	0,60	530,28	1,0331		1080
30/08/2025	21,96	0,30	5,19	11,22	0,00	62,99	0,20	18,66	0,32	49,58	0,67	11,74	25,39	0,00	142,53	0,46	1036,64	0,7176		1071
31/08/2025	21,46	0,28	4,79	12,72	0,00	62,60	0,18	11,43	0,40	48,25	0,63	10,80	28,68	0,01	141,27	0,42	998,85	0,8990		1074
Min	**2,65**	**0,21**	**3,96**	**6,97**	**0,00**	**43,23**	**0,17**	**3,68**	**0,13**	**5,50**	**0,45**	**5,14**	**9,07**	**0,00**	**56,42**	**0,37**	**162,18**	**0,29**		**1071**
Max	**21,96**	**0,52**	**5,69**	**13,83**	**0,01**	**64,81**	**0,57**	**18,66**	**1,12**	**49,58**	**0,83**	**12,95**	**31,93**	**0,02**	**148,66**	**0,95**	**1036,64**	**1,81**		**1098**
Moyenne mois /Flux mois	**6,58**	**0,29**	**5,34**	**10,76**	**0,00**	**60,16**	**0,25**	**6,43**	**0,33**	**444,6**	**19,1**	**356,0**	**719,6**	**0,1**	**4012,3**	**16,7**	**10597,8**	**21,7371**		**1083**
Total (hh:mm)																				

Légende:

Gris = Arrêt four

Jaune = moyenne invalide a cause de Défaut ou Maintenance ou < 2/3.

Rouge = moyenne en dépassement

Bleu = Correction avec Valeurs de substitution

Vert = Valeur Hors gamme

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

Installation: **Veolia Saved**

Rapport: **Mois R-EOT**

Rapport du: août 2025

Synthèse des dépass & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	**Global**
Compt. dépassement VLE 10 et 30 mensuel	60h/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nbr. dépass VLE Flux mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Compt. Indisponibilité AMS mensuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**00:10**						**00:00**	**00:00**	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**10:50**						**00:00**	**00:30**	
Dioxin / Furanes % mensuel	>85% en cumul annuel	**99,94**								
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel	**99,94**								
Nombre moyenne jour invalide par mois	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	