



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,08	0,40	5,18	8,07	0,00	51,86	0,73	7,32	0,41	0,05	0,02	0,25	0,39	0,00	2,48	0,03	7,19	0,0195	1088
01:00	1,16	0,39	6,01	10,20	0,00	51,37	0,71	7,33	0,12	0,06	0,02	0,29	0,49	0,00	2,47	0,03	7,20	0,0055	1083
01:30	0,50	0,38	6,15	9,21	0,00	54,39	0,69	7,34	0,04	0,02	0,02	0,29	0,44	0,00	2,59	0,03	7,21	0,0018	1086
02:00	0,61	0,36	5,02	7,01	0,00	52,13	0,69	7,34	0,04	0,03	0,02	0,24	0,34	0,00	2,49	0,03	7,21	0,0019	1084
02:30	1,88	0,37	7,29	11,68	0,00	51,69	0,65	7,34	0,04	0,09	0,02	0,35	0,56	0,00	2,46	0,03	7,17	0,0019	1079
03:00	0,48	0,35	4,79	2,56	0,00	54,70	0,60	7,41	0,07	0,02	0,02	0,23	0,12	0,00	2,61	0,03	7,19	0,0033	1093
03:30	0,48	0,37	4,92	5,66	0,00	53,29	0,52	7,30	0,04	0,02	0,02	0,23	0,27	0,00	2,53	0,02	7,09	0,0019	1092
04:00	0,73	0,40	5,12	6,01	0,00	55,85	0,56	7,23	0,04	0,03	0,02	0,24	0,29	0,00	2,66	0,03	7,09	0,0019	1094
04:30	0,50	0,44	5,98	5,13	0,00	53,21	0,57	7,22	0,04	0,02	0,02	0,28	0,24	0,00	2,53	0,03	7,09	0,0019	1088
05:00	0,76	0,42	5,56	4,53	0,00	52,00	0,58	7,21	0,07	0,04	0,02	0,27	0,22	0,00	2,50	0,03	7,08	0,0035	1089
05:30	0,50	0,38	5,41	3,60	0,00	55,64	0,62	7,03	0,04	0,02	0,02	0,25	0,17	0,00	2,59	0,03	6,90	0,0020	1084
06:00	2,29	0,39	4,98	4,05	0,01	56,23	0,63	5,92	0,04	0,11	0,02	0,23	0,19	0,00	2,62	0,03	5,81	0,0019	1085
06:30	26,74	3,21	6,22	10,78	0,00	58,12	0,68	4,28	0,15	1,28	0,15	0,30	0,51	0,00	2,77	0,03	4,21	0,0069	1085
07:00	3,48	0,39	4,91	2,80	0,03	56,14	0,68	7,08	0,04	0,16	0,02	0,23	0,13	0,00	2,63	0,03	6,95	0,0017	1083
07:30	3,14	0,39	6,57	11,23	0,01	48,74	0,68	7,09	0,04	0,15	0,02	0,31	0,53	0,00	2,29	0,03	6,96	0,0019	1067
08:00	2,34	0,36	5,73	7,34	0,00	56,21	0,67	7,21	0,04	0,11	0,02	0,27	0,35	0,00	2,67	0,03	7,08	0,0020	1075
08:30	1,90	0,37	5,20	4,73	0,00	52,09	0,65	7,10	0,04	0,09	0,02	0,24	0,22	0,00	2,44	0,03	6,94	0,0020	1078
09:00	2,89	0,42	4,72	6,77	0,00	57,98	0,65	6,18	0,04	0,14	0,02	0,22	0,32	0,00	2,73	0,03	5,99	0,0019	1093
09:30	3,64	0,45	5,36	9,00	0,00	61,30	0,66	3,92	0,04	0,17	0,02	0,25	0,42	0,00	2,84	0,03	3,68	0,0019	1100
10:00	2,81	0,42	4,36	7,03	0,00	61,27	0,63	3,02	0,04	0,13	0,02	0,20	0,32	0,00	2,83	0,03	2,83	0,0019	1107
10:30	6,65	0,44	6,39	16,37	0,27	61,06	0,57	7,20	0,05	0,32	0,02	0,31	0,79	0,01	2,94	0,03	6,97	0,0024	1100
11:00	3,93	0,42	5,35	11,76	0,00	64,48	0,63	4,15	0,20	0,18	0,02	0,25	0,55	0,00	3,02	0,03	4,02	0,0091	1095
11:30	5,27	0,39	5,07	11,28	0,01	61,33	0,65	5,62	0,04	0,25	0,02	0,24	0,54	0,00	2,94	0,03	5,51	0,0020	1105
12:00	5,88	0,39	6,92	10,20	0,00	60,77	0,56	6,23	0,04	0,28	0,02	0,33	0,48	0,00	2,89	0,03	6,09	0,0020	1091
12:30	6,32	0,37	3,23	2,41	0,00	62,16	0,66	6,58	0,04	0,30	0,02	0,15	0,11	0,00	2,91	0,03	6,46	0,0020	1106
13:00	5,13	0,38	4,59	5,98	0,01	61,58	0,65	5,24	0,05	0,24	0,02	0,21	0,27	0,00	2,82	0,03	5,14	0,0022	1092
13:30	3,96	0,39	6,33	6,30	0,00	56,15	0,65	4,01	0,04	0,18	0,02	0,28	0,28	0,00	2,51	0,03	3,86	0,0020	1043
14:00	5,32	0,38	4,65	5,66	0,00	62,45	0,55	5,53	0,07	0,24	0,02	0,21	0,26	0,00	2,83	0,02	5,25	0,0030	1087
14:30	4,65	0,37	4,79	9,36	0,00	68,02	0,55	4,96	0,04	0,22	0,02	0,22	0,43	0,00	3,16	0,03	4,71	0,0021	1109
15:00	5,17	0,38	6,01	14,48	0,00	61,13	0,55	5,44	0,16	0,24	0,02	0,28	0,67	0,00	2,83	0,03	5,22	0,0074	1088
15:30	3,21	0,38	6,09	21,15	0,00	59,15	0,56	3,40	0,05	0,15	0,02	0,28	0,97	0,00	2,71	0,03	3,20	0,0022	1095
16:00	3,48	0,37	8,48	24,11	0,00	61,27	0,56	3,74	0,42	0,16	0,02	0,39	1,10	0,00	2,79	0,03	3,46	0,0194	1087
16:30	3,17	0,34	3,66	5,43	0,00	61,26	0,51	3,40	0,32	0,15	0,02	0,17	0,25	0,00	2,81	0,02	3,17	0,0146	1102
17:00	4,19	0,35	2,48	3,08	0,00	60,24	0,55	4,45	0,06	0,20	0,02	0,12	0,14	0,00	2,82	0,03	4,28	0,0029	1090
17:30	4,49	0,37	3,35	6,19	0,00	64,63	0,51	4,68	0,05	0,21	0,02	0,15	0,29	0,00	2,98	0,02	4,51	0,0021	1101
18:00	4,86	0,36	3,94	5,28	0,00	60,82	0,55	5,06	0,04	0,22	0,02	0,18	0,24	0,00	2,80	0,03	4,89	0,0020	1115
18:30	3,96	0,36	5,04	7,55	0,00	59,65	0,58	4,19	0,04	0,19	0,02	0,24	0,36	0,00	2,82	0,03	4,09	0,0020	1098
19:00	5,18	0,34	6,07	5,02	0,00	59,88	0,50	6,31	0,07	0,25	0,02	0,29	0,24	0,00	2,85	0,02	6,17	0,0036	1099
19:30	2,36	0,32	6,20	4,19	0,00	49,49	0,41	7,11	0,04	0,11	0,01	0,29	0,20	0,00	2,31	0,02	6,92	0,0021	1089
20:00	2,41	0,28	4,95	0,68	0,00	57,94	0,43	7,24	0,04	0,11	0,01	0,23	0,03	0,00	2,74	0,02	7,05	0,0020	1105
20:30	3,56	0,28	5,30	2,22	0,00	54,97	0,47	7,30	0,04	0,17	0,01	0,25	0,11	0,00	2,63	0,02	7,16	0,0020	1104
21:00	2,69	0,32	6,22	4,31	0,00	50,85	0,45	7,10	0,11	0,13	0,02	0,29	0,20	0,00	2,39	0,02	6,95	0,0051	1088
21:30	3,30	0,30	5,00	1,57	0,00	54,71	0,49	7,09	0,04	0,15	0,01	0,23	0,07	0,00	2,56	0,02	6,95	0,0020	1096
22:00	2,78	0,30	6,14	5,19	0,00	51,19	0,52	6,99	0,04	0,13	0,01	0,28	0,24	0,00	2,35	0,02	6,82	0,0019	1091
22:30	5,24	0,29	7,02	6,63	0,00	46,85	0,49	7,23	0,04	0,25	0,01	0,33	0,31	0,00	2,19	0,02	6,92	0,0019	1086
23:00	1,39	0,29	5,65	1,26	0,00	57,51	0,48	7,15	0,07	0,06	0,01	0,26	0,06	0,00	2,64	0,02	6,78	0,0034	1093
23:30	18,26	0,32	6,91	9,03	0,00	47,17	0,48	9,57	0,16	0,87	0,02	0,33	0,43	0,00	2,24	0,02	9,03	0,0078	1100
00:00	4,21	0,39	6,10	5,23	0,00	58,39	0,52	4,54	0,05	0,20	0,02	0,28	0,24	0,00	2,71	0,02	4,27	0,0022	1079
Min	0,48	0,28	2,48	0,68	0,00	46,85	0,41	3,02	0,04	0,02	0,01	0,12	0,03	0,00	2,19	0,02	2,83	0,0017	1043
Max	26,74	3,21	8,48	24,11	0,27	68,02	0,73	9,57	0,42	1,28	0,15	0,39	1,10	0,01	3,16	0,03	9,03	0,0195	1115
Commentaires	3,94	0,43	5,45	7,28	0,01	56,86	0,58	6,11	0,08	8,87	0,97	12,27	16,38	0,02	127,96	1,31	284,70	0,1808	1091
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				11:00			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,92						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0		

Commentaires :