



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,96	0,42	4,71	17,71	0,00	55,07	0,50	4,25	0,16	0,19	0,02	0,22	0,84	0,00	2,61	0,02	4,09	0,0075	1082
01:00	4,38	0,44	6,17	25,33	0,00	52,39	0,48	4,76	0,61	0,20	0,02	0,28	1,17	0,00	2,41	0,02	4,40	0,0282	1067
01:30	10,52	0,41	5,06	22,20	0,00	56,01	0,48	11,57	0,37	0,48	0,02	0,23	1,02	0,00	2,57	0,02	10,47	0,0169	1076
02:00	3,12	0,39	5,80	30,15	0,00	60,60	0,46	3,43	0,55	0,14	0,02	0,26	1,37	0,00	2,76	0,02	3,10	0,0249	1082
02:30	2,61	0,39	5,23	28,74	0,00	58,37	0,49	2,83	1,14	0,12	0,02	0,24	1,30	0,00	2,64	0,02	2,57	0,0513	1084
03:00	3,56	0,36	4,91	45,76	0,00	53,93	0,40	3,95	1,35	0,16	0,02	0,23	2,11	0,00	2,49	0,02	3,59	0,0626	1086
03:30	3,02	0,39	4,28	45,42	0,00	57,39	0,48	3,31	1,14	0,14	0,02	0,20	2,10	0,00	2,65	0,02	3,05	0,0527	1098
04:00	3,85	0,40	3,67	24,18	0,00	58,93	0,52	4,22	0,46	0,18	0,02	0,17	1,14	0,00	2,77	0,02	3,95	0,0218	1113
04:30	2,76	0,44	5,83	51,24	0,00	54,39	0,51	3,01	1,34	0,13	0,02	0,27	2,38	0,00	2,53	0,02	2,80	0,0624	1110
05:00	3,56	0,41	4,95	28,61	0,00	64,52	0,51	3,88	0,94	0,17	0,02	0,23	1,34	0,00	3,01	0,02	3,63	0,0438	1102
05:30	2,97	0,41	5,75	25,57	0,00	60,48	0,48	3,21	0,59	0,13	0,02	0,26	1,16	0,00	2,74	0,02	2,94	0,0269	1088
06:00	3,34	0,39	4,61	15,67	0,00	64,61	0,48	3,59	0,16	0,15	0,02	0,21	0,72	0,00	2,96	0,02	3,33	0,0073	1110
06:30	10,03	0,36	6,56	31,23	0,00	53,50	0,45	11,15	0,52	0,47	0,02	0,30	1,45	0,00	2,48	0,02	10,13	0,0243	1098
07:00	2,95	0,31	6,12	14,27	0,00	61,38	0,44	6,04	0,39	0,14	0,01	0,28	0,66	0,00	2,83	0,02	5,55	0,0180	1092
07:30	9,27	0,32	5,30	8,58	0,00	53,38	0,45	7,57	0,07	0,43	0,01	0,25	0,40	0,00	2,50	0,02	7,09	0,0032	1094
08:00	2,62	0,28	6,20	11,11	0,00	53,15	0,46	7,52	0,04	0,12	0,01	0,29	0,52	0,00	2,49	0,02	7,10	0,0020	1089
08:30	3,60	0,27	5,35	5,94	0,00	53,13	0,45	7,46	0,04	0,17	0,01	0,25	0,28	0,00	2,51	0,02	7,17	0,0020	1083
09:00	3,42	0,28	5,63	9,25	0,00	53,90	0,44	7,49	0,11	0,16	0,01	0,27	0,44	0,00	2,55	0,02	7,18	0,0054	1088
09:30	4,06	0,32	21,38	29,29	0,00	55,59	0,49	7,44	0,94	0,19	0,01	1,01	1,38	0,00	2,62	0,02	7,19	0,0444	1108
10:00	3,53	0,27	4,84	7,34	0,00	53,72	0,48	7,53	0,36	0,17	0,01	0,23	0,35	0,00	2,58	0,02	7,34	0,0172	1085
10:30	2,80	0,28	4,77	12,76	0,00	53,51	0,51	7,50	0,26	0,13	0,01	0,23	0,61	0,00	2,55	0,02	7,27	0,0123	1100
11:00	2,29	0,27	5,08	16,06	0,00	52,78	0,50	7,50	0,20	0,11	0,01	0,24	0,76	0,00	2,50	0,02	7,23	0,0095	1087
11:30	3,43	0,27	7,06	18,82	0,00	53,13	0,49	7,52	0,23	0,16	0,01	0,33	0,89	0,00	2,50	0,02	7,18	0,0108	1084
12:00	3,33	0,27	4,29	2,97	0,00	56,08	0,54	7,35	0,04	0,16	0,01	0,20	0,14	0,00	2,66	0,03	7,20	0,0021	1096
12:30	2,69	0,27	5,25	9,53	0,00	48,43	0,50	7,43	0,06	0,13	0,01	0,25	0,45	0,00	2,26	0,02	7,10	0,0030	1074
13:00	1,37	0,27	6,25	10,48	0,00	56,52	0,50	7,46	0,20	0,06	0,01	0,29	0,48	0,00	2,61	0,02	7,05	0,0091	1090
13:30	2,42	0,26	4,43	3,89	0,00	55,31	0,50	7,41	0,04	0,11	0,01	0,21	0,18	0,00	2,61	0,02	7,16	0,0020	1111
14:00	3,38	0,28	4,94	5,85	0,00	52,77	0,60	7,14	0,04	0,16	0,01	0,23	0,27	0,00	2,45	0,03	7,00	0,0021	1118
14:30	2,79	0,31	6,26	9,83	0,00	53,06	0,58	7,28	0,08	0,13	0,01	0,29	0,46	0,00	2,48	0,03	7,10	0,0038	1099
15:00	3,28	0,32	7,30	34,37	0,00	50,63	0,58	7,28	0,53	0,15	0,01	0,34	1,60	0,00	2,35	0,03	7,08	0,0246	1078
15:30	4,22	0,32	5,25	14,24	0,00	55,29	0,61	7,20	0,20	0,19	0,01	0,24	0,66	0,00	2,55	0,03	7,01	0,0094	1077
16:00	5,44	0,31	4,39	21,46	0,00	53,16	0,64	7,35	0,06	0,26	0,01	0,21	1,02	0,00	2,52	0,03	7,20	0,0029	1095
16:30	3,41	0,30	7,58	29,20	0,00	54,47	0,62	7,22	0,12	0,16	0,01	0,35	1,36	0,00	2,53	0,03	7,07	0,0056	1078
17:00	3,29	0,27	5,31	3,70	0,01	53,27	0,63	7,13	0,17	0,15	0,01	0,25	0,17	0,00	2,49	0,03	6,99	0,0080	1088
17:30	5,78	0,27	3,32	5,33	0,00	52,62	0,73	7,23	0,12	0,27	0,01	0,16	0,25	0,00	2,48	0,03	7,09	0,0058	1093
18:00	4,01	0,32	4,78	11,49	0,00	55,15	0,67	5,68	0,07	0,19	0,01	0,22	0,54	0,00	2,58	0,03	5,57	0,0031	1077
18:30	5,57	0,35	5,31	8,36	0,00	63,73	0,74	5,78	0,05	0,26	0,02	0,25	0,39	0,00	2,95	0,03	5,63	0,0024	1083
19:00	10,06	0,30	7,38	13,08	0,00	52,83	0,63	8,49	0,31	0,48	0,01	0,35	0,63	0,00	2,53	0,03	8,28	0,0147	1095
19:30	3,11	0,25	4,26	0,80	0,00	56,37	0,49	7,28	0,43	0,15	0,01	0,20	0,04	0,00	2,66	0,02	7,09	0,0204	1104
20:00	3,86	0,24	3,95	2,42	0,00	55,66	0,53	7,20	0,41	0,18	0,01	0,19	0,11	0,00	2,61	0,02	7,07	0,0190	1107
20:30	3,44	0,25	7,33	10,51	0,00	48,28	0,53	7,30	0,32	0,16	0,01	0,35	0,50	0,00	2,29	0,03	7,14	0,0152	1080
21:00	3,64	0,24	4,55	2,49	0,00	53,07	0,53	7,26	0,10	0,17	0,01	0,21	0,12	0,00	2,49	0,02	7,07	0,0046	1078
21:30	3,28	0,30	3,82	5,10	0,00	60,88	0,52	4,39	0,05	0,15	0,01	0,18	0,24	0,00	2,86	0,02	4,28	0,0023	1087
22:00	25,79	0,61	4,86	8,67	0,00	58,76	0,48	27,07	0,10	1,21	0,03	0,23	0,41	0,00	2,75	0,02	26,05	0,0049	1075
22:30	3,19	0,35	4,89	9,16	0,00	62,64	0,49	3,44	0,08	0,15	0,02	0,23	0,44	0,00	2,99	0,02	3,32	0,0039	1094
23:00	3,17	0,38	5,36	10,42	0,00	62,96	0,47	3,41	0,13	0,15	0,02	0,26	0,50	0,00	3,01	0,02	3,31	0,0064	1087
23:30	4,44	0,41	5,54	13,19	0,00	60,61	0,39	4,77	0,04	0,21	0,02	0,27	0,63	0,00	2,91	0,02	4,64	0,0021	1084
00:00	4,34	0,39	5,18	12,93	0,00	62,11	0,40	4,69	0,04	0,21	0,02	0,25	0,63	0,00	3,01	0,02	4,59	0,0020	1090
Min	1,37	0,24	3,32	0,80	0,00	48,28	0,39	2,83	0,04	0,06	0,01	0,16	0,04	0,00	2,26	0,02	2,57	0,0020	1067
Max	25,79	0,61	21,38	51,24	0,01	64,61	0,74	27,07	1,35	1,21	0,03	1,01	2,38	0,00	3,01	0,03	26,05	0,0626	1118
Commentaires	4,48	0,33	5,65	16,35	0,00	56,01	0,52	6,25	0,33	10,07	0,75	12,69	36,57	0,00	125,88	1,16	307,48	0,7351	1090
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				11:00			00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,93					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0	

Commentaires :