



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	33,84	0,30	4,69	7,39	0,00	47,68	0,47	38,61	0,05	1,53	0,01	0,21	0,33	0,00	2,15	0,02	33,26	0,0024	1101
01:00	30,05	0,91	4,93	10,28	0,00	58,55	0,47	33,76	0,16	1,34	0,04	0,22	0,46	0,00	2,60	0,02	29,05	0,0071	1109
01:30	3,69	0,32	5,32	9,61	0,00	61,66	0,45	4,14	0,06	0,16	0,01	0,24	0,43	0,00	2,76	0,02	3,60	0,0025	1106
02:00	3,78	0,29	5,28	9,31	0,00	63,10	0,46	4,23	0,04	0,17	0,01	0,24	0,43	0,00	2,90	0,02	3,79	0,0020	1113
02:30	3,68	0,31	5,63	16,37	0,00	59,65	0,46	4,10	0,24	0,17	0,01	0,26	0,76	0,00	2,76	0,02	3,71	0,0113	1111
03:00	2,46	0,30	4,57	14,13	0,00	61,31	0,47	2,74	0,28	0,11	0,01	0,21	0,66	0,00	2,86	0,02	2,50	0,0132	1114
03:30	2,33	0,31	5,36	13,85	0,00	63,09	0,39	2,57	0,21	0,11	0,01	0,25	0,64	0,00	2,93	0,02	2,36	0,0097	1110
04:00	3,43	0,32	5,21	10,93	0,00	59,26	0,40	3,76	0,11	0,16	0,01	0,24	0,51	0,00	2,76	0,02	3,48	0,0052	1101
04:30	2,11	0,31	4,66	9,00	0,00	65,57	0,45	2,30	0,08	0,10	0,01	0,22	0,43	0,00	3,11	0,02	2,18	0,0036	1109
05:00	2,24	0,31	5,21	10,91	0,00	58,90	0,43	2,43	0,09	0,11	0,01	0,25	0,51	0,00	2,77	0,02	2,30	0,0042	1106
05:30	2,61	0,31	5,04	8,95	0,00	63,47	0,41	2,82	0,04	0,12	0,01	0,24	0,42	0,00	2,98	0,02	2,67	0,0020	1103
06:00	3,64	0,33	5,48	9,07	0,00	62,34	0,45	3,89	0,05	0,17	0,02	0,26	0,43	0,00	2,95	0,02	3,76	0,0023	1106
06:30	3,68	0,31	5,28	9,33	0,00	60,00	0,47	4,00	0,06	0,18	0,01	0,25	0,45	0,00	2,89	0,02	3,86	0,0031	1100
07:00	3,81	0,28	6,12	10,14	0,00	57,48	0,43	5,84	3,03	0,18	0,01	0,29	0,49	0,00	2,75	0,02	5,66	0,1450	1096
07:30	1,66	0,27	5,26	4,74	0,00	54,20	0,39	7,30	2,75	0,08	0,01	0,25	0,22	0,00	2,55	0,02	7,09	0,1297	1096
08:00	2,52	0,29	4,99	6,71	0,00	57,65	0,36	5,60	0,06	0,12	0,01	0,24	0,32	0,00	2,74	0,02	5,45	0,0026	1101
08:30	3,03	0,33	4,46	8,68	0,00	59,84	0,44	3,21	0,06	0,14	0,02	0,21	0,41	0,00	2,84	0,02	3,14	0,0029	1088
09:00	4,20	0,35	5,22	9,05	0,00	64,43	0,43	4,44	0,11	0,20	0,02	0,25	0,43	0,00	3,06	0,02	4,36	0,0053	1086
09:30	11,22	0,36	9,26	27,10	0,00	53,59	0,44	11,91	0,62	0,53	0,02	0,43	1,27	0,00	2,51	0,02	11,45	0,0293	1067
10:00	5,87	0,34	5,99	11,08	0,00	65,98	0,48	6,26	0,26	0,27	0,02	0,28	0,52	0,00	3,08	0,02	5,98	0,0119	1094
10:30	5,08	0,33	2,80	1,20	0,00	79,34	0,49	5,38	0,04	0,24	0,02	0,13	0,06	0,00	3,74	0,02	5,22	0,0020	1120
11:00	9,45	0,32	4,77	10,89	0,00	54,92	0,43	10,07	0,09	0,45	0,02	0,23	0,52	0,00	2,64	0,02	9,85	0,0045	1097
11:30	5,08	0,34	7,70	11,61	0,00	60,28	0,41	5,29	0,04	0,24	0,02	0,36	0,54	0,00	2,82	0,02	5,18	0,0021	1070
12:00	7,77	0,36	11,16	12,15	0,00	54,93	0,41	8,31	0,05	0,36	0,02	0,52	0,57	0,00	2,58	0,02	7,94	0,0025	1071
12:30	5,27	0,34	4,58	3,33	0,00	62,74	0,38	5,71	0,07	0,24	0,02	0,21	0,15	0,00	2,91	0,02	5,34	0,0031	1091
13:00	5,48	0,33	3,38	1,47	0,00	64,18	0,40	5,84	0,04	0,26	0,02	0,16	0,07	0,00	3,01	0,02	5,60	0,0017	1117
13:30	4,33	0,31	2,93	3,80	0,00	62,03	0,34	4,58	0,04	0,20	0,01	0,14	0,18	0,00	2,86	0,02	4,36	0,0020	1106
14:00	5,72	0,32	5,00	8,63	0,00	63,66	0,41	5,92	0,05	0,27	0,01	0,23	0,40	0,00	2,97	0,02	5,82	0,0021	1116
14:30	5,28	0,31	9,77	14,65	0,00	56,70	0,32	5,58	0,06	0,25	0,01	0,46	0,70	0,00	2,69	0,02	5,47	0,0030	1069
15:00	5,18	0,29	4,78	4,79	0,00	68,75	0,36	5,42	0,07	0,24	0,01	0,22	0,22	0,00	3,23	0,02	5,31	0,0031	1082
15:30	5,03	0,29	3,68	8,27	0,00	60,27	0,36	5,32	0,04	0,24	0,01	0,18	0,39	0,00	2,87	0,02	5,22	0,0021	1087
16:00	5,74	0,29	4,51	7,59	0,00	61,82	0,32	6,02	0,05	0,27	0,01	0,21	0,36	0,00	2,92	0,01	5,91	0,0021	1089
16:30	4,31	0,30	6,23	10,89	0,00	54,93	0,32	4,49	0,06	0,20	0,01	0,29	0,51	0,00	2,56	0,02	4,39	0,0026	1069
17:00	4,10	0,30	6,27	9,27	0,00	62,54	0,28	4,34	0,07	0,19	0,01	0,29	0,43	0,00	2,89	0,01	4,13	0,0034	1073
17:30	4,72	0,29	4,62	7,27	0,00	63,77	0,31	5,04	0,04	0,22	0,01	0,22	0,34	0,00	2,98	0,01	4,82	0,0020	1090
18:00	5,14	0,29	4,53	7,39	0,00	63,63	0,30	5,41	0,04	0,24	0,01	0,21	0,35	0,00	3,00	0,01	5,28	0,0021	1095
18:30	4,02	0,29	5,91	10,14	0,00	61,91	0,32	4,24	0,06	0,19	0,01	0,28	0,48	0,00	2,94	0,02	4,16	0,0028	1095
19:00	4,51	0,26	5,33	4,40	0,00	56,70	0,34	6,66	0,06	0,21	0,01	0,25	0,21	0,00	2,68	0,02	6,54	0,0028	1095
19:30	3,66	0,23	4,82	2,71	0,00	52,71	0,37	7,32	0,04	0,17	0,01	0,23	0,13	0,00	2,49	0,02	7,19	0,0020	1092
20:00	3,50	0,25	6,16	6,21	0,00	53,60	0,35	7,31	0,04	0,17	0,01	0,29	0,29	0,00	2,53	0,02	7,17	0,0021	1084
20:30	3,55	0,26	6,63	6,60	0,00	52,62	0,35	7,37	0,04	0,17	0,01	0,31	0,31	0,00	2,50	0,02	7,21	0,0021	1095
21:00	3,14	0,25	5,53	7,12	0,00	48,22	0,32	7,53	0,07	0,15	0,01	0,26	0,34	0,00	2,28	0,02	7,18	0,0031	1098
21:30	3,11	0,26	5,82	6,26	0,00	53,61	0,32	7,58	0,04	0,15	0,01	0,27	0,29	0,00	2,51	0,01	7,09	0,0020	1093
22:00	2,41	0,29	4,72	4,18	0,00	57,79	0,32	6,74	0,04	0,11	0,01	0,21	0,19	0,00	2,62	0,01	6,26	0,0020	1100
22:30	2,37	0,33	5,50	10,68	0,00	63,87	0,46	2,60	0,05	0,11	0,02	0,26	0,50	0,00	2,98	0,02	2,42	0,0025	1112
23:00	2,67	0,34	5,03	6,68	0,00	61,08	0,46	2,89	0,06	0,12	0,02	0,23	0,31	0,00	2,85	0,02	2,72	0,0027	1103
23:30	3,89	0,35	4,86	7,94	0,00	61,44	0,46	4,18	0,04	0,18	0,02	0,23	0,37	0,00	2,86	0,02	3,95	0,0020	1107
00:00	4,41	0,37	6,61	10,53	0,00	58,74	0,44	4,80	0,04	0,21	0,02	0,32	0,51	0,00	2,82	0,02	4,61	0,0021	1103
Min	1,66	0,23	2,80	1,20	0,00	47,68	0,28	2,30	0,04	0,08	0,01	0,13	0,06	0,00	2,15	0,01	2,18	0,0017	1067
Max	33,84	0,91	11,16	27,10	0,00	79,34	0,49	38,61	3,03	1,53	0,04	0,52	1,27	0,00	3,74	0,02	33,26	0,1450	1120
compt. dépassement	5,39	0,32	5,45	8,82	0,00	59,89	0,40	5,29	0,20	12,02	0,72	12,26	19,83	0,00	134,69	0,90	295,99	0,4640	1097
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				11:00			00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,93					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0	

Commentaires :

B