



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	6,56	0,43	5,14	7,16	0,00	59,27	0,42	7,09	0,05	0,31	0,02	0,24	0,34	0,00	2,82	0,02	6,81	0,0021	1089
01:00	5,88	0,40	4,56	6,54	0,00	66,03	0,45	6,44	0,06	0,28	0,02	0,22	0,31	0,00	3,14	0,02	6,09	0,0027	1109
01:30	4,01	0,41	4,59	8,35	0,00	61,79	0,49	4,31	0,04	0,19	0,02	0,22	0,40	0,00	2,93	0,02	4,14	0,0021	1117
02:00	5,38	0,45	5,24	8,24	0,00	59,78	0,44	5,68	0,05	0,26	0,02	0,25	0,39	0,00	2,84	0,02	5,58	0,0022	1105
02:30	5,36	0,41	5,55	7,93	0,00	61,56	0,44	5,63	0,04	0,25	0,02	0,26	0,37	0,00	2,91	0,02	5,53	0,0021	1094
03:00	6,94	0,34	5,23	7,71	0,00	59,05	0,47	7,40	0,05	0,33	0,02	0,25	0,37	0,00	2,84	0,02	7,27	0,0024	1088
03:30	4,42	0,32	4,87	7,04	0,00	61,35	0,44	4,71	0,04	0,21	0,02	0,23	0,34	0,00	2,94	0,02	4,62	0,0021	1098
04:00	4,98	0,37	5,34	8,84	0,00	56,02	0,45	5,25	0,04	0,24	0,02	0,25	0,42	0,00	2,65	0,02	5,15	0,0020	1094
04:30	5,37	0,40	5,08	8,91	0,00	56,91	0,53	5,56	0,06	0,25	0,02	0,24	0,41	0,00	2,65	0,02	5,45	0,0026	1102
05:00	4,51	0,38	5,29	11,66	0,00	57,72	0,50	4,79	0,09	0,22	0,02	0,25	0,56	0,00	2,76	0,02	4,71	0,0043	1106
05:30	3,53	0,39	5,12	7,84	0,00	55,32	0,49	3,71	0,04	0,17	0,02	0,24	0,37	0,00	2,62	0,02	3,64	0,0021	1097
06:00	4,83	0,38	4,83	8,07	0,00	53,68	0,45	5,06	0,04	0,23	0,02	0,23	0,38	0,00	2,52	0,02	4,95	0,0020	1093
06:30	3,88	0,37	5,31	9,39	0,00	54,04	0,47	4,20	0,05	0,19	0,02	0,25	0,45	0,00	2,59	0,02	4,05	0,0022	1102
07:00	7,33	0,40	6,56	7,86	0,00	53,62	0,43	9,93	0,07	0,34	0,02	0,31	0,37	0,00	2,51	0,02	9,37	0,0031	1090
07:30	10,23	0,34	6,53	6,27	0,00	48,03	0,40	7,40	0,04	0,48	0,02	0,31	0,29	0,00	2,24	0,02	6,98	0,0019	1094
08:00	4,78	0,36	4,74	2,14	0,00	54,49	0,41	7,43	0,04	0,23	0,02	0,23	0,10	0,00	2,61	0,02	7,20	0,0020	1113
08:30	2,34	0,31	4,78	3,43	0,00	49,77	0,40	7,21	0,04	0,11	0,01	0,22	0,16	0,00	2,34	0,02	7,08	0,0021	1100
09:00	3,60	0,33	5,93	5,99	0,00	45,82	0,37	7,27	0,04	0,17	0,02	0,28	0,28	0,00	2,16	0,02	7,13	0,0020	1084
09:30	3,11	0,35	7,25	6,05	0,00	48,10	0,41	7,45	0,04	0,15	0,02	0,34	0,28	0,00	2,25	0,02	7,15	0,0020	1086
10:00	3,80	0,34	4,45	0,58	0,00	51,18	0,42	6,79	0,04	0,17	0,02	0,20	0,03	0,00	2,34	0,02	6,54	0,0020	1118
10:30	6,01	0,35	3,07	3,29	0,00	53,49	0,29	6,05	0,04	0,26	0,02	0,13	0,14	0,00	2,35	0,01	5,76	0,0019	1096
11:00	4,86	0,28	5,73	13,09	0,00	60,11	0,32	5,05	0,04	0,22	0,01	0,26	0,59	0,00	2,72	0,01	4,80	0,0018	1106
11:30	3,45	0,27	5,32	11,49	0,00	60,88	0,26	3,61	0,04	0,16	0,01	0,25	0,53	0,00	2,81	0,01	3,47	0,0020	1096
12:00	5,83	0,27	6,06	16,17	0,00	54,55	0,33	6,18	0,04	0,27	0,01	0,28	0,75	0,00	2,54	0,02	5,91	0,0020	1086
12:30	4,60	0,25	5,54	20,20	0,00	56,97	0,31	4,85	0,12	0,22	0,01	0,26	0,95	0,00	2,68	0,01	4,71	0,0057	1099
13:00	4,69	0,24	5,04	30,97	0,00	56,80	0,30	4,95	0,33	0,22	0,01	0,24	1,46	0,00	2,68	0,01	4,83	0,0154	1085
13:30	6,81	0,25	7,03	29,02	0,00	55,54	0,33	7,19	0,04	0,32	0,01	0,33	1,38	0,00	2,65	0,02	7,04	0,0021	1090
14:00	5,20	0,26	4,78	30,98	0,00	59,23	0,35	5,32	0,05	0,24	0,01	0,22	1,43	0,00	2,73	0,02	5,23	0,0021	1090
14:30	5,70	0,24	3,07	12,72	0,00	54,92	0,34	5,96	0,08	0,27	0,01	0,14	0,60	0,00	2,58	0,02	5,85	0,0036	1096
15:00	4,11	0,25	4,64	21,07	0,00	59,06	0,31	4,32	0,23	0,19	0,01	0,22	0,98	0,00	2,74	0,01	4,16	0,0108	1067
15:30	3,65	0,26	4,83	10,05	0,00	59,97	0,29	3,85	0,04	0,17	0,01	0,23	0,47	0,00	2,80	0,01	3,72	0,0020	1092
16:00	3,83	0,27	5,40	10,64	0,00	60,47	0,28	4,07	0,04	0,18	0,01	0,25	0,50	0,00	2,82	0,01	3,90	0,0020	1087
16:30	5,72	0,26	7,27	12,26	0,00	58,38	0,27	6,17	0,06	0,27	0,01	0,34	0,58	0,00	2,75	0,01	5,87	0,0028	1080
17:00	54,38	1,25	7,74	15,67	0,00	56,43	0,29	58,09	0,10	2,53	0,06	0,36	0,73	0,00	2,62	0,01	53,71	0,0045	1083
17:30	30,53	0,28	4,91	11,83	0,00	67,16	0,24	32,90	0,04	1,44	0,01	0,23	0,56	0,00	3,16	0,01	31,02	0,0020	1067
18:00	5,83	0,28	4,05	6,86	0,00	63,41	0,29	6,20	0,04	0,27	0,01	0,19	0,32	0,00	2,96	0,01	5,93	0,0021	1080
18:30	3,67	0,31	3,80	9,89	0,00	62,36	0,24	3,91	0,07	0,17	0,01	0,18	0,47	0,00	2,95	0,01	3,79	0,0032	1090
19:00	2,90	0,32	6,73	10,92	0,00	59,06	0,24	5,90	0,10	0,14	0,01	0,32	0,51	0,00	2,78	0,01	5,77	0,0046	1088
19:30	3,33	0,29	6,55	10,26	0,00	50,00	0,30	7,32	0,04	0,16	0,01	0,31	0,49	0,00	2,38	0,01	7,19	0,0021	1075
20:00	2,91	0,31	7,26	17,58	0,00	51,32	0,26	7,15	0,04	0,14	0,01	0,34	0,83	0,00	2,41	0,01	6,97	0,0021	1070
20:30	6,88	0,30	4,99	5,29	0,00	55,40	0,29	7,26	0,04	0,33	0,01	0,24	0,25	0,00	2,65	0,01	7,07	0,0021	1087
21:00	2,65	0,30	4,60	4,87	0,00	51,68	0,29	7,23	0,05	0,13	0,01	0,22	0,23	0,00	2,44	0,01	7,04	0,0025	1097
21:30	2,71	0,31	5,67	5,59	0,00	56,33	0,24	7,25	0,04	0,13	0,01	0,27	0,26	0,00	2,66	0,01	7,04	0,0020	1092
22:00	2,42	0,32	5,05	2,72	0,00	53,03	0,28	7,15	0,04	0,11	0,01	0,23	0,13	0,00	2,47	0,01	6,93	0,0020	1097
22:30	2,98	0,30	6,32	6,43	0,00	55,31	0,19	4,50	0,04	0,14	0,01	0,30	0,30	0,00	2,61	0,01	4,34	0,0020	1089
23:00	3,00	0,34	5,37	5,57	0,00	60,99	0,14	3,19	0,04	0,14	0,02	0,25	0,26	0,00	2,81	0,01	3,01	0,0018	1081
23:30	3,19	0,36	4,49	4,36	0,00	61,58	0,17	3,44	0,04	0,14	0,02	0,20	0,20	0,00	2,79	0,01	3,16	0,0020	1092
00:00	6,91	0,30	6,67	7,70	0,00	56,65	0,11	7,64	0,04	0,32	0,01	0,31	0,36	0,00	2,64	0,01	7,03	0,0020	1096
Min	2,34	0,24	3,07	0,58	0,00	45,82	0,11	3,19	0,04	0,11	0,01	0,13	0,03	0,00	2,16	0,01	3,01	0,0018	1067
Max	54,38	1,25	7,74	30,98	0,00	67,16	0,53	58,09	0,33	2,53	0,06	0,36	1,46	0,00	3,16	0,02	53,71	0,0154	1118
Commentaire	6,24	0,34	5,38	10,16	0,00	56,76	0,34	5,85	0,06	14,04	0,77	12,13	22,88	0,00	127,81	0,77	344,69	0,1371	1092
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				11:00			00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,93					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE.