

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	25.84	0.34	5.34	6.35	0.00	58.82	0.13	28.53	0.04	1.21	0.02	0.25	0.30	0.00	2.76	0.01	26.27	0.0019	1109
01:00	4.55	0.28	3.98	3.09	0.00	61.45	0.09	4.91	0.04	0.21	0.01	0.19	0.15	0.00	2.89	0.00	4.67	0.0017	1103
01:30	3.24	0.25	4.09	5.05	0.00	63.57	0.16	3.51	0.04	0.15	0.01	0.19	0.24	0.00	3.00	0.01	3.34	0.0020	1113
02:00	3.19	0.27	5.39	5.44	0.00	60.88	0.10	3.40	0.04	0.15	0.01	0.25	0.25	0.00	2.82	0.00	3.23	0.0021	1101
02:30	3.67	0.29	6.00	6.47	0.00	57.55	0.10	3.96	0.04	0.17	0.01	0.28	0.31	0.00	2.72	0.00	3.79	0.0021	1094
03:00	3.91	0.31	5.04	4.84	0.00	65.88	0.12	4.17	0.04	0.18	0.01	0.24	0.23	0.00	3.11	0.01	4.03	0.0020	1089
03:30	3.81	0.30	6.14	7.22	0.00	61.78	0.10	4.08	0.05	0.18	0.01	0.29	0.35	0.00	2.95	0.01	3.98	0.0022	1102
04:00	3.98	0.29	5.09	4.54	0.00	58.92	0.12	4.23	0.05	0.19	0.01	0.24	0.22	0.00	2.80	0.01	4.13	0.0022	1093
04:30	3.38	0.29	5.10	4.96	0.00	65.20	0.15	3.60	0.04	0.16	0.01	0.24	0.24	0.00	3.11	0.01	3.52	0.0021	1094
05:00	3.71	0.28	4.74	4.76	0.00	61.37	0.09	3.93	0.04	0.18	0.01	0.22	0.22	0.00	2.90	0.00	3.82	0.0020	1099
05:30	3.86	0.27	5.65	6.64	0.00	62.99	0.16	4.12	0.05	0.18	0.01	0.27	0.32	0.00	3.02	0.01	4.04	0.0022	1110
06:00	3.72	0.28	5.15	5.42	0.00	61.51	0.14	3.87	0.05	0.17	0.01	0.24	0.25	0.00	2.88	0.01	3.80	0.0021	1114
06:30	4.42	0.29	5.11	4.41	0.00	62.02	0.15	4.63	0.05	0.21	0.01	0.24	0.21	0.00	2.92	0.01	4.55	0.0024	1105
07:00	3.74	0.31	5.96	5.46	0.00	55.96	0.22	5.86	0.08	0.18	0.01	0.28	0.26	0.00	2.65	0.01	5.75	0.0037	1097
07:30	5.47	0.28	4.31	5.64	0.00	60.83	0.31	5.95	0.04	0.26	0.01	0.21	0.27	0.00	2.93	0.01	5.84	0.0021	1110
08:00	3.79	0.26	4.99	6.70	0.00	60.53	0.29	4.05	0.04	0.18	0.01	0.24	0.32	0.00	2.91	0.01	3.97	0.0021	1093
08:30	3.35	0.27	5.28	6.00	0.00	61.38	0.22	3.54	0.04	0.16	0.01	0.25	0.29	0.00	2.92	0.01	3.47	0.0021	1091
09:00	7.42	0.30	5.28	5.73	0.00	61.22	0.32	7.86	0.04	0.35	0.01	0.25	0.27	0.00	2.92	0.02	7.68	0.0020	1108
09:30	4.33	0.31	5.94	8.98	0.00	62.69	0.32	4.66	0.04	0.21	0.01	0.28	0.43	0.00	3.01	0.02	4.54	0.0021	1100
10:00	3.99	0.31	5.22	8.03	0.00	63.69	0.30	4.22	0.04	0.19	0.01	0.25	0.38	0.00	3.03	0.01	4.14	0.0021	1088
10:30	5.19	0.32	5.29	7.19	0.00	85.76	0.26	5.42	0.06	0.24	0.01	0.25	0.34	0.00	4.03	0.01	5.32	0.0027	1088
11:00	3.55	0.28	5.46	11.03	0.00	70.67	0.27	5.16	0.14	0.17	0.01	0.26	0.52	0.00	3.35	0.01	5.05	0.0067	1077
11:30	2.76	0.29	6.78	6.48	0.00	53.75	0.29	7.37	0.04	0.13	0.01	0.31	0.30	0.00	2.47	0.01	7.05	0.0020	1067
12:00	3.87	0.26	3.70	0.00	0.00	54.69	0.28	7.35	0.04	0.18	0.01	0.17	0.00	0.00	2.55	0.01	7.07	0.0020	1110
12:30	3.71	0.28	3.72	2.40	0.00	50.54	0.33	7.10	0.04	0.17	0.01	0.17	0.11	0.00	2.30	0.02	6.87	0.0020	1114
13:00	3.40	0.25	5.33	8.60	0.00	57.09	0.32	7.25	0.05	0.16	0.01	0.25	0.40	0.00	2.68	0.02	7.11	0.0023	1104
13:30	4.67	0.26	7.12	7.55	0.00	52.98	0.31	7.13	0.04	0.22	0.01	0.33	0.35	0.00	2.46	0.01	6.99	0.0020	1084
14:00	5.01	0.23	6.18	15.63	0.00	61.13	0.33	5.32	0.10	0.23	0.01	0.29	0.73	0.00	2.85	0.02	5.21	0.0047	1087
14:30	4.90	0.22	2.78	2.26	0.00	61.03	0.42	5.02	0.13	0.22	0.01	0.13	0.10	0.00	2.80	0.02	4.91	0.0058	1114
15:00	4.97	0.24	3.35	10.21	0.00	62.57	0.32	5.15	0.05	0.23	0.01	0.15	0.47	0.00	2.89	0.01	5.00	0.0023	1102
15:30	4.65	0.23	5.18	15.03	0.00	58.85	0.34	4.97	0.04	0.22	0.01	0.25	0.72	0.00	2.81	0.02	4.84	0.0021	1084
16:00	8.23	0.23	5.91	13.68	0.00	62.94	0.31	8.83	0.04	0.39	0.01	0.28	0.65	0.00	3.01	0.01	8.59	0.0021	1086
16:30	8.03	0.25	4.29	10.92	0.00	64.87	0.36	8.51	0.07	0.38	0.01	0.20	0.51	0.00	3.04	0.02	8.22	0.0035	1118
17:00	6.68	0.26	5.24	15.73	0.00	56.65	0.39	6.80	0.12	0.29	0.01	0.23	0.69	0.00	2.48	0.02	6.38	0.0052	1098
17:30	5.31	0.24	6.81	27.28	0.00	61.89	0.38	5.70	0.04	0.25	0.01	0.32	1.28	0.00	2.91	0.02	5.46	0.0021	1112
18:00	4.64	0.26	4.39	20.24	0.00	69.37	0.35	4.82	0.04	0.21	0.01	0.20	0.93	0.00	3.20	0.02	4.68	0.0020	1090
18:30	3.23	0.26	4.54	17.77	0.00	82.04	0.34	3.38	0.07	0.15	0.01	0.21	0.83	0.00	3.84	0.02	3.30	0.0032	1078
19:00	3.72	0.26	5.42	9.55	0.00	48.84	0.34	5.61	0.22	0.17	0.01	0.25	0.44	0.00	2.25	0.02	5.45	0.0103	1067
19:30	4.50	0.26	5.31	3.89	0.00	51.94	0.37	7.06	0.04	0.21	0.01	0.25	0.18	0.00	2.42	0.02	6.93	0.0021	1087
20:00	5.03	0.25	5.93	3.91	0.01	51.83	0.41	7.08	0.05	0.23	0.01	0.27	0.18	0.00	2.40	0.02	6.95	0.0021	1104
20:30	3.80	0.26	5.03	1.60	0.00	52.98	0.37	7.00	0.04	0.17	0.01	0.23	0.07	0.00	2.41	0.02	6.87	0.0020	1094
21:00	4.69	0.28	5.15	2.06	0.00	50.36	0.40	6.87	0.04	0.21	0.01	0.23	0.09	0.00	2.27	0.02	6.74	0.0017	1088
21:30	2.28	0.26	5.00	2.73	0.00	55.39	0.36	6.93	0.05	0.10	0.01	0.23	0.12	0.00	2.51	0.02	6.80	0.0021	1086
22:00	1.54	0.28	5.39	4.76	0.00	51.86	0.31	7.04	0.05	0.07	0.01	0.25	0.22	0.00	2.39	0.01	6.89	0.0021	1091
22:30	2.67	0.30	7.03	6.42	0.00	53.65	0.32	6.98	0.05	0.12	0.01	0.32	0.29	0.00	2.45	0.01	6.85	0.0021	1083
23:00	2.02	0.31	6.92	13.52	0.00	52.85	0.33	7.21	0.05	0.09	0.01	0.32	0.63	0.00	2.47	0.02	7.08	0.0024	1081
23:30	3.47	0.32	5.00	11.60	0.00	54.22	0.31	7.15	0.05	0.16	0.01	0.23	0.54	0.00	2.51	0.01	7.00	0.0021	1068
00:00	3.39	0.31	5.50	19.84	0.00	53.84	0.35	7.26	0.05	0.16	0.01	0.26	0.93	0.00	2.53	0.02	7.11	0.0021	1089
Min	1.54	0.22	2.78	0.00	0.00	48.84	0.09	3.38	0.04	0.07	0.01	0.13	0.00	0.00	2.25	0.00	3.23	0.0017	1067
Max	25.84	0.34	7.12	27.28	0.01	85.76	0.42	28.53	0.22	1.21	0.02	0.33	1.28	0.00	4.03	0.02	26.27	0.0103	1118
Flux moyen (kg/h)	4,65	0,27	5,24	8,07	0,00	59,85	0,27	5,66	0,06	10,46	0,62	11,77	18,14	0,00	134,53	0,61	285,24	0,1274	1095
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Globale
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				11:00			00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel			100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel			99,93						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.