

	mesures corrigées à 11% d'O2-IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	3,83	0,25	5,19	16,04	0,00	60,43	0,58	4,15	0,05	0,18	0,01	0,25	0,76	0,00	2,88	0,03	3,97	0,0022	1129
01:00	2,96	0,25	5,07	12,79	0,00	60,64	0,51	3,15	0,04	0,14	0,01	0,23	0,59	0,00	2,78	0,02	2,96	0,0019	1102
01:30	2,42	0,23	5,09	12,92	0,00	60,84	0,49	2,61	0,04	0,11	0,01	0,23	0,59	0,00	2,78	0,02	2,41	0,0019	1128
02:00	2,74	0,23	5,36	13,79	0,00	62,63	0,55	2,92	0,04	0,12	0,01	0,24	0,62	0,00	2,83	0,02	2,71	0,0020	1114
02:30	5,70	0,26	4,36	8,62	0,00	59,96	0,55	5,85	0,05	0,25	0,01	0,19	0,38	0,00	2,62	0,02	5,43	0,0020	1094
03:00	7,20	0,26	5,58	13,13	0,00	60,75	0,51	7,45	0,04	0,32	0,01	0,25	0,59	0,00	2,72	0,02	7,01	0,0019	1098
03:30	2,71	0,25	5,63	11,50	0,00	63,19	0,52	2,81	0,05	0,12	0,01	0,25	0,51	0,00	2,82	0,02	2,64	0,0020	1102
04:00	4,36	0,26	5,37	10,54	0,00	59,30	0,49	4,57	0,04	0,19	0,01	0,23	0,46	0,00	2,59	0,02	4,16	0,0020	1084
04:30	2,67	0,24	4,21	8,58	0,00	63,16	0,51	2,83	0,06	0,12	0,01	0,19	0,38	0,00	2,79	0,02	2,57	0,0025	1097
05:00	1,93	0,24	5,44	10,70	0,00	58,81	0,48	2,01	0,08	0,08	0,01	0,23	0,46	0,00	2,51	0,02	1,80	0,0036	1089
05:30	2,19	0,23	5,30	10,10	0,00	65,28	0,49	2,33	0,05	0,10	0,01	0,24	0,45	0,00	2,90	0,02	2,13	0,0020	1102
06:00	2,90	0,22	6,20	10,28	0,00	61,09	0,51	3,14	0,04	0,13	0,01	0,29	0,48	0,00	2,84	0,02	2,94	0,0021	1133
06:30	3,47	0,24	4,97	7,64	0,00	63,04	0,44	3,60	0,04	0,16	0,01	0,23	0,35	0,00	2,87	0,02	3,44	0,0020	1115
07:00	2,10	0,23	5,77	6,73	0,00	58,88	0,36	5,75	0,14	0,10	0,01	0,28	0,32	0,00	2,81	0,02	5,59	0,0067	1111
07:30	3,34	0,26	4,60	7,35	0,00	51,95	0,31	7,43	0,04	0,16	0,01	0,22	0,35	0,00	2,48	0,01	7,21	0,0021	1112
08:00	1,64	0,25	6,45	7,33	0,00	55,01	0,26	7,29	0,04	0,08	0,01	0,31	0,35	0,00	2,62	0,01	7,15	0,0021	1111
08:30	1,97	0,25	5,23	6,73	0,00	51,04	0,30	7,33	0,05	0,09	0,01	0,25	0,32	0,00	2,44	0,01	7,19	0,0022	1100

Synthèse des dépassements & indispos.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hq	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/	00:00						00:00		00:00
Compt. indisponibilité AMS annuel	/	11:00						00:00		00:30
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel	97.33								
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel	99.85								
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.