

|                    | mesures corrigées à 11% d'O2-IC 95% |        |        |        |            |        |        |       |        | Flux massique |       |       |       |            |        |       |        |        | Process |
|--------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|-------|--------|---------------|-------|-------|-------|------------|--------|-------|--------|--------|---------|
| Paramètre          | CO                                  | COT    | HCL    | SO2    | POUSSIÈRES | NOx    | NH3    | Res1  | Hg     | CO            | COT   | HCL   | SO2   | POUSSIÈRES | NOx    | NH3   | Res1   | Hg     | T2S     |
| Unité              | mg/m³                               | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³     | mg/Nm³ | mg/Nm³ | -     | mg/Nm³ | kg/h          | kg/h  | kg/h  | kg/h  | kg/h       | kg/h   | kg/h  | -      | g/h    | °C      |
| VLE 30 min         |                                     | 20     | 60     | 200    | 30         | 400    |        | 0     |        |               |       |       |       |            |        |       |        |        |         |
| VLE max            | 100                                 | 20     |        |        | 150        |        |        |       |        |               |       |       |       |            |        |       |        |        |         |
| VLE jour           | 45                                  | 9      | 9      | 40     | 5          | 80     | 25     | 0     |        | 86.00         | 17.00 | 17.00 | 77.00 | 10.00      | 154.00 | 48.00 | 0.00   | 0.00   |         |
| Seuils min         |                                     |        |        |        |            |        |        |       |        |               |       |       |       |            |        |       |        |        | 850     |
| 00:30              | 2,30                                | 0,24   | 4,86   | 4,54   | 0,00       | 51,55  | 0,24   | 7,20  | 0,06   | 0,11          | 0,01  | 0,23  | 0,21  | 0,00       | 2,39   | 0,01  | 7,05   | 0,0027 | 1087    |
| 01:00              | 2,25                                | 0,25   | 7,90   | 11,05  | 0,00       | 50,19  | 0,21   | 7,38  | 0,10   | 0,11          | 0,01  | 0,37  | 0,52  | 0,00       | 2,38   | 0,01  | 7,21   | 0,0045 | 1087    |
| 01:30              | 3,11                                | 0,25   | 6,31   | 4,69   | 0,00       | 54,46  | 0,20   | 7,25  | 0,04   | 0,15          | 0,01  | 0,29  | 0,22  | 0,00       | 2,54   | 0,01  | 7,09   | 0,0021 | 1067    |
| 02:00              | 3,77                                | 0,25   | 4,37   | 8,26   | 0,00       | 51,34  | 0,18   | 7,33  | 0,05   | 0,18          | 0,01  | 0,20  | 0,38  | 0,00       | 2,39   | 0,01  | 7,09   | 0,0022 | 1067    |
| 02:30              | 1,98                                | 0,26   | 4,48   | 6,72   | 0,00       | 53,72  | 0,24   | 7,31  | 0,05   | 0,09          | 0,01  | 0,21  | 0,31  | 0,00       | 2,50   | 0,01  | 7,07   | 0,0022 | 1086    |
| 03:00              | 3,04                                | 0,25   | 5,92   | 9,69   | 0,00       | 53,90  | 0,21   | 7,45  | 0,08   | 0,14          | 0,01  | 0,28  | 0,46  | 0,00       | 2,54   | 0,01  | 7,17   | 0,0036 | 1081    |
| 03:30              | 1,40                                | 0,25   | 6,53   | 13,02  | 0,00       | 54,11  | 0,20   | 7,38  | 0,05   | 0,06          | 0,01  | 0,30  | 0,60  | 0,00       | 2,48   | 0,01  | 7,01   | 0,0021 | 1086    |
| 04:00              | 3,49                                | 0,25   | 5,39   | 11,00  | 0,00       | 52,71  | 0,20   | 7,59  | 0,04   | 0,17          | 0,01  | 0,26  | 0,52  | 0,00       | 2,51   | 0,01  | 7,29   | 0,0020 | 1090    |
| 04:30              | 2,09                                | 0,24   | 5,21   | 7,77   | 0,00       | 57,39  | 0,23   | 7,47  | 0,04   | 0,10          | 0,01  | 0,25  | 0,37  | 0,00       | 2,75   | 0,01  | 7,31   | 0,0021 | 1102    |
| 05:00              | 2,60                                | 0,25   | 7,05   | 9,96   | 0,00       | 50,85  | 0,24   | 7,41  | 0,05   | 0,12          | 0,01  | 0,33  | 0,47  | 0,00       | 2,41   | 0,01  | 7,25   | 0,0023 | 1088    |
| 05:30              | 3,26                                | 0,25   | 7,32   | 8,80   | 0,00       | 53,73  | 0,20   | 7,32  | 0,05   | 0,15          | 0,01  | 0,35  | 0,42  | 0,00       | 2,54   | 0,01  | 7,17   | 0,0025 | 1078    |
| 06:00              | 2,97                                | 0,24   | 4,18   | 5,00   | 0,00       | 57,04  | 0,27   | 5,73  | 0,05   | 0,14          | 0,01  | 0,20  | 0,23  | 0,00       | 2,68   | 0,01  | 5,59   | 0,0026 | 1088    |
| 06:30              | 10,30                               | 0,22   | 3,93   | 9,03   | 0,00       | 61,94  | 0,39   | 10,92 | 0,05   | 0,49          | 0,01  | 0,19  | 0,43  | 0,00       | 2,95   | 0,02  | 10,68  | 0,0025 | 1108    |
| 07:00              | 3,81                                | 0,23   | 6,62   | 13,07  | 0,00       | 54,91  | 0,31   | 6,48  | 0,07   | 0,18          | 0,01  | 0,31  | 0,62  | 0,00       | 2,60   | 0,01  | 6,31   | 0,0031 | 1110    |
| 07:30              | 3,27                                | 0,25   | 6,42   | 12,89  | 0,00       | 52,54  | 0,24   | 7,38  | 0,10   | 0,15          | 0,01  | 0,30  | 0,60  | 0,00       | 2,44   | 0,01  | 7,02   | 0,0049 | 1093    |
| 08:00              | 4,68                                | 0,24   | 5,74   | 17,77  | 0,00       | 54,08  | 0,20   | 7,54  | 0,14   | 0,22          | 0,01  | 0,27  | 0,85  | 0,00       | 2,58   | 0,01  | 7,13   | 0,0067 | 1102    |
| 08:30              | 4,84                                | 0,24   | 5,11   | 12,67  | 0,00       | 54,68  | 0,20   | 7,45  | 0,15   | 0,23          | 0,01  | 0,25  | 0,61  | 0,00       | 2,65   | 0,01  | 7,26   | 0,0073 | 1110    |
| 09:00              | 2,31                                | 0,25   | 4,80   | 10,46  | 0,00       | 55,46  | 0,19   | 7,45  | 0,10   | 0,11          | 0,01  | 0,23  | 0,50  | 0,00       | 2,66   | 0,01  | 7,24   | 0,0047 | 1100    |
| 09:30              | 1,89                                | 0,24   | 5,15   | 6,96   | 0,00       | 53,81  | 0,24   | 7,39  | 0,12   | 0,09          | 0,01  | 0,25  | 0,33  | 0,00       | 2,57   | 0,01  | 7,19   | 0,0056 | 1102    |
| 10:00              | 2,00                                | 0,24   | 6,05   | 7,43   | 0,00       | 52,65  | 0,21   | 7,47  | 0,09   | 0,10          | 0,01  | 0,29  | 0,36  | 0,00       | 2,55   | 0,01  | 7,32   | 0,0043 | 1107    |
| 10:30              | 3,69                                | 0,27   | 7,90   | 8,96   | 0,00       | 54,67  | 0,21   | 7,38  | 0,05   | 0,18          | 0,01  | 0,38  | 0,43  | 0,00       | 2,61   | 0,01  | 7,23   | 0,0023 | 1090    |
| 11:00              | 4,27                                | 0,26   | 5,72   | 27,93  | 0,00       | 51,04  | 0,23   | 7,41  | 0,28   | 0,21          | 0,01  | 0,28  | 1,34  | 0,00       | 2,45   | 0,01  | 7,27   | 0,0134 | 1082    |
| 11:30              | 2,86                                | 0,27   | 5,21   | 20,93  | 0,00       | 42,17  | 0,19   | 7,47  | 0,05   | 0,13          | 0,01  | 0,25  | 0,99  | 0,00       | 1,99   | 0,01  | 7,13   | 0,0021 | 1065    |
| 12:00              | 4,61                                | 0,27   | 4,00   | 3,86   | 0,00       | 51,94  | 0,23   | 7,49  | 0,04   | 0,22          | 0,01  | 0,19  | 0,18  | 0,00       | 2,46   | 0,01  | 7,10   | 0,0021 | 1092    |
| 12:30              | 29,13                               | 0,29   | 8,69   | 18,01  | 0,00       | 33,32  | 0,18   | 7,51  | 0,05   | 1,36          | 0,01  | 0,41  | 0,84  | 0,00       | 1,56   | 0,01  | 6,86   | 0,0021 | 1089    |
| 13:00              | 3,72                                | 0,28   | 6,70   | 17,01  | 0,00       | 55,19  | 0,18   | 7,47  | 0,04   | 0,17          | 0,01  | 0,31  | 0,79  | 0,00       | 2,58   | 0,01  | 7,03   | 0,0019 | 1074    |
| 13:30              | 8,63                                | 0,26   | 4,27   | 14,15  | 0,00       | 53,41  | 0,23   | 10,33 | 0,04   | 0,40          | 0,01  | 0,20  | 0,66  | 0,00       | 2,49   | 0,01  | 9,68   | 0,0020 | 1073    |
| 14:00              | 3,62                                | 0,28   | 3,34   | 6,42   | 0,00       | 70,17  | 0,28   | 3,74  | 0,05   | 0,17          | 0,01  | 0,15  | 0,30  | 0,00       | 3,25   | 0,01  | 3,65   | 0,0025 | 1109    |
| 14:30              | 5,12                                | 0,27   | 6,35   | 25,64  | 0,00       | 58,31  | 0,25   | 5,40  | 0,06   | 0,24          | 0,01  | 0,30  | 1,21  | 0,00       | 2,75   | 0,01  | 5,26   | 0,0028 | 1096    |
| 15:00              | 6,28                                | 0,28   | 4,01   | 8,39   | 0,00       | 62,95  | 0,30   | 6,61  | 0,06   | 0,30          | 0,01  | 0,19  | 0,40  | 0,00       | 2,98   | 0,01  | 6,49   | 0,0027 | 1086    |
| 15:30              | 4,81                                | 0,30   | 5,28   | 14,42  | 0,00       | 58,40  | 0,25   | 5,07  | 0,04   | 0,23          | 0,01  | 0,25  | 0,68  | 0,00       | 2,76   | 0,01  | 4,96   | 0,0021 | 1071    |
| 16:00              | 3,17                                | 0,26   | 5,29   | 10,37  | 0,00       | 63,12  | 0,21   | 3,41  | 0,04   | 0,15          | 0,01  | 0,25  | 0,49  | 0,00       | 2,96   | 0,01  | 3,25   | 0,0020 | 1082    |
| 16:30              | 2,89                                | 0,25   | 5,37   | 8,77   | 0,00       | 58,50  | 0,23   | 3,12  | 0,05   | 0,14          | 0,01  | 0,25  | 0,41  | 0,00       | 2,74   | 0,01  | 2,95   | 0,0021 | 1080    |
| 17:00              | 2,59                                | 0,25   | 4,94   | 6,83   | 0,00       | 64,91  | 0,21   | 2,79  | 0,06   | 0,12          | 0,01  | 0,23  | 0,32  | 0,00       | 2,99   | 0,01  | 2,60   | 0,0027 | 1087    |
| 17:30              | 2,69                                | 0,25   | 5,03   | 6,45   | 0,00       | 62,69  | 0,23   | 2,93  | 0,07   | 0,13          | 0,01  | 0,24  | 0,30  | 0,00       | 2,95   | 0,01  | 2,76   | 0,0034 | 1100    |
| 18:00              | 6,05                                | 0,26   | 6,33   | 8,17   | 0,00       | 57,90  | 0,22   | 6,54  | 0,10   | 0,28          | 0,01  | 0,30  | 0,38  | 0,00       | 2,72   | 0,01  | 6,19   | 0,0048 | 1085    |
| 18:30              | 3,21                                | 0,27   | 5,12   | 4,73   | 0,00       | 63,28  | 0,22   | 3,46  | 0,06   | 0,15          | 0,01  | 0,24  | 0,22  | 0,00       | 2,93   | 0,01  | 3,24   | 0,0028 | 1089    |
| 19:00              | 3,91                                | 0,24   | 5,34   | 5,69   | 0,00       | 55,37  | 0,26   | 7,40  | 0,05   | 0,18          | 0,01  | 0,25  | 0,26  | 0,00       | 2,56   | 0,01  | 6,88   | 0,0022 | 1089    |
| 19:30              | 2,04                                | 0,23   | 8,17   | 6,81   | 0,00       | 55,77  | 0,31   | 7,62  | 0,04   | 0,09          | 0,01  | 0,38  | 0,32  | 0,00       | 2,58   | 0,01  | 7,03   | 0,0020 | 1094    |
| 20:00              | 2,10                                | 0,23   | 4,86   | 1,09   | 0,00       | 52,58  | 0,27   | 7,62  | 0,04   | 0,10          | 0,01  | 0,23  | 0,05  | 0,00       | 2,46   | 0,01  | 7,08   | 0,0020 | 1098    |
| 20:30              | 3,91                                | 0,26   | 4,03   | 5,10   | 0,00       | 59,53  | 0,37   | 5,30  | 0,04   | 0,19          | 0,01  | 0,19  | 0,24  | 0,00       | 2,85   | 0,02  | 5,04   | 0,0020 | 1100    |
| 21:00              | 3,69                                | 0,27   | 5,21   | 9,39   | 0,00       | 62,67  | 0,35   | 4,06  | 0,04   | 0,18          | 0,01  | 0,25  | 0,45  | 0,00       | 3,02   | 0,02  | 3,88   | 0,0021 | 1097    |
| 21:30              | 3,39                                | 0,28   | 6,25   | 10,01  | 0,00       | 61,21  | 0,35   | 3,63  | 0,04   | 0,16          | 0,01  | 0,29  | 0,47  | 0,00       | 2,88   | 0,02  | 3,47   | 0,0020 | 1089    |
| 22:00              | 4,31                                | 0,28   | 5,18   | 16,68  | 0,00       | 61,51  | 0,38   | 4,62  | 0,04   | 0,21          | 0,01  | 0,25  | 0,80  | 0,00       | 2,94   | 0,02  | 4,49   | 0,0020 | 1092    |
| 22:30              | 4,05                                | 0,26   | 4,95   | 25,86  | 0,00       | 63,70  | 0,40   | 4,38  | 0,15   | 0,20          | 0,01  | 0,24  | 1,25  | 0,00       | 3,09   | 0,02  | 4,29   | 0,0072 | 1095    |
| 23:00              | 5,70                                | 0,27   | 5,55   | 35,35  | 0,00       | 61,46  | 0,44   | 6,15  | 0,51   | 0,28          | 0,01  | 0,27  | 1,71  | 0,00       | 2,97   | 0,02  | 6,02   | 0,0247 | 1095    |
| 23:30              | 5,24                                | 0,27   | 4,47   | 16,44  | 0,00       | 62,11  | 0,36   | 5,60  | 0,04   | 0,25          | 0,01  | 0,21  | 0,79  | 0,00       | 2,98   | 0,02  | 5,50   | 0,0020 | 1108    |
| 00:00              | 5,50                                | 0,27   | 5,59   | 16,02  | 0,00       | 61,01  | 0,39   | 5,86  | 0,04   | 0,26          | 0,01  | 0,27  | 0,77  | 0,00       | 2,93   | 0,02  | 5,76   | 0,0021 | 1096    |
|                    |                                     |        |        |        |            |        |        |       |        |               |       |       |       |            |        |       |        |        |         |
| Min                | 1,40                                | 0,22   | 3,34   | 1,09   | 0,00       | 33,32  | 0,18   | 2,79  | 0,04   | 0,06          | 0,01  | 0,15  | 0,05  | 0,00       | 1,56   | 0,01  | 2,60   | 0,0019 | 1065    |
| Max                | 29,13                               | 0,30   | 8,69   | 35,35  | 0,00       | 70,17  | 0,44   | 10,92 | 0,51   | 1,36          | 0,01  | 0,41  | 1,71  | 0,00       | 3,25   | 0,02  | 10,68  | 0,0247 | 1110    |
|                    | 4,30                                | 0,26   | 5,55   | 11,46  | 0,00       | 56,25  | 0,26   | 6,44  | 0,08   | 9,76          | 0,58  | 12,58 | 26,07 | 0,00       | 127,50 | 0,58  | 297,57 | 0,1744 | 1090    |
| Donc Environnement |                                     |        |        |        |            |        |        |       |        |               |       |       |       |            |        |       |        |        |         |

| Synthèse des dépassements & indisponibilité | seuil                | CO    | COT   | HCL   | SO <sub>2</sub> | NO <sub>x</sub> | NH <sub>3</sub> | POUSSIÈRES | Hg | Global |
|---------------------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|----|--------|
| Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier  | /                    | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00           | 00:00           |                 | 00:00      |    | 00:00  |
| Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel      | 60 h                 | 00:00 | 00:30 | 00:00 | 00:00           | 00:00           |                 | 00:00      |    | 00:30  |
| Compt. dépassement VLE 24hs journalier      | /                    | 0     | 0     | 0     | 0               | 0               | 0               | 0          | 0  | 0      |
| Compt. dépassement VLE 24hs annuel          | /                    | 0     | 0     | 0     | 0               | 0               | 0               | 0          | 0  | 0      |
| Nbr. dépassement VLE Flux journalier        | /                    | 0     | 0     | 0     | 0               | 0               | 0               | 0          |    | 0      |
| Nbr. dépassement VLE Flux annuel            | /                    | 0     | 0     | 0     | 0               | 0               | 0               | 0          |    | 0      |
| Compt. indisponibilité AMS journalier       | /                    |       |       |       | 00:00           |                 |                 | 00:00      |    | 00:00  |
| Compt. indisponibilité AMS annuel           | /                    |       |       |       | 11:00           |                 |                 | 00:00      |    | 00:30  |
| Dioxin / Furanes % journalier               | >85% en cumul annuel |       |       |       | 100,00          |                 |                 |            |    |        |
| Dioxin / Furanes % annuel                   | >85% en cumul annuel |       |       |       | 99,85           |                 |                 |            |    |        |
| Nombre moyenne jour invalide par jour       | 5                    | 0     | 0     | 0     | 0               | 0               | 0               | 0          | 0  |        |
| Nombre moyenne jour invalide par an         | 10 Jours             | 0     | 1     | 0     | 0               | 0               | 1               | 0          | 0  |        |

#### Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.