

	mesures corrigées à 11% d'O2-IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	5.45	0.29	5.32	10.10	0.00	55.82	0.27	5.77	0.05	0.26	0.01	0.25	0.48	0.00	2.65	0.01	5.66	0.0021	1099
01:00	6.08	0.32	6.36	17.08	0.00	56.61	0.27	6.44	0.07	0.29	0.02	0.30	0.81	0.00	2.70	0.01	6.32	0.0036	1068
01:30	4.25	0.30	5.80	16.45	0.00	62.08	0.21	4.43	0.04	0.20	0.01	0.27	0.77	0.00	2.91	0.01	4.35	0.0020	1074
02:00	8.43	0.29	5.26	23.37	0.00	54.20	0.24	8.97	0.05	0.39	0.01	0.25	1.09	0.00	2.53	0.01	8.57	0.0021	1053
02:30	7.12	0.28	4.87	23.71	0.00	62.72	0.21	7.80	0.16	0.34	0.01	0.23	1.12	0.00	2.96	0.01	7.30	0.0074	1070
03:00	3.74	0.27	5.23	24.34	0.00	63.57	0.23	4.04	0.36	0.18	0.01	0.25	1.15	0.00	3.00	0.01	3.86	0.0171	1084
03:30	3.18	0.26	5.37	27.63	0.00	63.74	0.21	3.41	0.17	0.15	0.01	0.25	1.31	0.00	3.02	0.01	3.30	0.0080	1098
04:00	5.45	0.27	4.57	22.42	0.00	61.04	0.29	5.84	0.13	0.26	0.01	0.22	1.07	0.00	2.90	0.01	5.66	0.0064	1124
04:30	5.31	0.27	4.57	13.70	0.00	63.55	0.24	5.66	0.12	0.25	0.01	0.22	0.65	0.00	3.03	0.01	5.53	0.0055	1116
05:00	5.04	0.28	6.03	13.82	0.00	60.77	0.21	5.30	0.14	0.24	0.01	0.29	0.65	0.00	2.87	0.01	5.20	0.0066	1095
05:30	3.20	0.28	6.13	13.96	0.00	61.38	0.23	3.34	0.04	0.15	0.01	0.29	0.66	0.00	2.88	0.01	3.28	0.0021	1076
06:00	3.68	0.28	5.84	29.96	0.00	56.44	0.25	3.91	0.11	0.17	0.01	0.28	1.42	0.00	2.68	0.01	3.81	0.0053	1073
06:30	3.18	0.27	4.34	17.76	0.00	61.01	0.23	3.45	0.06	0.15	0.01	0.20	0.82	0.00	2.83	0.01	3.22	0.0030	1078
07:00	1.33	0.25	4.83	14.18	0.00	61.47	0.20	5.36	0.07	0.06	0.01	0.22	0.65	0.00	2.84	0.01	5.02	0.0032	1104
07:30	2.21	0.25	7.18	17.84	0.00	53.59	0.15	7.43	0.07	0.10	0.01	0.33	0.83	0.00	2.48	0.01	7.00	0.0030	1105
08:00	3.99	0.25	6.50	14.49	0.00	52.40	0.19	7.48	0.12	0.19	0.01	0.31	0.69	0.00	2.48	0.01	7.12	0.0058	1096
08:30	2.02	0.26	6.64	9.77	0.00	51.59	0.16	7.34	0.17	0.09	0.01	0.31	0.46	0.00	2.42	0.01	6.99	0.0078	1078
09:00	2.57	0.26	4.62	9.95	0.00	53.25	0.17	7.44	0.06	0.12	0.01	0.22	0.47	0.00	2.51	0.01	7.14	0.0031	1083
09:30	2.14	0.27	5.30	15.13	0.00	51.11	0.12	7.43	0.05	0.10	0.01	0.24	0.69	0.00	2.32	0.01	6.89	0.0021	1070
10:00	1.94	0.24	5.13	12.04	0.00	51.11	0.18	7.67	0.04	0.09	0.01	0.23	0.54	0.00	2.28	0.01	6.79	0.0019	1086
10:30	2.31	0.25	3.64	0.93	0.00	60.71	0.18	7.50	0.04	0.10	0.01	0.16	0.04	0.00	2.75	0.01	6.85	0.0018	1111
11:00	1.03	0.24	4.80	7.35	0.00	51.12	0.15	7.30	0.04	0.05	0.01	0.21	0.33	0.00	2.29	0.01	6.78	0.0017	1090
11:30	1.63	0.26	8.59	21.05	0.00	52.34	0.16	7.34	0.06	0.07	0.01	0.38	0.92	0.00	2.28	0.01	6.64	0.0027	1063
12:00	3.24	0.28	5.01	9.04	0.00	55.10	0.18	7.27	0.04	0.15	0.01	0.23	0.41	0.00	2.50	0.01	6.88	0.0019	1068
12:30	2.52	0.24	7.55	9.71	0.00	50.19	0.18	7.42	0.06	0.12	0.01	0.35	0.46	0.00	2.35	0.01	7.12	0.0027	1082
13:00	2.15	0.25	6.09	7.09	0.00	45.52	0.13	7.19	0.06	0.10	0.01	0.27	0.32	0.00	2.04	0.01	6.63	0.0027	1061
13:30	2.28	0.24	4.75	4.20	0.00	58.93	0.25	5.20	0.04	0.11	0.01	0.22	0.19	0.00	2.71	0.01	4.87	0.0020	1094
14:00	8.20	0.27	4.55	15.03	0.00	60.47	0.25	8.51	0.05	0.38	0.01	0.21	0.69	0.00	2.77	0.01	8.16	0.0022	1099
14:30	4.63	0.27	3.82	8.91	0.00	65.36	0.33	4.85	0.05	0.22	0.01	0.18	0.42	0.00	3.06	0.02	4.72	0.0022	1088
15:00	5.45	0.29	5.20	10.72	0.00	54.67	0.27	5.39	0.14	0.23	0.01	0.21	0.44	0.00	2.26	0.01	4.92	0.0056	1038
15:30	4.59	0.31	5.52	3.59	0.00	54.52	0.21	6.78	0.05	0.18	0.01	0.22	0.14	0.00	2.19	0.01	5.99	0.0019	1052
16:00	4.20	0.24	5.15	3.64	0.00	58.13	0.20	7.33	0.05	0.19	0.01	0.23	0.16	0.00	2.57	0.01	6.76	0.0021	1100
16:30	2.94	0.26	4.84	3.28	0.00	51.95	0.19	7.21	0.05	0.13	0.01	0.22	0.15	0.00	2.32	0.01	6.78	0.0021	1115
17:00	3.42	0.25	5.02	3.84	0.00	50.50	0.20	6.98	0.04	0.15	0.01	0.21	0.16	0.00	2.16	0.01	6.46	0.0017	1103
17:30	2.79	0.24	6.00	8.30	0.00	55.30	0.21	7.32	0.09	0.12	0.01	0.27	0.37	0.00	2.47	0.01	6.83	0.0039	1098
18:00	3.06	0.25	5.13	8.30	0.00	57.09	0.23	5.54	0.06	0.14	0.01	0.23	0.37	0.00	2.54	0.01	5.12	0.0028	1099
18:30	3.82	0.26	5.35	10.33	0.00	61.18	0.31	4.02	0.06	0.17	0.01	0.24	0.47	0.00	2.76	0.01	3.76	0.0026	1095
19:00	3.98	0.24	7.17	8.53	0.00	56.37	0.31	6.47	0.14	0.18	0.01	0.33	0.39	0.00	2.59	0.01	6.08	0.0066	1085
19:30	3.12	0.23	4.77	3.37	0.00	51.76	0.24	7.40	0.08	0.14	0.01	0.22	0.15	0.00	2.37	0.01	6.96	0.0036	1075
20:00	2.81	0.23	4.80	4.03	0.00	54.73	0.26	7.34	0.58	0.13	0.01	0.22	0.18	0.00	2.50	0.01	6.90	0.0267	1085
20:30	3.12	0.23	6.61	8.32	0.00	52.59	0.25	7.46	0.64	0.15	0.01	0.31	0.39	0.00	2.45	0.01	7.05	0.0297	1090
21:00	2.50	0.23	5.09	3.74	0.00	54.85	0.24	7.42	0.08	0.12	0.01	0.24	0.18	0.00	2.57	0.01	7.09	0.0038	1092
21:30	2.38	0.23	5.28	4.61	0.00	53.01	0.26	7.44	0.04	0.11	0.01	0.25	0.22	0.00	2.51	0.01	7.18	0.0019	1101
22:00	2.93	0.25	5.93	7.62	0.00	54.31	0.23	7.21	0.04	0.14	0.01	0.27	0.35	0.00	2.52	0.01	7.01	0.0020	1102
22:30	4.37	0.24	6.97	13.44	0.00	51.38	0.23	7.52	0.04	0.21	0.01	0.33	0.63	0.00	2.41	0.01	7.17	0.0020	1083
23:00	1.80	0.24	4.79	4.99	0.00	52.19	0.22	7.45	0.05	0.08	0.01	0.23	0.24	0.00	2.46	0.01	7.13	0.0025	1083
23:30	3.01	0.26	5.96	11.09	0.00	53.09	0.24	7.36	0.04	0.14	0.01	0.28	0.51	0.00	2.45	0.01	7.00	0.0020	1081
00:00	1.78	0.25	6.24	11.34	0.00	54.97	0.23	7.46	0.04	0.08	0.01	0.30	0.54	0.00	2.60	0.01	7.16	0.0020	1092
Min	1,03	0,23	3,64	0,93	0,00	45,52	0,12	3,34	0,04	0,05	0,01	0,16	0,04	0,00	2,04	0,01	3,22	0,0017	1038
Max	8,43	0,32	8,59	29,96	0,00	65,36	0,33	8,97	0,64	0,39	0,02	0,38	1,42	0,00	3,06	0,02	8,57	0,0297	1124
	3,55	0,26	5,51	11,75	0,00	56,04	0,22	6,50	0,10	7,85	0,57	12,16	26,14	0,00	123,77	0,49	294,98	0,2237	1087
Données Environnementales																			

Synthèse des dépassements & indispos.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				11:00			00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,85					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.