



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,59	0,25	4,91	4,83	0,00	49,24	0,26	7,45	0,04	0,08	0,01	0,24	0,23	0,00	2,37	0,01	7,27	0,0020	1112
01:00	2,51	0,27	8,64	10,80	0,00	52,84	0,24	7,52	0,09	0,12	0,01	0,41	0,51	0,00	2,52	0,01	7,21	0,0044	1091
01:30	1,26	0,27	4,90	2,25	0,00	54,14	0,23	7,43	0,04	0,06	0,01	0,23	0,11	0,00	2,54	0,01	7,09	0,0020	1097
02:00	2,15	0,25	4,91	8,12	0,00	48,86	0,24	7,57	0,04	0,10	0,01	0,24	0,39	0,00	2,34	0,01	7,23	0,0020	1105
02:30	2,55	0,25	4,62	4,42	0,00	58,69	0,23	7,48	0,04	0,12	0,01	0,22	0,21	0,00	2,82	0,01	7,26	0,0020	1114
03:00	1,76	0,24	5,74	10,16	0,00	52,59	0,28	7,49	0,05	0,08	0,01	0,27	0,48	0,00	2,50	0,01	7,21	0,0021	1112
03:30	1,58	0,25	5,26	6,06	0,00	53,81	0,24	7,42	0,04	0,08	0,01	0,25	0,29	0,00	2,59	0,01	7,24	0,0021	1115
04:00	1,70	0,27	5,23	6,38	0,00	54,09	0,26	7,31	0,04	0,08	0,01	0,25	0,31	0,00	2,60	0,01	7,17	0,0021	1115
04:30	2,17	0,28	7,57	11,01	0,00	51,72	0,27	7,30	0,04	0,10	0,01	0,36	0,52	0,00	2,45	0,01	7,14	0,0021	1088
05:00	2,71	0,27	5,63	7,95	0,00	50,13	0,24	7,34	0,04	0,13	0,01	0,27	0,38	0,00	2,37	0,01	7,10	0,0020	1090
05:30	1,76	0,26	7,01	10,36	0,00	56,25	0,20	7,36	0,08	0,08	0,01	0,32	0,48	0,00	2,60	0,01	6,93	0,0035	1085
06:00	3,01	0,25	5,53	6,19	0,00	54,27	0,22	5,47	0,08	0,14	0,01	0,26	0,29	0,00	2,51	0,01	5,18	0,0037	1100
06:30	1,13	0,24	5,15	6,50	0,00	39,18	0,19	7,50	0,04	0,05	0,01	0,24	0,30	0,00	1,84	0,01	7,06	0,0021	1113
07:00	0,86	0,24	4,87	6,08	0,00	51,84	0,19	7,46	0,04	0,04	0,01	0,23	0,28	0,00	2,43	0,01	7,07	0,0018	1112
07:30	2,08	0,25	6,00	7,27	0,00	53,76	0,18	7,57	0,04	0,10	0,01	0,29	0,35	0,00	2,57	0,01	7,21	0,0019	1113
08:00	1,90	0,24	5,40	7,36	0,00	53,73	0,18	7,50	0,04	0,09	0,01	0,26	0,35	0,00	2,59	0,01	7,22	0,0020	1115
08:30	1,37	0,24	5,23	5,93	0,00	53,01	0,20	7,44	0,04	0,07	0,01	0,25	0,28	0,00	2,54	0,01	7,19	0,0020	1114
09:00	1,89	0,25	5,80	6,68	0,00	53,74	0,18	7,35	0,04	0,09	0,01	0,28	0,32	0,00	2,57	0,01	7,13	0,0020	1110
09:30	3,19	0,25	5,71	7,13	0,00	51,29	0,19	7,45	0,04	0,15	0,01	0,28	0,35	0,00	2,49	0,01	7,28	0,0021	1104
10:00	2,29	0,24	5,42	6,86	0,00	54,65	0,20	7,52	0,04	0,11	0,01	0,27	0,34	0,00	2,69	0,01	7,37	0,0020	1114
10:30	2,35	0,26	5,50	7,21	0,00	52,91	0,20	7,38	0,04	0,11	0,01	0,26	0,35	0,00	2,54	0,01	7,20	0,0020	1096
11:00	2,24	0,25	5,86	10,19	0,00	55,10	0,20	7,44	0,05	0,11	0,01	0,29	0,50	0,00	2,69	0,01	7,29	0,0025	1108
11:30	1,47	0,24	5,58	8,15	0,00	52,52	0,20	7,35	0,04	0,07	0,01	0,27	0,39	0,00	2,54	0,01	7,20	0,0020	1104
12:00	2,41	0,25	5,58	8,21	0,00	53,47	0,20	7,39	0,04	0,12	0,01	0,27	0,40	0,00	2,58	0,01	7,23	0,0021	1097
12:30	1,71	0,23	4,91	6,40	0,00	52,09	0,20	7,32	0,05	0,08	0,01	0,24	0,31	0,00	2,50	0,01	7,16	0,0024	1097
13:00	1,57	0,23	6,69	8,76	0,00	55,27	0,16	7,41	0,05	0,08	0,01	0,32	0,42	0,00	2,67	0,01	7,24	0,0025	1095
13:30	1,96	0,24	6,00	7,11	0,00	52,81	0,20	7,40	0,04	0,09	0,01	0,29	0,34	0,00	2,52	0,01	7,19	0,0020	1094
14:00	2,71	0,25	4,80	3,29	0,00	53,71	0,22	7,14	0,04	0,13	0,01	0,22	0,15	0,00	2,51	0,01	6,98	0,0021	1109
14:30	1,89	0,24	5,80	14,06	0,00	52,84	0,22	7,43	0,05	0,09	0,01	0,28	0,68	0,00	2,55	0,01	7,23	0,0022	1100
15:00	1,20	0,23	4,86	6,40	0,00	52,47	0,21	7,38	0,05	0,06	0,01	0,23	0,30	0,00	2,45	0,01	7,00	0,0021	1095
15:30	1,42	0,23	4,16	5,88	0,00	51,70	0,18	7,41	0,05	0,07	0,01	0,19	0,27	0,00	2,38	0,01	6,93	0,0024	1095
16:00	1,53	0,24	6,32	25,66	0,00	55,80	0,18	7,38	0,51	0,07	0,01	0,29	1,17	0,00	2,54	0,01	6,86	0,0233	1101
16:30	1,20	0,22	4,57	11,92	0,00	51,84	0,17	7,50	0,22	0,06	0,01	0,22	0,56	0,00	2,44	0,01	7,06	0,0103	1113
17:00	1,26	0,24	5,17	9,74	0,00	54,72	0,17	7,30	0,06	0,06	0,01	0,24	0,45	0,00	2,52	0,01	6,88	0,0026	1100
17:30	1,68	0,23	5,99	8,19	0,00	52,31	0,17	7,36	0,06	0,08	0,01	0,28	0,39	0,00	2,46	0,01	7,03	0,0029	1101
18:00	3,47	0,23	5,93	8,45	0,00	51,39	0,21	5,51	0,08	0,16	0,01	0,28	0,40	0,00	2,41	0,01	5,28	0,0039	1092
18:30	1,94	0,23	4,71	4,66	0,00	37,19	0,23	7,33	0,04	0,09	0,01	0,22	0,22	0,00	1,75	0,01	7,01	0,0019	1085
19:00	2,30	0,22	5,39	5,91	0,00	52,77	0,26	7,43	0,03	0,11	0,01	0,26	0,28	0,00	2,54	0,01	7,19	0,0017	1100
19:30	1,54	0,23	5,54	5,85	0,00	50,41	0,25	7,33	0,04	0,07	0,01	0,27	0,28	0,00	2,42	0,01	7,13	0,0020	1106
20:00	3,50	0,24	5,48	6,27	0,00	53,26	0,25	7,41	0,04	0,17	0,01	0,26	0,30	0,00	2,52	0,01	7,08	0,0019	1092
20:30	2,44	0,23	5,62	6,55	0,00	57,45	0,28	7,55	0,04	0,12	0,01	0,27	0,31	0,00	2,74	0,01	7,20	0,0020	1101
21:00	2,06	0,23	7,37	7,70	0,00	52,79	0,27	7,51	0,05	0,10	0,01	0,35	0,36	0,00	2,47	0,01	7,08	0,0021	1105
21:30	1,76	0,23	5,16	4,64	0,00	54,82	0,25	7,45	0,04	0,08	0,01	0,24	0,22	0,00	2,59	0,01	7,07	0,0019	1089
22:00	18,47	0,28	5,15	8,67	0,00	50,00	0,30	7,46	0,04	0,89	0,01	0,25	0,42	0,00	2,40	0,01	7,18	0,0019	1101
22:30	2,81	0,23	5,74	7,34	0,00	57,87	0,30	7,41	0,04	0,14	0,01	0,28	0,35	0,00	2,79	0,01	7,23	0,0019	1098
23:00	3,25	0,22	5,36	9,28	0,00	54,33	0,31	7,41	0,04	0,16	0,01	0,26	0,45	0,00	2,63	0,02	7,27	0,0018	1113
23:30	5,72	0,24	7,23	7,56	0,00	53,79	0,34	7,34	0,04	0,27	0,01	0,34	0,36	0,00	2,56	0,02	7,18	0,0020	1093
00:00	2,59	0,22	4,81	4,14	0,00	52,31	0,32	7,38	0,04	0,13	0,01	0,23	0,20	0,00	2,53	0,02	7,25	0,0020	1111
Min	0,86	0,22	4,16	2,25	0,00	37,19	0,16	5,47	0,03	0,04	0,01	0,19	0,11	0,00	1,75	0,01	5,18	0,0017	1085
Max	18,47	0,28	8,64	25,66	0,00	58,69	0,34	7,57	0,51	0,89	0,01	0,41	1,17	0,00	2,82	0,02	7,37	0,0233	1115
	2,42	0,24	5,59	7,74	0,00	52,61	0,23	7,33	0,06	5,32	0,53	12,26	16,92	0,00	115,27	0,50	339,17	0,1365	1102
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépasse. & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépasse VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				01:00			00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				12:50			00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,92					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0	