



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,73	0,23	4,90	2,68	0,00	51,80	0,21	7,13	0,04	0,13	0,01	0,23	0,12	0,00	2,39	0,01	6,95	0,0020	1103
01:00	4,52	0,23	4,82	1,80	0,00	54,53	0,28	7,31	0,04	0,21	0,01	0,23	0,09	0,00	2,58	0,01	7,18	0,0017	1124
01:30	5,91	0,23	7,24	6,83	0,00	51,32	0,22	7,46	0,04	0,28	0,01	0,35	0,33	0,00	2,47	0,01	7,32	0,0020	1097
02:00	4,53	0,23	6,29	4,43	0,00	53,42	0,24	7,46	0,05	0,22	0,01	0,30	0,21	0,00	2,56	0,01	7,28	0,0024	1106
02:30	4,07	0,24	3,97	0,82	0,00	56,69	0,26	7,33	0,05	0,19	0,01	0,19	0,04	0,00	2,69	0,01	7,17	0,0021	1120
03:00	3,34	0,23	4,80	4,23	0,00	52,99	0,25	7,37	0,05	0,16	0,01	0,23	0,20	0,00	2,53	0,01	7,23	0,0022	1118
03:30	4,12	0,24	7,43	7,67	0,00	51,89	0,26	7,36	0,05	0,20	0,01	0,35	0,36	0,00	2,47	0,01	7,23	0,0024	1100
04:00	3,33	0,25	4,84	5,00	0,00	48,99	0,24	7,40	0,05	0,16	0,01	0,23	0,24	0,00	2,33	0,01	7,25	0,0023	1071
04:30	3,03	0,24	6,36	11,04	0,00	52,28	0,23	7,60	0,05	0,14	0,01	0,30	0,52	0,00	2,46	0,01	7,26	0,0025	1080
05:00	14,74	0,26	6,35	10,16	0,00	51,50	0,23	7,78	0,05	0,68	0,01	0,29	0,47	0,00	2,38	0,01	7,10	0,0024	1088
05:30	2,17	0,23	4,99	8,13	0,00	55,95	0,21	7,76	0,04	0,10	0,01	0,23	0,38	0,00	2,59	0,01	7,06	0,0019	1102
06:00	1,38	0,24	5,75	7,11	0,00	57,11	0,26	5,55	0,04	0,06	0,01	0,26	0,32	0,00	2,58	0,01	5,13	0,0020	1107
06:30	2,60	0,23	6,38	9,00	0,00	44,86	0,27	7,61	0,04	0,12	0,01	0,30	0,43	0,00	2,12	0,01	7,06	0,0021	1100
07:00	2,52	0,23	5,72	5,98	0,00	58,58	0,29	7,50	0,06	0,12	0,01	0,27	0,29	0,00	2,80	0,01	7,16	0,0030	1100
07:30	3,81	0,24	5,54	10,96	0,00	53,02	0,31	7,33	0,06	0,18	0,01	0,27	0,53	0,00	2,56	0,02	7,19	0,0027	1080
08:00	4,65	0,23	4,29	1,71	0,00	56,25	0,34	7,32	0,04	0,22	0,01	0,20	0,08	0,00	2,69	0,02	7,19	0,0021	1101
08:30	3,85	0,23	5,88	9,32	0,00	51,06	0,32	7,38	0,05	0,19	0,01	0,28	0,45	0,00	2,46	0,02	7,24	0,0023	1088
09:00	4,99	0,26	8,51	6,73	0,00	54,43	0,33	7,34	0,05	0,24	0,01	0,40	0,32	0,00	2,58	0,02	7,20	0,0026	1086
09:30	4,47	0,22	5,22	5,69	0,00	50,48	0,37	7,56	0,04	0,22	0,01	0,26	0,28	0,00	2,47	0,02	7,42	0,0021	1097
10:00	4,40	0,23	5,04	11,49	0,00	54,85	0,34	7,49	0,06	0,21	0,01	0,24	0,56	0,00	2,66	0,02	7,35	0,0030	1105
10:30	3,48	0,24	6,65	13,44	0,00	53,12	0,35	7,42	0,06	0,17	0,01	0,32	0,65	0,00	2,57	0,02	7,27	0,0030	1103
11:00	3,46	0,21	5,06	5,87	0,00	55,87	0,36	7,54	0,07	0,17	0,01	0,25	0,29	0,00	2,74	0,02	7,40	0,0033	1116
11:30	5,34	0,23	6,45	22,68	0,00	51,11	0,37	7,43	0,33	0,26	0,01	0,31	1,10	0,00	2,48	0,02	7,29	0,0161	1094
12:00	2,64	0,22	4,67	10,15	0,00	47,07	0,33	7,37	0,14	0,12	0,01	0,22	0,48	0,00	2,22	0,02	7,00	0,0065	1089
12:30	3,59	0,23	4,41	12,45	0,00	58,29	0,35	7,43	0,13	0,17	0,01	0,21	0,58	0,00	2,73	0,02	6,96	0,0062	1114
13:00	4,39	0,22	3,85	3,50	0,00	55,09	0,36	7,25	0,04	0,21	0,01	0,18	0,16	0,00	2,58	0,02	7,01	0,0021	1116
13:30	5,10	0,22	5,19	4,39	0,00	52,47	0,36	7,28	0,18	0,25	0,01	0,25	0,21	0,00	2,52	0,02	7,15	0,0089	1108
14:00	3,89	0,25	5,51	4,17	0,00	52,67	0,36	6,84	0,16	0,18	0,01	0,25	0,19	0,00	2,40	0,02	6,71	0,0073	1102
14:30	3,05	0,24	6,28	5,02	0,00	51,59	0,32	7,09	0,11	0,14	0,01	0,29	0,23	0,00	2,35	0,01	6,73	0,0048	1077
15:00	3,33	0,24	5,47	3,14	0,00	54,99	0,30	7,22	0,05	0,15	0,01	0,25	0,15	0,00	2,55	0,01	6,88	0,0025	1089
15:30	2,76	0,24	6,78	5,80	0,00	50,69	0,31	7,30	0,05	0,13	0,01	0,32	0,27	0,00	2,38	0,01	6,97	0,0021	1075
16:00	4,50	0,23	6,13	3,42	0,00	54,03	0,32	7,47	0,04	0,21	0,01	0,29	0,16	0,00	2,57	0,02	7,12	0,0020	1079
16:30	2,93	0,22	4,82	4,31	0,00	53,89	0,34	7,43	0,04	0,14	0,01	0,23	0,20	0,00	2,55	0,02	7,07	0,0020	1094
17:00	2,86	0,22	5,17	8,05	0,00	55,92	0,31	7,46	0,04	0,13	0,01	0,24	0,37	0,00	2,60	0,01	6,99	0,0018	1096
17:30	4,06	0,22	7,80	41,21	0,00	54,38	0,31	7,44	0,67	0,19	0,01	0,37	1,94	0,00	2,56	0,01	7,09	0,0316	1108
18:00	3,44	0,24	7,37	126,12	0,03	135,07	0,34	5,53	6,36	0,16	0,01	0,34	5,79	0,00	6,20	0,02	5,20	0,2922	1111
18:30	2,86	0,26	5,19	117,67	0,10	125,31	0,28	7,20	3,89	0,12	0,01	0,22	5,01	0,00	5,34	0,01	6,50	0,1658	1077
19:00	2,00	0,23	2,47	23,32	0,00	50,07	0,27	7,16	0,39	0,08	0,01	0,10	0,93	0,00	2,00	0,01	6,07	0,0156	1102
19:30	2,05	0,22	2,21	38,14	0,00	46,14	0,30	7,46	0,57	0,08	0,01	0,09	1,57	0,00	1,90	0,01	6,32	0,0233	1114
20:00	3,05	0,22	1,78	11,55	0,00	44,04	0,27	7,51	0,04	0,13	0,01	0,08	0,51	0,00	1,94	0,01	6,67	0,0020	1119
20:30	4,07	0,23	2,44	11,72	0,00	48,89	0,30	7,43	0,07	0,19	0,01	0,11	0,53	0,00	2,23	0,01	6,89	0,0032	1105
21:00	3,84	0,23	5,62	28,84	0,00	54,51	0,27	7,56	0,56	0,18	0,01	0,27	1,38	0,00	2,61	0,01	7,21	0,0268	1109
21:30	3,65	0,23	5,40	15,58	0,00	51,60	0,31	7,38	0,32	0,17	0,01	0,26	0,74	0,00	2,45	0,01	7,16	0,0151	1096
22:00	4,17	0,24	4,92	12,67	0,00	55,96	0,34	7,11	0,11	0,19	0,01	0,23	0,59	0,00	2,61	0,02	6,98	0,0053	1098
22:30	3,98	0,23	6,11	17,21	0,00	51,14	0,36	7,45	0,16	0,19	0,01	0,29	0,83	0,00	2,47	0,02	7,28	0,0076	1102
23:00	3,13	0,23	5,27	10,18	0,00	55,06	0,34	7,43	0,04	0,15	0,01	0,25	0,49	0,00	2,65	0,02	7,24	0,0021	1117
23:30	3,50	0,23	5,37	7,56	0,00	53,28	0,37	7,43	0,04	0,17	0,01	0,26	0,36	0,00	2,56	0,02	7,22	0,0020	1128
00:00	3,05	0,22	5,33	4,98	0,00	55,99	0,36	7,38	0,04	0,15	0,01	0,26	0,24	0,00	2,69	0,02	7,23	0,0020	1132
Min	1,38	0,21	1,78	0,82	0,00	44,04	0,21	5,53	0,04	0,06	0,01	0,08	0,04	0,00	1,90	0,01	5,13	0,0017	1071
Max	14,74	0,26	8,51	126,12	0,10	135,07	0,37	7,78	6,36	0,68	0,01	0,40	5,79	0,00	6,20	0,02	7,42	0,2922	1132
Commentaires	3,88	0,23	5,32	12,41	0,00	54,31	0,30	7,31	0,33	8,41	0,50	11,56	26,07	0,01	117,03	0,66	335,57	0,7090	1101
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:50			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				14:30			00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,92					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.