



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400													
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	8,43	0,25	5,11	3,45	0,00	49,61	0,38	7,06	0,04	0,39	0,01	0,24	0,16	0,00	2,29	0,02	6,92	0,0020	1128
01:00	5,55	0,24	5,91	6,87	0,00	51,75	0,41	7,41	0,05	0,27	0,01	0,28	0,33	0,00	2,50	0,02	7,27	0,0022	1139
01:30	8,86	0,26	6,27	7,66	0,00	52,02	0,36	7,38	0,11	0,43	0,01	0,30	0,37	0,00	2,51	0,02	7,25	0,0051	1099
02:00	2,85	0,25	7,66	21,33	0,00	51,97	0,34	7,23	0,47	0,14	0,01	0,36	1,01	0,00	2,47	0,02	7,09	0,0025	1074
02:30	2,79	0,24	5,05	8,47	0,00	54,64	0,35	7,31	0,16	0,13	0,01	0,24	0,40	0,00	2,57	0,02	7,03	0,0076	1099
03:00	2,74	0,23	4,52	10,04	0,00	54,02	0,34	7,41	0,05	0,13	0,01	0,21	0,47	0,00	2,54	0,02	7,06	0,0024	1110
03:30	1,21	0,22	5,27	10,98	0,00	54,03	0,38	7,49	0,04	0,06	0,01	0,25	0,52	0,00	2,58	0,02	7,17	0,0020	1126
04:00	2,32	0,24	7,39	20,84	0,00	50,32	0,34	7,49	0,15	0,11	0,01	0,35	0,98	0,00	2,37	0,02	7,08	0,0070	1101
04:30	1,94	0,22	4,99	7,92	0,00	57,56	0,36	7,46	0,04	0,09	0,01	0,24	0,37	0,00	2,72	0,02	7,10	0,0020	1128
05:00	1,90	0,24	4,04	5,04	0,00	52,36	0,34	7,20	0,04	0,09	0,01	0,18	0,23	0,00	2,37	0,02	6,88	0,0020	1111
05:30	2,21	0,24	6,43	13,79	0,00	54,60	0,33	7,23	0,05	0,10	0,01	0,30	0,64	0,00	2,54	0,02	7,02	0,0025	1102
06:00	2,70	0,24	8,17	17,64	0,00	47,69	0,32	5,42	0,48	0,13	0,01	0,39	0,84	0,00	2,26	0,02	5,26	0,0026	1088
06:30	3,75	0,24	6,33	26,47	0,00	40,73	0,25	7,50	0,41	0,18	0,01	0,30	1,27	0,00	1,95	0,01	7,23	0,0199	1094
07:00	3,49	0,24	3,58	3,32	0,00	50,08	0,29	7,11	0,05	0,16	0,01	0,16	0,15	0,00	2,30	0,01	6,90	0,0022	1108
07:30	4,13	0,25	4,27	7,67	0,00	56,73	0,25	7,35	0,04	0,20	0,01	0,20	0,37	0,00	2,71	0,01	7,20	0,0021	1118
08:00	3,78	0,24	6,49	9,33	0,00	52,37	0,30	7,39	0,04	0,18	0,01	0,31	0,45	0,00	2,53	0,01	7,25	0,0020	1118
08:30	4,31	0,29	4,95	3,10	0,00	52,64	0,25	7,02	0,04	0,20	0,01	0,23	0,14	0,00	2,43	0,01	6,89	0,0020	1101
09:00	5,38	0,27	7,18	6,55	0,00	52,27	0,34	7,33	0,04	0,26	0,01	0,34	0,31	0,00	2,48	0,02	7,19	0,0018	1101
09:30	4,63	0,27	8,16	5,95	0,00	41,36	0,34	7,34	0,09	0,22	0,01	0,39	0,28	0,00	1,95	0,02	7,19	0,0044	1094
10:00	5,69	0,24	3,95	0,00	0,00	49,65	0,37	7,18	0,09	0,27	0,01	0,18	0,00	0,00	2,32	0,02	7,05	0,0042	1115
10:30	6,71	0,25	2,42	0,00	0,00	50,12	0,42	6,89	0,07	0,30	0,01	0,11	0,00	0,00	2,27	0,02	6,77	0,0031	1115
11:00	5,70	0,24	2,35	0,66	0,00	55,14	0,43	7,01	0,05	0,26	0,01	0,11	0,03	0,00	2,53	0,02	6,89	0,0022	1113
11:30	8,43	0,25	5,14	11,60	0,00	55,35	0,42	7,30	0,04	0,40	0,01	0,24	0,55	0,00	2,62	0,02	7,16	0,0021	1104
12:00	3,83	0,28	10,24	14,45	0,00	55,66	0,39	7,04	0,05	0,17	0,01	0,46	0,65	0,00	2,52	0,02	6,86	0,0021	1047
12:30	2,88	0,23	3,84	7,18	0,00	53,01	0,29	7,48	0,04	0,13	0,01	0,18	0,33	0,00	2,46	0,01	7,08	0,0019	1084
13:00	4,06	0,23	3,25	1,13	0,00	51,21	0,34	6,98	11,38	0,18	0,01	0,15	0,05	0,00	2,31	0,02	6,72	0,5143	1104
13:30	5,94	0,24	4,24	3,70	0,00	53,71	0,34	7,08	48,76	0,27	0,01	0,20	0,17	0,00	2,48	0,02	6,94	2,2526	1118
14:00	2,72	0,28	5,73	5,57	0,00	50,94	0,34	6,61	57,95	0,12	0,01	0,25	0,24	0,00	2,23	0,01	6,47	2,5363	1088
14:30	4,18	0,28	10,55	31,10	0,00	53,70	0,29	6,95	46,05	0,19	0,01	0,47	1,39	0,00	2,40	0,01	6,66	2,0565	1067
15:00	2,27	0,25	4,98	13,28	0,00	52,36	0,26	7,01	18,20	0,10	0,01	0,23	0,61	0,00	2,40	0,01	6,78	0,8352	1074
15:30	11,86	0,25	3,88	11,17	0,00	43,27	0,24	7,31	18,06	0,54	0,01	0,18	0,51	0,00	1,96	0,01	6,81	0,8191	1068
16:00	2,64	0,25	5,59	16,81	0,00	55,36	0,24	7,34	15,79	0,12	0,01	0,26	0,77	0,00	2,53	0,01	6,88	0,7227	1081
16:30	10,69	0,28	5,14	9,00	0,00	52,06	0,25	7,31	12,79	0,50	0,01	0,24	0,42	0,00	2,45	0,01	7,05	0,6017	1078
17:00	3,52	0,24	6,25	12,14	0,00	53,77	0,26	7,33	9,04	0,16	0,01	0,29	0,56	0,00	2,49	0,01	6,99	0,4181	1065
17:30	4,74	0,23	5,03	3,14	0,00	53,50	0,29	7,42	6,07	0,23	0,01	0,24	0,15	0,00	2,58	0,01	7,25	0,2930	1090
18:00	4,27	0,24	4,54	4,98	0,00	48,40	0,26	5,32	7,13	0,20	0,01	0,22	0,24	0,00	2,31	0,01	5,19	0,3398	1078
18:30	4,11	0,25	8,14	12,47	0,00	45,64	0,29	7,31	2,90	0,19	0,01	0,38	0,58	0,00	2,13	0,01	7,05	0,1356	1078
19:00	3,43	0,23	4,30	11,80	0,00	52,52	0,29	7,41	3,37	0,16	0,01	0,20	0,56	0,00	2,49	0,01	7,18	0,1601	1097
19:30	3,38	0,23	5,77	18,39	0,00	57,69	0,30	7,31	3,44	0,16	0,01	0,27	0,87	0,00	2,73	0,01	7,13	0,1633	1091
20:00	3,53	0,23	5,52	23,56	0,00	49,44	0,30	7,37	4,61	0,17	0,01	0,26	1,12	0,00	2,36	0,01	7,21	0,2196	1093
20:30	3,99	0,24	5,71	17,54	0,00	51,84	0,28	7,23	2,65	0,19	0,01	0,27	0,83	0,00	2,45	0,01	7,10	0,1252	1071
21:00	6,81	0,23	4,38	7,43	0,00	50,04	0,26	7,27	1,62	0,32	0,01	0,21	0,35	0,00	2,37	0,01	7,03	0,0765	1074
21:30	1,95	0,22	6,40	21,58	0,00	58,76	0,28	7,33	2,42	0,09	0,01	0,30	1,02	0,00	2,78	0,01	7,05	0,1142	1087
22:00	2,20	0,22	4,94	8,23	0,00	53,38	0,29	7,32	1,60	0,10	0,01	0,23	0,38	0,00	2,50	0,01	7,04	0,0748	1106
22:30	2,06	0,21	5,46	10,68	0,00	53,14	0,29	7,47	1,32	0,10	0,01	0,26	0,51	0,00	2,55	0,01	7,18	0,0633	1100
23:00	2,61	0,21	5,40	7,20	0,00	54,76	0,31	7,47	0,95	0,13	0,01	0,26	0,35	0,00	2,67	0,01	7,32	0,0465	1106
23:30	16,73	0,24	4,93	9,01	0,00	54,96	0,26	7,41	1,02	0,82	0,01	0,24	0,44	0,00	2,69	0,01	7,26	0,0500	1109
00:00	3,96	0,21	5,86	10,39	0,00	49,92	0,31	7,41	0,86	0,19	0,01	0,29	0,51	0,00	2,44	0,01	7,27	0,0422	1088
Min	1,21	0,21	2,35	0,00	0,00	40,73	0,24	5,32	0,04	0,06	0,01	0,11	0,00	0,00	1,95	0,01	5,19	0,0018	1047
Max	16,73	0,29	10,55	31,10	0,00	58,76	0,43	7,50	57,95	0,82	0,01	0,47	1,39	0,00	2,78	0,02	7,32	2,5363	1139
Moyenne	4,58	0,24	5,50	10,39	0,00	52,17	0,32	7,19	2,84	0,90	0,52	11,86	22,44	0,00	112,53	0,68	334,35	12,7901	1096

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				01:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				15:30			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,92						
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.