Rapport DREAL journalier: **24.11.2025**

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400													
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,33	0,25	5,29	6,36	0,00	53,01	0,29	7,07	0,05	0,11	0,01	0,25	0,30	0,00	2,46	0,01	6,90	0,0023	1074
01:00	2,81	0,25	5,39	5,73	0,00	55,81	0,29	7,12	0,09	0,13	0,01	0,25	0,27	0,00	2,60	0,01	6,93	0,0041	1076
01:30	2,36	0,24	5,84	7,27	0,00	52,55	0,27	7,36	0,11	0,11	0,01	0,28	0,34	0,00	2,49	0,01	7,09	0,0051	1089
02:00	2,04	0,24	4,93	4,27	0,00	53,70	0,26	7,26	0,06	0,10	0,01	0,23	0,20	0,00	2,51	0,01	7,02	0,0026	1080
02:30	2,65	0,24	6,02	7,77	0,00	52,96	0,28	7,38	0,25	0,13	0,01	0,29	0,37	0,00	2,53	0,01	7,16	0,0119	1097
03:00	2,68	0,23	5,34	7,01	0,00	52,95	0,25	7,42	0,20	0,13	0,01	0,26	0,34	0,00	2,57	0,01	7,27	0,0098	1096
03:30	2,65	0,24	5,32	5,36	0,00	56,45	0,28	7,14	0,10	0,12	0,01	0,25	0,25	0,00	2,65	0,01	7,01	0,0045	1086
04:00	4,01	0,25	5,45	7,56	0,00	50,58	0,25	7,19	0,07	0,19	0,01	0,26	0,36	0,00	2,39	0,01	7,05	0,0035	1088
04:30	2,91	0,24	6,61	8,12	0,00	55,47	0,28	7,31	0,07	0,14	0,01	0,31	0,39	0,00	2,64	0,01	7,17	0,0032	1099
05:00	2,91	0,23	4,22	6,17	0,00	52,84	0,28	7,23	0,04	0,14	0,01	0,20	0,29	0,00	2,51	0,01	7,10	0,0019	1085
05:30	2,34	0,23	5,54	14,55	0,00	55,12	0,30	7,26	0,34	0,11	0,01	0,26	0,69	0,00	2,63	0,01	7,13	0,0161	1089
06:00	7,02	0,25	4,88	12,86	0,00	53,23	0,32	9,67	0,25	0,34	0,01	0,23	0,61	0,00	2,54	0,02	9,50	0,0121	1102
06:30	4,60	0,25	5,57	18,69	0,00	61,80	0,31	4,90	0,57	0,22	0,01	0,27	0,90	0,00	2,96	0,01	4,81	0,0273	1085
07:00	3,56	0,24	5,03	11,55	0,00	60,43	0,37	5,96	0,17	0,17	0,01	0,24	0,55	0,00	2,90	0,02	5,85	0,0079	1099
07:30	3,95	0,24	4,85	7,56	0,00	52,52	0,38	7,30	0,06	0,19	0,01	0,23	0,36	0,00	2,49	0,02	7,17	0,0031	1093
08:00	5,64	0,24	5,87	9,64	0,00	52,99	0,39	7,39	0,06	0,27	0,01	0,28	0,46	0,00	2,55	0,02	7,26	0,0027	1094
08:30	4,13	0,23	5,37	5,13	0,00	54,27	0,39	7,29	0,02	0,20	0,01	0,25	0,24	0,00	2,57	0,02	7,16	0,0010	1111
09:00	4,71	0,24	6,39	8,07	0,00	52,28	0,37	7,27	0,10	0,22	0,01	0,30	0,38	0,00	2,47	0,02	7,13	0,0046	1110
09:30	5,96	0,24	4,47	1,66	0,00	55,95	0,41	6,87	0,00	0,28	0,01	0,21	0,08	0,00	2,62	0,02	6,75	0,0002	1100
10:00	5,61	0,28	6,26	8,21	0,00	58,62	0,38	5,82	0,10	0,26	0,01	0,29	0,38	0,00	2,74	0,02	5,72	0,0045	1062
10:30	8,89	0,30	6,98	11,30	0,00	50,88	0,33	9,59	0,33	0,41	0,01	0,32	0,53	0,00	2,37	0,02	9,00	0,0153	1054
11:00	6,09	0,25	5,15	10,82	0,00	68,09	0,41	6,71	0,35	0,29	0,01	0,24	0,51	0,00	3,19	0,02	6,22	0,0163	1106
11:30	4,23	0,26	5,09	11,17	0,00	59,60	0,31	4,64	0,18	0,20	0,01	0,24	0,53	0,00	2,80	0,01	4,34	0,0086	1122
12:00	4,97	0,29	5,22	11,14	0,00	65,34	0,38	5,25	0,08	0,23	0,01	0,24	0,51	0,00	3,01	0,02	4,99	0,0035	1118
12:30	5,80	0,29	4,75	12,33	0,00	58,50	0,36	6,18	0,14	0,28	0,01	0,23	0,59	0,00	2,79	0,02	6,04	0,0068	1117
13:00	7,15	0,27	4,58	10,27	0,00	63,47	0,39	7,60	0,14	0,34	0,01	0,22	0,49	0,00	3,03	0,02	7,46	0,0067	1119
13:30	6,50	0,27	4,28	11,36	0,00	60,94	0,38	6,73	0,23	0,30	0,01	0,20	0,53	0,00	2,84	0,02	6,60	0,0105	1107
14:00	9,12	0,24	5,10	11,30	0,00	62,02	0,38	9,48	0,21	0,43	0,01	0,24	0,53	0,00	2,90	0,02	9,31	0,0098	1105
14:30	5,00	0,25	5,88	12,09	0,00	60,38	0,42	5,04	0,36	0,23	0,01	0,27	0,55	0,00	2,74	0,02	4,95	0,0162	1086
15:00	5,32	0,28	6,67	19,33	0,00	56,21	0,38	5,47	0,79	0,24	0,01	0,31	0,88	0,00	2,57	0,02	5,31	0,0364	1061
15:30	3,53	0,28	5,71	11,57	0,00	63,79	0,32	3,67	0,40	0,16	0,01	0,26	0,52	0,00	2,89	0,01	3,49	0,0184	1061
16:00	20,90	0,31	5,20	9,89	0,00	64,44	0,32	22,12	0,32	0,96	0,01	0,24	0,45	0,00	2,96	0,01	20,73	0,0146	1081
16:30	5,82	0,26	3,11	2,37	0,00	58,95	0,38	6,27	0,03	0,27	0,01	0,15	0,11	0,00	2,78	0,02	5,99	0,0013	1093
17:00	25,98	0,36	3,57	8,16	0,00	61,26	0,37	28,22	0,19	1,25	0,02	0,17	0,39	0,00	2,94	0,02	26,99	0,0091	1098
17:30	4,99	0,23	4,68	8,16	0,00	61,76	0,39	5,38	0,23	0,24	0,01	0,23	0,39	0,00	2,97	0,02	5,24	0,0111	1109
18:00	6,92	0,24	4,74	4,85	0,00	61,65	0,33	7,15	0,05	0,32	0,01	0,22	0,22	0,00	2,84	0,02	6,95	0,0022	1097
18:30	5,28	0,22	4,71	4,76	0,00	61,40	0,34	5,57	0,03	0,25	0,01	0,22	0,23	0,00	2,91	0,02	5,45	0,0014	1107
19:00	4,88	0,22	5,18	3,96	0,00	58,25	0,34	6,71	0,03	0,23	0,01	0,25	0,19	0,00	2,77	0,02	6,58	0,0016	1102
19:30	4,20	0,22	6,31	5,94	0,00	53,97	0,29	7,37	0,08	0,20	0,01	0,30	0,29	0,00	2,59	0,01	7,23	0,0036	1108
20:00	3,39	0,23	6,09	7,28	0,00	53,97	0,25	7,29	0,08	0,16	0,01	0,29	0,35	0,00	2,56	0,01	7,16	0,0039	1096
20:30	6,72	0,24	5,53	9,90	0,00	51,65	0,25	7,30	0,25	0,32	0,01	0,26	0,47	0,00	2,45	0,01	7,16	0,0121	1078
21:00	3,90	0,24	4,47	4,30	0,00	52,28	0,31	7,27	0,03	0,18	0,01	0,21	0,20	0,00	2,46	0,01	7,07	0,0015	1085
21:30	3,55	0,23	5,99	7,62	0,00	53,93	0,26	7,35	0,10	0,17	0,01	0,28	0,36	0,00	2,54	0,01	7,06	0,0046	1095
22:00	4,77	0,23	6,38	5,27	0,00	54,57	0,33	7,19	0,04	0,22	0,01	0,30	0,25	0,00	2,57	0,02	7,05	0,0021	1102
22:30	5,46	0,22	4,68	2,72	0,00	54,33	0,33	7,33	0,03	0,26	0,01	0,22	0,13	0,00	2,60	0,02	7,20	0,0017	1105
23:00	4,88	0,21	6,39	9,39	0,00	52,36	0,35	7,33	0,15	0,23	0,01	0,30	0,45	0,00	2,49	0,02	7,19	0,0069	1093
23:30	5,03	0,20	5,26	4,86	0,00	52,40	0,32	7,34	0,06	0,24	0,01	0,25	0,23	0,00	2,52	0,02	7,21	0,0031	1108
00:00	3,54	0,23	6,51	8,55	0,00	51,84	0,35	7,20	0,09	0,17	0,01	0,31	0,40	0,00	2,44	0,02	7,05	0,0044	1079
Min	**2,04**	**0,20**	**3,11**	**1,66**	**0,00**	**50,58**	**0,25**	**3,67**	**0,00**	**0,10**	**0,01**	**0,15**	**0,08**	**0,00**	**2,37**	**0,01**	**3,49**	**0,0002**	**1054**
Max	**25,98**	**0,36**	**6,98**	**19,33**	**0,00**	**68,09**	**0,42**	**28,22**	**0,79**	**1,25**	**0,02**	**0,32**	**0,90**	**0,00**	**3,19**	**0,02**	**26,99**	**0,0364**	**1122**
Moyenne jour /Flux jour	**5,45**	**0,25**	**5,35**	**8,42**	**0,00**	**56,70**	**0,33**	**7,21**	**0,16**	**12,33**	**0,56**	**12,11**	**19,04**	**0,00**	**128,33**	**0,75**	**356,16**	**0,3622**	**1094**
Total fonctionnement																			

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:10						00:00	00:00		
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	16:10						00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel	99,92									
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.