

mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%										Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400													Foyer
VLE max	100	20			150														°C
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	2,25	0,22	4,69	3,05	0,00	53,61	0,30	7,12	0,00	0,10	0,01	0,21	0,14	0,00	2,41	0,01	6,72	0,0002	1074
01:00	1,92	0,22	5,67	6,86	0,00	54,09	0,31	7,24	0,06	0,09	0,01	0,26	0,31	0,00	2,46	0,01	6,84	0,0026	1093
01:30	2,45	0,23	5,80	9,24	0,00	52,24	0,31	7,30	0,15	0,11	0,01	0,26	0,42	0,00	2,38	0,01	6,86	0,0067	1097
02:00	1,28	0,23	6,88	10,77	0,00	53,36	0,31	7,24	0,18	0,06	0,01	0,31	0,49	0,00	2,44	0,01	6,86	0,0082	1081
02:30	2,22	0,21	4,77	3,24	0,00	54,30	0,33	7,30	0,02	0,10	0,01	0,22	0,15	0,00	2,51	0,02	6,96	0,0008	1084
03:00	2,74	0,22	5,25	8,17	0,00	53,87	0,29	7,36	0,09	0,13	0,01	0,24	0,38	0,00	2,50	0,01	6,99	0,0040	1099
03:30	1,66	0,22	5,58	6,33	0,00	53,77	0,30	7,31	0,04	0,08	0,01	0,26	0,29	0,00	2,50	0,01	7,01	0,0020	1091
04:00	7,15	0,22	5,43	5,69	0,00	52,11	0,32	7,43	0,07	0,34	0,01	0,26	0,27	0,00	2,51	0,02	7,26	0,0035	1117
04:30	2,83	0,23	5,67	6,46	0,00	55,09	0,32	7,05	0,06	0,13	0,01	0,26	0,30	0,00	2,55	0,01	6,91	0,0027	1077
05:00	2,55	0,22	7,51	14,74	0,00	52,87	0,33	7,25	0,42	0,12	0,01	0,36	0,70	0,00	2,51	0,02	7,10	0,0201	1086
05:30	3,53	0,23	5,01	7,33	0,00	51,15	0,29	7,11	0,15	0,16	0,01	0,23	0,34	0,00	2,36	0,01	6,87	0,0069	1061
06:00	2,31	0,22	5,18	3,88	0,00	56,90	0,30	5,28	0,04	0,11	0,01	0,24	0,18	0,00	2,69	0,01	5,10	0,0020	1102
06:30	2,37	0,22	5,72	8,76	0,00	44,16	0,33	7,32	0,04	0,11	0,01	0,27	0,41	0,00	2,06	0,02	7,04	0,0020	1090
07:00	3,00	0,22	5,23	7,44	0,00	52,03	0,34	7,40	0,05	0,14	0,01	0,25	0,35	0,00	2,44	0,02	7,12	0,0022	1089
07:30	2,38	0,22	5,80	5,76	0,00	53,40	0,35	7,37	0,04	0,11	0,01	0,27	0,27	0,00	2,50	0,02	7,11	0,0020	1105
08:00	1,66	0,21	5,14	4,53	0,00	55,00	0,37	7,39	0,04	0,08	0,01	0,24	0,22	0,00	2,62	0,02	7,18	0,0021	1116
08:30	2,05	0,23	6,74	9,84	0,00	50,85	0,35	7,31	0,05	0,10	0,01	0,31	0,46	0,00	2,37	0,02	7,09	0,0021	1069
09:00	2,56	0,22	5,41	6,89	0,00	53,76	0,36	7,48	0,04	0,12	0,01	0,25	0,32	0,00	2,52	0,02	7,13	0,0020	1097
09:30	2,34	0,21	5,04	7,68	0,00	54,89	0,35	7,44	0,04	0,11	0,01	0,24	0,37	0,00	2,62	0,02	7,24	0,0021	1107
10:00	4,12	0,22	5,97	8,69	0,00	50,92	0,37	7,57	0,04	0,20	0,01	0,29	0,42	0,00	2,48	0,02	7,38	0,0020	1114
10:30	3,00	0,23	5,67	8,70	0,00	54,98	0,33	7,46	0,05	0,14	0,01	0,27	0,41	0,00	2,58	0,02	7,15	0,0025	1069
11:00	1,95	0,21	7,23	7,91	0,00	53,07	0,35	7,59	0,13	0,09	0,01	0,34	0,37	0,00	2,51	0,02	7,22	0,0063	1103
11:30	2,71	0,21	4,15	2,45	0,00	55,42	0,37	7,45	0,04	0,13	0,01	0,20	0,12	0,00	2,64	0,02	7,22	0,0020	1109
12:00	6,83	0,23	4,83	7,76	0,00	48,61	0,39	7,34	0,04	0,32	0,01	0,23	0,37	0,00	2,29	0,02	7,13	0,0020	1108
12:30	4,12	0,22	5,86	8,23	0,00	57,70	0,36	7,35	0,04	0,19	0,01	0,27	0,38	0,00	2,68	0,02	7,06	0,0020	1089
13:00	1,97	0,21	5,22	5,11	0,00	53,48	0,38	7,33	0,04	0,09	0,01	0,25	0,24	0,00	2,55	0,02	7,17	0,0020	1108
13:30	2,07	0,21	5,51	4,14	0,00	52,70	0,36	7,28	0,04	0,10	0,01	0,26	0,20	0,00	2,49	0,02	7,13	0,0021	1097
14:00	2,04	0,22	5,73	6,56	0,00	53,73	0,38	7,15	0,05	0,10	0,01	0,27	0,31	0,00	2,50	0,02	7,01	0,0022	1104
14:30	2,58	0,23	6,08	7,92	0,00	53,15	0,37	7,32	0,05	0,12	0,01	0,29	0,37	0,00	2,50	0,02	7,10	0,0023	1089
15:00	3,26	0,23	5,04	11,07	0,00	59,17	0,44	5,47	0,05	0,15	0,01	0,24	0,52	0,00	2,79	0,02	5,27	0,0026	1084
15:30	3,85	0,23	5,43	13,53	0,00	61,32	0,41	4,15	0,05	0,18	0,01	0,26	0,65	0,00	2,93	0,02	4,01	0,0023	1099
16:00	4,39	0,23	5,56	12,54	0,00	62,22	0,44	4,75	0,04	0,21	0,01	0,27	0,61	0,00	3,01	0,02	4,63	0,0021	1101
16:30	3,84	0,22	4,81	8,60	0,00	61,91	0,43	4,10	0,05	0,18	0,01	0,23	0,41	0,00	2,96	0,02	4,01	0,0022	1100
17:00	3,81	0,23	4,71	9,54	0,00	58,98	0,43	4,04	0,07	0,18	0,01	0,22	0,45	0,00	2,81	0,02	3,96	0,0034	1090
17:30	4,05	0,23	5,29	8,65	0,00	61,89	0,46	4,37	0,05	0,20	0,01	0,25	0,42	0,00	2,98	0,02	4,27	0,0022	1101
18:00	3,25	0,23	5,50	10,28	0,00	60,44	0,43	3,49	0,05	0,15	0,01	0,26	0,49	0,00	2,87	0,02	3,37	0,0022	1081
18:30	2,65	0,23	6,50	10,11	0,00	61,89	0,39	2,96	0,05	0,13	0,01	0,31	0,48	0,00	2,93	0,02	2,85	0,0022	1089
19:00	2,64	0,21	5,27	1,58	0,00	53,74	0,34	7,52	0,12	0,13	0,01	0,25	0,08	0,00	2,57	0,02	7,24	0,0058	1105
19:30	2,02	0,21	4,34	3,64	0,00	54,24	0,32	7,42	0,06	0,10	0,01	0,21	0,17	0,00	2,60	0,02	7,22	0,0029	1115
20:00	2,66	0,22	5,96	5,57	0,00	53,90	0,37	7,30	0,06	0,13	0,01	0,28	0,26	0,00	2,55	0,02	7,15	0,0026	1093
20:30	2,82	0,22	6,27	4,51	0,00	51,63	0,34	7,46	0,07	0,14	0,01	0,30	0,22	0,00	2,47	0,02	7,26	0,0032	1083
21:00	3,07	0,22	4,91	5,23	0,00	57,90	0,42	5,73	0,04	0,15	0,01	0,23	0,25	0,00	2,76	0,02	5,60	0,0020	1093
21:30	4,32	0,23	5,03	9,44	0,00	59,78	0,46	4,62	0,05	0,21	0,01	0,24	0,45	0,00	2,87	0,02	4,53	0,0024	1092
22:00	5,07	0,24	5,07	6,61	0,00	63,22	0,52	5,35	0,04	0,24	0,01	0,24	0,31	0,00	3,00	0,02	5,25	0,0021	1093
22:30	3,26	0,23	6,50	9,59	0,00	62,21	0,45	3,48	0,05	0,16	0,01	0,31	0,46	0,00	2,97	0,02	3,39	0,0026	1089
23:00	3,68	0,24	5,34	7,93	0,00	59,29	0,44	3,94	0,04	0,17	0,01	0,25	0,37	0,00	2,80	0,02	3,79	0,0020	1076
23:30	4,17	0,25	4,68	7,66	0,00	60,50	0,44	4,51	0,04	0,20	0,01	0,22	0,36	0,00	2,85	0,02	4,29	0,0019	1089
00:00	3,75	0,24	5,13	8,63	0,00	63,72	0,47	4,05	0,04	0,18	0,01	0,24	0,41	0,00	3,03	0,02	3,89	0,0020	1095
Min	1,28	0,21	4,15	1,58	0,00	44,16	0,29	2,96	0,00	0,06	0,01	0,20	0,08	0,00	2,06	0,01	2,85	0,0002	1061
Max	7,15	0,25	7,51	14,74	0,00	63,72	0,52	7,59	0,42	0,34	0,01	0,36	0,70	0,00	3,03	0,02	7,38	0,0201	1117
Maximum journalier	3,08	0,22	5,51	7,55	0,00	55,58	0,37	6,36	0,07	6,85	0,50	12,21	16,75	0,00	123,23	0,83	294,93	0,1482	1094

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/							00:50	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				17:00			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,92						
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.