

Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400													
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	3,87	0,23	6,33	12,20	0,00	59,86	0,23	4,14	0,04	0,19	0,01	0,30	0,59	0,00	2,87	0,01	4,06	0,0020	1083
01:00	4,23	0,23	6,43	7,63	0,00	61,22	0,27	4,57	0,04	0,20	0,01	0,31	0,36	0,00	2,93	0,01	4,41	0,0020	1080
01:30	4,98	0,21	3,78	1,94	0,00	62,51	0,27	5,37	0,04	0,24	0,01	0,18	0,09	0,00	3,01	0,01	5,23	0,0020	1114
02:00	4,71	0,23	4,87	15,18	0,00	61,35	0,30	4,99	0,04	0,22	0,01	0,23	0,72	0,00	2,90	0,01	4,86	0,0021	1083
02:30	4,79	0,23	5,12	7,67	0,00	60,46	0,34	5,09	0,04	0,22	0,01	0,24	0,36	0,00	2,83	0,02	4,89	0,0020	1091
03:00	3,50	0,24	4,78	6,13	0,00	60,37	0,24	3,65	0,04	0,16	0,01	0,21	0,27	0,00	2,71	0,01	3,42	0,0019	1078
03:30	5,61	0,24	4,63	5,59	0,00	63,38	0,33	5,79	0,05	0,25	0,01	0,21	0,25	0,00	2,85	0,01	5,50	0,0020	1091
04:00	4,69	0,25	5,81	7,32	0,00	60,14	0,30	4,77	0,05	0,21	0,01	0,26	0,32	0,00	2,65	0,01	4,50	0,0020	1063
04:30	3,97	0,23	5,85	8,10	0,00	64,09	0,25	4,20	0,04	0,18	0,01	0,27	0,37	0,00	2,96	0,01	4,00	0,0019	1063
05:00	3,37	0,22	5,09	6,89	0,00	59,62	0,27	3,61	0,03	0,16	0,01	0,24	0,32	0,00	2,81	0,01	3,47	0,0016	1072
05:30	3,03	0,22	5,38	8,72	0,00	60,53	0,29	3,38	0,04	0,14	0,01	0,25	0,41	0,00	2,86	0,01	3,27	0,0021	1064
06:00	2,36	0,22	7,13	5,68	0,00	53,80	0,28	7,35	0,04	0,11	0,01	0,33	0,26	0,00	2,46	0,01	6,97	0,0020	1057
06:30	2,83	0,22	4,90	1,74	0,00	55,81	0,30	7,37	0,06	0,13	0,01	0,23	0,08	0,00	2,59	0,01	7,06	0,0026	1070
07:00	3,56	0,22	5,12	6,43	0,00	51,20	0,30	7,48	0,04	0,16	0,01	0,24	0,30	0,00	2,37	0,01	7,13	0,0019	1068
07:30	2,77	0,21	5,25	6,54	0,00	56,38	0,34	7,54	0,04	0,13	0,01	0,25	0,31	0,00	2,66	0,02	7,24	0,0020	1080
08:00	3,40	0,21	5,93	5,44	0,00	52,69	0,34	7,46	0,04	0,16	0,01	0,28	0,26	0,00	2,48	0,02	7,21	0,0020	1082
08:30	8,65	0,23	4,96	5,49	0,00	55,18	0,32	10,64	0,05	0,41	0,01	0,23	0,26	0,00	2,60	0,02	10,43	0,0022	1080
09:00	4,44	0,23	7,35	5,89	0,00	55,29	0,34	7,26	0,04	0,20	0,01	0,34	0,27	0,00	2,54	0,02	7,02	0,0020	1068
09:30	3,44	0,22	4,23	0,18	0,00	53,16	0,31	7,24	0,04	0,16	0,01	0,20	0,01	0,00	2,46	0,01	6,96	0,0020	1072
10:00	4,98	0,21	4,54	4,64	0,00	51,52	0,33	7,46	0,04	0,24	0,01	0,21	0,22	0,00	2,44	0,02	7,18	0,0020	1086
10:30	5,36	0,22	5,69	2,86	0,00	56,95	0,35	7,06	0,04	0,24	0,01	0,26	0,13	0,00	2,58	0,02	6,84	0,0020	1085
11:00	4,15	0,22	10,00	27,79	0,00	53,17	0,33	7,30	0,15	0,20	0,01	0,47	1,32	0,00	2,52	0,02	7,17	0,0073	1082
11:30	3,57	0,21	5,07	6,04	0,00	54,90	0,34	7,20	0,04	0,17	0,01	0,24	0,28	0,00	2,56	0,02	7,06	0,0021	1081
12:00	3,44	0,20	3,27	5,02	0,00	51,85	0,38	7,28	0,04	0,16	0,01	0,15	0,24	0,00	2,45	0,02	7,14	0,0021	1090
12:30	3,90	0,21	5,31	21,86	0,00	50,94	0,38	7,32	0,10	0,18	0,01	0,25	1,03	0,00	2,40	0,02	7,14	0,0046	1085
13:00	3,19	0,21	6,93	12,94	0,00	55,49	0,41	7,46	0,18	0,15	0,01	0,33	0,61	0,00	2,63	0,02	7,30	0,0087	1092
13:30	2,84	0,19	4,82	1,20	0,00	51,88	0,42	7,48	0,04	0,13	0,01	0,23	0,06	0,00	2,45	0,02	7,30	0,0021	1085
14:00	3,56	0,21	4,73	10,07	0,00	53,48	0,44	7,32	0,08	0,17	0,01	0,22	0,47	0,00	2,50	0,02	7,18	0,0039	1092
14:30	3,67	0,22	6,38	13,08	0,00	53,22	0,45	7,33	0,15	0,17	0,01	0,30	0,61	0,00	2,50	0,02	7,18	0,0069	1073
15:00	2,70	0,21	6,19	3,42	0,00	53,05	0,40	7,24	0,09	0,13	0,01	0,29	0,16	0,00	2,46	0,02	7,05	0,0044	1058
15:30	2,93	0,20	3,37	0,40	0,00	53,55	0,39	7,34	0,05	0,14	0,01	0,16	0,02	0,00	2,53	0,02	7,16	0,0024	1097
16:00	3,34	0,22	4,82	4,97	0,00	54,74	0,39	7,25	0,05	0,16	0,01	0,23	0,23	0,00	2,57	0,02	7,10	0,0023	1065
16:30	3,00	0,22	9,56	11,81	0,00	54,10	0,40	7,32	0,05	0,14	0,01	0,45	0,55	0,00	2,54	0,02	7,13	0,0022	1065
17:00	3,05	0,23	5,15	4,41	0,00	53,06	0,31	5,35	0,04	0,14	0,01	0,24	0,20	0,00	2,43	0,01	5,11	0,0020	1063
17:30	4,12	0,24	3,99	5,90	0,00	58,02	0,28	4,60	0,05	0,19	0,01	0,19	0,27	0,00	2,70	0,01	4,33	0,0024	1071
18:00	3,34	0,22	4,76	3,10	0,00	57,52	0,35	7,32	0,05	0,16	0,01	0,22	0,15	0,00	2,69	0,02	7,07	0,0024	1067
18:30	3,30	0,21	4,92	2,51	0,00	51,51	0,38	7,24	0,05	0,15	0,01	0,23	0,12	0,00	2,42	0,02	7,09	0,0023	1070
19:00	7,18	0,23	5,88	4,30	0,00	54,51	0,38	7,35	0,04	0,34	0,01	0,28	0,20	0,00	2,59	0,02	7,19	0,0017	1074
19:30	6,09	0,25	6,48	7,08	0,00	53,46	0,35	7,28	0,04	0,29	0,01	0,31	0,33	0,00	2,52	0,02	7,14	0,0021	1061
20:00	4,61	0,23	5,07	3,43	0,00	51,08	0,36	7,19	0,08	0,22	0,01	0,24	0,16	0,00	2,38	0,02	7,04	0,0035	1057
20:30	11,74	1,25	5,76	7,80	0,00	53,60	0,37	7,52	0,24	0,55	0,06	0,27	0,37	0,00	2,53	0,02	7,29	0,0111	1063
21:00	20,76	2,00	4,44	9,11	0,00	64,99	0,53	22,54	0,30	1,00	0,10	0,21	0,44	0,00	3,14	0,03	21,80	0,0143	1099
21:30	4,10	0,25	6,07	12,89	0,00	60,90	0,48	4,43	0,04	0,20	0,01	0,29	0,62	0,00	2,94	0,02	4,32	0,0021	1077
22:00	6,13	0,25	4,84	7,76	0,00	63,42	0,47	6,57	0,04	0,29	0,01	0,23	0,37	0,00	3,05	0,02	6,42	0,0021	1085
22:30	4,61	0,25	5,42	11,65	0,00	60,23	0,47	4,94	0,05	0,22	0,01	0,26	0,56	0,00	2,91	0,02	4,85	0,0022	1084
23:00	5,76	0,24	4,85	6,83	0,00	62,59	0,54	6,16	0,04	0,28	0,01	0,23	0,33	0,00	3,01	0,03	6,05	0,0021	1096
23:30	5,32	0,25	6,01	11,82	0,00	61,83	0,49	5,75	0,07	0,26	0,01	0,29	0,57	0,00	3,01	0,02	5,64	0,0033	1100
00:00	6,22	0,26	4,78	5,98	0,00	59,57	0,51	6,58	0,04	0,30	0,01	0,23	0,28	0,00	2,83	0,02	6,45	0,0021	1083
Min	2,36	0,19	3,27	0,18	0,00	50,94	0,23	3,38	0,03	0,11	0,01	0,15	0,01	0,00	2,37	0,01	3,27	0,0016	1057
Max	20,76	2,00	10,00	27,79	0,00	64,99	0,54	22,54	0,30	1,00	0,10	0,47	1,32	0,00	3,14	0,03	21,80	0,0143	1114
Moyenne	4,69	0,28	5,46	7,41	0,00	56,71	0,36	6,77	0,07	10,60	0,64	12,30	16,74	0,00	127,78	0,81	315,36	0,1472	1078

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				17:00			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,92						
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.