Installation: **Veolia Saved**

Rapport: **mois R-EOT**

Rapport du: septembre 2025

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique										Process
Paramètre	CO_10	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg		T2S 10'
																				Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	-	g/d		°C
VLE 10 et 30 min	150	20	60	200	30	400		0												
VLE max	150	20			150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0	50	86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00		850
01/09/2025	18,43	0,46	4,74	7,97	0,03	57,98	0,30	7,56	0,38	43,14	1,00	10,60	17,86	0,08	130,42	0,67	551,21	0,8475		1077
02/09/2025	12,01	0,30	5,00	8,63	0,00	56,42	0,18	7,39	0,36	26,66	0,66	11,14	19,27	0,00	125,74	0,40	378,71	0,7896		1083
03/09/2025	6,62	0,26	5,37	12,44	0,00	55,54	0,27	7,38	0,34	14,86	0,59	12,03	27,85	0,00	124,60	0,60	338,57	0,7630		1086
04/09/2025	6,80	0,28	5,08	10,84	0,00	58,40	0,32	6,80	0,23	15,33	0,64	11,50	24,57	0,01	132,19	0,72	314,25	0,5137		1095
05/09/2025	7,14	0,30	4,80	8,90	0,00	63,13	0,14	6,61	0,15	15,77	0,67	10,75	19,93	0,00	141,28	0,32	359,29	0,3438		1102
06/09/2025	2,70	0,25	5,07	8,72	0,00	61,39	0,25	5,48	0,20	6,00	0,55	11,27	19,39	0,00	136,32	0,55	252,70	0,4525		1103
07/09/2025	4,30	0,26	4,86	11,37	0,00	63,70	0,30	4,60	0,21	9,50	0,57	10,73	25,08	0,00	140,34	0,66	228,76	0,4576		1108
08/09/2025	4,02	0,24	5,39	8,08	0,00	61,91	0,24	5,46	0,31	9,04	0,54	12,15	18,19	0,00	139,41	0,53	253,17	0,7090		1096
09/09/2025	5,07	0,24	5,14	13,38	0,00	63,27	0,19	5,12	0,35	11,50	0,54	11,59	30,14	0,00	142,55	0,43	261,92	0,7978		1098
10/09/2025	3,23	0,23	5,41	10,57	0,00	57,63	0,38	5,86	0,33	7,26	0,52	12,13	23,77	0,00	129,27	0,85	271,02	0,7459		1099
11/09/2025	4,29	0,20	5,36	11,74	0,00	65,04	0,59	5,03	0,32	9,63	0,46	12,04	26,44	0,00	146,01	1,32	232,47	0,7240		1104
12/09/2025	4,82	0,27	5,14	9,31	0,00	62,74	0,46	5,29	0,21	10,97	0,62	11,65	21,12	0,00	142,20	1,05	262,50	0,4784		1095
13/09/2025	2,75	0,22	5,36	8,41	0,00	62,02	0,53	5,57	0,18	6,05	0,48	11,79	18,51	0,00	136,28	1,17	254,57	0,3928		1093
14/09/2025	2,49	0,22	5,37	8,60	0,00	60,01	0,58	6,49	0,20	5,55	0,48	11,86	19,05	0,00	132,59	1,28	294,92	0,4526		1101
15/09/2025	4,94	0,35	5,16	9,24	0,00	62,36	0,32	5,53	0,42	15,53	0,77	11,57	20,82	0,00	139,80	0,72	398,05	0,9366		1091
16/09/2025	4,51	0,22	5,29	7,87	0,00	64,48	0,21	5,48	0,29	10,20	0,49	11,92	17,70	0,00	145,33	0,46	252,96	0,6543		1095
17/09/2025	5,78	0,25	5,31	15,39	0,00	62,84	0,26	5,70	0,50	13,09	0,56	12,04	34,69	0,00	142,35	0,59	289,49	1,1312		1101
18/09/2025	5,72	0,24	5,45	8,80	0,00	59,55	0,29	6,53	0,31	12,86	0,53	12,06	19,57	0,00	131,59	0,65	335,81	0,6842		1108
19/09/2025	7,99	0,41	5,53	7,77	0,00	59,47	0,33	6,13	0,23	16,68	0,86	11,91	16,60	0,00	128,58	0,70	317,71	0,4847		1100
20/09/2025	3,53	0,21	5,38	8,66	0,00	61,76	0,30	5,12	0,25	8,01	0,48	12,21	19,67	0,00	140,09	0,69	237,57	0,5716		1106
21/09/2025	3,36	0,22	5,39	10,24	0,00	61,33	0,37	5,50	0,28	7,68	0,51	12,30	23,34	0,00	139,78	0,85	255,87	0,6376		1105
22/09/2025	3,87	0,25	5,15	10,97	0,00	61,29	0,35	5,28	0,27	8,67	0,55	11,47	24,38	0,00	136,62	0,78	243,13	0,6073		1095
23/09/2025	4,32	0,34	5,07	8,50	0,00	61,59	0,22	6,51	0,12	9,62	0,87	12,70	19,07	0,00	153,17	0,54	321,67	0,2726		1093
24/09/2025	4,96	0,32	5,25	10,35	0,00	58,77	0,20	6,51	0,12	11,58	0,76	12,29	23,76	0,00	138,03	0,47	296,74	0,2750		1100
25/09/2025	8,44	0,48	5,55	7,14	0,00	54,58	0,34	6,86	0,05	18,99	1,09	12,61	16,25	0,00	123,77	0,78	358,55	0,1125		1094
26/09/2025	5,29	0,58	5,39	14,22	0,00	59,03	0,39	6,09	0,09	12,02	1,31	12,15	32,17	0,00	133,02	0,87	300,53	0,2111		1088
27/09/2025	2,97	0,48	5,45	9,69	0,00	56,56	0,40	5,94	0,12	6,58	1,06	12,06	21,47	0,00	125,03	0,88	272,46	0,2737		1091
28/09/2025	5,15	0,49	5,48	11,09	0,00	56,71	0,37	6,36	0,08	11,66	1,10	12,39	25,13	0,00	128,34	0,84	291,98	0,1707		1087
29/09/2025	7,43	0,41	5,44	13,20	0,01	57,90	0,35	6,65	0,22	16,37	0,92	12,20	29,47	0,01	129,72	0,79	343,66	0,4912		1093
30/09/2025	4,72	0,41	4,66	11,94	0,23	53,33	0,66	7,19	0,15	10,67	0,93	10,55	26,89	0,51	120,44	1,50	333,48	0,3306		1095
Min	**2,49**	**0,20**	**4,66**	**7,14**	**0,00**	**53,33**	**0,14**	**4,60**	**0,05**	**5,55**	**0,46**	**10,55**	**16,25**	**0,00**	**120,44**	**0,32**	**228,76**	**0,11**		**1077**
Max	**18,43**	**0,58**	**5,55**	**15,39**	**0,23**	**65,04**	**0,66**	**7,56**	**0,50**	**43,14**	**1,31**	**12,70**	**34,69**	**0,51**	**153,17**	**1,50**	**551,21**	**1,13**		**1108**
Moyenne mois /Flux mois	**5,58**	**0,31**	**5,23**	**10,13**	**0,01**	**60,02**	**0,34**	**6,06**	**0,24**	**381,5**	**21,1**	**353,7**	**682,1**	**0,6**	**4054,9**	**22,7**	**9103,7**	**16,3132**		**1096**
Total (hh:mm)																				

Légende:

Gris = Arrêt four

Jaune = moyenne invalide a cause de Défaut ou Maintenance ou < 2/3.

Rouge = moyenne en dépassement

Bleu = Correction avec Valeurs de substitution

Vert = Valeur Hors gamme

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

Du 10 au 28 juin UVE en arrêt technique programmé

Installation: **Veolia Saved**

Rapport: **Mois R-EOT**

Rapport du: septembre 2025

Synthèse des dépass & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	**Global**
Compt. dépassement VLE 10 et 30 mensuel	60h/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nbr. dépass VLE Flux mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Compt. Indisponibilité AMS mensuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**00:10**						**00:00**	**00:00**	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**11:00**						**00:00**	**00:30**	
Dioxin / Furanes % mensuel	>85% en cumul annuel	**99,92**								
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel	**99,92**								
Nombre moyenne jour invalide par mois	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	