



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,25	0,26	5,24	1,02	0,00	53,73	0,40	7,26	0,04	0,16	0,01	0,25	0,05	0,00	2,57	0,02	7,12	0,0020	1105
01:00	3,02	0,27	3,75	2,42	0,00	54,83	0,41	7,18	0,04	0,14	0,01	0,18	0,11	0,00	2,58	0,02	7,04	0,0017	1096
01:30	2,80	0,26	6,28	7,24	0,00	52,62	0,39	7,26	0,04	0,13	0,01	0,30	0,35	0,00	2,51	0,02	7,12	0,0021	1096
02:00	2,45	0,27	5,80	5,85	0,00	53,93	0,43	7,15	0,13	0,12	0,01	0,27	0,28	0,00	2,54	0,02	7,02	0,0059	1096
02:30	2,60	0,28	4,76	3,40	0,00	51,24	0,43	7,08	0,09	0,12	0,01	0,22	0,16	0,00	2,39	0,02	6,94	0,0040	1093
03:00	2,84	0,28	7,45	11,97	0,00	52,98	0,43	7,11	0,06	0,13	0,01	0,35	0,56	0,00	2,47	0,02	6,98	0,0027	1069
03:30	2,58	0,28	5,43	9,22	0,00	52,03	0,46	7,05	0,06	0,12	0,01	0,25	0,43	0,00	2,43	0,02	6,92	0,0026	1065
04:00	3,47	0,29	6,19	11,22	0,00	54,20	0,45	7,04	0,05	0,16	0,01	0,29	0,52	0,00	2,50	0,02	6,88	0,0022	1070
04:30	1,99	0,27	4,92	6,64	0,00	53,76	0,48	7,20	0,04	0,09	0,01	0,23	0,31	0,00	2,55	0,02	7,05	0,0021	1090
05:00	3,31	0,26	5,08	9,57	0,00	58,11	0,44	5,46	0,05	0,15	0,01	0,24	0,45	0,00	2,72	0,02	5,36	0,0024	1080
05:30	3,89	0,25	4,20	5,96	0,00	62,87	0,38	4,19	0,05	0,18	0,01	0,20	0,28	0,00	2,95	0,02	4,11	0,0022	1099
06:00	2,98	0,27	5,89	3,40	0,00	52,28	0,48	7,01	0,05	0,14	0,01	0,27	0,16	0,00	2,41	0,02	6,88	0,0022	1095
06:30	4,46	0,27	7,37	9,92	0,00	52,52	0,53	7,30	0,06	0,21	0,01	0,35	0,47	0,00	2,50	0,03	7,16	0,0027	1107
07:00	3,25	0,26	4,49	5,15	0,00	59,53	0,44	5,17	0,04	0,15	0,01	0,21	0,24	0,00	2,80	0,02	5,08	0,0018	1095
07:30	4,16	0,25	4,64	10,26	0,00	60,51	0,43	4,41	0,07	0,20	0,01	0,22	0,49	0,00	2,89	0,02	4,33	0,0035	1099
08:00	2,79	0,26	5,04	7,86	0,00	61,94	0,37	2,93	0,05	0,13	0,01	0,24	0,37	0,00	2,92	0,02	2,88	0,0022	1096
08:30	3,29	0,25	5,33	9,69	0,00	61,60	0,39	3,47	0,12	0,16	0,01	0,25	0,46	0,00	2,93	0,02	3,41	0,0055	1099
09:00	3,48	0,26	5,36	9,75	0,00	59,65	0,35	3,64	0,06	0,16	0,01	0,25	0,46	0,00	2,79	0,02	3,56	0,0027	1084
09:30	3,53	0,24	4,82	6,92	0,00	63,18	0,34	3,86	0,07	0,17	0,01	0,23	0,33	0,00	2,98	0,02	3,78	0,0035	1109
10:00	2,74	0,26	5,64	3,47	0,00	53,82	0,49	7,24	0,06	0,13	0,01	0,27	0,16	0,00	2,54	0,02	7,09	0,0028	1106
10:30	4,48	0,27	6,23	7,13	0,00	53,05	0,49	7,23	0,15	0,21	0,01	0,30	0,34	0,00	2,52	0,02	7,10	0,0070	1110
11:00	3,39	0,26	4,88	3,56	0,00	54,44	0,52	7,17	0,05	0,16	0,01	0,23	0,17	0,00	2,55	0,02	7,04	0,0022	1111
11:30	3,93	0,27	5,49	7,32	0,00	59,22	0,51	5,28	0,05	0,17	0,01	0,24	0,32	0,00	2,58	0,02	5,18	0,0022	1095
12:00	3,16	0,27	5,84	10,77	0,00	61,05	0,37	2,98	0,05	0,13	0,01	0,25	0,45	0,00	2,58	0,02	2,92	0,0022	1100
12:30	2,93	0,27	4,86	6,75	0,00	61,94	0,47	2,73	0,05	0,12	0,01	0,20	0,28	0,00	2,57	0,02	2,65	0,0021	1102
13:00	4,00	0,27	5,08	7,72	0,00	62,07	0,55	3,74	0,04	0,17	0,01	0,21	0,32	0,00	2,57	0,02	3,62	0,0018	1103
13:30	3,26	0,26	5,28	10,17	0,00	56,85	0,50	3,05	0,06	0,14	0,01	0,22	0,43	0,00	2,38	0,02	2,97	0,0024	1105
14:00	2,71	0,27	4,67	6,11	0,00	51,30	0,71	2,44	0,05	0,11	0,01	0,19	0,25	0,00	2,08	0,03	2,39	0,0022	1099
14:30	3,60	0,27	5,60	15,11	0,00	64,28	0,72	3,42	0,08	0,15	0,01	0,24	0,64	0,00	2,73	0,03	3,34	0,0034	1092
15:00	3,09	0,26	4,81	14,24	0,00	65,35	0,72	2,91	0,06	0,13	0,01	0,20	0,60	0,00	2,76	0,03	2,84	0,0027	1109
15:30	3,77	0,27	6,15	20,13	0,00	67,61	0,53	3,57	0,22	0,16	0,01	0,26	0,85	0,00	2,85	0,02	3,46	0,0092	1096
16:00	2,96	0,28	4,21	6,19	0,00	58,87	0,45	2,75	0,05	0,12	0,01	0,17	0,25	0,00	2,42	0,02	2,65	0,0021	1100
16:30	3,48	0,27	6,49	18,47	0,00	58,70	0,43	3,31	0,15	0,15	0,01	0,27	0,78	0,00	2,48	0,02	3,21	0,0062	1094
17:00	19,06	0,28	4,83	8,94	0,00	69,08	0,40	18,32	0,18	0,78	0,01	0,20	0,37	0,00	2,85	0,02	17,06	0,0075	1096
17:30	3,36	0,26	5,23	15,24	0,00	59,33	0,33	3,60	0,12	0,14	0,01	0,22	0,65	0,00	2,53	0,01	3,40	0,0051	1109
18:00	1,07	0,26	5,01	4,74	0,00	50,93	0,40	7,28	0,04	0,05	0,01	0,23	0,22	0,00	2,36	0,02	6,91	0,0020	1097
18:30	1,43	0,26	5,20	15,42	0,00	56,13	0,38	7,31	0,28	0,07	0,01	0,24	0,71	0,00	2,60	0,02	6,94	0,0127	1113
19:00	1,45	0,27	6,16	31,03	0,00	51,96	0,40	7,46	1,19	0,07	0,01	0,28	1,43	0,00	2,40	0,02	6,95	0,0549	1106
19:30	0,75	0,26	4,14	11,70	0,00	54,42	0,34	7,37	0,05	0,03	0,01	0,19	0,53	0,00	2,49	0,02	6,84	0,0021	1105
20:00	1,14	0,26	5,63	13,90	0,00	52,19	0,40	7,37	0,07	0,05	0,01	0,26	0,64	0,00	2,40	0,02	6,90	0,0033	1111
20:30	1,27	0,27	6,12	13,21	0,00	50,97	0,37	7,39	0,08	0,06	0,01	0,28	0,61	0,00	2,35	0,02	6,88	0,0039	1106
21:00	0,71	0,26	5,87	8,80	0,00	56,46	0,37	7,37	0,05	0,03	0,01	0,27	0,40	0,00	2,59	0,02	6,88	0,0021	1101
21:30	1,66	0,26	5,66	10,74	0,00	51,25	0,37	7,50	0,15	0,08	0,01	0,27	0,51	0,00	2,41	0,02	7,09	0,0070	1109
22:00	1,85	0,27	5,40	8,02	0,00	55,25	0,37	7,31	0,17	0,09	0,01	0,25	0,37	0,00	2,57	0,02	6,97	0,0079	1111
22:30	1,47	0,27	5,14	9,64	0,00	54,86	0,38	7,34	0,08	0,07	0,01	0,24	0,45	0,00	2,58	0,02	7,05	0,0037	1106
23:00	1,32	0,26	5,59	9,77	0,00	53,46	0,37	7,37	0,08	0,06	0,01	0,26	0,46	0,00	2,53	0,02	7,10	0,0036	1096
23:30	2,01	0,27	5,65	9,01	0,00	54,60	0,36	7,30	0,07	0,09	0,01	0,26	0,42	0,00	2,55	0,02	7,04	0,0034	1106
00:00	1,86	0,26	5,99	8,59	0,00	51,69	0,36	7,35	0,06	0,09	0,01	0,29	0,41	0,00	2,49	0,02	7,20	0,0029	1107
Min	0,71	0,24	3,75	1,02	0,00	50,93	0,33	2,44	0,04	0,03	0,01	0,17	0,05	0,00	2,08	0,01	2,39	0,0017	1065
Max	19,06	0,29	7,45	31,03	0,00	69,08	0,72	18,32	1,19	0,78	0,01	0,35	1,43	0,00	2,98	0,03	17,06	0,0549	1113
Commentaires	3,08	0,27	5,39	9,44	0,00	56,72	0,44	5,98	0,10	6,65	0,58	11,80	20,50	0,00	123,71	0,95	277,29	0,2246	1099
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				17:00			00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,92					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.