

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	3.88	0.24	5.32	12.59	0.00	62.59	0.25	3.99	0.15	0.18	0.01	0.25	0.58	0.00	2.89	0.01	3.91	0.0071	1125
01:00	3.02	0.23	4.89	10.12	0.00	60.18	0.21	3.12	0.07	0.14	0.01	0.23	0.47	0.00	2.80	0.01	3.07	0.0030	1119
01:30	3.49	0.24	5.61	16.45	0.00	62.64	0.28	3.61	0.29	0.16	0.01	0.26	0.77	0.00	2.92	0.01	3.55	0.0135	1129
02:00	4.13	0.25	5.15	12.64	0.00	60.56	0.28	4.28	0.15	0.19	0.01	0.24	0.59	0.00	2.83	0.01	4.20	0.0068	1112
02:30	2.63	0.24	5.35	15.01	0.00	60.56	0.31	2.71	0.22	0.12	0.01	0.25	0.70	0.00	2.81	0.01	2.66	0.0104	1120
03:00	2.26	0.25	5.60	13.80	0.00	61.00	0.26	2.37	0.23	0.11	0.01	0.26	0.64	0.00	2.83	0.01	2.29	0.0106	1103
03:30	2.67	0.28	5.70	16.46	0.00	61.24	0.24	2.81	0.31	0.12	0.01	0.27	0.77	0.00	2.85	0.01	2.71	0.0143	1115
04:00	2.05	0.25	4.57	12.45	0.00	63.46	0.24	2.13	0.23	0.09	0.01	0.21	0.57	0.00	2.91	0.01	2.05	0.0104	1106
04:30	2.30	0.26	5.22	14.49	0.00	61.69	0.26	2.38	0.32	0.11	0.01	0.24	0.67	0.00	2.85	0.01	2.32	0.0147	1124
05:00	2.95	0.26	5.26	13.65	0.00	62.31	0.21	3.05	0.24	0.14	0.01	0.24	0.64	0.00	2.90	0.01	2.99	0.0114	1124
05:30	3.30	0.24	5.16	14.59	0.00	61.95	0.24	3.43	0.24	0.15	0.01	0.24	0.68	0.00	2.90	0.01	3.36	0.0113	1116
06:00	3.76	0.25	5.20	14.44	0.00	61.79	0.23	3.86	0.09	0.17	0.01	0.24	0.67	0.00	2.85	0.01	3.79	0.0041	1111
06:30	4.18	0.26	5.31	18.61	0.00	61.52	0.23	4.57	0.27	0.19	0.01	0.25	0.86	0.00	2.85	0.01	4.48	0.0126	1109
07:00	2.88	0.28	5.38	11.51	0.00	53.98	0.30	7.20	0.12	0.14	0.01	0.25	0.54	0.00	2.54	0.01	7.06	0.0058	1112
07:30	3.36	0.30	4.69	6.71	0.00	44.07	0.29	6.87	0.00	0.15	0.01	0.21	0.30	0.00	2.00	0.01	6.74	0.0001	1099
08:00	2.40	0.30	6.96	14.92	0.00	56.11	0.35	7.10	0.25	0.11	0.01	0.32	0.70	0.00	2.62	0.02	6.97	0.0118	1108
08:30	3.95	0.29	5.20	6.69	0.00	57.01	0.32	7.14	0.06	0.18	0.01	0.24	0.31	0.00	2.65	0.01	7.01	0.0029	1104
09:00	3.46	0.29	4.81	9.34	0.00	53.49	0.37	7.06	0.10	0.16	0.01	0.22	0.43	0.00	2.48	0.02	6.93	0.0047	1128
09:30	3.41	0.30	6.61	11.74	0.00	51.20	0.32	6.96	0.18	0.16	0.01	0.30	0.54	0.00	2.35	0.01	6.83	0.0042	1103
10:00	1.97	0.29	4.94	8.87	0.00	53.50	0.36	7.02	0.19	0.09	0.01	0.23	0.41	0.00	2.46	0.02	6.89	0.0088	1120
10:30	3.33	0.28	5.46	11.09	0.00	54.01	0.33	7.26	0.40	0.16	0.01	0.26	0.52	0.00	2.54	0.02	7.13	0.0187	1123
11:00	3.82	0.28	6.06	11.14	0.00	54.70	0.34	7.22	0.44	0.18	0.01	0.28	0.52	0.00	2.57	0.02	7.09	0.0205	1126
11:30	2.51	0.28	5.62	7.47	0.00	52.70	0.35	7.07	0.22	0.12	0.01	0.26	0.34	0.00	2.43	0.02	6.94	0.0100	1123
12:00	2.69	0.28	5.34	5.69	0.00	52.71	0.32	6.94	0.05	0.12	0.01	0.24	0.26	0.00	2.40	0.01	6.81	0.0021	1113
12:30	2.65	0.28	4.95	7.18	0.00	51.60	0.34	7.02	0.07	0.12	0.01	0.23	0.33	0.00	2.37	0.02	6.89	0.0033	1112
13:00	4.00	0.27	5.64	8.03	0.00	52.43	0.30	7.12	0.11	0.18	0.01	0.26	0.37	0.00	2.42	0.01	6.94	0.0049	1103
13:30	1.35	0.27	5.93	7.55	0.00	52.00	0.31	7.05	0.11	0.06	0.01	0.27	0.34	0.00	2.36	0.01	6.77	0.0051	1112
14:00	1.89	0.27	5.33	4.77	0.00	50.91	0.35	6.93	0.02	0.09	0.01	0.24	0.22	0.00	2.30	0.02	6.74	0.0010	1123
14:30	3.91	0.28	5.43	10.26	0.00	51.39	0.31	7.16	0.23	0.18	0.01	0.25	0.48	0.00	2.39	0.01	7.03	0.0106	1114
15:00	3.80	0.28	5.76	8.89	0.00	46.71	0.28	7.10	0.22	0.18	0.01	0.27	0.41	0.00	2.16	0.01	6.97	0.0102	1111
15:30	2.77	0.28	5.16	8.28	0.00	47.96	0.29	7.04	0.14	0.13	0.01	0.24	0.38	0.00	2.21	0.01	6.91	0.0065	1116
16:00	2.23	0.28	5.69	8.38	0.00	47.95	0.27	7.12	0.07	0.10	0.01	0.27	0.39	0.00	2.24	0.01	6.99	0.0031	1106
16:30	1.86	0.27	5.17	5.79	0.00	49.44	0.27	7.13	0.04	0.09	0.01	0.24	0.27	0.00	2.31	0.01	7.00	0.0021	1118
17:00	2.65	0.26	5.74	9.40	0.00	53.62	0.38	5.48	0.16	0.12	0.01	0.27	0.44	0.00	2.49	0.02	5.36	0.0073	1111
17:30	2.80	0.23	4.92	7.57	0.00	59.14	0.52	2.92	0.08	0.13	0.01	0.22	0.35	0.00	2.70	0.02	2.78	0.0035	1110
18:00	3.02	0.23	5.28	9.95	0.00	63.84	0.54	3.13	0.09	0.14	0.01	0.24	0.45	0.00	2.90	0.02	2.99	0.0043	1115
18:30	2.85	0.24	6.23	10.10	0.00	61.95	0.53	3.25	0.15	0.13	0.01	0.28	0.46	0.00	2.83	0.02	3.12	0.0068	1111
19:00	2.17	0.28	6.14	8.10	0.00	53.76	0.13	7.25	0.11	0.10	0.01	0.29	0.38	0.00	2.53	0.01	6.98	0.0054	1118
19:30	1.41	0.27	6.09	8.67	0.00	52.85	0.17	7.26	0.13	0.07	0.01	0.29	0.41	0.00	2.50	0.01	7.04	0.0060	1108
20:00	1.16	0.27	5.55	12.29	0.00	53.11	0.18	7.29	0.16	0.05	0.01	0.26	0.57	0.00	2.47	0.01	6.90	0.0073	1116
20:30	1.60	0.27	5.38	16.29	0.00	54.85	0.13	7.34	0.36	0.08	0.01	0.25	0.77	0.00	2.59	0.01	7.03	0.0172	1121
21:00	1.28	0.28	5.94	19.42	0.00	52.51	0.15	7.16	0.61	0.06	0.01	0.28	0.91	0.00	2.45	0.01	6.92	0.0287	1111
21:30	2.21	0.26	4.59	9.59	0.00	55.77	0.13	7.17	0.08	0.10	0.01	0.22	0.46	0.00	2.65	0.01	7.02	0.0037	1118
22:00	3.64	0.24	4.89	15.13	0.00	59.80	0.43	4.91	0.23	0.17	0.01	0.23	0.70	0.00	2.76	0.02	4.81	0.0108	1117
22:30	5.04	0.23	5.09	10.22	0.00	62.32	0.46	5.19	0.17	0.23	0.01	0.24	0.47	0.00	2.89	0.02	5.09	0.0080	1128
23:00	4.04	0.23	6.90	9.27	0.00	60.44	0.50	4.11	0.21	0.18	0.01	0.32	0.42	0.00	2.77	0.02	4.03	0.0097	1111
23:30	3.79	0.22	5.19	4.53	0.00	61.20	0.54	3.91	0.03	0.18	0.01	0.24	0.21	0.00	2.84	0.02	3.84	0.0013	1123
00:00	4.38	0.23	3.81	7.49	0.00	61.75	0.47	4.50	0.05	0.20	0.01	0.18	0.35	0.00	2.85	0.02	4.42	0.0023	1115
Min	1,16	0,22	3,81	4,53	0,00	44,07	0,13	2,13	0,00	0,05	0,01	0,18	0,21	0,00	2,00	0,01	2,05	0,0001	1099
Max	5,04	0,30	6,96	19,42	0,00	63,84	0,54	7,34	0,61	0,23	0,01	0,32	0,91	0,00	2,92	0,02	7,13	0,0287	1129
Flux moyen (kg/h)	2,94	0,26	5,42	10,78	0,00	56,30	0,31	5,51	0,18	6,53	0,58	12,06	24,01	0,00	125,19	0,69	258,38	0,3931	1115
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Globale
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				17:00			00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel			100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel			99,92						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.