

Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400													
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	3,83	0,24	7,82	33,36	0,00	60,01	0,51	3,94	1,48	0,18	0,01	0,36	1,55	0,00	2,78	0,02	3,87	0,0685	1098
01:00	3,45	0,24	5,22	31,52	0,00	60,26	0,51	3,56	1,44	0,16	0,01	0,24	1,45	0,00	2,77	0,02	3,46	0,0662	1103
01:30	3,33	0,23	4,41	23,71	0,00	62,28	0,50	3,47	0,94	0,15	0,01	0,20	1,10	0,00	2,88	0,02	3,36	0,0433	1105
02:00	2,39	0,23	5,18	24,12	0,00	61,94	0,48	2,48	0,76	0,11	0,01	0,23	1,09	0,00	2,80	0,02	2,35	0,0342	1117
02:30	3,36	0,24	6,11	22,05	0,00	60,70	0,44	3,50	0,62	0,15	0,01	0,28	0,99	0,00	2,74	0,02	3,30	0,0281	1113
03:00	5,18	0,23	4,72	18,02	0,00	61,97	0,49	5,51	0,35	0,24	0,01	0,22	0,84	0,00	2,88	0,02	5,26	0,0165	1117
03:30	2,98	0,23	4,98	13,39	0,00	63,97	0,47	3,07	0,09	0,14	0,01	0,23	0,61	0,00	2,91	0,02	2,96	0,0042	1117
04:00	3,12	0,22	6,02	11,51	0,00	57,70	0,40	3,28	0,11	0,15	0,01	0,28	0,54	0,00	2,70	0,02	3,19	0,0050	1119
04:30	5,98	0,23	5,24	12,15	0,00	65,03	0,47	6,30	0,32	0,28	0,01	0,25	0,57	0,00	3,07	0,02	6,15	0,0153	1110
05:00	2,71	0,23	4,01	9,70	0,00	62,38	0,47	2,79	0,05	0,12	0,01	0,18	0,45	0,00	2,87	0,02	2,72	0,0024	1115
05:30	3,58	0,23	5,77	11,86	0,00	62,37	0,52	3,69	0,15	0,17	0,01	0,27	0,55	0,00	2,88	0,02	3,61	0,0067	1119
06:00	3,84	0,22	5,02	9,42	0,00	60,72	0,57	3,93	0,08	0,18	0,01	0,23	0,43	0,00	2,80	0,03	3,86	0,0038	1121
06:30	6,72	0,24	5,67	17,23	0,00	62,42	0,45	7,17	0,60	0,31	0,01	0,26	0,81	0,00	2,92	0,02	7,03	0,0340	1117
07:00	1,99	0,28	5,47	7,15	0,00	53,38	0,26	7,04	0,14	0,09	0,01	0,25	0,33	0,00	2,46	0,01	6,89	0,0065	1106
07:30	2,34	0,27	4,68	7,60	0,00	52,34	0,29	7,09	0,08	0,11	0,01	0,22	0,36	0,00	2,45	0,01	6,95	0,0038	1116
08:00	1,94	0,28	6,14	11,44	0,00	53,72	0,27	7,05	3,27	0,09	0,01	0,29	0,53	0,00	2,51	0,01	6,91	0,1525	1111
08:30	1,92	0,28	6,03	11,29	0,00	53,13	0,29	7,07	2,14	0,09	0,01	0,28	0,52	0,00	2,46	0,01	6,92	0,0992	1101
09:00	1,96	0,29	5,08	12,42	0,00	49,65	0,27	7,35	0,23	0,09	0,01	0,23	0,56	0,00	2,24	0,01	6,89	0,0102	1099
09:30	3,08	0,29	7,76	16,99	0,00	55,00	0,32	7,62	0,55	0,14	0,01	0,36	0,79	0,00	2,56	0,01	7,07	0,0254	1118
10:00	1,96	0,28	4,60	1,46	0,00	53,70	0,27	7,17	0,01	0,09	0,01	0,20	0,06	0,00	2,37	0,01	6,66	0,0005	1113
10:30	3,02	0,29	3,37	1,19	0,00	52,83	0,29	6,95	0,00	0,13	0,01	0,15	0,05	0,00	2,34	0,01	6,55	0,0000	1110
11:00	3,74	0,30	5,24	4,39	0,00	51,92	0,28	6,90	0,00	0,17	0,01	0,24	0,20	0,00	2,35	0,01	6,73	0,0001	1093
11:30	2,74	0,30	6,89	3,57	0,00	53,51	0,27	6,96	0,01	0,12	0,01	0,31	0,16	0,00	2,43	0,01	6,76	0,0006	1088
12:00	2,90	0,28	6,17	3,85	0,00	55,78	0,30	7,20	0,01	0,13	0,01	0,29	0,18	0,00	2,58	0,01	6,97	0,0005	1109
12:30	3,17	0,27	4,47	2,25	0,00	53,33	0,31	7,14	0,01	0,15	0,01	0,21	0,10	0,00	2,48	0,01	6,99	0,0003	1131
13:00	4,51	0,28	4,54	3,12	0,00	53,34	0,31	6,79	0,02	0,20	0,01	0,20	0,14	0,00	2,38	0,01	6,65	0,0007	1118
13:30	3,52	0,28	4,91	4,49	0,00	52,72	0,31	6,86	0,04	0,16	0,01	0,22	0,20	0,00	2,38	0,01	6,70	0,0018	1120
14:00	2,83	0,31	5,12	1,48	0,00	52,75	0,34	6,28	0,03	0,12	0,01	0,22	0,06	0,00	2,23	0,01	6,15	0,0011	1106
14:30	6,10	0,32	7,14	9,85	0,00	47,83	0,29	6,68	0,20	0,26	0,01	0,31	0,42	0,00	2,05	0,01	6,41	0,0087	1107
15:00	3,13	0,30	7,75	9,70	0,00	53,81	0,29	7,00	0,37	0,14	0,01	0,34	0,43	0,00	2,37	0,01	6,64	0,0163	1080
15:30	2,91	0,25	4,22	0,57	0,00	57,04	0,31	7,28	0,07	0,14	0,01	0,20	0,03	0,00	2,65	0,01	7,01	0,0030	1119
16:00	4,41	0,26	3,75	3,28	0,00	56,90	0,33	7,19	0,02	0,21	0,01	0,17	0,15	0,00	2,66	0,02	7,04	0,0007	1122
16:30	3,32	0,26	7,19	8,15	0,00	49,40	0,35	7,37	0,07	0,16	0,01	0,34	0,39	0,00	2,34	0,02	7,21	0,0032	1110
17:00	4,35	0,23	6,46	9,04	0,00	57,39	0,31	6,54	0,21	0,20	0,01	0,30	0,42	0,00	2,67	0,01	6,37	0,0100	1106
17:30	8,43	0,21	3,07	2,32	0,00	62,43	0,35	8,64	0,00	0,39	0,01	0,14	0,11	0,00	2,88	0,02	8,48	0,0002	1125
18:00	9,92	0,20	3,07	5,82	0,00	59,13	0,36	10,26	0,01	0,46	0,01	0,14	0,27	0,00	2,75	0,02	10,07	0,0004	1139
18:30	7,45	0,21	2,90	3,66	0,00	58,36	0,38	7,69	0,00	0,34	0,01	0,13	0,17	0,00	2,63	0,02	7,54	0,0000	1138
19:00	3,30	0,26	3,43	2,13	0,00	53,20	0,38	7,02	0,00	0,15	0,01	0,16	0,10	0,00	2,48	0,02	6,89	0,0000	1131
19:30	1,56	0,25	3,77	2,53	0,00	53,68	0,35	6,97	0,00	0,07	0,01	0,17	0,12	0,00	2,48	0,02	6,80	0,0001	1099
20:00	1,63	0,24	4,01	2,51	0,00	53,65	0,35	7,08	0,01	0,08	0,01	0,19	0,12	0,00	2,50	0,02	6,93	0,0007	1129
20:30	3,01	0,25	5,13	5,15	0,00	53,44	0,38	7,13	0,03	0,14	0,01	0,24	0,24	0,00	2,51	0,02	6,99	0,0016	1115
21:00	1,67	0,25	6,05	5,17	0,00	51,42	0,37	7,09	0,06	0,08	0,01	0,28	0,24	0,00	2,41	0,02	6,92	0,0029	1096
21:30	2,20	0,25	5,31	3,83	0,00	55,72	0,37	7,14	0,05	0,10	0,01	0,25	0,18	0,00	2,60	0,02	6,96	0,0026	1130
22:00	2,41	0,25	5,21	3,60	0,00	53,37	0,40	7,09	0,01	0,11	0,01	0,24	0,17	0,00	2,49	0,02	6,96	0,0007	1129
22:30	11,46	0,25	6,58	13,83	0,00	49,93	0,35	6,42	0,38	0,55	0,01	0,32	0,67	0,00	2,40	0,02	6,29	0,0185	1107
23:00	4,53	0,22	4,20	6,11	0,00	66,69	0,34	4,59	0,05	0,21	0,01	0,19	0,28	0,00	3,03	0,02	4,49	0,0022	1119
23:30	4,43	0,21	6,80	13,74	0,00	54,35	0,27	4,66	0,35	0,21	0,01	0,32	0,64	0,00	2,53	0,01	4,49	0,0163	1093
00:00	5,06	0,21	5,36	9,85	0,00	64,90	0,28	5,41	0,11	0,23	0,01	0,25	0,45	0,00	2,99	0,01	5,05	0,0049	1119
Min	1,56	0,20	2,90	0,57	0,00	47,83	0,26	2,48	0,00	0,07	0,01	0,13	0,03	0,00	2,05	0,01	2,35	0,0000	1080
Max	11,46	0,32	7,82	33,36	0,00	66,69	0,57	10,26	3,27	0,55	0,01	0,36	1,55	0,00	3,07	0,03	10,07	0,1525	1139
Moyenne	3,82	0,25	5,25	9,41	0,00	56,49	0,36	6,20	0,32	8,44	0,56	11,58	20,81	0,00	124,62	0,80	288,48	0,7182	1113

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				17:00			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,92						
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.