

Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%								Flux massique								Process		
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400													
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	2,81	0,22	4,41	6,35	0,00	60,86	0,27	2,88	0,04	0,13	0,01	0,20	0,29	0,00	2,74	0,01	2,76	0,0019	1098
01:00	3,02	0,21	4,44	5,95	0,00	63,85	0,26	3,13	0,05	0,14	0,01	0,20	0,27	0,00	2,91	0,01	3,00	0,0023	1106
01:30	3,04	0,21	5,88	8,09	0,00	60,25	0,30	3,17	0,18	0,14	0,01	0,27	0,38	0,00	2,81	0,01	3,09	0,0083	1113
02:00	2,70	0,21	5,50	8,44	0,00	61,80	0,29	2,79	0,10	0,13	0,01	0,26	0,39	0,00	2,87	0,01	2,73	0,0047	1097
02:30	2,98	0,23	5,84	8,70	0,00	60,80	0,25	3,07	0,18	0,14	0,01	0,27	0,40	0,00	2,77	0,01	2,96	0,0082	1088
03:00	3,64	0,21	4,69	7,13	0,00	62,48	0,32	3,83	0,08	0,17	0,01	0,22	0,33	0,00	2,93	0,01	3,72	0,0036	1110
03:30	3,30	0,22	4,91	8,16	0,00	62,86	0,28	3,38	0,08	0,15	0,01	0,23	0,37	0,00	2,89	0,01	3,31	0,0038	1093
04:00	3,17	0,21	5,92	9,63	0,00	61,21	0,28	3,30	0,07	0,15	0,01	0,28	0,45	0,00	2,86	0,01	3,23	0,0033	1109
04:30	3,61	0,21	5,50	9,81	0,00	61,34	0,25	3,82	0,18	0,17	0,01	0,26	0,47	0,00	2,92	0,01	3,75	0,0085	1101
05:00	3,12	0,21	4,95	8,29	0,00	64,75	0,26	3,24	0,09	0,15	0,01	0,23	0,39	0,00	3,02	0,01	3,18	0,0044	1098
05:30	3,23	0,21	5,36	9,73	0,00	59,63	0,25	3,36	0,14	0,15	0,01	0,25	0,46	0,00	2,79	0,01	3,30	0,0064	1100
06:00	3,53	0,20	4,06	3,85	0,00	61,91	0,30	3,63	0,01	0,16	0,01	0,19	0,18	0,00	2,86	0,01	3,56	0,0006	1112
06:30	4,39	0,20	4,69	7,46	0,00	62,26	0,28	4,90	0,04	0,21	0,01	0,22	0,35	0,00	2,93	0,01	4,77	0,0018	1114
07:00	2,10	0,25	6,60	5,94	0,00	55,21	0,16	7,32	0,06	0,10	0,01	0,31	0,28	0,00	2,61	0,01	7,16	0,0029	1132
07:30	2,89	0,25	5,13	3,17	0,00	52,54	0,17	7,28	0,03	0,14	0,01	0,24	0,15	0,00	2,49	0,01	7,14	0,0016	1115
08:00	3,74	0,25	7,56	7,05	0,00	53,60	0,20	7,36	0,18	0,18	0,01	0,36	0,34	0,00	2,56	0,01	7,23	0,0084	1123
08:30	2,33	0,25	5,20	3,67	0,00	51,52	0,16	7,32	0,07	0,11	0,01	0,25	0,17	0,00	2,45	0,01	7,18	0,0032	1103
09:00	2,16	0,25	5,21	5,48	0,00	53,74	0,18	7,43	0,19	0,10	0,01	0,25	0,26	0,00	2,56	0,01	7,22	0,0091	1121
09:30	2,97	0,24	4,40	4,47	0,00	55,16	0,22	7,47	0,11	0,14	0,01	0,21	0,22	0,00	2,67	0,01	7,31	0,0052	1134
10:00	3,70	0,26	6,25	6,51	0,00	53,40	0,22	7,21	0,03	0,17	0,01	0,29	0,30	0,00	2,49	0,01	7,07	0,0016	1126
10:30	3,66	0,26	5,20	3,80	0,00	51,43	0,17	7,07	0,00	0,17	0,01	0,24	0,18	0,00	2,38	0,01	6,92	0,0002	1120
11:00	3,57	0,27	5,34	3,99	0,00	52,84	0,21	7,03	20,44	0,16	0,01	0,24	0,18	0,00	2,40	0,01	6,82	0,9305	1113
11:30	2,75	0,26	6,50	5,26	0,00	50,48	0,22	7,08	53,53	0,13	0,01	0,30	0,24	0,00	2,30	0,01	6,77	2,4377	1110
12:00	1,91	0,25	5,79	1,44	0,00	52,67	0,21	7,20	64,51	0,08	0,01	0,26	0,06	0,00	2,33	0,01	6,59	2,8578	1112
12:30	1,70	0,26	4,90	2,51	0,00	53,12	0,17	7,14	65,08	0,07	0,01	0,21	0,11	0,00	2,27	0,01	6,36	2,7868	1109
13:00	4,71	0,24	5,42	6,22	0,00	55,43	0,25	5,46	54,89	0,20	0,01	0,24	0,27	0,00	2,41	0,01	4,78	2,3883	1132
13:30	2,51	0,21	5,09	5,08	0,00	66,08	0,28	2,68	29,76	0,11	0,01	0,22	0,22	0,00	2,87	0,01	2,38	1,2929	1144
14:00	2,68	0,22	5,18	6,15	0,00	66,30	0,32	2,78	28,27	0,12	0,01	0,24	0,28	0,00	3,06	0,01	2,70	1,3037	1148
14:30	3,25	0,22	6,63	8,92	0,00	57,69	0,32	3,49	13,70	0,16	0,01	0,32	0,43	0,00	2,76	0,02	3,40	0,6563	1117
15:00	4,29	0,22	5,16	9,12	0,00	55,14	0,30	4,62	9,23	0,20	0,01	0,24	0,43	0,00	2,58	0,01	4,37	0,4312	1097
15:30	2,94	0,21	4,98	7,65	0,00	62,68	0,31	3,19	4,62	0,14	0,01	0,23	0,35	0,00	2,89	0,01	2,96	0,2128	1125
16:00	16,14	0,23	6,63	16,18	0,00	54,00	0,30	18,13	4,44	0,76	0,01	0,31	0,76	0,00	2,55	0,01	16,54	0,2099	1130
16:30	30,14	0,23	5,24	9,82	0,00	51,13	0,28	33,71	1,52	1,36	0,01	0,24	0,44	0,00	2,30	0,01	29,56	0,0687	1113
17:00	2,00	0,22	4,65	6,57	0,00	65,28	0,25	2,20	0,73	0,09	0,01	0,20	0,29	0,00	2,87	0,01	1,92	0,0323	1141
17:30	7,04	0,24	5,09	8,88	0,00	59,68	0,30	7,72	1,48	0,32	0,01	0,23	0,40	0,00	2,71	0,01	6,97	0,0672	1152
18:00	2,23	0,22	5,02	7,06	0,00	63,76	0,28	2,41	2,26	0,10	0,01	0,24	0,33	0,00	3,00	0,01	2,29	0,1065	1145
18:30	2,69	0,22	5,14	8,75	0,00	60,44	0,30	3,19	2,76	0,13	0,01	0,25	0,42	0,00	2,89	0,01	3,12	0,1323	1121
19:00	3,41	0,26	6,08	7,94	0,00	55,26	0,30	7,34	2,39	0,17	0,01	0,29	0,38	0,00	2,67	0,01	7,20	0,1157	1130
19:30	2,78	0,26	5,46	6,05	0,00	54,03	0,31	7,24	1,80	0,13	0,01	0,26	0,29	0,00	2,57	0,01	7,10	0,0855	1117
20:00	2,14	0,27	5,02	6,93	0,00	52,87	0,32	7,13	1,52	0,10	0,01	0,24	0,33	0,00	2,48	0,01	7,00	0,0714	1114
20:30	4,72	0,28	5,78	9,10	0,00	46,78	0,29	7,18	1,58	0,22	0,01	0,27	0,43	0,00	2,19	0,01	6,93	0,0739	1088
21:00	5,93	0,26	5,89	10,34	0,00	55,36	0,31	7,39	1,28	0,27	0,01	0,27	0,47	0,00	2,51	0,01	6,76	0,0580	1109
21:30	0,93	0,25	5,53	7,80	0,00	55,74	0,31	7,43	0,99	0,04	0,01	0,25	0,35	0,00	2,52	0,01	6,79	0,0448	1134
22:00	1,12	0,25	5,20	9,27	0,00	53,33	0,30	6,39	1,18	0,05	0,01	0,24	0,42	0,00	2,43	0,01	5,96	0,0539	1134
22:30	3,13	0,23	5,34	13,85	0,00	59,66	0,26	3,39	1,39	0,14	0,01	0,24	0,63	0,00	2,72	0,01	3,12	0,0636	1114
23:00	2,22	0,23	5,61	11,03	0,00	63,53	0,32	2,39	1,04	0,10	0,01	0,25	0,49	0,00	2,83	0,01	2,16	0,0463	1115
23:30	1,94	0,23	5,22	11,82	0,00	58,64	0,30	2,10	0,93	0,09	0,01	0,23	0,52	0,00	2,60	0,01	1,87	0,0412	1122
00:00	2,75	0,23	5,13	10,20	0,00	61,15	0,35	3,02	0,68	0,12	0,01	0,23	0,46	0,00	2,74	0,02	2,69	0,0304	1127
Min	0,93	0,20	4,06	1,44	0,00	46,78	0,16	2,10	0,00	0,04	0,01	0,19	0,06	0,00	2,19	0,01	1,87	0,0002	1088
Max	30,14	0,28	7,56	16,18	0,00	66,30	0,35	33,71	65,08	1,36	0,01	0,36	0,76	0,00	3,06	0,02	29,56	2,8578	1152
	3,91	0,23	5,39	7,49	0,00	57,78	0,26	5,28	1,40	8,66	0,52	11,95	16,61	0,00	127,97	0,59	265,73	16,6896	1117

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				17:00			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,92						
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.