

Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	Foyer °C
VLE 30 min	20	60	200	30	400														
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	1.72	0.22	4.28	6.26	0.00	61.82	0.31	1.88	0.56	0.08	0.01	0.19	0.27	0.00	2.69	0.01	1.64	0.0244	1130
01:00	4.48	0.22	6.06	10.05	0.00	62.73	0.29	4.91	0.68	0.20	0.01	0.27	0.46	0.00	2.84	0.01	4.42	0.0310	1128
01:30	2.53	0.23	5.26	6.57	0.00	63.26	0.35	2.67	0.32	0.12	0.01	0.25	0.31	0.00	2.97	0.02	2.59	0.0151	1105
02:00	2.65	0.22	5.16	6.88	0.00	61.27	0.30	2.83	0.22	0.12	0.01	0.24	0.32	0.00	2.88	0.01	2.72	0.0102	1112
02:30	2.15	0.23	5.32	6.92	0.00	60.76	0.31	2.29	0.32	0.10	0.01	0.24	0.31	0.00	2.76	0.01	2.14	0.0148	1112
03:00	2.85	0.22	5.28	6.96	0.00	62.10	0.32	3.08	0.28	0.13	0.01	0.24	0.32	0.00	2.88	0.01	2.88	0.0131	1113
03:30	2.82	0.23	5.43	8.58	0.00	60.90	0.29	3.01	0.37	0.13	0.01	0.25	0.40	0.00	2.86	0.01	2.89	0.0172	1107
04:00	3.72	0.24	5.82	11.54	0.00	64.04	0.30	3.97	0.49	0.18	0.01	0.28	0.55	0.00	3.04	0.01	3.86	0.0232	1104
04:30	3.04	0.24	4.06	6.83	0.00	62.36	0.28	3.22	0.54	0.14	0.01	0.19	0.32	0.00	2.95	0.01	3.13	0.0255	1118
05:00	3.78	0.23	5.39	10.60	0.00	62.16	0.31	4.01	0.79	0.18	0.01	0.26	0.51	0.00	2.97	0.01	3.93	0.0377	1129
05:30	4.50	0.22	5.23	7.23	0.00	63.40	0.39	4.75	0.59	0.21	0.01	0.25	0.34	0.00	3.01	0.02	4.66	0.0279	1136
06:00	3.24	0.24	5.52	7.83	0.00	59.04	0.39	3.35	0.30	0.15	0.01	0.26	0.36	0.00	2.75	0.02	3.29	0.0137	1116
06:30	3.97	0.23	5.92	9.91	0.00	59.92	0.28	4.41	0.42	0.19	0.01	0.28	0.48	0.00	2.88	0.01	4.33	0.0201	1111
07:00	3.00	0.25	5.55	5.16	0.00	56.53	0.27	7.44	0.27	0.15	0.01	0.27	0.25	0.00	2.75	0.01	7.30	0.0129	1119
07:30	1.45	0.26	5.01	8.43	0.00	52.66	0.25	7.31	0.30	0.07	0.01	0.24	0.40	0.00	2.52	0.01	7.16	0.0145	1118
08:00	1.32	0.26	5.33	7.96	0.00	54.08	0.25	7.33	0.26	0.06	0.01	0.26	0.38	0.00	2.60	0.01	7.19	0.0127	1125
08:30	2.82	0.25	5.31	5.73	0.00	56.22	0.36	5.88	0.29	0.13	0.01	0.25	0.27	0.00	2.65	0.02	5.77	0.0137	1114
09:00	4.19	0.24	5.75	8.31	0.00	57.90	0.46	4.44	0.49	0.20	0.01	0.27	0.40	0.00	2.75	0.02	4.35	0.0233	1107
09:30	5.02	0.23	5.34	8.92	0.00	63.63	0.53	5.38	0.51	0.24	0.01	0.26	0.43	0.00	3.07	0.03	5.28	0.0246	1125
10:00	5.32	0.23	4.98	9.48	0.00	62.12	0.55	5.57	0.25	0.25	0.01	0.23	0.45	0.00	2.93	0.03	5.47	0.0117	1113
10:30	8.61	0.24	4.46	11.91	0.00	60.67	0.59	8.74	0.54	0.39	0.01	0.20	0.54	0.00	2.77	0.03	8.58	0.0248	1139
11:00	7.56	0.24	5.33	14.24	0.00	63.16	0.59	7.70	0.62	0.35	0.01	0.24	0.65	0.00	2.89	0.03	7.56	0.0283	1127
11:30	7.36	0.24	5.89	12.32	0.00	62.29	0.51	7.53	0.51	0.34	0.01	0.27	0.57	0.00	2.87	0.02	7.40	0.0233	1105
12:00	6.29	0.25	4.45	10.10	0.00	61.77	0.51	6.34	0.45	0.29	0.01	0.20	0.46	0.00	2.80	0.02	6.22	0.0203	1088
12:30	5.61	0.24	6.37	11.76	0.00	60.24	0.57	5.77	0.67	0.26	0.01	0.29	0.54	0.00	2.78	0.03	5.66	0.0308	1085
13:00	5.86	0.24	5.83	7.84	0.00	61.90	0.52	6.11	0.56	0.27	0.01	0.27	0.37	0.00	2.90	0.02	5.99	0.0261	1099
13:30	6.65	0.23	6.01	13.25	0.00	59.79	0.48	6.98	0.80	0.31	0.01	0.28	0.61	0.00	2.78	0.02	6.73	0.0371	1098
14:00	5.22	0.23	3.86	3.52	0.00	64.89	0.57	5.28	0.18	0.24	0.01	0.18	0.16	0.00	2.95	0.03	5.17	0.0083	1131
14:30	8.10	0.24	3.77	8.21	0.00	61.61	0.52	8.51	0.31	0.38	0.01	0.18	0.39	0.00	2.91	0.02	8.35	0.0144	1127
15:00	7.07	0.23	8.97	11.77	0.00	60.97	0.53	7.36	0.51	0.33	0.01	0.42	0.55	0.00	2.86	0.03	7.23	0.0237	1118
15:30	5.60	0.23	4.31	2.73	0.00	62.31	0.54	5.81	0.04	0.26	0.01	0.20	0.13	0.00	2.91	0.03	5.70	0.0021	1101
16:00	5.22	0.24	3.46	6.30	0.00	62.39	0.48	5.46	0.05	0.24	0.01	0.16	0.29	0.00	2.91	0.02	5.31	0.0024	1097
16:30	3.38	0.22	3.34	6.40	0.00	57.15	0.49	3.58	0.07	0.15	0.01	0.15	0.29	0.00	2.60	0.02	3.35	0.0031	1110
17:00	14.76	0.24	5.45	9.79	0.00	61.64	0.48	15.87	0.25	0.66	0.01	0.25	0.44	0.00	2.77	0.02	14.34	0.0114	1134
17:30	4.40	0.22	4.62	9.71	0.00	60.14	0.47	4.81	0.17	0.20	0.01	0.21	0.45	0.00	2.77	0.02	4.43	0.0078	1135
18:00	4.79	0.21	4.80	9.46	0.00	61.91	0.53	5.17	0.10	0.22	0.01	0.22	0.43	0.00	2.83	0.02	4.78	0.0045	1130
18:30	3.43	0.23	5.88	13.10	0.00	59.58	0.51	3.96	0.31	0.16	0.01	0.27	0.60	0.00	2.74	0.02	3.72	0.0142	1129
19:00	6.30	0.26	4.99	5.49	0.00	52.73	0.13	7.55	0.10	0.29	0.01	0.23	0.26	0.00	2.46	0.01	7.03	0.0048	1125
19:30	2.38	0.25	4.14	2.32	0.00	57.13	0.15	7.37	0.00	0.11	0.01	0.19	0.11	0.00	2.68	0.01	7.05	0.0002	1137
20:00	5.14	0.26	10.59	11.58	0.00	47.90	0.14	7.52	0.26	0.25	0.01	0.51	0.56	0.00	2.30	0.01	7.22	0.0124	1132
20:30	3.32	0.27	5.24	0.19	0.00	57.83	0.13	7.39	0.01	0.16	0.01	0.25	0.01	0.00	2.77	0.01	7.20	0.0004	1106
21:00	3.22	0.25	3.77	1.77	0.00	53.23	0.13	7.43	0.01	0.15	0.01	0.18	0.08	0.00	2.56	0.01	7.23	0.0005	1127
21:30	11.57	0.25	5.33	6.77	0.00	51.54	0.17	7.45	0.11	0.55	0.01	0.25	0.32	0.00	2.45	0.01	7.12	0.0052	1107
22:00	3.22	0.25	5.85	4.49	0.00	51.13	0.15	7.36	0.07	0.15	0.01	0.27	0.20	0.00	2.32	0.01	6.82	0.0031	1112
22:30	2.62	0.24	5.84	4.62	0.00	57.07	0.18	7.60	0.04	0.12	0.01	0.27	0.21	0.00	2.63	0.01	6.95	0.0017	1129
23:00	2.19	0.23	5.46	3.41	0.00	54.66	0.18	7.56	0.02	0.10	0.01	0.25	0.16	0.00	2.55	0.01	7.05	0.0011	1152
23:30	3.86	0.25	5.50	4.03	0.00	53.39	0.18	7.43	0.04	0.18	0.01	0.26	0.19	0.00	2.53	0.01	7.21	0.0018	1129
00:00	4.38	0.25	5.45	8.11	0.00	52.34	0.19	7.65	0.07	0.22	0.01	0.27	0.40	0.00	2.58	0.01	7.49	0.0034	1135
Min	1.32	0.21	3.34	0.19	0.00	47.90	0.13	1.88	0.00	0.06	0.01	0.15	0.01	0.00	2.30	0.01	1.64	0.0002	1085
Max	14.76	0.27	10.59	14.24	0.00	64.89	0.59	15.87	0.80	0.66	0.01	0.51	0.65	0.00	3.07	0.03	14.34	0.0377	1152
Moyenne	4.64	0.24	5.31	7.82	0.00	59.13	0.36	5.94	0.31	10.39	0.53	11.93	17.53	0.00	132.64	0.81	273.87	0.7045	1118

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				17:00			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,92						
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.