

mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%										Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400													
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	6.03	0.26	5.95	6.99	0.00	54.84	0.18	7.48	0.33	0.29	0.01	0.29	0.34	0.00	2.66	0.01	7.34	0.0160	1119
01:00	3.97	0.26	5.04	2.57	0.00	54.47	0.21	7.35	0.16	0.19	0.01	0.24	0.12	0.00	2.60	0.01	7.21	0.0077	1113
01:30	3.71	0.25	4.63	3.41	0.00	53.47	0.22	7.41	0.11	0.18	0.01	0.22	0.16	0.00	2.58	0.01	7.27	0.0053	1130
02:00	4.88	0.25	5.25	3.87	0.00	53.07	0.23	7.34	0.08	0.23	0.01	0.25	0.18	0.00	2.54	0.01	7.21	0.0039	1143
02:30	4.44	0.26	5.47	2.19	0.00	53.42	0.22	7.31	0.06	0.21	0.01	0.26	0.10	0.00	2.55	0.01	7.17	0.0027	1131
03:00	4.54	0.27	6.95	4.31	0.00	53.74	0.23	7.21	0.07	0.22	0.01	0.33	0.20	0.00	2.55	0.01	7.07	0.0031	1116
03:30	3.85	0.26	8.10	4.25	0.00	53.11	0.22	7.25	0.09	0.18	0.01	0.38	0.20	0.00	2.52	0.01	7.12	0.0041	1103
04:00	3.92	0.26	4.89	0.21	0.00	53.53	0.26	7.18	0.03	0.19	0.01	0.23	0.01	0.00	2.52	0.01	7.05	0.0012	1117
04:30	4.15	0.26	3.81	2.31	0.00	51.81	0.26	7.29	0.02	0.20	0.01	0.18	0.11	0.00	2.46	0.01	7.16	0.0010	1130
05:00	3.50	0.25	6.00	6.37	0.00	55.74	0.28	5.76	0.04	0.17	0.01	0.28	0.30	0.00	2.64	0.01	5.65	0.0018	1112
05:30	4.27	0.22	4.23	3.92	0.00	63.72	0.32	4.51	0.03	0.20	0.01	0.20	0.19	0.00	3.01	0.01	4.40	0.0013	1125
06:00	4.85	0.22	4.82	5.34	0.00	61.44	0.38	5.10	0.05	0.23	0.01	0.23	0.25	0.00	2.90	0.02	5.00	0.0024	1147
06:30	4.96	0.23	6.81	7.44	0.00	60.93	0.33	5.42	0.20	0.23	0.01	0.32	0.35	0.00	2.87	0.02	5.32	0.0094	1122
07:00	3.20	0.25	6.23	2.36	0.00	52.30	0.34	7.25	0.08	0.15	0.01	0.30	0.11	0.00	2.49	0.02	7.11	0.0040	1103
07:30	2.93	0.25	4.99	0.48	0.00	54.63	0.36	7.29	0.04	0.14	0.01	0.23	0.02	0.00	2.56	0.02	7.03	0.0020	1118
08:00	2.86	0.25	4.84	0.66	0.00	53.24	0.34	7.29	0.01	0.14	0.01	0.23	0.03	0.00	2.52	0.02	7.06	0.0005	1125
08:30	3.10	0.24	6.49	3.45	0.00	52.19	0.33	7.39	0.01	0.15	0.01	0.31	0.17	0.00	2.53	0.02	7.24	0.0003	1121
09:00	2.63	0.25	5.16	1.09	0.00	56.30	0.30	7.27	0.00	0.12	0.01	0.25	0.05	0.00	2.68	0.01	7.09	0.0002	1124
09:30	2.12	0.25	5.23	6.09	0.00	49.69	0.31	7.35	0.04	0.10	0.01	0.25	0.29	0.00	2.36	0.01	7.09	0.0019	1103
10:00	1.96	0.25	6.58	5.57	0.00	56.93	0.33	7.35	0.04	0.09	0.01	0.31	0.26	0.00	2.68	0.02	7.06	0.0018	1128
10:30	4.24	0.26	7.67	14.01	0.00	50.97	0.34	7.22	0.44	0.20	0.01	0.36	0.66	0.00	2.42	0.02	7.09	0.0207	1109
11:00	2.67	0.25	3.85	2.39	0.00	51.41	0.36	7.24	0.02	0.13	0.01	0.18	0.11	0.00	2.44	0.02	7.07	0.0011	1095
11:30	2.13	0.25	3.87	3.84	0.00	54.15	0.33	7.20	0.01	0.10	0.01	0.18	0.18	0.00	2.56	0.02	7.02	0.0006	1098
12:00	1.61	0.27	9.11	8.26	0.00	50.90	0.32	7.13	0.06	0.07	0.01	0.40	0.37	0.00	2.25	0.01	6.69	0.0026	1062
12:30	2.12	0.25	6.73	6.77	0.00	56.12	0.30	7.48	0.11	0.10	0.01	0.31	0.31	0.00	2.58	0.01	6.98	0.0053	1094
13:00	4.97	0.22	5.42	12.41	0.00	60.10	0.40	5.88	0.37	0.23	0.01	0.25	0.58	0.00	2.81	0.02	5.58	0.0174	1112
13:30	4.84	0.21	2.86	1.78	0.00	62.05	0.40	5.07	0.01	0.23	0.01	0.13	0.08	0.00	2.90	0.02	4.95	0.0003	1119
14:00	5.66	0.22	2.86	3.64	0.00	63.11	0.54	5.77	0.02	0.26	0.01	0.13	0.17	0.00	2.90	0.03	5.66	0.0009	1121
14:30	6.15	0.22	5.88	9.85	0.00	63.02	0.47	6.31	0.15	0.28	0.01	0.27	0.45	0.00	2.91	0.02	6.20	0.0071	1103
15:00	4.08	0.22	5.95	7.55	0.00	59.19	0.45	4.19	0.09	0.19	0.01	0.27	0.35	0.00	2.72	0.02	4.10	0.0039	1084
15:30	3.72	0.21	3.84	5.40	0.00	61.08	0.39	3.86	0.03	0.17	0.01	0.18	0.25	0.00	2.84	0.02	3.77	0.0013	1111
16:00	7.21	0.28	5.30	8.97	0.00	61.29	0.37	7.48	0.12	0.34	0.01	0.25	0.42	0.00	2.86	0.02	7.32	0.0055	1100
16:30	5.08	0.23	4.80	4.90	0.00	60.70	0.42	5.20	0.06	0.23	0.01	0.22	0.23	0.00	2.79	0.02	5.09	0.0026	1101
17:00	5.35	0.22	5.75	7.09	0.00	66.19	0.48	5.53	0.15	0.25	0.01	0.27	0.33	0.00	3.08	0.02	5.43	0.0068	1112
17:30	6.23	0.23	5.89	7.30	0.00	62.03	0.44	6.41	0.17	0.29	0.01	0.27	0.34	0.00	2.87	0.02	6.29	0.0077	1105
18:00	6.58	0.24	3.79	2.43	0.00	57.63	0.46	6.39	0.01	0.29	0.01	0.17	0.11	0.00	2.51	0.02	6.27	0.0005	1086
18:30	4.43	0.23	3.96	3.53	0.00	63.49	0.40	4.62	0.00	0.20	0.01	0.18	0.16	0.00	2.84	0.02	4.51	0.0000	1090
19:00	2.89	0.27	5.17	1.84	0.00	51.55	0.21	6.99	0.00	0.13	0.01	0.23	0.08	0.00	2.30	0.01	6.62	0.0000	1091
19:30	2.24	0.25	6.82	4.23	0.00	54.33	0.20	7.22	0.03	0.10	0.01	0.30	0.19	0.00	2.42	0.01	6.69	0.0012	1100
20:00	1.72	0.25	5.35	2.55	0.00	54.34	0.19	7.19	0.01	0.08	0.01	0.24	0.11	0.00	2.41	0.01	6.70	0.0005	1108
20:30	2.39	0.25	4.92	1.57	0.00	52.89	0.18	7.28	0.00	0.11	0.01	0.22	0.07	0.00	2.40	0.01	6.82	0.0001	1118
21:00	1.72	0.24	5.64	3.27	0.00	51.51	0.21	7.30	0.00	0.08	0.01	0.26	0.15	0.00	2.41	0.01	6.99	0.0002	1125
21:30	1.67	0.25	5.33	1.61	0.00	54.04	0.19	7.08	0.01	0.08	0.01	0.25	0.07	0.00	2.49	0.01	6.84	0.0002	1099
22:00	3.57	0.25	4.16	4.45	0.00	48.75	0.20	7.16	0.01	0.16	0.01	0.19	0.20	0.00	2.23	0.01	6.83	0.0004	1104
22:30	7.54	0.26	4.91	7.17	0.00	47.90	0.17	7.29	0.08	0.34	0.01	0.22	0.32	0.00	2.14	0.01	6.68	0.0036	1084
23:00	1.34	0.26	6.95	8.45	0.00	58.99	0.14	7.25	0.06	0.06	0.01	0.31	0.37	0.00	2.60	0.01	6.57	0.0028	1100
23:30	1.70	0.28	5.23	6.31	0.00	52.08	0.14	7.26	0.04	0.08	0.01	0.23	0.28	0.00	2.30	0.01	6.60	0.0016	1090
00:00	1.68	0.28	6.06	6.10	0.00	58.06	0.14	7.38	0.03	0.07	0.01	0.27	0.27	0.00	2.60	0.01	6.77	0.0013	1097
Min	1.34	0.21	2.86	0.21	0.00	47.90	0.14	3.86	0.00	0.06	0.01	0.13	0.01	0.00	2.14	0.01	3.77	0.0000	1062
Max	7.54	0.28	9.11	14.01	0.00	66.19	0.54	7.48	0.44	0.34	0.01	0.40	0.66	0.00	3.08	0.03	7.34	0.0207	1147
Donnée Moyenne	3.78	0.25	5.41	4.80	0.00	55.97	0.30	6.67	0.07	8.44	0.55	12.06	10.69	0.00	124.79	0.67	308.79	0.1673	1109

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIERES	Hq	Global	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				17:00			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel			90.94							
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel			99.63							
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.