



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400													
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	20,39	0,29	4,53	5,78	0,00	39,16	0,17	7,25	0,04	0,93	0,01	0,21	0,26	0,00	1,79	0,01	6,67	0,0017	1092
01:00	41,00	0,34	4,51	3,40	0,00	65,63	0,13	7,04	0,02	1,79	0,01	0,20	0,15	0,00	2,87	0,01	6,25	0,0007	1095
01:30	22,11	0,34	5,27	6,84	0,00	45,84	0,13	7,17	0,10	0,99	0,02	0,24	0,31	0,00	2,05	0,01	6,48	0,0046	1100
02:00	38,85	1,60	8,86	12,78	0,00	49,90	0,13	7,16	0,36	1,76	0,07	0,40	0,58	0,00	2,26	0,01	6,58	0,0162	1092
02:30	3,53	0,30	5,05	0,00	0,00	59,95	0,13	7,08	0,00	0,16	0,01	0,23	0,00	0,00	2,69	0,01	6,60	0,0001	1091
03:00	2,88	0,26	5,68	5,78	0,00	52,35	0,16	7,38	0,15	0,13	0,01	0,26	0,27	0,00	2,44	0,01	6,96	0,0070	1111
03:30	10,56	0,44	4,59	0,71	0,00	56,73	0,16	7,31	0,02	0,50	0,02	0,22	0,03	0,00	2,66	0,01	7,03	0,0007	1112
04:00	3,23	0,27	4,42	4,29	0,00	52,29	0,19	7,31	0,02	0,15	0,01	0,21	0,20	0,00	2,48	0,01	7,11	0,0008	1136
04:30	4,13	0,26	5,86	10,63	0,00	53,64	0,23	7,63	0,13	0,20	0,01	0,29	0,53	0,00	2,66	0,01	7,49	0,0063	1147
05:00	4,05	0,24	5,67	11,36	0,00	54,70	0,22	6,06	0,15	0,19	0,01	0,27	0,54	0,00	2,61	0,01	5,89	0,0072	1110
05:30	5,05	0,22	4,68	7,48	0,00	65,59	0,17	5,37	0,02	0,24	0,01	0,22	0,35	0,00	3,10	0,01	5,21	0,0009	1136
06:00	6,03	0,23	5,31	9,09	0,00	62,02	0,23	6,26	0,04	0,28	0,01	0,25	0,42	0,00	2,88	0,01	6,11	0,0019	1140
06:30	6,28	0,23	6,81	10,60	0,00	60,65	0,17	6,79	0,08	0,30	0,01	0,32	0,50	0,00	2,89	0,01	6,65	0,0040	1125
07:00	4,03	0,25	5,14	6,05	0,00	52,21	0,24	7,52	0,03	0,20	0,01	0,25	0,30	0,00	2,55	0,01	7,29	0,0017	1131
07:30	4,37	0,26	5,42	9,81	0,00	50,17	0,24	7,40	0,08	0,21	0,01	0,26	0,47	0,00	2,42	0,01	7,21	0,0037	1106
08:00	4,25	0,26	5,19	6,67	0,00	55,84	0,22	7,39	0,09	0,21	0,01	0,25	0,32	0,00	2,71	0,01	7,23	0,0045	1117
08:30	4,36	0,26	5,54	6,43	0,00	54,91	0,27	7,41	0,07	0,21	0,01	0,27	0,31	0,00	2,66	0,01	7,27	0,0033	1104
09:00	3,78	0,26	5,32	5,85	0,00	55,00	0,23	7,41	0,06	0,18	0,01	0,26	0,28	0,00	2,65	0,01	7,24	0,0031	1117
09:30	3,94	0,27	19,30	16,95	0,00	79,60	0,22	7,44	0,86	0,19	0,01	0,93	0,82	0,00	3,84	0,01	7,23	0,0413	1130
10:00	5,04	0,24	3,42	0,00	0,00	54,45	0,22	7,34	0,01	0,24	0,01	0,16	0,00	0,00	2,61	0,01	7,21	0,0005	1131
10:30	4,19	0,25	2,31	0,30	0,00	53,11	0,23	7,34	0,00	0,20	0,01	0,11	0,01	0,00	2,56	0,01	7,21	0,0000	1113
11:00	4,76	0,26	5,02	3,38	0,00	51,86	0,28	7,36	0,00	0,23	0,01	0,24	0,16	0,00	2,50	0,01	7,23	0,0000	1117
11:30	3,56	0,27	6,05	3,98	0,00	54,12	0,25	7,36	0,02	0,17	0,01	0,29	0,19	0,00	2,61	0,01	7,22	0,0011	1106
12:00	6,74	0,28	6,22	4,70	0,00	52,49	0,29	7,43	0,04	0,33	0,01	0,30	0,23	0,00	2,55	0,01	7,29	0,0017	1146
12:30	3,49	0,28	8,32	8,95	0,00	53,69	0,25	7,38	0,23	0,17	0,01	0,40	0,43	0,00	2,58	0,01	7,20	0,0108	1114
13:00	3,94	0,27	5,19	1,13	0,00	55,21	0,29	7,31	0,00	0,19	0,01	0,25	0,05	0,00	2,64	0,01	7,16	0,0001	1133
13:30	5,78	0,26	5,31	5,64	0,00	52,21	0,31	7,40	0,01	0,28	0,01	0,26	0,27	0,00	2,52	0,02	7,27	0,0006	1126
14:00	2,90	0,26	6,89	6,89	0,00	54,08	0,31	7,07	0,03	0,13	0,01	0,32	0,32	0,00	2,51	0,01	6,93	0,0012	1121
14:30	4,27	0,26	4,06	4,69	0,00	52,85	0,27	7,31	0,01	0,20	0,01	0,19	0,22	0,00	2,52	0,01	7,18	0,0006	1099
15:00	3,91	0,25	4,25	4,34	0,00	55,37	0,28	7,44	0,04	0,19	0,01	0,20	0,21	0,00	2,66	0,01	7,31	0,0018	1103
15:30	5,06	0,26	9,09	31,85	0,00	46,40	0,27	7,30	1,44	0,24	0,01	0,44	1,53	0,00	2,23	0,01	7,15	0,0689	1101
16:00	3,81	0,26	4,18	19,11	0,00	54,31	0,29	7,24	0,67	0,18	0,01	0,20	0,92	0,00	2,61	0,01	7,08	0,0322	1115
16:30	4,11	0,25	3,36	13,68	0,00	60,37	0,28	7,29	0,59	0,20	0,01	0,16	0,66	0,00	2,91	0,01	7,15	0,0284	1128
17:00	4,18	0,23	6,13	37,28	0,00	56,24	0,36	5,71	1,72	0,20	0,01	0,29	1,78	0,00	2,69	0,02	5,61	0,0821	1132
17:30	5,06	0,24	5,33	24,46	0,00	60,12	0,32	5,08	1,00	0,23	0,01	0,24	1,11	0,00	2,72	0,01	4,99	0,0453	1095
18:00	4,67	0,23	3,67	11,43	0,00	60,97	0,40	4,64	0,12	0,21	0,01	0,16	0,51	0,00	2,72	0,02	4,56	0,0052	1111
18:30	4,06	0,23	5,21	13,43	0,00	62,15	0,32	4,22	0,23	0,18	0,01	0,24	0,61	0,00	2,81	0,01	4,14	0,0102	1113
19:00	3,17	0,28	6,22	9,70	0,00	52,76	0,35	6,88	0,22	0,14	0,01	0,28	0,44	0,00	2,39	0,02	6,74	0,0102	1105
19:30	2,75	0,26	5,62	12,65	0,00	55,28	0,38	7,01	0,30	0,13	0,01	0,26	0,58	0,00	2,52	0,02	6,86	0,0136	1121
20:00	3,75	0,27	5,76	15,46	0,00	52,32	0,38	7,07	0,21	0,17	0,01	0,27	0,71	0,00	2,42	0,02	6,93	0,0098	1107
20:30	4,92	0,26	5,15	13,05	0,00	55,00	0,43	7,22	0,30	0,23	0,01	0,24	0,61	0,00	2,56	0,02	7,08	0,0142	1133
21:00	4,06	0,25	6,12	21,94	0,00	51,96	0,39	7,22	0,82	0,19	0,01	0,29	1,03	0,00	2,44	0,02	7,09	0,0385	1120
21:30	4,32	0,26	6,97	23,04	0,00	54,21	0,40	7,21	0,92	0,20	0,01	0,33	1,08	0,00	2,54	0,02	7,08	0,0430	1125
22:00	4,74	0,27	3,48	6,53	0,00	55,13	0,44	7,02	0,05	0,22	0,01	0,16	0,30	0,00	2,52	0,02	6,89	0,0023	1114
22:30	4,25	0,34	3,22	24,38	0,00	49,24	0,38	6,91	0,62	0,19	0,02	0,15	1,10	0,00	2,23	0,02	6,77	0,0282	1094
23:00	2,16	0,38	4,15	36,95	0,00	53,83	0,38	7,14	1,41	0,10	0,02	0,19	1,67	0,00	2,44	0,02	6,83	0,0637	1112
23:30	2,47	0,38	4,55	33,88	0,00	52,55	0,38	7,23	1,28	0,11	0,02	0,21	1,53	0,00	2,37	0,02	6,86	0,0578	1128
00:00	1,92	0,44	4,42	53,95	0,00	54,86	0,39	7,31	1,97	0,09	0,02	0,20	2,41	0,00	2,45	0,02	6,80	0,0883	1130
Min	1,92	0,22	2,31	0,00	0,00	39,16	0,13	4,22	0,00	0,09	0,01	0,11	0,00	0,00	1,79	0,01	4,14	0,0000	1091
Max	41,00	1,60	19,30	53,95	0,00	79,60	0,44	7,63	1,97	1,79	0,07	0,93	2,41	0,00	3,84	0,02	7,49	0,0883	1147
Moyenne	6,48	0,30	5,56	12,24	0,00	55,07	0,27	6,98	0,35	14,37	0,68	12,55	27,34	0,00	124,03	0,62	324,35	0,7700	1116

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				17:00			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,72						
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.