



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	34,19	0,51	1,43	0,00	0,19	1,52	0,69	6,11	2,29	0,91	0,01	0,04	0,00	0,01	0,04	0,02	3,52	0,0611	1031
01:00	11,40	0,51	1,94	0,16	0,73	1,18	0,88	7,13	4,28	0,43	0,02	0,07	0,01	0,03	0,04	0,03	5,54	0,1624	974
01:30	24,50	0,54	2,31	1,72	0,14	1,27	1,18	6,84	4,26	0,84	0,02	0,08	0,06	0,00	0,04	0,04	5,14	0,1462	1106
02:00	12,91	0,51	2,79	9,37	0,19	10,42	1,51	6,91	3,63	0,47	0,02	0,10	0,34	0,01	0,38	0,05	5,45	0,1321	1110
02:30	7,80	0,52	3,93	15,17	0,33	39,17	2,18	6,70	3,48	0,29	0,02	0,15	0,56	0,01	1,45	0,08	5,53	0,1292	1084
03:00	5,30	0,51	4,39	7,91	0,49	52,53	3,32	6,59	3,01	0,20	0,02	0,16	0,30	0,02	1,97	0,12	5,60	0,1130	1086
03:30	4,63	0,50	4,38	7,97	0,70	50,35	6,56	6,59	2,65	0,18	0,02	0,17	0,31	0,03	1,95	0,25	5,80	0,1027	1085
04:00	5,49	0,50	4,86	9,93	0,76	48,44	9,68	6,52	2,01	0,22	0,02	0,19	0,39	0,03	1,92	0,38	5,91	0,0796	1073
04:30	6,19	0,49	4,81	5,39	0,88	52,29	10,61	6,42	1,42	0,25	0,02	0,19	0,22	0,04	2,11	0,43	5,98	0,0572	1065
05:00	6,17	0,45	4,49	7,55	0,73	60,83	9,92	6,52	1,03	0,26	0,02	0,19	0,32	0,03	2,56	0,42	6,19	0,0433	1089
05:30	8,94	0,44	4,52	7,51	0,90	65,26	9,37	8,48	0,61	0,37	0,02	0,19	0,31	0,04	2,73	0,39	8,16	0,0256	1077
06:00	8,00	0,42	4,30	6,18	0,43	68,62	8,93	7,63	0,20	0,33	0,02	0,18	0,26	0,02	2,86	0,37	7,28	0,0085	1078
06:30	8,98	0,41	4,63	6,86	0,31	67,74	9,08	8,58	0,09	0,38	0,02	0,19	0,29	0,01	2,83	0,38	8,17	0,0036	1081
07:00	6,72	0,41	5,04	2,82	0,37	58,72	8,23	6,69	0,08	0,29	0,02	0,22	0,12	0,02	2,53	0,35	6,43	0,0034	1107
07:30	8,40	0,43	4,82	2,19	0,41	55,47	7,80	6,45	0,06	0,35	0,02	0,20	0,09	0,02	2,32	0,33	6,26	0,0027	1091
08:00	6,08	0,40	5,62	8,03	0,29	58,51	6,74	6,70	0,04	0,26	0,02	0,24	0,35	0,01	2,53	0,29	6,47	0,0017	1090
08:30	12,32	0,40	5,08	10,75	0,20	54,04	5,88	6,70	0,04	0,52	0,02	0,22	0,46	0,01	2,30	0,25	6,33	0,0017	1070
09:00	13,26	0,38	5,09	9,59	0,09	60,87	5,41	6,86	0,03	0,57	0,02	0,22	0,41	0,00	2,60	0,23	6,33	0,0013	1087
09:30	28,72	0,45	5,01	6,05	0,12	51,51	6,24	6,18	0,04	1,08	0,02	0,19	0,23	0,00	1,93	0,23	5,51	0,0016	1040
10:00	86,62	0,82	3,54	0,00	0,43	96,85	6,34	4,89	0,05	2,76	0,03	0,11	0,00	0,01	3,09	0,20	4,43	0,0016	958
10:30	15,36	0,46	3,64	0,00	0,09	52,33	7,17	5,91	0,04	0,55	0,02	0,13	0,00	0,00	1,86	0,25	5,27	0,0015	1024
11:00	10,14	0,41	3,19	2,31	0,05	52,13	7,19	6,22	0,03	0,36	0,01	0,11	0,08	0,00	1,83	0,25	5,26	0,0012	1110
11:30	7,23	0,37	4,12	7,19	0,06	54,45	7,86	6,71	0,04	0,28	0,01	0,16	0,28	0,00	2,13	0,31	5,87	0,0015	1132
12:00	3,76	0,35	3,80	1,06	0,06	59,23	7,52	6,78	0,04	0,15	0,01	0,15	0,04	0,00	2,36	0,30	5,95	0,0015	1139
12:30	3,48	0,35	4,72	5,22	0,07	60,07	7,87	7,01	0,04	0,15	0,01	0,20	0,22	0,00	2,58	0,34	6,43	0,0017	1120
13:00	5,13	0,35	5,90	8,71	0,11	60,21	7,04	7,09	0,03	0,22	0,02	0,26	0,38	0,00	2,62	0,31	6,56	0,0013	1132
13:30	7,43	0,34	3,93	0,56	0,36	55,46	7,20	6,87	0,04	0,33	0,02	0,17	0,02	0,02	2,45	0,32	6,64	0,0017	1145
14:00	5,18	0,35	5,23	20,84	0,19	57,66	6,69	6,60	0,04	0,23	0,02	0,23	0,91	0,01	2,53	0,29	6,34	0,0017	1100
14:30	5,66	0,32	5,49	22,19	0,10	68,60	5,41	5,76	0,04	0,25	0,01	0,24	0,97	0,00	3,01	0,24	5,41	0,0016	1090
15:00	6,03	0,34	4,29	11,44	0,04	64,85	5,07	6,21	0,03	0,26	0,01	0,18	0,49	0,00	2,77	0,22	5,61	0,0012	1086
15:30	3,59	0,29	4,87	12,23	0,11	64,35	4,73	3,68	0,04	0,16	0,01	0,21	0,53	0,00	2,81	0,21	3,42	0,0016	1132
16:00	4,10	0,28	4,63	18,38	0,10	69,81	3,19	4,31	0,03	0,19	0,01	0,21	0,84	0,00	3,19	0,15	4,08	0,0016	1128
16:30	5,85	0,30	5,04	15,81	0,23	66,47	2,32	6,06	0,03	0,27	0,01	0,23	0,73	0,01	3,08	0,11	5,91	0,0016	1118
17:00	9,05	0,31	3,53	5,65	0,37	68,59	1,74	9,34	0,03	0,42	0,01	0,16	0,26	0,02	3,18	0,08	9,16	0,0013	1104
17:30	6,90	0,28	3,92	9,52	0,28	66,97	1,50	7,10	0,03	0,32	0,01	0,18	0,44	0,01	3,10	0,07	6,96	0,0016	1090
18:00	7,20	0,28	4,63	10,63	0,22	67,93	1,24	7,37	0,04	0,33	0,01	0,21	0,49	0,01	3,13	0,06	7,23	0,0016	1100
18:30	6,58	0,29	5,68	13,05	0,19	68,01	1,01	6,73	0,03	0,31	0,01	0,26	0,61	0,01	3,16	0,05	6,59	0,0016	1105
19:00	6,57	0,30	4,95	7,55	0,28	58,97	1,00	7,38	0,03	0,31	0,01	0,24	0,36	0,01	2,81	0,05	7,24	0,0014	1122
19:30	6,48	0,31	3,98	1,96	0,24	50,36	0,95	6,95	0,04	0,29	0,01	0,18	0,09	0,01	2,27	0,04	6,81	0,0017	1123
20:00	7,48	0,34	2,73	0,08	0,21	56,51	0,82	6,88	0,04	0,33	0,02	0,12	0,00	0,01	2,53	0,04	6,74	0,0017	1143
20:30	7,60	0,30	2,27	1,37	0,64	62,26	0,70	7,09	0,04	0,35	0,01	0,10	0,06	0,03	2,88	0,03	6,96	0,0017	1147
21:00	5,19	0,32	2,78	1,89	0,33	35,21	0,56	6,77	0,03	0,23	0,01	0,12	0,08	0,01	1,56	0,02	6,62	0,0014	1111
21:30	3,99	0,34	2,71	1,34	0,09	55,63	0,46	6,86	0,04	0,18	0,01	0,12	0,06	0,00	2,44	0,02	6,55	0,0017	1115
22:00	2,73	0,32	3,34	2,91	0,06	50,94	0,41	6,82	0,04	0,12	0,01	0,14	0,13	0,00	2,20	0,02	6,43	0,0017	1105
22:30	3,38	0,33	3,54	2,86	0,06	54,28	0,43	6,87	0,04	0,15	0,01	0,15	0,12	0,00	2,34	0,02	6,43	0,0016	1104
23:00	4,30	0,33	3,22	1,53	0,05	53,14	0,36	7,06	0,03	0,19	0,01	0,14	0,07	0,00	2,35	0,02	6,68	0,0013	1128
23:30	3,36	0,31	3,65	3,31	0,06	53,36	0,36	7,08	0,04	0,15	0,01	0,16	0,15	0,00	2,39	0,02	6,74	0,0017	1111
00:00	4,09	0,32	3,42	1,27	0,10	53,80	0,32	6,98	0,04	0,18	0,01	0,15	0,06	0,00	2,43	0,01	6,76	0,0017	1114
Min	2,73	0,28	1,43	0,00	0,04	1,18	0,32	3,68	0,03	0,12	0,01	0,04	0,00	0,00	0,04	0,01	3,42	0,0012	958
Max	86,62	0,82	5,90	22,19	0,90	96,85	10,61	9,34	4,28	2,76	0,03	0,26	0,97	0,04	3,19	0,43	9,16	0,1624	1147
Moyenne	9,88	0,39	4,09	6,58	0,28	54,11	4,41	6,71	0,63	18,21	0,77	8,27	13,51	0,56	110,17	8,69	296,72	1,1216	1095
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NO _x	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				99,82					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				98,77					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.