



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,65	0,29	2,63	0,38	0,00	57,63	0,30	6,98	0,04	0,12	0,01	0,12	0,02	0,00	2,57	0,01	6,60	0,0016	1136
01:00	3,80	0,32	2,60	1,20	0,01	52,94	0,32	6,84	0,03	0,17	0,01	0,12	0,05	0,00	2,36	0,01	6,61	0,0013	1128
01:30	2,64	0,30	2,82	2,57	0,01	52,83	0,31	6,94	0,04	0,12	0,01	0,13	0,12	0,00	2,42	0,01	6,77	0,0016	1116
02:00	2,07	0,30	3,10	1,83	0,01	53,73	0,28	6,85	0,04	0,09	0,01	0,14	0,08	0,00	2,40	0,01	6,56	0,0016	1108
02:30	2,68	0,32	3,26	1,07	0,01	52,28	0,27	6,93	0,04	0,12	0,01	0,15	0,05	0,00	2,34	0,01	6,63	0,0016	1107
03:00	2,10	0,30	3,33	1,32	0,01	56,81	0,29	6,90	0,03	0,09	0,01	0,15	0,06	0,00	2,55	0,01	6,63	0,0013	1125
03:30	1,51	0,29	3,50	3,35	0,02	47,34	0,28	7,02	0,04	0,07	0,01	0,16	0,15	0,00	2,18	0,01	6,78	0,0016	1108
04:00	2,83	0,30	3,59	2,28	0,01	58,71	0,30	6,98	0,04	0,13	0,01	0,16	0,10	0,00	2,67	0,01	6,71	0,0016	1140
04:30	2,46	0,29	4,24	4,51	0,01	53,73	0,25	6,98	0,04	0,11	0,01	0,20	0,21	0,00	2,48	0,01	6,84	0,0017	1135
05:00	3,46	0,30	5,52	16,50	0,04	54,03	0,29	5,18	0,03	0,15	0,01	0,24	0,73	0,00	2,39	0,01	5,08	0,0013	1100
05:30	8,45	0,31	6,22	16,17	0,02	63,68	0,36	8,38	0,05	0,38	0,01	0,28	0,72	0,00	2,83	0,02	8,19	0,0024	1113
06:00	4,62	0,29	4,32	5,83	0,03	60,95	0,31	4,39	0,04	0,20	0,01	0,18	0,25	0,00	2,60	0,01	4,31	0,0017	1109
06:30	2,39	0,27	5,26	11,08	0,02	60,56	0,27	2,81	0,05	0,10	0,01	0,23	0,48	0,00	2,63	0,01	2,69	0,0024	1095
07:00	1,68	0,30	6,41	3,81	0,02	55,74	0,28	7,11	0,03	0,08	0,01	0,30	0,18	0,00	2,60	0,01	6,85	0,0013	1129
07:30	2,40	0,31	6,37	5,96	0,01	52,79	0,29	7,16	0,04	0,11	0,01	0,30	0,28	0,00	2,49	0,01	6,96	0,0017	1108
08:00	2,69	0,29	4,91	2,27	0,01	56,17	0,30	7,13	0,04	0,13	0,01	0,23	0,11	0,00	2,68	0,01	6,99	0,0018	1118
08:30	2,60	0,30	5,02	4,56	0,02	50,18	0,28	6,90	0,04	0,12	0,01	0,23	0,21	0,00	2,33	0,01	6,77	0,0016	1089
09:00	5,02	0,31	5,38	4,54	0,03	54,76	0,29	7,07	0,03	0,24	0,01	0,25	0,21	0,00	2,57	0,01	6,93	0,0013	1084
09:30	4,12	0,29	5,83	2,35	0,02	53,66	0,32	7,10	0,03	0,19	0,01	0,27	0,11	0,00	2,52	0,01	6,96	0,0016	1118
10:00	4,54	0,29	4,30	3,39	0,01	52,01	0,34	7,09	0,03	0,21	0,01	0,20	0,16	0,00	2,43	0,02	6,96	0,0016	1138
10:30	3,92	0,31	5,78	5,63	0,01	56,12	0,30	7,02	0,03	0,18	0,01	0,27	0,26	0,00	2,60	0,01	6,87	0,0016	1115
11:00	3,39	0,29	9,19	8,33	0,05	56,14	0,31	7,14	0,11	0,16	0,01	0,43	0,39	0,00	2,65	0,01	7,01	0,0052	1115
11:30	2,26	0,31	27,04	30,60	0,06	67,26	0,29	6,87	0,30	0,10	0,01	1,22	1,39	0,00	3,05	0,01	6,56	0,0137	1082
12:00	11,05	0,33	24,66	20,18	0,02	91,50	0,28	11,67	0,29	0,48	0,01	1,08	0,88	0,00	4,01	0,01	10,56	0,0127	1104
12:30	24,90	2,65	3,66	0,98	0,00	56,66	0,29	25,82	0,17	1,08	0,11	0,16	0,04	0,00	2,45	0,01	23,49	0,0073	1126
13:00	4,16	0,25	3,39	2,43	0,01	66,98	0,25	4,30	0,04	0,19	0,01	0,15	0,11	0,00	3,00	0,01	4,06	0,0019	1129
13:30	3,45	0,25	6,04	4,71	0,01	60,41	0,27	3,55	0,04	0,16	0,01	0,27	0,21	0,00	2,74	0,01	3,41	0,0018	1114
14:00	4,08	0,26	4,75	2,92	0,02	62,54	0,30	4,05	0,04	0,18	0,01	0,21	0,13	0,00	2,78	0,01	3,95	0,0017	1133
14:30	7,69	0,26	4,99	6,90	0,03	63,24	0,36	7,89	0,04	0,35	0,01	0,23	0,32	0,00	2,92	0,02	7,74	0,0017	1142
15:00	5,48	0,25	5,37	7,80	0,04	63,84	0,28	5,61	0,03	0,25	0,01	0,25	0,36	0,00	2,95	0,01	5,51	0,0016	1133
15:30	5,34	0,26	5,02	6,73	0,04	60,63	0,34	5,39	0,04	0,24	0,01	0,23	0,31	0,00	2,75	0,02	5,30	0,0017	1106
16:00	5,34	0,26	4,41	4,41	0,04	60,49	0,32	5,50	0,04	0,25	0,01	0,20	0,20	0,00	2,80	0,01	5,40	0,0017	1117
16:30	3,40	0,26	2,64	1,90	0,02	60,65	0,24	3,42	0,04	0,15	0,01	0,12	0,08	0,00	2,71	0,01	3,31	0,0016	1100
17:00	2,98	0,25	3,01	4,01	0,01	61,11	0,25	3,08	0,03	0,13	0,01	0,13	0,18	0,00	2,71	0,01	2,89	0,0013	1125
17:30	3,98	0,26	3,81	6,14	0,01	63,95	0,29	4,12	0,04	0,18	0,01	0,17	0,27	0,00	2,82	0,01	3,83	0,0016	1128
18:00	3,86	0,24	3,35	3,18	0,00	61,26	0,25	3,99	0,04	0,17	0,01	0,15	0,14	0,00	2,75	0,01	3,78	0,0016	1142
18:30	3,79	0,25	3,37	3,76	0,01	60,39	0,25	4,20	0,04	0,17	0,01	0,15	0,17	0,00	2,75	0,01	4,05	0,0016	1131
19:00	3,31	0,28	4,47	2,69	0,01	54,87	0,20	7,16	0,03	0,16	0,01	0,21	0,13	0,00	2,59	0,01	6,97	0,0013	1123
19:30	5,33	0,26	3,45	3,12	0,02	58,01	0,16	5,22	0,04	0,23	0,01	0,15	0,14	0,00	2,55	0,01	5,12	0,0017	1117
20:00	6,04	0,25	3,22	3,97	0,06	56,94	0,21	6,02	0,04	0,27	0,01	0,14	0,18	0,00	2,55	0,01	5,91	0,0017	1130
20:30	8,06	0,27	3,40	4,46	0,12	59,04	0,21	7,95	0,04	0,36	0,01	0,15	0,20	0,01	2,62	0,01	7,81	0,0016	1120
21:00	6,70	0,26	3,64	6,18	0,07	54,72	0,23	6,61	0,03	0,30	0,01	0,16	0,27	0,00	2,43	0,01	6,49	0,0013	1116
21:30	5,32	0,27	4,66	7,95	0,03	57,66	0,21	5,28	0,04	0,24	0,01	0,21	0,35	0,00	2,57	0,01	5,16	0,0017	1114
22:00	5,47	0,27	3,94	5,28	0,02	56,63	0,26	5,40	0,04	0,24	0,01	0,17	0,23	0,00	2,51	0,01	5,29	0,0017	1126
22:30	5,20	0,27	4,60	7,06	0,01	58,30	0,22	5,18	0,04	0,23	0,01	0,21	0,32	0,00	2,61	0,01	5,07	0,0017	1117
23:00	5,45	0,27	4,93	7,73	0,03	56,60	0,19	5,44	0,03	0,24	0,01	0,22	0,35	0,00	2,54	0,01	5,34	0,0014	1115
23:30	5,25	0,28	5,18	8,86	0,01	57,97	0,20	5,27	0,04	0,24	0,01	0,23	0,40	0,00	2,62	0,01	5,16	0,0017	1111
00:00	4,74	0,28	6,61	10,74	0,02	56,75	0,26	4,69	0,04	0,21	0,01	0,29	0,48	0,00	2,52	0,01	4,59	0,0017	1106
Min	1,51	0,24	2,60	0,38	0,00	47,34	0,16	2,81	0,03	0,07	0,01	0,12	0,02	0,00	2,18	0,01	2,69	0,0013	1082
Max	24,90	2,65	27,04	30,60	0,12	91,50	0,36	25,82	0,30	1,08	0,11	1,22	1,39	0,01	4,01	0,02	23,49	0,0137	1142
Commentaires	4,68	0,33	5,36	5,91	0,02	58,36	0,27	6,06	0,05	10,09	0,71	11,64	12,78	0,05	126,59	0,59	299,45	0,1104	1118
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				98,80					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.