



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,83	0,28	7,40	7,01	0,01	50,79	0,22	7,29	0,03	0,13	0,01	0,35	0,33	0,00	2,38	0,01	7,06	0,0013	1119
01:00	3,78	0,28	4,30	0,32	0,01	54,67	0,32	7,38	0,03	0,18	0,01	0,20	0,01	0,00	2,55	0,01	7,09	0,0016	1119
01:30	2,31	0,28	4,67	2,32	0,00	55,35	0,27	7,30	0,04	0,11	0,01	0,22	0,11	0,00	2,59	0,01	7,08	0,0017	1122
02:00	2,37	0,29	5,06	2,57	0,00	52,10	0,30	7,08	0,04	0,11	0,01	0,23	0,12	0,00	2,39	0,01	6,90	0,0017	1110
02:30	8,66	0,41	6,48	3,49	0,02	54,42	0,25	7,22	0,03	0,41	0,02	0,30	0,16	0,00	2,55	0,01	7,08	0,0014	1112
03:00	2,08	0,30	5,38	2,87	0,00	50,84	0,27	7,25	0,03	0,10	0,01	0,25	0,13	0,00	2,33	0,01	6,95	0,0016	1101
03:30	1,74	0,29	6,01	3,78	0,00	56,22	0,25	7,28	0,04	0,08	0,01	0,28	0,18	0,00	2,61	0,01	7,02	0,0016	1130
04:00	2,71	0,30	7,14	3,44	0,00	53,49	0,26	7,31	0,04	0,13	0,01	0,34	0,16	0,00	2,53	0,01	7,16	0,0017	1115
04:30	2,59	0,29	4,73	1,06	0,01	53,95	0,26	7,18	0,03	0,12	0,01	0,22	0,05	0,00	2,51	0,01	7,05	0,0014	1114
05:00	3,74	0,27	5,82	5,46	0,03	58,09	0,30	5,64	0,04	0,17	0,01	0,26	0,25	0,00	2,64	0,01	5,54	0,0016	1114
05:30	4,77	0,26	4,26	5,34	0,02	59,32	0,29	4,67	0,04	0,21	0,01	0,19	0,23	0,00	2,61	0,01	4,58	0,0016	1093
06:00	23,21	0,92	6,84	9,88	0,01	63,41	0,26	23,14	0,04	1,03	0,04	0,30	0,44	0,00	2,81	0,01	22,44	0,0016	1119
06:30	4,06	0,26	5,03	5,72	0,01	62,11	0,27	4,45	0,03	0,18	0,01	0,22	0,25	0,00	2,77	0,01	4,31	0,0013	1115
07:00	2,43	0,29	6,09	3,68	0,01	53,26	0,26	7,33	0,03	0,12	0,01	0,29	0,17	0,00	2,53	0,01	7,10	0,0016	1124
07:30	3,46	0,29	4,22	0,04	0,01	53,48	0,21	7,20	0,03	0,16	0,01	0,20	0,00	0,00	2,53	0,01	7,05	0,0016	1144
08:00	3,40	0,29	5,04	5,06	0,03	55,76	0,22	7,28	0,04	0,16	0,01	0,24	0,24	0,00	2,67	0,01	7,15	0,0017	1144
08:30	4,19	0,29	7,89	5,26	0,06	50,78	0,22	7,12	0,03	0,20	0,01	0,37	0,25	0,00	2,39	0,01	6,99	0,0013	1133
09:00	26,90	3,07	6,80	1,90	0,01	48,56	0,21	7,02	0,06	1,23	0,14	0,21	0,09	0,00	2,21	0,01	6,73	0,0026	1134
09:30	2,59	0,30	3,84	1,61	0,01	57,67	0,20	7,10	0,03	0,12	0,01	0,18	0,07	0,00	2,66	0,01	6,86	0,0016	1151
10:00	1,97	0,30	5,50	5,37	0,01	52,12	0,19	6,98	0,04	0,09	0,01	0,25	0,25	0,00	2,41	0,01	6,83	0,0016	1142
10:30	3,28	0,32	6,00	5,39	0,02	55,54	0,22	6,90	0,03	0,15	0,01	0,28	0,25	0,00	2,55	0,01	6,77	0,0014	1117
11:00	2,39	0,30	5,43	8,03	0,00	51,43	0,23	6,87	0,03	0,11	0,01	0,25	0,37	0,00	2,34	0,01	6,71	0,0016	1116
11:30	1,60	0,30	6,84	10,28	0,00	54,30	0,20	6,97	0,04	0,07	0,01	0,31	0,46	0,00	2,43	0,01	6,59	0,0016	1116
12:00	2,54	0,31	3,93	2,44	0,01	52,81	0,20	7,01	0,04	0,11	0,01	0,18	0,11	0,00	2,37	0,01	6,63	0,0016	1134
12:30	2,20	0,30	5,01	5,80	0,00	53,25	0,20	7,04	0,03	0,10	0,01	0,23	0,27	0,00	2,44	0,01	6,77	0,0013	1143
13:00	2,07	0,29	6,48	7,63	0,00	53,43	0,22	7,22	0,03	0,10	0,01	0,30	0,36	0,00	2,50	0,01	6,93	0,0015	1136
13:30	1,82	0,29	5,02	2,88	0,00	53,85	0,24	7,00	0,04	0,08	0,01	0,23	0,13	0,00	2,49	0,01	6,80	0,0016	1142
14:00	1,73	0,30	5,73	4,80	0,00	52,50	0,20	6,81	0,04	0,08	0,01	0,26	0,22	0,00	2,38	0,01	6,67	0,0017	1140
14:30	1,86	0,30	6,67	9,76	0,01	54,98	0,20	7,02	0,03	0,09	0,01	0,31	0,45	0,00	2,52	0,01	6,77	0,0014	1113
15:00	1,47	0,29	5,11	5,40	0,00	52,71	0,24	7,05	0,03	0,07	0,01	0,24	0,25	0,00	2,43	0,01	6,81	0,0016	1117
15:30	2,22	0,29	4,93	3,54	0,01	53,03	0,20	7,06	0,04	0,10	0,01	0,22	0,16	0,00	2,41	0,01	6,72	0,0016	1118
16:00	2,40	0,30	5,22	4,78	0,00	52,43	0,21	6,92	0,04	0,11	0,01	0,23	0,21	0,00	2,36	0,01	6,59	0,0016	1127
16:30	1,47	0,29	6,51	5,75	0,00	53,28	0,22	7,06	0,03	0,07	0,01	0,30	0,26	0,00	2,42	0,01	6,69	0,0013	1109
17:00	2,58	0,28	5,40	7,09	0,01	60,48	0,25	4,98	0,04	0,11	0,01	0,23	0,31	0,00	2,63	0,01	4,70	0,0015	1126
17:30	4,23	0,26	4,87	7,91	0,01	59,41	0,26	4,20	0,04	0,19	0,01	0,21	0,35	0,00	2,60	0,01	4,04	0,0017	1130
18:00	2,57	0,27	8,20	10,64	0,00	62,95	0,22	2,50	0,04	0,11	0,01	0,35	0,45	0,00	2,66	0,01	2,37	0,0016	1104
18:30	3,92	0,25	4,39	4,44	0,00	61,70	0,27	4,48	0,03	0,17	0,01	0,19	0,20	0,00	2,74	0,01	4,26	0,0013	1137
19:00	2,35	0,30	3,82	0,60	0,01	54,67	0,26	7,06	0,03	0,11	0,01	0,17	0,03	0,00	2,50	0,01	6,82	0,0015	1132
19:30	2,11	0,29	5,16	3,29	0,01	52,15	0,29	7,02	0,04	0,10	0,01	0,24	0,15	0,00	2,41	0,01	6,88	0,0017	1130
20:00	2,37	0,30	5,53	4,21	0,00	54,11	0,25	7,00	0,04	0,11	0,01	0,26	0,19	0,00	2,49	0,01	6,86	0,0017	1136
20:30	3,18	0,31	5,70	3,57	0,02	54,05	0,28	7,02	0,03	0,15	0,01	0,26	0,16	0,00	2,49	0,01	6,87	0,0013	1133
21:00	2,03	0,30	5,27	3,98	0,01	53,77	0,26	7,01	0,04	0,09	0,01	0,24	0,18	0,00	2,47	0,01	6,87	0,0016	1123
21:30	2,74	0,28	5,27	4,96	0,00	56,55	0,26	6,08	0,04	0,12	0,01	0,24	0,23	0,00	2,58	0,01	5,94	0,0017	1127
22:00	5,08	0,28	5,17	7,13	0,01	57,82	0,25	4,90	0,04	0,22	0,01	0,22	0,31	0,00	2,49	0,01	4,78	0,0017	1116
22:30	4,00	0,26	5,75	9,31	0,00	65,72	0,27	4,02	0,03	0,18	0,01	0,26	0,42	0,00	2,94	0,01	3,91	0,0014	1140
23:00	4,05	0,26	4,85	5,95	0,01	61,79	0,19	4,00	0,04	0,18	0,01	0,22	0,26	0,00	2,74	0,01	3,92	0,0017	1131
23:30	4,31	0,27	6,20	8,78	0,03	61,59	0,23	4,27	0,04	0,19	0,01	0,28	0,39	0,00	2,75	0,01	4,19	0,0017	1118
00:00	3,38	0,25	6,32	5,13	0,01	61,97	0,27	3,35	0,04	0,15	0,01	0,28	0,23	0,00	2,76	0,01	3,29	0,0017	1127
Min	1,47	0,25	3,82	0,04	0,00	48,56	0,19	2,50	0,03	0,07	0,01	0,17	0,00	0,00	2,21	0,01	2,37	0,0013	1093
Max	26,90	3,07	8,20	10,64	0,06	65,72	0,32	23,14	0,06	1,23	0,14	0,37	0,46	0,00	2,94	0,01	22,44	0,0026	1151
Commentaires	3,87	0,36	5,52	4,99	0,01	55,60	0,24	6,71	0,03	8,44	0,79	12,09	10,85	0,02	121,59	0,53	312,10	0,0758	1125
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				98,82					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.