



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%								Flux massique										Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,09	0,28	4,94	6,29	0,00	50,67	0,13	7,06	0,03	0,14	0,01	0,23	0,29	0,00	2,31	0,01	6,88	0,0014	1129
01:00	3,75	0,30	5,08	2,72	0,01	49,05	0,14	6,74	0,04	0,16	0,01	0,22	0,12	0,00	2,09	0,01	6,37	0,0016	1111
01:30	52,06	3,63	6,31	1,86	0,01	41,03	0,12	6,04	0,05	1,86	0,13	0,22	0,07	0,00	1,46	0,00	5,30	0,0018	1066
02:00	3,17	0,40	3,98	0,94	0,02	57,87	0,14	7,10	0,04	0,14	0,02	0,18	0,04	0,00	2,58	0,01	6,67	0,0016	1153
02:30	34,32	0,41	4,19	0,27	0,00	42,15	0,10	6,20	0,03	1,29	0,02	0,16	0,01	0,00	1,58	0,00	5,57	0,0012	1094
03:00	3,69	0,35	3,56	0,00	0,00	44,43	0,10	6,49	0,04	0,15	0,01	0,14	0,00	0,00	1,76	0,00	5,86	0,0015	1108
03:30	2,68	0,29	4,08	3,30	0,00	50,84	0,13	7,02	0,04	0,12	0,01	0,18	0,14	0,00	2,18	0,01	6,38	0,0016	1117
04:00	1,79	0,31	5,44	3,80	0,00	52,98	0,11	6,65	0,04	0,08	0,01	0,23	0,16	0,00	2,24	0,00	6,27	0,0016	1115
04:30	2,79	0,37	5,40	1,59	0,00	50,61	0,14	6,28	0,03	0,11	0,01	0,21	0,06	0,00	1,95	0,01	5,70	0,0013	1064
05:00	3,66	0,32	4,90	2,92	0,00	57,81	0,23	5,18	0,04	0,14	0,01	0,18	0,11	0,00	2,15	0,01	4,67	0,0015	1066
05:30	4,09	0,28	4,93	4,50	0,00	61,45	0,27	3,77	0,04	0,15	0,01	0,19	0,17	0,00	2,32	0,01	3,36	0,0016	1078
06:00	4,51	0,33	4,63	2,14	0,00	57,27	0,30	3,98	0,04	0,16	0,01	0,17	0,08	0,00	2,06	0,01	3,54	0,0015	1088
06:30	3,00	0,26	4,82	4,08	0,00	58,61	0,30	3,35	0,03	0,12	0,01	0,19	0,16	0,00	2,29	0,01	2,95	0,0012	1111
07:00	2,36	0,31	5,89	2,00	0,00	47,85	0,27	6,80	0,04	0,09	0,01	0,24	0,08	0,00	1,92	0,01	5,94	0,0014	1091
07:30	1,63	0,31	5,37	2,61	0,00	55,55	0,28	7,08	0,04	0,07	0,01	0,23	0,11	0,00	2,37	0,01	6,30	0,0015	1115
08:00	1,25	0,28	6,70	3,07	0,00	56,69	0,29	7,19	0,04	0,06	0,01	0,31	0,14	0,00	2,60	0,01	6,86	0,0016	1113
08:30	2,09	0,28	6,08	5,28	0,01	54,40	0,28	7,18	0,03	0,10	0,01	0,28	0,25	0,00	2,54	0,01	7,01	0,0014	1108
09:00	4,10	0,29	4,76	1,57	0,01	52,92	0,30	7,11	0,04	0,19	0,01	0,22	0,07	0,00	2,45	0,01	6,98	0,0016	1119
09:30	3,66	0,28	4,53	4,91	0,03	51,16	0,32	7,16	0,04	0,17	0,01	0,21	0,23	0,00	2,39	0,01	7,03	0,0017	1123
10:00	3,00	0,30	4,63	2,31	0,01	54,03	0,31	6,78	0,04	0,13	0,01	0,21	0,10	0,00	2,40	0,01	6,62	0,0017	1124
10:30	4,07	0,42	5,80	3,80	0,00	53,17	0,32	7,16	0,03	0,19	0,02	0,27	0,18	0,00	2,47	0,01	7,02	0,0014	1112
11:00	2,93	0,29	6,76	5,68	0,00	55,96	0,34	7,34	0,03	0,14	0,01	0,32	0,27	0,00	2,66	0,02	7,20	0,0016	1130
11:30	3,41	0,28	6,30	4,79	0,00	50,94	0,30	7,21	0,04	0,16	0,01	0,30	0,23	0,00	2,40	0,01	7,06	0,0017	1124
12:00	4,63	0,30	6,33	4,05	0,01	55,28	0,29	7,26	0,04	0,22	0,01	0,30	0,19	0,00	2,58	0,01	7,02	0,0017	1122
12:30	3,58	0,31	3,47	0,20	0,00	41,38	0,33	6,50	0,74	0,14	0,01	0,14	0,01	0,00	1,63	0,01	5,91	0,0294	1090
13:00	5,31	0,30	4,10	4,38	0,00	42,22	0,32	6,63	0,20	0,21	0,01	0,17	0,18	0,00	1,70	0,01	5,93	0,0079	1089
13:30	3,67	0,31	8,98	10,00	0,00	52,19	0,28	6,34	0,04	0,15	0,01	0,37	0,41	0,00	2,13	0,01	5,71	0,0015	1084
14:00	4,15	0,26	5,60	4,34	0,01	61,59	0,14	3,93	0,04	0,18	0,01	0,24	0,18	0,00	2,61	0,01	3,84	0,0017	1123
14:30	5,02	0,27	4,70	8,09	0,00	61,23	0,11	4,98	0,03	0,22	0,01	0,21	0,36	0,00	2,73	0,00	4,88	0,0013	1117
15:00	3,31	0,31	5,49	9,43	0,00	58,14	0,11	3,27	0,04	0,14	0,01	0,23	0,40	0,00	2,45	0,00	3,04	0,0015	1076
15:30	3,41	0,28	4,01	13,94	0,00	64,34	0,11	3,41	0,04	0,14	0,01	0,17	0,58	0,00	2,68	0,00	3,10	0,0015	1097
16:00	4,33	0,26	4,86	26,16	0,00	66,19	0,16	4,38	0,04	0,19	0,01	0,21	1,13	0,00	2,86	0,01	4,08	0,0016	1119
16:30	4,12	0,25	4,26	13,72	0,00	61,49	0,14	4,21	0,03	0,18	0,01	0,19	0,61	0,00	2,73	0,01	3,99	0,0013	1140
17:00	3,99	0,24	5,12	15,87	0,01	60,86	0,06	4,08	0,04	0,18	0,01	0,23	0,71	0,00	2,74	0,00	3,91	0,0016	1119
17:30	4,22	0,23	5,21	14,56	0,00	58,59	0,14	4,35	0,04	0,19	0,01	0,24	0,66	0,00	2,64	0,01	4,15	0,0016	1125
18:00	2,82	0,24	5,22	17,47	0,01	59,83	0,13	2,92	0,04	0,12	0,01	0,23	0,78	0,00	2,66	0,01	2,73	0,0016	1103
18:30	5,57	0,24	5,16	17,90	0,00	62,20	0,12	6,12	0,03	0,25	0,01	0,23	0,79	0,00	2,76	0,01	5,71	0,0013	1129
19:00	2,40	0,28	6,52	16,31	0,00	54,57	0,17	7,50	0,03	0,11	0,01	0,31	0,77	0,00	2,58	0,01	7,11	0,0015	1124
19:30	2,18	0,28	6,46	16,78	0,01	51,99	0,19	7,38	0,03	0,10	0,01	0,30	0,79	0,00	2,45	0,01	7,10	0,0016	1102
20:00	3,01	0,28	4,71	11,99	0,00	50,52	0,14	7,43	0,04	0,14	0,01	0,22	0,55	0,00	2,32	0,01	6,91	0,0016	1100
20:30	2,47	0,28	4,84	7,48	0,00	55,87	0,20	7,43	0,03	0,11	0,01	0,22	0,35	0,00	2,59	0,01	6,98	0,0013	1130
21:00	2,68	0,27	5,57	8,16	0,00	52,23	0,18	7,41	0,03	0,13	0,01	0,26	0,38	0,00	2,44	0,01	7,05	0,0016	1122
21:30	1,99	0,28	6,05	8,66	0,00	55,39	0,18	7,20	0,04	0,09	0,01	0,28	0,40	0,00	2,56	0,01	6,90	0,0016	1107
22:00	2,54	0,29	5,20	5,73	0,01	51,47	0,19	7,08	0,04	0,12	0,01	0,24	0,26	0,00	2,33	0,01	6,77	0,0016	1136
22:30	1,75	0,28	6,44	9,37	0,01	48,88	0,18	7,27	0,03	0,08	0,01	0,30	0,43	0,00	2,25	0,01	6,90	0,0013	1125
23:00	1,10	0,29	5,37	3,74	0,01	52,35	0,19	7,10	0,03	0,05	0,01	0,23	0,16	0,00	2,24	0,01	6,36	0,0015	1104
23:30	1,85	0,33	4,27	0,82	0,00	51,82	0,17	6,78	0,04	0,07	0,01	0,17	0,03	0,00	2,04	0,01	5,87	0,0015	1110
00:00	1,78	0,27	4,79	3,79	0,01	56,44	0,19	7,30	0,04	0,08	0,01	0,22	0,17	0,00	2,53	0,01	6,78	0,0016	1144
Min	1,10	0,23	3,47	0,00	0,00	41,03	0,06	2,92	0,03	0,05	0,01	0,14	0,00	0,00	1,46	0,00	2,73	0,0012	1064
Max	52,06	3,63	8,98	26,16	0,03	66,19	0,34	7,50	0,74	1,86	0,13	0,37	1,13	0,00	2,86	0,02	7,20	0,0294	1153
Commentaires	4,85	0,36	5,25	6,74	0,00	54,05	0,20	6,15	0,05	9,50	0,73	10,93	14,33	0,01	112,43	0,42	276,31	0,1075	1110
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NO _x	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				98,82					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.