



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,37	0,27	6,11	7,53	0,01	52,99	0,19	7,37	0,03	0,11	0,01	0,29	0,35	0,00	2,49	0,01	7,09	0,0013	1137
01:00	2,37	0,35	6,47	9,11	0,01	52,09	0,19	7,23	0,03	0,11	0,02	0,30	0,43	0,00	2,44	0,01	7,01	0,0016	1114
01:30	2,38	0,98	5,74	12,07	0,01	56,93	0,19	7,22	0,04	0,11	0,05	0,27	0,57	0,00	2,68	0,01	7,09	0,0018	1107
02:00	2,21	1,70	5,32	25,03	0,02	51,79	0,16	7,21	0,04	0,10	0,08	0,25	1,18	0,00	2,44	0,01	7,08	0,0018	1104
02:30	8,97	1,59	6,41	25,47	0,02	54,99	0,21	7,23	0,03	0,42	0,07	0,30	1,20	0,00	2,60	0,01	7,08	0,0014	1104
03:00	2,35	1,09	3,75	6,42	0,03	53,14	0,19	7,14	0,03	0,11	0,05	0,18	0,30	0,00	2,50	0,01	7,01	0,0016	1095
03:30	4,09	0,80	4,01	3,28	0,02	49,35	0,19	6,65	0,04	0,18	0,03	0,17	0,14	0,00	2,15	0,01	6,52	0,0017	1099
04:00	3,05	0,48	5,17	7,27	0,02	51,08	0,21	7,17	0,04	0,14	0,02	0,24	0,34	0,00	2,40	0,01	7,04	0,0017	1128
04:30	2,37	0,45	6,45	7,21	0,02	53,17	0,19	7,10	0,03	0,11	0,02	0,30	0,34	0,00	2,48	0,01	6,97	0,0014	1110
05:00	3,58	0,36	5,39	6,47	0,02	56,98	0,15	5,43	0,04	0,16	0,02	0,24	0,29	0,00	2,55	0,01	5,33	0,0016	1080
05:30	3,77	0,30	4,70	9,30	0,02	63,46	0,16	3,74	0,04	0,17	0,01	0,21	0,42	0,00	2,83	0,01	3,67	0,0017	1121
06:00	4,21	0,32	6,63	13,18	0,01	61,40	0,19	4,07	0,04	0,18	0,01	0,29	0,57	0,00	2,67	0,01	3,99	0,0017	1074
06:30	3,06	0,30	5,62	15,68	0,00	58,02	0,13	3,60	0,03	0,13	0,01	0,25	0,69	0,00	2,54	0,01	3,45	0,0014	1074
07:00	2,17	0,31	5,26	8,42	0,01	55,99	0,18	7,29	0,03	0,10	0,01	0,24	0,39	0,00	2,57	0,01	6,95	0,0016	1112
07:30	2,65	0,31	4,02	2,29	0,02	51,65	0,18	6,99	0,04	0,12	0,01	0,18	0,10	0,00	2,35	0,01	6,83	0,0017	1135
08:00	2,36	0,30	5,34	7,30	0,02	54,84	0,19	7,11	0,04	0,11	0,01	0,25	0,34	0,00	2,55	0,01	6,98	0,0017	1134
08:30	2,52	0,31	5,28	4,61	0,02	52,51	0,16	6,99	0,03	0,12	0,01	0,24	0,21	0,00	2,41	0,01	6,86	0,0014	1098
09:00	4,12	0,38	6,05	5,50	0,04	53,01	0,20	7,07	0,04	0,19	0,02	0,28	0,25	0,00	2,45	0,01	6,95	0,0016	1101
09:30	3,26	0,39	5,37	2,50	0,01	49,31	0,19	7,10	0,04	0,15	0,02	0,25	0,12	0,00	2,29	0,01	6,91	0,0017	1080
10:00	2,88	0,42	4,80	1,37	0,03	56,01	0,18	7,09	0,04	0,13	0,02	0,22	0,06	0,00	2,58	0,01	6,89	0,0017	1123
10:30	3,13	0,35	4,61	2,35	0,03	53,54	0,21	7,24	0,28	0,15	0,02	0,22	0,11	0,00	2,54	0,01	7,11	0,0131	1140
11:00	2,87	0,32	7,21	4,66	0,03	54,59	0,19	7,10	0,17	0,13	0,01	0,34	0,22	0,00	2,54	0,01	6,97	0,0079	1103
11:30	6,39	0,34	7,93	10,79	0,00	47,41	0,18	7,03	0,04	0,29	0,02	0,36	0,48	0,00	2,13	0,01	6,78	0,0017	1058
12:00	3,49	0,30	4,62	0,37	0,00	59,73	0,23	7,32	0,04	0,16	0,01	0,21	0,02	0,00	2,77	0,01	7,02	0,0017	1122
12:30	3,00	0,28	3,90	6,83	0,01	51,68	0,19	7,37	0,03	0,14	0,01	0,19	0,33	0,00	2,47	0,01	7,22	0,0014	1131
13:00	2,76	0,29	7,98	42,29	0,00	55,28	0,19	7,32	0,06	0,13	0,01	0,38	2,00	0,00	2,61	0,01	7,18	0,0027	1103
13:30	3,44	0,30	6,45	61,62	0,01	50,04	0,20	7,29	0,04	0,16	0,01	0,30	2,90	0,00	2,35	0,01	7,11	0,0017	1109
14:00	3,18	0,29	4,97	31,06	0,01	56,66	0,22	7,14	0,10	0,15	0,01	0,23	1,44	0,00	2,62	0,01	7,00	0,0048	1140
14:30	4,28	0,29	4,82	37,70	0,02	49,92	0,19	7,22	0,15	0,20	0,01	0,23	1,77	0,00	2,34	0,01	7,08	0,0070	1112
15:00	5,33	0,31	5,00	55,41	0,00	56,48	0,20	7,34	0,04	0,25	0,01	0,23	2,58	0,00	2,63	0,01	7,08	0,0019	1097
15:30	3,21	0,28	3,76	25,24	0,00	50,49	0,20	7,41	0,06	0,15	0,01	0,18	1,19	0,00	2,39	0,01	7,19	0,0026	1114
16:00	3,52	0,29	5,09	30,92	0,02	56,31	0,19	7,33	0,04	0,17	0,01	0,24	1,46	0,00	2,66	0,01	7,18	0,0020	1133
16:30	4,09	0,31	8,51	31,16	0,01	52,55	0,18	7,31	0,03	0,19	0,01	0,40	1,47	0,00	2,47	0,01	7,16	0,0014	1101
17:00	4,29	0,27	6,37	15,15	0,00	61,69	0,32	5,93	0,03	0,20	0,01	0,29	0,70	0,00	2,85	0,01	5,80	0,0016	1136
17:30	4,61	0,25	5,55	8,16	0,01	60,50	0,42	4,61	0,04	0,21	0,01	0,25	0,37	0,00	2,72	0,02	4,52	0,0016	1125
18:00	5,91	0,26	3,20	3,82	0,00	59,37	0,39	5,85	0,04	0,26	0,01	0,14	0,17	0,00	2,64	0,02	5,74	0,0017	1120
18:30	4,89	0,26	3,57	8,65	0,01	62,95	0,41	5,08	0,06	0,22	0,01	0,16	0,39	0,00	2,81	0,02	4,99	0,0027	1127
19:00	2,01	0,30	5,58	6,66	0,01	49,12	0,27	7,16	0,07	0,09	0,01	0,26	0,31	0,00	2,28	0,01	6,92	0,0033	1099
19:30	2,28	0,30	6,07	5,94	0,00	55,98	0,27	7,36	0,04	0,10	0,01	0,28	0,27	0,00	2,54	0,01	6,79	0,0016	1125
20:00	1,95	0,28	6,33	12,11	0,01	52,96	0,27	7,33	0,04	0,09	0,01	0,29	0,55	0,00	2,42	0,01	6,90	0,0016	1133
20:30	2,66	0,28	5,44	13,50	0,01	55,12	0,28	7,23	0,03	0,12	0,01	0,25	0,63	0,00	2,57	0,01	7,02	0,0015	1131
21:00	4,28	0,29	5,08	14,42	0,00	54,81	0,20	6,73	0,05	0,20	0,01	0,23	0,66	0,00	2,50	0,01	6,58	0,0024	1107
21:30	4,94	0,26	4,67	17,05	0,01	63,30	0,07	4,87	0,12	0,22	0,01	0,21	0,76	0,00	2,81	0,00	4,78	0,0054	1112
22:00	4,27	0,25	5,08	11,06	0,02	61,67	0,21	4,20	0,04	0,19	0,01	0,22	0,49	0,00	2,73	0,01	4,12	0,0017	1129
22:30	5,13	0,26	5,22	13,12	0,01	59,89	0,13	5,17	0,41	0,23	0,01	0,24	0,59	0,00	2,71	0,01	5,07	0,0185	1122
23:00	4,29	0,25	5,65	12,00	0,22	63,74	0,14	4,31	0,76	0,19	0,01	0,25	0,54	0,01	2,88	0,01	4,23	0,0343	1132
23:30	4,93	0,25	4,95	17,25	0,01	60,41	0,14	4,95	0,67	0,22	0,01	0,22	0,78	0,00	2,73	0,01	4,86	0,0301	1133
00:00	4,49	0,26	5,15	17,05	0,01	62,76	0,08	4,49	0,63	0,20	0,01	0,23	0,77	0,00	2,82	0,00	4,39	0,0282	1132
Min	1,95	0,25	3,20	0,37	0,00	47,41	0,07	3,60	0,03	0,09	0,01	0,14	0,02	0,00	2,13	0,00	3,45	0,0013	1058
Max	8,97	1,70	8,51	61,62	0,22	63,74	0,42	7,41	0,76	0,42	0,08	0,40	2,90	0,01	2,88	0,02	7,22	0,0343	1140
Commentaire	3,63	0,40	5,43	14,51	0,02	55,58	0,20	6,47	0,10	7,99	0,89	11,99	32,22	0,04	122,50	0,45	302,49	0,2184	1114
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				98,82					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.